Опросный лист 1070.01-010-СУ.13-ОЛ

Контроль концентрации метана и угарного газа в районе котла № 2 поз. 22UHA01CQ001...22UHA01CQ005 Лист 1 Листов 2

для заказа стационарных газоаналитических приборов (систем) промышленной безопасности.

І. Общие требования к датчикам взрывоопасных и токсичных веществ

Гемпература окружающей среды в месте контроля, °С	Min 15 °C Hom Max 25 °C
Удаленность датчика от вторичного прибора	Міп 85 метров Мах 115 метров
Необходимость световой и звуковой сигнали- зации по месту установки датчиков	х Да Нет
Необходимость цифровой индикации на датчи- ке	Да Х Нет
Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчиков	взрывопожароопасная х не опасная, категория Г
Предпочтительный способ прокладки соединительных линий связи между датчиком и вторичным прибором	прокладка кабеля без защиты от мех. повреждений(взрывозащита ib) прокладка кабеля с защитой от мех. повреждений(взрывозащита вида d)
Контролируемые горючие компоненты	$X CH_4 = 1020$ % НКПР 4 шт. СО 20100 мг/м^3 1 шт. Перечислите основные пары мазута
Укажите каталитические яды, присутствующие в контролируемой среде, концентрации которых превышают ПДКр.з. каталитических ядов (галогенов, серосодержащих и хлорсодержащих веществ) Контролируемые токсичные компоненты и кислород на уровне ПДКр.з.	серосодержащие компоненты
	NH3

Опросный лист 1070.01-010-СУ.13-ОЛ

Контроль концентрации метана и угарного газа в районе котла № 2 поз. 22UHA01CQ001...22UHA01CQ005 Лист 2 Листов 2

Температура окружающей среды в месте уста-	Min 15 °C	Ном 20 °C	Max 25 °C	
новки вторичных блоков, °С Установка блока питания и сигнализации	На щите X В шкафу На стене В помещении			
Необходимость цифровой индикации на вторич- ном приборе	Х	Нет		
Необходимые выходные сигналы	х 4-20мА	RS485		
Необходимость организации рабочего места оператора для визуального контроля за состоя- нием атмосферы контролируемого объекта	Нужно	Х Не нужно		
Необходимость комплектации ПЭВМ	Да	Х		
Необходимость передачи информации в АСУ ТП	х Нужно	Не нужно		
Протокол передачи данных в АСУ ТП Категория взрывоопасности помещения для установки вторичных блоков	Fildbus Modbis	Версия Версия	ажите тип)	
2.3 Необходимость пусконаладочных работ: 2.4 Необходимость выполнения проектных	работ:	Нет Да	Нет	
III. Дополнительные сведения				
Специальные требования к оборудованию:	блоком питания	и сигнализации БПС- > Факс: 99-02	<u> 21М-7Ц.</u>	
Дата <u>27.05.</u> 7.	15 Пой	Onuco 2/mg/L		

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 31-75-16 или по e-mail: info@analitpribor-smolensk.ru