

Изделия бронированные (экранированные)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
315	0,024	КВВГЭнг-LS	27х1,5
575	0,22	КВВГЭнг-LS	27х1,5
410	0,024	КВВГЭнг-LS	19х1,5
1345	0,024	КВВГЭнг-LS	14х1,5
995	0,22	КВВГЭнг-LS	14х1,5
1575	0,024	КВВГЭнг-LS	10х1,5
1785	0,024	КВВГЭнг-LS	7х1,5
480	0,22	КВВГЭнг-LS	7х1,5
2520	0,024	КВВГЭнг-LS	5х1,5
20	0,22	КВВГЭнг-LS	5х1,5
2005	0,024	КВВГЭнг-LS	4х1,5
770	0,22	КВВГЭнг-LS	4х1,5
100	0,024	КВВГЭнг-LS	7х1,0
325	0,024	КВВГЭнг-LS	4х1,0
180	0,22	КГВЭВнг-LS	14х0,5
210	0,22	КГВЭВнг-LS	7х0,5
Всех кабелей 10 кВ			
Всех кабелей 6 кВ			
Всех кабелей 3 кВ			
Всех кабелей 1 кВ			
15530	Всех бронированных изделий		
31175	Всех изделий по данному журналу		

Изделия небронированные (неэкранированные)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
4025	0,06	Belden	9841LS 1х2х0,2
120	0,22	КВВГнг-LS	7х2,5
1310	0,22	КВВГнг-LS	5х2,5
2090	0,38	КВВГнг-LS	5х2,5
40	0,38	КВВГнг-LS	4х2,5
365	0,22	КВВГнг-LS	14х1,5
150	0,22	КВВГнг-LS	10х1,5
1075	0,22	КВВГнг-LS	7х1,5
2675	0,38	КВВГнг-LS	7х1,5
605	0,22	КВВГнг-LS	5х1,5
2400	0,22	КВВГнг-LS	4х1,5
170	0,22	КВВГнг-LS	5х0,75
160	0,22	КГВВнг-LS	5х1,5
10	0,22	КГВВнг-LS	10х0,5
90	0,22	КГВВнг-LS	7х0,5
220	0,22	КГВВнг-LS	5х0,5
Всех кабелей 10 кВ			
Всех кабелей 6 кВ			
Всех кабелей 3 кВ			
Всех кабелей 1 кВ			
15695	Всех небронированных изделий		

- 1 До нарезки кабелей длины уточнить по месту.
2 Согласно ПУЭ п.2.1.16 кабели напряжением до 60 В и более 60 В прокладывать по отдельным трассам или в разных отсеках кабельного лотка, имеющего сплошную перегородку с пределом огнестойкости 0,25 ч. из несгораемого материала.
3 Кабели цифровой связи с маркировкой 221(222...224)RSA-80XX проложить непрерывной шиной в отдельном коробе или трубе от кабелей с маркировкой 221(222...224)RSB-80XX
Длины промерил (ЭТО) И.О. Покало

2	1	-	883-14	2/4/2	01.07.14
1	2	-	755-14	2/4/2	03.06.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Киямова			28.01.14	
Проверил	Груздева			29.04.14	
Гл. спец.	Груздева			29.04.14	
Н. контрол.	Кислицына			30.04.14	

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Журнал кабельный

Стадия	Лист	Листов
Р	2	44
ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по пректированию объектов генерации		

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
185	Клапан к запальнику гор. №3	22ННГ31 AA032-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз. 22ННГ31AA032	7	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF034	8	3	+7,000		0,22	25
186		22GF034- 4001	КВВГнг-LS 5х2,5	Соединительная коробка 22GF034	8	3	+7,000	Шкаф питания 22СМХ01	19	7	+5,400		0,22	100
187		22GF034- 6001	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Соединительная коробка 22GF034	8	3	+7,000	Шкаф 22СJF02 (Л.38, Л.39)	20	7	+5,400		0,22	105
188	Клапан безопасности гор. №4	22ННГ42 AA031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз. 22ННГ42AA031	7	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF035	8	3	+7,000		0,22	15
189	Клапан опрессовки гор. №4	22ННГ41 AA031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз. 22ННГ41AA031	7	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF035	8	3	+7,000		0,22	15
190	Клапан к запальнику гор. №4	22ННГ41 AA032-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз. 22ННГ41AA032	7	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF035	8	3	+7,000		0,22	15
191		22GF035- 4001	КВВГнг-LS 5х2,5	Соединительная коробка 22GF035	8	3	+7,000	Шкаф питания 22СМХ01	19	7	+5,400		0,22	100
192		22GF035- 6001	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Соединительная коробка 22GF035	8	3	+7,000	Шкаф 22СJF02 (П.18, П.19) / 21/	20	7	+5,400		0,22	105
193	Клапан на мазуте к гор.№1 22ННF11AA031	22ННF11 AA031-4001	КГВВнг-LS 5х0,5	МAM1 поз. 22ННF11AA031	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF036	3	3	+7,000		0,22	15
194		22ННF11 AA031-4002	КГВВнг-LS 7х0,5	МAM1 поз. 22ННF11AA031	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF036	3	3	+7,000		0,22	15
195	Клапан на мазуте к гор.№2 22ННF21AA031	22ННF21 AA031-4001	КГВВнг-LS 5х0,5	МAM1 поз. 22ННF21AA031	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF036	3	3	+7,000		0,22	15
196		22ННF21 AA031-4002	КГВВнг-LS 7х0,5	МAM1 поз. 22ННF21AA031	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF036	3	3	+7,000		0,22	15
197		22GF036- 501	КВВГнг-LS 7х1,5	Соединительная коробка 22GF036	3	3	+7,000	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+5,400		0,22	115
Инв.№ подл	<div>ТЕХАРХИВ</div>													
Подп. и дата	<div>2103-14 21.01.14</div>													
Взам.инв.№	<div>1070.01-010-СУ.05-ЖК</div>													
Инв.№ подл	<div>Лист 20</div>													

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
X	Y	Z	X		Y	Z								
375	Перемычки	22BLA10 GL100-4402	КВВГЭнг-LS 7х1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22CXF01	4	2	+6,000		0,024	105
376		22BLA10 GL100-4403	КВВГЭнг-LS 7х1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,024	115
377		22BLA10 GL100-4404	КВВГЭнг-LS 7х1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,024	115
378		22BLA10 GL101-6001	КВВГЭнг-LS 4х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+0,450		0,22	25
379		22BLA10 GL101-6002	КВВГЭнг-LS 10х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л36)	19	7	+5,400		0,024	45
380		22BLA10 GL101-6003	КВВГЭнг-LS 5х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П16,П23)	19	7	+5,400		0,024	45
381		22BLA10 GL102-6001	КВВГЭнг-LS 10х1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л35, Л40)	19	7	+5,400		0,024	50
382		22BLA10 GL102-6002	КВВГЭнг-LS 10х1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П15, П20)	19	7	+5,400		0,024	50
383		22BLA10 GL102-6003	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л36, Л41)	19	7	+5,400		0,024	50
384		22BLA10 GL102-6004	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П16, П21)	19	7	+5,400		0,024	50
385		22CXW02- 4001	КВВГнг-LS 4х1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	0,000		0,22	105
386	Внутреннее освещение шкафа	22CXW02- 4002	КВВГнг-LS 4х1,5	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	0,000	Сеть освещения					0,22	15
387	Перемычки между шкафами	22CXW02- 6001	КВВГЭнг-LS 5х1,5	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	0,000	Шкаф 22CJF01 (Л40,Л41)	19	7	+5,400		0,024	100
388		22CXW02- 6002	КВВГЭнг-LS 5х1,5	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	0,000	Шкаф 22CJF01 (П16)	19	7	+5,400		0,024	100
22														
ТЕХАРХИВ														
1070.01-010-СУ.05-ЖК														
Лист														
38														

2	2	-	883-14	21.07.14	01.07.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
447	Перемычки между шкафами	22CXF02- 6011	КВВГЭнг-LS <u>10x1,5</u>	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+ 6,000	Шкаф 22СJF01 (П10)	19	7	+5,400		0,024	100
448	Реле протока от дутьевого вентилятора 22HLB01AN001	22PCM20 CP051-6001	<u>21</u> КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22PCM20CP051	3	11	+ 1,700	Шкаф 22СJF01	19	7	+5,400		0,22	105
449	Реле протока от дымососа 22HNC01AN001	22PCM20 CP052-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22PCM20CP052	5	9	+ 2,000	Шкаф 22СJF01	19	7	+5,400		0,22	105
450	Реле протока от дутьевого вентилятора 22HLB02AN001	22PCM20 CP053-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22PCM20CP053	8	11	+ 1,700	Шкаф 22СJF01	19	7	+5,400		0,22	90
451	Реле протока от дымососа 22HNC02AN001	22PCM20 CP054-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22PCM20CP054	7	9	+ 2,000	Шкаф 22СJF01	19	7	+5,400		0,22	100
452	Реле протока от дутьевого вентилятора 21HLA01AN001	21PCM20 CP051-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 21PCM20CP051	9	11	+ 1,700	<u>22</u> Шкаф 21СJF01	20	7	+5,400		0,22	95
453	Реле протока от дымососа 21HNC01AN001	21PCM20 CP052-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 21PCM20CP052	11	9	+ 2,000	Шкаф 21СJF01	20	7	+5,400		0,22	75
454	Реле протока от дутьевого вентилятора 21HLA02AN001	21PCM20 CP053-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 21PCM20CP053	13	11	+ 1,700	Шкаф 21СJF01	20	7	+5,400		0,22	80
455	Реле протока от дымососа 21HNC02AN001	21PCM20 CP054-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 21PCM20CP054	13	9	+ 2,000	Шкаф 21СJF01	20	7	+5,400		0,22	65



Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
2	2,20,38,43	-	-	-	44	883-14	<i>с.у.р.</i>	08.07.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Лист