






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИИ/1630	28.04.14	

Позиция прибора	22ННА01СВ001	22ННА02СВ001
Измеряемый параметр	Контроль факела	Контроль факела
Измеряемая среда		
Место установки отборного устройства	Топка с тыла	Топка с фронта
Назначение измерения	Защита	Защита
Тип прибора	Факел-ЗМ1	Факел-ЗМ1
Тип модуля		
Номер стенда или коробки		

Условное обозначение датчика	<div>Фотодатчик А1</div> <div>XS1 XP1</div> <div>1 2 3 4 5</div> <div>22ННА01СВ001-1 22ННА01СВ001-2 22ННА01СВ001-3 22ННА01СВ001-4 22ННА01СВ001-5</div>				<div>Фотодатчик А2</div> <div>XS1 XP1</div> <div>1 2 3 4 5</div> <div>22ННА01СВ002-1 22ННА01СВ002-2 22ННА01СВ002-3 22ННА01СВ002-4 22ННА01СВ002-5</div>				<div>Фотодатчик А1</div> <div>XS1 XP1</div> <div>1 2 3 4 5</div> <div>22ННА02СВ001-1 22ННА02СВ001-2 22ННА02СВ001-3 22ННА02СВ001-4 22ННА02СВ001-5</div>				<div>Фотодатчик А2</div> <div>XS1 XP1</div> <div>1 2 3 4 5</div> <div>22ННА02СВ002-1 22ННА02СВ002-2 22ННА02СВ002-3 22ННА02СВ002-4 22ННА02СВ002-5</div>			
Маркировка кабеля	22ННА01СВ001-6001 КВВГнг-LS 5x0,75				22ННА01СВ001-6002 КВВГнг-LS 5x0,75				22ННА02СВ001-6001 КВВГнг-LS 5x0,75				22ННА02СВ001-6002 КВВГнг-LS 5x0,75			

Место присоединения	МЩГ 22СХF01	МЩГ 22СХF02
---------------------	-------------	-------------

						1070.01-010-СЧ.04			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полемому уровню	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Груздева			28.04.14		Р	8	
Проверил		Груздева			28.04.14				
Гл. спец.		Груздева			28.04.14	Факел котла. Схема подключения внешних проводов	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.		Кислицына			28.04.14				
Нач. отд.		Вербякова			28.04.14				