

Palhoça/SC, 29 de novembro de 2022.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
Palhoça – SC

Atenção: Eng. Fiscal Diogo Jesus da Rosa  
Eng Fiscal Lucas Silveira

Referência: Contrato 384/2020 – Repavimentação asfáltica da Avenida  
Aniceto Zacchi, Palhoça – SC.

Assunto: Notificação 486/2022 (Resposta);

Prezados Engenheiros,

Referente ao contrato em questão, a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A. vem através do presente, responder a notificação – Ofício 486/2022, de 21/11/2022.

Informamos que não executamos a vedação da caixa de gordura conforme notificado.

O vazamento citado na notificação, é decorrente da fossa séptica pertencente ao imóvel nº1038. Ressaltamos que não foram feitas intervenções na fossa durante a obra, executamos apenas a mudança do revestimento das calçadas de concreto para PAVER no trecho sobre a fossa. Nesse caso para evitar o vazamento (transbordamento) da fossa o condomínio deverá executar a limpeza da mesma.

Contudo não é responsabilidade da SETEP prover a correção do problema.

Atenciosamente,

  
**Marcelo Oliveira Barcaro**

Engenheiro Civil

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.