

Milesight EM300-DI: Pulse Counter Sensor

1.- Descripción general y principio de funcionamiento

El Milesight EM300-DI es un contador de pulsos diseñado para la lectura remota de contadores de agua. Convierte las señales de pulsos de contadores tradicionales en datos transmitidos por LoRaWAN hacia una plataforma de supervisión, facilitando la gestión y optimizando el uso del agua.

El dispositivo incorpora un sistema de filtrado automático de interferencias que descarta señales por debajo de 250 us (valor predeterminado y configurable). Dispone de una carcasa con grado IP67 para uso en entornos exigentes.



La alimentación se realiza mediante una batería interna con autonomía de 5 años (si se utilizan dos baterías, la autonomía aproximada indicada es el doble: 10 años).

El EM300-DI almacena hasta 1000 registros históricos en memoria interna (no eliminables manualmente), y dispone de mecanismos de retransmisión para asegurar la entrega de datos al servidor cuando la red sufre interrupciones.

La configuración puede realizarse mediante NFC. El dispositivo está pensado para integrarse con la plataforma IoT de Milesight y aplicaciones móviles.

sensor 1 - 24E124136F311377

sensor 2 - 24E124136F311350

2.- Gestión y visualización de datos

Para poder conectarnos al dispositivo tendremos que desatornillar la tapa y encenderlo. Una vez hecho esto, procederemos a descargar la aplicación que nos dice el producto en el teléfono.

A la hora de abrir la aplicación y conectarnos tendremos que tener el NFC activado en nuestro móvil. De esta manera tendremos no solo acceso a los datos del dispositivo, como la dirección EUI, o el appkey (la cual podremos cambiar de la manera que veamos conveniente) también podremos escribir dentro del dispositivo, es decir cambiar desde el móvil los valores que veamos pertinentes, como la periodicidad en la que transmite por

LoRa. Los mensajes de LoRa transmitidos los podremos descifrar a través de la siguiente tabla. – Desarrollar un excel que el mismo me diga cómo hacerlo, usar de base lo que tengo del enless...

web para el decode:

<https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders/blob/main/em-series/em300-di/em300-di-decoder.js>

Lectura del payload

Recibimos un payload de 74 bytes

.- Links

https://vitriko.eu/milesight-em300-di-868m-contador-de-pulsos/?srsltid=AfmBOorxC_UCRmC3UzvH-A_W6poy6kF4WK-USbVa2aC6Cz_u2j3MXAtg

Sensor	DevEUI	AppKey
Sensor 1	24E124136F311377	24e124136f31137724e124136f311377
Sensor 2	24E124136F311350	24e124136f31135024e124136f311350