

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 12
	PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO	

FINALIDADE:	Sistemática do PCE Administrativo para prevenir, atender e mitigar riscos em acidentes no setor administrativo.
PESSOAL ENVOLVIDO:	Aplica-se a todos os colaboradores, prestadores de serviço e visitantes presentes em áreas administrativas da EDLOPES.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO? (X) NÃO APLICÁVEL ()SIM Quais? _____	

CONDIÇÕES GERAIS
Estabelecer a sistemática para aplicação e controle do Plano de Contingência em Emergência – PCE Administrativo, assegurando a prevenção, o atendimento e a mitigação de riscos em cenários de acidente com lesão no setor administrativo, em conformidade com os requisitos legais, normativos e contratuais.
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA
Este procedimento de Gestão do PCE Administrativo serve para: • Definir regras claras de como aplicar e controlar o Plano de Contingência em Emergência (PCE) no setor administrativo. • Padronizar as ações preventivas, corretivas e de registro em caso de acidente com lesão. • Estabelecer as responsabilidades dos colaboradores, brigadistas, gestores e da diretoria durante situações de emergência. • Promover a melhoria contínua, por meio da revisão e atualização do plano sempre que necessário ou após a ocorrência de um evento real. Os relatórios dos simulados realizados no âmbito deste procedimento são formalizados por meio do Anexo 12 – Relatório de Simulado (PRO-03), integrante do PRO-03 – Manual de Gerenciamento de Segurança, garantindo o registro, a rastreabilidade e a avaliação da eficácia dos exercícios simulados. Este documento deve ser revisado sempre que houver atualização do PCE, alteração da legislação aplicável ou ocorrência real que exija ajustes nas medidas de prevenção e resposta.

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 12
	PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO	

CENÁRIO: ACIDENTE COM LESÃO		SETOR	ADMINISTRATIVO
ÁREA / PROCESSO / PESSOAL ENVOLVIDO	Colaboradores e visitantes.		
FONTE / ORIGEM / PRODUTO	• Incêndio e/ou explosão • Piso escorregadio, irregular ou com desnível • Instalações elétricas, máquinas e equipamentos energizados • Higienização de utensílios e instalações • Manuseio e uso de produtos de conservação e limpeza • Preparo de refeições e serviços de copa • Mobiliário inadequado e/ou danificado • Mal súbito		
PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO AÇÕES DE PREVENÇÕES			
• Respeitar rigorosamente todas as sinalizações de emergência. • Cumprir os procedimentos previstos para o cargo/função, executando as atividades sempre com cautela e atenção. • Realizar os exames periódicos conforme programação. Caso apresente sintomas antes do prazo, comunicar imediatamente ao Superior Imediato/RH para as devidas providências. • Em situações de mal-estar, informar o gestor antes de iniciar as atividades. Comunicar também o uso de qualquer medicação que possa causar sonolência. • Não executar tarefas para as quais não esteja habilitado e/ou autorizado. • Utilizar os EPI's adequados à função durante toda a jornada de trabalho. • Manter o ambiente sempre limpo, organizado e seco. • Guardar facas e ferramentas cortantes em local específico, organizado e de fácil visibilidade. • Identificar corretamente todos os produtos, armazená-los de forma adequada e restringir o acesso a pessoas não autorizadas. • Nunca obstruir vias de acesso, equipamentos de combate a incêndio, saídas de emergência e rotas de fuga do escritório. • Não improvisar nem sobrecarregar tomadas. Após o uso, desligar máquinas e equipamentos. • É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e de qualquer tipo de entorpecente no local e durante a jornada de trabalho. • Comunicar ao gestor qualquer defeito, avaria ou mau funcionamento de máquinas e equipamentos.			
PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO AÇÕES DE COMBATE/ MITIGAÇÃO			

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO

I.O.: 12

COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA:

(QUEM ATUARÁ? Colaborador que presenciar e/ou envolvido na emergência)

- Comunicar imediatamente a emergência ao Brigadista.
- Acionar a equipe técnica do condomínio.
- Afastar-se com segurança do local da ocorrência.
- Aguardar e seguir as orientações do Brigadista e/ou da equipe especializada.

AÇÕES DE COMBATE:

(QUEM ATUARÁ? Brigadistas, Tec. Segurança e Equipe especializada)

- Paralisar as atividades sempre que necessário.
- Realizar a análise inicial da emergência.
- Desligar imediatamente a máquina e/ou equipamento, caso sejam a fonte do acidente, desde que seja possível fazê-lo com segurança.
- Isolar a área e afastar pessoas não envolvidas.
- Remover a vítima para um local seguro, fresco e arejado, longe da emergência, se for possível com segurança; caso contrário, prestar os primeiros socorros no próprio local, desde que seja habilitado para tal.
- Observação: vítimas com suspeita de fratura não devem ser removidas. Nesses casos, aguardar o socorro externo.

Proceder com o abandono da área, caso necessário:

- Interromper imediatamente todas as atividades e acionar o alarme interno.
- Seguir as rotas de fuga devidamente sinalizadas, mantendo a calma e evitando correr ou gerar tumulto.
- Não utilizar os elevadores em hipótese alguma.
- Dirigir-se ao ponto de encontro externo, localizado em área segura e elevada.
- O responsável pelo setor deve realizar a conferência de todos os colaboradores e visitantes.
- Aguardar a liberação da área pelas autoridades competentes ou pela equipe de emergência.

Registros:

(QUEM ATUARÁ? Diretor Operacional e Tec. de Segurança)

- Após a mitigação da emergência, registrar a ocorrência, realizar a investigação das causas e emitir relatório para definição e implementação das ações cabíveis.

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL		I.O.: 12
	PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO		

CENÁRIO: INCÊNDIO		SETOR	ADMINISTRATIVO
ÁREA / PROCESSO / PESSOAL ENVOLVIDO	Colaboradores e visitantes.		
FONTE / ORIGEM / PRODUTO	• Instalações elétricas sobrecarregadas, danificadas ou mal dimensionadas • Curto-circuitos em máquinas e equipamentos energizados • Uso inadequado de extensões, benjamins e adaptadores • Armazenamento incorreto de líquidos ou materiais inflamáveis • Acúmulo de resíduos combustíveis (papel, papelão, plásticos, madeira, panos com óleo, etc.) • Falta de manutenção preventiva em equipamentos elétricos ou de climatização • Fumaça e calor excessivo durante o combate ao incêndio • Explosão de cilindros de gás ou recipientes pressurizados expostos ao calor • Uso de fogo, velas ou cigarros em locais não autorizados • Obstrução de saídas de emergência e rotas de fuga		
PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO			
AÇÕES DE PREVENÇÕES			
Instalações Elétricas • Realizar inspeções periódicas nas instalações elétricas do escritório. • Evitar o uso de extensões, benjamins e adaptadores improvisados. • Desligar equipamentos eletrônicos e de climatização ao final da jornada.			
Materiais Inflamáveis • Armazenar papéis, arquivos e produtos de limpeza em locais adequados, longe de fontes de calor. • Não acumular lixo, papelão ou embalagens nas áreas de trabalho e rotas de fuga.			
Equipamentos de Proteção e Combate • Manter extintores em locais visíveis, sinalizados e dentro da validade. • Garantir que todos saibam identificar e utilizar o extintor correto. • Manter as saídas de emergência e rotas de fuga sempre desobstruídas.			
Procedimentos e Treinamento • Realizar treinamentos periódicos de evacuação e combate a princípio de incêndio. • Divulgar mapa de rotas de fuga e pontos de encontro a todos os colaboradores. • Estabelecer brigadistas internos para atuação imediata.			
Condutas Gerais • Proibir o uso de cigarros, velas ou qualquer chama em áreas internas. • Não sobrecarregar tomadas ou deixar equipamentos ligados sem necessidade. • Manter boa organização do ambiente de trabalho, reduzindo riscos de propagação.			
PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO			

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO

I.O.: 12

AÇÕES DE COMBATE/ MITIGAÇÃO

COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA:

(QUEM ATUARÁ? Colaborador que presenciar e/ou envolvido na emergência)

- Ao perceber fumaça, fogo ou cheiro de queimado, acionar imediatamente o alarme de incêndio do prédio.
- Comunicar o brigadista designado da EDLOPES e a equipe de segurança do condomínio.
- Se possível e seguro, tentar conter o princípio de incêndio com o uso do extintor apropriado (água pressurizada, CO₂ ou pó químico).
- Nunca usar água em equipamentos elétricos ou líquidos inflamáveis.
- Paralisar imediatamente as atividades e desligar equipamentos elétricos, se for seguro.
- Evacuar o prédio usando as rotas de fuga sinalizadas.
- Nunca utilizar elevadores.
- Conduzir colaboradores e visitantes ao ponto de encontro externo definido pelo plano de emergência do prédio. (Ponto de Encontro na frente do Shopping Millennium).
- Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (192).
- Informar à Defesa Civil se houver risco de propagação.
- Comunicar à Diretoria e ao setor de SSMA da EDLOPES.
- Prestar primeiros socorros, se houver feridos, respeitando os limites de habilitação de cada colaborador.
- Evitar remover vítimas com suspeita de fratura; aguardar o resgate especializado.

AÇÕES DE COMBATE:

(QUEM ATUARÁ? Brigadistas, Tec. Segurança e Equipe especializada)

Identificação Inicial

- Ao identificar princípio de incêndio, avaliar rapidamente se é possível controlar sem risco pessoal.
- Em caso de fogo fora de controle, não tentar combater: acionar alarme, evacuar e chamar os Bombeiros.

Uso de Extintores

- Utilizar o extintor adequado conforme a origem do incêndio:
- Água pressurizada → materiais sólidos (papel, madeira, tecido).
- Pó químico → líquidos inflamáveis ou incêndios elétricos.
- CO₂ → equipamentos elétricos e eletrônicos.
- Posicionar-se sempre com a rota de fuga livre atrás de você.

Isolamento da Área

- Desligar energia elétrica do setor, se possível e seguro.
- Isolar a área para evitar que pessoas não treinadas se aproximem.

Atuação da Brigada

- Brigadistas devem coordenar o uso dos equipamentos de combate.
- Organizar a retirada de colaboradores enquanto outro membro atua no combate inicial.

Apoio Externo

- Caso o fogo não seja controlado imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros (193).

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 12
	PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO	

- Apoiar a chegada da equipe externa, indicando o local da ocorrência.

Proceder com o abandono da área, caso necessário:

- Interromper imediatamente todas as atividades e acionar o alarme interno.
- Seguir as rotas de fuga devidamente sinalizadas, mantendo a calma e evitando correr ou gerar tumulto.
- Não utilizar os elevadores em hipótese alguma.
- Dirigir-se ao ponto de encontro externo, localizado em área segura e elevada.
- O responsável pelo setor deve realizar a conferência de todos os colaboradores e visitantes.
- Aguardar a liberação da área pelas autoridades competentes ou pela equipe de emergência.

Registros:

(QUEM ATUARÁ? Diretor Operacional e Tec. de Segurança)

Após a mitigação da emergência, registrar a ocorrência, realizar a investigação das causas e emitir relatório para definição e implementação das ações cabíveis.

CENÁRIO: VAZAMENTO DE SUBSTANCIAS PERIGOSAS		SETOR	ADMINISTRATIVO
ÁREA / PROCESSO / PESSOAL ENVOLVIDO	Colaboradores e visitantes.		
FONTE / ORIGEM / PRODUTO	• Armazenamento inadequado de produtos químicos ou inflamáveis. • Recipientes danificados, mal fechados ou com prazo de validade vencido. • Transporte interno de substâncias em recipientes abertos ou não compatíveis. • Falta de identificação e rotulagem correta dos produtos. • Derramamento durante abastecimento, transferência ou manuseio. • Uso incorreto de produtos de limpeza ou conservação em grandes volumes. • Falha em sistemas de contenção (ex.: ausência de bacias de contenção). • Mistura acidental de substâncias incompatíveis. • Ausência ou falha na ventilação do ambiente. • Acúmulo de resíduos químicos em locais inadequados.		
PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO			

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO

I.O.: 12

AÇÕES DE PREVENÇÕES

- Armazenar produtos químicos em locais ventilados, sinalizados e adequados.
- Manter todos os recipientes rotulados e em bom estado de conservação.
- Utilizar bacias de contenção ou estruturas de segurança para líquidos inflamáveis.
- Segregar substâncias incompatíveis (ácidos x bases; inflamáveis x oxidantes).
- Manter FDS (Ficha de Dados de Segurança) disponível para consulta.
- Treinar colaboradores em manuseio seguro e resposta a emergências químicas.
- Utilizar EPI adequado (luvas, máscara, óculos, avental, etc.) no manuseio.
- Garantir inspeções periódicas em locais de armazenamento e transporte interno.

PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO AÇÕES DE COMBATE/ MITIGAÇÃO

COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA:

(QUEM ATUARÁ? Colaborador que presenciar e/ou envolvido na emergência)

- Interromper imediatamente a atividade e isolar a área.
- Identificar a substância envolvida e avaliar o risco (consultar FDS – Ficha de Dados de Segurança).
- Utilizar os EPI adequados antes de intervir.
- Conter o derramamento com barreiras físicas ou material absorvente apropriado.
- Recolher resíduos em recipientes específicos e identificados para descarte controlado.
- Garantir ventilação adequada no ambiente.
- Comunicar imediatamente o setor de SSMA e, se necessário, órgãos ambientais.
- Prestar atendimento médico a colaboradores expostos, se houver contato com a substância.
- Registrar a ocorrência e realizar investigação para evitar reincidência.

Proceder com o abandono da área, caso necessário:

- Interromper imediatamente todas as atividades no setor.
- Seguir as rotas de fuga devidamente sinalizadas, mantendo distância da área do vazamento.
- Evitar correr ou provocar tumulto durante a evacuação.
- Dirigir-se ao ponto de encontro externo previamente definido.
- Aguardar a liberação da área pelos Brigadistas, equipe de SSMA ou Corpo de Bombeiros, antes de retornar ao local.

Registros:

(QUEM ATUARÁ? Diretor Operacional e Tec. de Segurança)

Após a mitigação da emergência, registrar a ocorrência, realizar a investigação das causas e

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025


Total pág.:
09

**INSTRUÇÃO OPERACIONAL****PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO****I.O.: 12**

emitir relatório para definição e implementação das ações cabíveis.

CENÁRIO: DESASTRES NATURAIS		SETOR	ADMINISTRATIVO
ÁREA / PROCESSO / PESSOAL ENVOLVIDO	Colaboradores e visitantes.		
FONTE / ORIGEM / PRODUTO	• Enchentes e alagamentos (entrada de água em áreas administrativas, risco elétrico e de contaminação). • Tempestades com descargas elétricas (raios e curto-circuitos em sistemas elétricos). • Vendavais e fortes rajadas de vento (quedas de objetos externos, vidros, telhados, árvores). • Desmoronamentos ou deslizamentos de terra (em áreas de encosta ou próximos a construções vulneráveis). • Oscilações de energia elétrica causadas por tempestades. • Quedas de estruturas externas (placas, fachadas, postes, antenas).		
PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO AÇÕES DE PREVENÇÕES			
• Monitoramento: acompanhar alertas meteorológicos e comunicados da Defesa Civil. • Infraestrutura: manter sistemas de drenagem limpos e desobstruídos para evitar alagamentos. • Segurança elétrica: instalar para-raios e garantir aterramento das instalações. • Sinalização e rotas de fuga: manter sempre visíveis e desobstruídas. • Treinamento: realizar simulados anuais de evacuação por enchentes, vendavais ou incêndios secundários. • Planos alternativos: definir rotas e pontos de encontro seguros fora da edificação.			
PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO AÇÕES DE COMBATE/ MITIGAÇÃO			
COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA: (QUEM ATUARÁ? Colaborador que presenciar e/ou envolvido na emergência)			
• Enchentes/alagamentos: desligar energia elétrica, remover pessoas para áreas altas e seguras, evitar contato com a água. • Tempestades com raios: suspender atividades externas, afastar-se de equipamentos elétricos e desligar dispositivos não essenciais. • Vendavais: evacuar áreas próximas a vidros, fachadas e objetos soltos; conduzir colaboradores para locais protegidos. • Desmoronamentos: isolar a área de risco, acionar Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, retirar pessoas do local.			

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SSTData de Elaboração:
29/10/2025Revisão:
01Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – MEData da Atualização:
12/12/2025Total pág.:
09



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO

I.O.: 12

- Após o evento: registrar ocorrência, avaliar danos estruturais, comunicar órgãos competentes e só retornar às atividades após liberação oficial.

Proceder com o abandono da área, caso necessário:

- Interromper imediatamente todas as atividades e acionar o alarme interno.
- Seguir as rotas de fuga devidamente sinalizadas, mantendo a calma e evitando correr ou gerar tumulto.
- Não utilizar os elevadores em hipótese alguma.
- Dirigir-se ao ponto de encontro externo, localizado em área segura e elevada.
- O responsável pelo setor deve realizar a conferência de todos os colaboradores e visitantes.
- Aguardar a liberação da área pelas autoridades competentes ou pela equipe de emergência.

Registros:

(QUEM ATUARÁ? Diretor Operacional e Tec. de Segurança)

Após a mitigação da emergência, registrar a ocorrência, realizar a investigação das causas e emitir relatório para definição e implementação das ações cabíveis.

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
29/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Atualização:
12/12/2025

Total pág.:
09