



检验报告

No:2024F-007

产品名称

粉煤灰

委托单位

河津市龙江粉煤灰开发利用有限公司

检验类别

陕西和信工程检测有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号

西安远望谷物联网产业园A3 栋

电话：029-89102428

陕西和信工程检测有限公司

检 验 报 告

No:2024F-007

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉煤灰	规格型号	F 类 II 级
委托单位	河津市龙江粉煤灰开发利用有限公司	工程名称	/
取样地点	站内	生产单位	河津市龙江粉煤灰开发利用有限公司
送样人	李祥	送样日期	2024. 11. 06
出厂批号	/	样品数量	10kg
样品状态	粉状无结块	代表批量	/
检验依据	GB/T1596-2017、GB/T50146-2014		
检验项目	细度、需水量比、烧失量、含水量、氯离子含量、三氧化硫、游离氧化钙		
主要检测仪器	JM10002电子天平、TD5100电子天平、FA1004分析天平、401A-3型电热鼓风恒温干燥箱、JJ-20H型水泥胶砂搅拌机、NLB-3 水泥胶砂流动度测定仪、SX2-2.5-10A箱式电阻炉		
结论	经检验，所检项目符合GB/T1596-2017、GB/T50146-2014标准中F类II级粉煤灰要求。		
备注	1、报告中有关工程责任主体单位及样品信息由委托方提供。 2、报告涂改无。 3、复制报告未加盖报告专用章无效。 4、委托送样检验结果仅对来样负责。 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。逾期不予受理。		

批准： 柳文龙 审核： 王连刚 检验： 福双双

陕西和信工程检测有限公司

检 验 报 告

No:2024F-007

第1页 共 2 页

序号	指 标 名 称	质世要求			检验结果
		I 级	II 级	III级	
1	细度(45um方孔筛筛余) 1%	≤12.0	≤30.0	≤45.0	24.1
2	需水量比/%	≤95	≤105	≤115	93
3	烧失量(Loss)/%	≤5.0	≤8.0	≤10.0	2.13
4	含水量/%	≤1.0			0.2
5	三氧化硫(SO3)质量分数 1%	≤3.0			1.33
6	氯离子含量/%	/			0.016
7	三氧化硅(%)	≤3.0			0.5
8	游离氧化钙质量分数 (%)	≤1.0			0.04
9	二氧化硅、三氧化二硅、和三 氧化二铁总质量分数 (%)	≥70			91
10	密度 (g/m³)	≤2.6			1.6
11	强度活性指数 (%)	≥70			83

审核: 王连刚 检验: 张双双 日期: 2024年12月14日