



## Rapport d'intervention

### POMPAGE

#### RESIDENCE LES JARDINS DE VALERIE

AIC  
22 AVENUE ARISTIDE BRIAND  
76000 ROUEN

Code client **005862**

Code contrat **006797**

#### Adresse d'intervention

668 B ROUTE DE ROUEN - CHEMIN COMMUNAL 138 -  
LES 3 CORNETS  
27520 BOURGTHEROULDE/INFREVILLE

Réalisée le **01/02/2024**

Intervention n° **3**

Intervention réalisée par NOGUES STEPHANE

#### Observations

Fosse de relevage à l'arrêt à notre arrivée.

La fosse est pleine à ras-bord.

Problème d'alimentation des déclencheurs KM1 et KM2 qui ne s'activent pas en auto comme en manuel mais s'activent par le bouton de test.

Faire intervenir un électricien en urgence.

**ERHYG SAS**  
**ZA de la briqueterie**  
**250, voie C**  
**76160 Saint Jacques Sur Darnétal**

Actions réalisées par notre technicien

Dates et importance	Actions à mener	Pièges
<div><div><div>★</div><div>★</div><div>★</div></div><div>01/02/2024</div></div>	Faire intervenir un électricien en urgence.	
Réalisation 01/02/2024		



jeu. 01 fév. 2024 10:19:18



jeu. 01 fév. 2024 11:25:29



jeu. 01 fév. 2024 10:46:01



jeu. 01 fév. 2024 11:25:56

Les déclencheurs KM1 et km2 ne s'enclenchent pas en fonction manuelle comme en fonction auto mais s'enclenche par le bouton de test problème de 24 volts.



jeu. 01 fév. 2024 11:07:06