

Бункер с породного конвейерного уклона дб 2 гор. на заезд на породный конвейерный уклон дб 2гор.

ПОЗИЦИЯ № 86

ПОЖАР

86

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из заезда на пор. конв. уклон дб 2 г. от бункера до сб. на пор. конв. уклон дб 2 гор. вых. по сб. на пор. конв. уклон дб 2 гор. к нов. 2-х клет. ств. - 15 мин. Из заезда на пор. конв. укл. дб от сб. на пор. конв. уклона дб 2 гор. до обход. ветви 2-х клет. ствола, разминовки, обход. ветви 2-х клет. ствола до вент. сб. дб вых. по обход. ветви 2-х клет. ствола к 2-х клет. ств. - 5 мин. Из вент. сбойки дб, запад. конв. штр. дб выходят по зап. конв. штр. дб к 2-х клет. ств. - 10 мин. Из обходной выработки гор.+240м выходят по конв. кв-гу на пор. конв. уклон дб 2 гор. к 2-х клет. стволу - 10 минут. Из парн. кв-га на пор. ствол до конв. кв-га на пор. конв. укл. дб 2 гор. выходят по конв. кв-гу на пор. конв. уклон дб 2 гор. к 2-х клет. стволу - 10 минут. Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии	1-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон дб 2г. к аварийному бункеру и обратно по заезду на пород. конв. укл. дб 2гор. к 2-х кл. стволу. Задание: вывод людей. Время движения - 20 минут.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		2-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон дб 2г., сбойке на пор. конв. укл. дб 2г, вверх по пор. конв. уклону дб 2 гор. к аварийному бункеру. Задание: тушение пожара. Время движения - 20 минут.
3.	Отключить эл. энергию: -ЦПП-240 фид. 11,14	<u>гл.энергетик</u> горн.дисп.деж.сл.2-70		3-е отделение: По 2-х кл. стволу, груз. ветви 2-х клет. ствола, откат. кв-гу д9, заезду на уголь. укл. дб 2гор., уголь. укл. дб 2гор. вверх, камере РП, вент. ходку на склад ВМ, заезду на пор. конв. уклон дб 2г. к аварийному бункеру. Задание: тушение горящих падающих предметов. Время движения - 30 минут.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		4-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. вент. 2-х клет. ств., разминовке и обратно, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб до вент. сб. на 1-но клет. ств. и обратно, вент. сб. дб, обх. ветви 2-х клет. ств. к 2-х клет. ств. Задание: вывод людей. Время движения -120 минут.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. ЦВУ г. +240	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО. Направить членов ШГС, з. ЦВУ г. +240 с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по ЦВУ г. +240м, гезенку на ЦВУ, пор. конв. укл. дб 2 гор. вверх к аварийному бункеру на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на гор.00м на протяж. выпр. N2 к парал. сб.	<u>нач. ВШТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		