

**Восточный вентиляционный квершлаг дб на ВВФС от обходной выработки ВВФС до ВВФС**

**ПОЗИЦИЯ № 120**

**ПОЖАР**

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из вост. вент. кв-га дб на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС вых. по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу 5 мин. Из ВВФС выходят по ВВФС на поверхность- 45 мин.	<p align="center"><b>1-е отделение:</b></p> <p>По ВВФС, вост. вент. кв-гу с дб на ВВФС к месту аварии и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС к новому 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей</p> <p align="center"><b>2-е отделение:</b></p> <p>По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу дб г. 00, вост. пол. отк. штр. дб г. 00м, откаточн. штреку 214-дб-в, погр. вент. кв-гу 214-дб-в, вост вент. кв-гу дб на ВВФС к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p align="center"><b>3-е отделение:</b></p> <p>По ВВФС вост. вент. кв-гу дб на ВВФС к месту аварии. Задание: локализация пожара.</p> <p align="center"><b>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</b></p>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Откл. электроэнергию РПП-7 ф. 8.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха т. 2-70,		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС УРТ, УКТ уг. ямы	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС УКТ уг. ямы с респираторами и средствами п/тушения и пункта ШГС по протяж. выр-ке №2, откат. кв-гу дб гор. 00м, вост. пол. откат. штр. дб гор. 00м, вост. вент. кв-гу дб на ВВФС к месту аварии на вывод людей, и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотгл. т. 2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м. на вост. вент. кв-г дб на ВВФС к месту аварии.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		