

ПОЗИЦИЯ N 15

Канал вентилятора, здание вентилятора главного проветривания 3 В Ф С

ПОЖАР

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из ОКД нов. 2-х клет. ствола, вых. по откат. кв-гу г.00 м к ВВФС и на поверхность.	<p>Направить пожарную команду в здание вентилятора главного проветривания ЗВФС на тушение пожара</p> <p>1-е отделение: В надшахтное здание 3 В Ф С к месту аварии. Задание: вывод людей из надшахтного здания.</p> <p>2-е отделение: По поверхности в надшахтное здание 3 В Ф С. Задание: тушение пожара и перекрытие ствола лядами. Включение водяной кольцевой завесы в стволе.</p> <p>3-е отделение: По новому 2-х клетевому стволу, парн. кв-гу дб г.00м, протяж. выр. N1, откат. штреку 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, сбойке 212-дб-з, откат. штреку 212-дб-з к ЗВФС. Задание: тушение падающих горящих предметов и вывод людей. Время движения – 60 мин.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор. +240м. вых. по скип. пор. ств., на поверхность.	
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 Откл. эл. энерг. в надшахтном здании ЗВФС.	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп. операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12 <u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.	Из г.в. западного крыла выходят по ВВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	
4.	-Реверсировать вентиляторы главного проветривания ВВФС и 1-но клет. ствола -На ЗВФС и скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т. 3-77,2-44		
5.	Отключить эл.энергию на ВГП подст."Олимпийская" фид. 5, 21	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп,деж.слес. т.2-70		
6.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен.ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию ЗВФС и ОКД ЗВФС. (см. инструкцию по аварийной подаче воды)	<u>гл. механик</u> деж. сл. т.2-25, 2-15 деж. сл. подъема т.5-88		
8.	Установить клетки 3 В Ф С на кулаки на верхней и нижней приемных площадках. В РП подъема ЗВФС отключить вводный автомат подъема. Закрывать канал вентилятора шибером. Открыть шилюзовые двери в надшахтном здании.	<u>гл. механик</u> маш. подъема, деж. слес. подъема, рукоят. т.5-88		
9.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъем ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> маш. подъема, деж. слес. подъема, рукоят. т.5-88		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач.уч-ков		