

## DISTRIBUTION INTERIEURE PAR TYPE

TYPE	TRADITIONNEL	SECTEUR	COMPARTIMENT	ZONE
<b>J</b>	OUI art J 12	NON	OUI art J11	OUI art J 10
<b>L</b> art L 6	OUI	OUI *	OUI * surface 1200m <sup>2</sup> max	NON
<b>M</b> art M 3	OUI	NON	NON	NON
<b>N</b> art N 3	OUI	OUI	NON	NON
<b>O</b> art O 3	OUI	OUI	NON	NON
<b>P</b> art P 4	OUI	NON	NON	NON
<b>R</b> art R 6	OUI	OUI	OUI 600m <sup>2</sup> max Distance pour atteindre une issues 30m max Pas de locaux risques moyens, 1 seul compartiment/niv admis NON si plusieurs locaux risques importants NON si plusieurs locaux à sommeil	NON
<b>S</b> art S3	OUI	OUI	OUI 1200 m <sup>2</sup> max, distance pour atteindre une issue 30 m max 1 seul compartiment/niveau admis	NON
<b>T</b> art T 10	OUI	NON	NON	NON
<b>U</b> art U 10	OUI	NON	OUI 1000m <sup>2</sup> max Sans locaux à sommeil Avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière	OUI Si plus de 20 lits la zone doit être divisée en zones de mise à l'abri
<b>V</b> art V 3	OUI	NON	NON	NON
<b>W</b> art W 3	OUI	OUI	OUI 800m <sup>2</sup> max	NON
<b>X</b> art 4	OUI	OUI	OUI 1600m <sup>2</sup> max	NON
<b>Y</b> art Y 3	OUI	OUI	OUI 1200m <sup>2</sup> max distance pour atteindre une issue 30m max	NON

**\* TYPE L:** autorisés pour les: Salles d'audition, Salle de conférences, Salle de réunions, Salle de paris, Salle réservées aux associations, Salle de quartier, Salles polyvalentes à dominante sportive de superficie sup. ou égale à 1200m<sup>2</sup> ou hauteur sous plafond inf. à 6,50m, Autre salles polyvalentes non visées dans les dispositions du type X

Si l'établissement est desservi par des espaces libres, ceux-ci doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi