

MOYENS DE SECOURS

LES MOYENS DE SECOURS: Art. 123-11 du CCH / MS 1

- Moyens d'extinction
- Dispositions visant à faciliter l'intervention des sapeurs pompiers
- Service de sécurité incendie
- Système de sécurité incendie (S S I)
- Système d'alerte

LES MOYENS D'EXTINCTION: MS 4

- **Les poteaux et bouches d'incendie** MS 5/6/7/8/9/10/11/12/13
 - Situés au maximum à 5m de la chaussée MS 7
 - Facilement accessibles en permanence MS 7
 - Signalé à la norme française (couleur rouge) MS 7
 - Situés au maximum à 60m des raccords MS 19/24
- **Les RIA (robinets d'incendie armés)** MS 14/15/16/17
 - Tuyau semi rigide 20 ou 30m
 - Un dévidoir à alimentation axiale
 - Robinet diffuseur 3 positions (fermé, jet diffusé, jet droit ou bâton)
 - Robinet d'arrêt
 - Pression comprise entre 2,5 bars (0,25 MPa) et 4,5 bars (0,4MPa)
 - Pression de 2,5 bars au RIA le plus défavorisé et équipé d'un manomètre
 - Hauteur du RIA entre 1,20m et 1,80m du sol
 - Numéro de série unique
 - Plaque de signalisation (éventuellement mode d'emploi)
 - 3 diamètres:
 - DN 19/6: pour les risques courants (potentiel calorifique jusqu'à 500 MJ/m²)
 - DN 25/8: pour les risques moyens (potentiel calorifique de 500 à 900MJ/m²)
 - DN 33/12: pour les risques importants (potentiel calorifique sup. 900MJ/m²)
- **Les colonnes sèches:** MS 18/9/20/21

Tuyauteries fixes et rigides installées à demeure dans les constructions de plus de 18m et destinées à être raccordées aux tuyaux des sapeurs pompiers pour être mises en charges au moment de l'emploi

 - Si locaux à risques importants installés en étage à plus de 18m de haut de l'accès des secours MS 18
 - Conforme à la norme française MS 18
 - Diamètre colonne 65mm
 - Raccords d'alimentation diamètre 65mm, placés au max à 60m d'un poteau ou bouche d'incendie MS 19
 - Raccords signalés MS 19
 - Prises d'incendie(x2), diamètre 45mm, en étages dans les cages d'escaliers MS 20

- **Les colonnes en charges** (dites colonnes humides): **MS 22/23/24**
Tuyauteries fixes et rigides installées à demeure dans les immeubles de grande hauteur IGH de plus de 50m, reliées à des réservoirs et à des pompes, permettant d'alimenter les lances des sapeurs pompiers
 - Débit 60m³/heure sous pression entre 4,5 et 8,5 bars (0,85 MPa)
 - Réserve d'alimentation 120m³ au minimum
 - Diamètre colonne 100mm
 - Prises 2x40mm ou 2x40mm et 1x65mm
 - Réalimentation par 2 orifices de 65mm dotés de vannes et signalés
- **Extinction automatique à eau EAI** et autre: **MS 25/26/27/28/29/30**
 - A eau:
 - Sous air
 - Sous eau
 - Alternatif
 - Pré action
 - Déluge
 - A gaz (FM 200/ CO₂/ ARGONITE interdit)
 - A poudre (stations services)
 - A mousse
- **Déversoirs ponctuels:** **MS 31/32/33**
- **Eléments de construction irrigués:** **MS 35/36/37**
 - Cloisons
 - Rideaux
 - Portes
- **Extincteurs** (pression permanente ou auxiliaire) **MS 38/39**
Pas d'extincteurs à poudre ABC dans les locaux accessibles au public dans un ERP
 - Portatifs (6 et 9 Kg de d'agent extincteur) (1 extincteur pour 200m² et pas plus de 15m pour atteindre un extincteur)
 - A roues
 - Extincteurs à eau (A), eau + additifs (AB), CO₂ (B et origine électrique), poudre ABC, poudre spéciales (D)
- **Dispositions pour faciliter l'action des sapeurs pompiers:** **MS 42/43/44**
 - Tours d'incendie (désenfumage et éclairage permanent)
 - Trémies d'attaque
- **Service de sécurité incendie:** **MS 45 → 52**
- **Système de sécurité incendie:** **MS 53 → MS 73**
 - Un système de détection incendie
 - Un système de mise en sécurité incendie
 - Un système d'alarme
 - Un système d'alerte
- **Contrôles:** **MS 74**

