

CLICDVCREM ERP

RUBRIQUES	ELEMENTS	REFERENCES REGLEMENTAIRES
Classement	Définition Catégorie Types	C C H → R 123-2 → R 123-19 GN1/ GN2/ GN3
Implantation	Desserte Isolement	CO 1 à CO 5 CO 6 à CO 10
Construction	Résistance des structures Couverture Façades Distribution intérieure Locaux à risques Conduits et gaines Aménagements intérieurs	CO 11 à CO 15 CO 16 à CO 18 CO 19 à CO 22 CO 23 à CO 26 CO 27 à CO 29 CO 30 à CO 33 AM 1 à AM 19
Dégagements	Définition Généralités Dégagements en sous sol Dégagements accessoires Balisage des dégagements Sorties Escaliers Tribunes et gradins Ascenseurs et escaliers mécaniques	CO 34 CO 35 et CO 36 CO 39 et CO 40 CO 41 CO 42 CO 43 et CO 48 CO 49 et CO 56 CO 57 AS
Ventilation Désenfumage	Buts et généralités Principes Calcul et cantons	DF 1 et DF 2 DF 5 et DF 6 IT 246
Chauffage Ventilation	Installations sup. à 70 KW Installations inf. ou égale à 70 KW Stockage de combustible Ventilation Appareils de chauffage Installations gaz Appareils de Cuisson	CH 5 CH 6 CH 13 et CH 17 CH 28 à CH 44 CH 44 à CH 58 GZ GC
Risques spéciaux	Obligation de contrôle	GE 2 à GE 9
Electricité Eclairage	Définitions généralités Installation sécurité Maintenance, vérifications Installations temporaires Eclairage généralités Eclairage sécurité	EL 1 à EL 7 EL 12 à EL 17 EL 18 et EL 19 EL 20 à EL 23 EC 1 à EC15 EC 7 à EC 15
Moyens de secours	Moyens d'extinction Dispositions facilitant les SP Service sécurité incendie SSI Alerte	MS 4 à MS 40 MS 41 à MS 44 MS 45 à MS 52 MS 53 à MS 70 MS 70 à MS 74
Spécificités	Dispositions particulières	

