Produção

Areas Comuns

Apontamento #884:

Na reunião da brigada, neste mês, foi realizado treinamento no uso de mangueiras de combate a incêndio.

Risco/Consequência:

Apontamento: A atividade contribui diretamente para o preparo da equipe em situações reais de emergência, aumentando a eficácia da resposta e reduzindo riscos de falhas no manuseio dos equipamentos.

Resolução/Ação Tomada:

O treinamento foi registrado, e os participantes foram orientados quanto aos procedimentos de acionamento, extensão, uso e recolhimento das mangueiras. A prática será repetida periodicamente para reforço contínuo.

Responsável/Prazo:

Victor. - 04/07/2025

RESOLVIDO

Apontamento #883:

O local de coleta e descarte de resíduos não apresenta sinalização e isolamento adequados para a remoção e reposicionamento da caçamba.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: A condição pode resultar em acidentes graves durante o transporte e reposicionamento da caçamba, especialmente porque o refeitório fica ao lado da área de descarte. A manobra tem ocorrido no horário de almoço, período com alta circulação de pessoas, aumentando significativamente o risco de atropelamento, prensamento e outros incidentes envolvendo pedestres.

Resolução/Ação Tomada:

A situação foi comunicada ao setor EHS TPC foi solicitado o reforço imediato da sinalização e do isolamento da área.

Responsável/Prazo:

Evandro, Alane, Juliana. - 21/07/2025

⊗ A RESOLVER

Apontamento #881:

Foram encontradas caixas de papelão obstruindo a saída de emergência.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Caixas de papelão obstruindo a saída de emergência comprometem a segurança da evacuação em caso de incêndio ou outra emergência, colocando em risco a integridade física dos colaboradores e configurando infração às normas de segurança contra incêndio.

Resolução/Ação Tomada:

As caixas foram imediatamente removidas, liberando totalmente a rota de fuga. As equipes responsáveis foram orientadas sobre a importância de manter as saídas de emergência desobstruídas permanentemente.

Responsável/Prazo:

Evandro, Alane. - 30/06/2025

RESOLVIDO

Laboratório

Análise

Apontamento #882:

Foi encontrado um carrinho de transporte danificado, com risco iminente de tombamento.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O uso de carrinho de transporte danificado representa risco iminente de tombamento da carga, podendo causar acidentes com lesões nos colaboradores, danos aos materiais transportados e comprometer a segurança operacional no ambiente de trabalho.

Resolução/Ação Tomada:

O carrinho foi retirado de uso imediatamente e encaminhado para manutenção. A equipe foi orientada a não utilizar equipamentos com defeito e a comunicar qualquer irregularidade ao setor responsável assim que identificada.

Responsável/Prazo:

Eduardo, Arthur. - 30/06/2025

⊗ A RESOLVER

Apontamento #880:

Foram encontradas quatro camadas de caixas com materiais empilhados, apresentando risco de queda.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O empilhamento de caixas em quatro camadas ultrapassa a altura e a estabilidade seguras, representando risco iminente de queda de materiais, com possibilidade de acidentes, lesões corporais, danos aos produtos e interrupção das atividades.

Resolução/Ação Tomada:

As caixas foram reorganizadas, reduzindo a quantidade de camadas para um limite seguro de empilhamento. O responsável pela organização do local foi orientado sobre os riscos do empilhamento excessivo

Responsável/Prazo:

Eduardo - 30/06/2025

RESOLVIDO