

RELATÓRIO DE VALIDAÇÕES DE PROJETO							
DADOS DO LOTE							
Nome Projeto	ISABELA			IPTU	12.313.123-13	Zoneamento	ZUR1
Área da Edificação	104.61 m²	Tipo de uso	UNIFAMILIAR	Área do lote (REAL)	275.00 m²	Área do lote (CP)	275.00 m²

ESPECIFICIDADES DO PROJETO				
ITENS VERIFICADOS				
Descrição	Medida do projeto	Permitido conforme: (lei nº 079/2009)	Status	Observação
Afastamento lateral esquerda	1.23 m	1.50 m	Reprovado	De acordo com a lei 079/2009, afastamento lateral é de no mínimo 1.50 m e de acordo com o projeto é de: 1.23 m. (Favor considerar a cota lateral apartir da edificação até a projeção do cadastro da prefeitura (CP))
Afastamento frontal	1.23 m	3.00 m	Reprovado	De acordo com a lei 079/2009, afastamento frontal é de no mínimo 3.00 m e de acordo com o projeto é de: 1.23 m (Favor considerar a cota frontal apartir da edificação até a projeção do cadastro da prefeitura (CP))
Afastamento fundos	1.32 m	1.50 m	Reprovado	De acordo com a lei 079/2009, afastamento de fundos é de no mínimo 1.50 m e de acordo com o projeto é de: 1.32 m (Favor considerar a cota dos fundos apartir da edificação até a projeção do cadastro da prefeitura (CP))
Taxa de Ocupação	104.61 m²	165.00 m²	Aprovado	(A taxa de ocupação é a projeção da edificação com relação ao lote. Caso a edificação possua dois pavimentos e a projeção do segundo pavimento seja maior em relação ao primeiro pavimento, favor considerar o perimetro do segundo pavimento.)
Coeficiente Aproveitamento	104.61 m²	275.00 m²	Aprovado	(O coeficiente de aproveitamento é a área máxima que poderá ser construída, nesse caso á área máxima é 275.00 m²)
Altura na divisa	0.00 m	5.00 m	Aprovado	Aprovado
Área Permeável	50.48 m²	82.50 m²	Reprovado	De acordo com a lei 079/2009, a área mínima de permeabilidade é de: 82.50 m².
Vagas de Estacionamento	2 vagas	1 vagas	Aprovado	(Obs: Lembrando que a medida mínima de uma vaga e outra é de 5.00 m, que é destinado para manobra de veículos.