

регистратор аварийных событий

1. Информация для оформления договора

Реквизиты компании

Наименование организации ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 ПАО Сахалинэнерго
Телефон/факс
Координаты ответственного лица
(ФИО, должность, моб. тел., e-mail)

Реквизиты и информация об объекте внедрения

Наименование объекта ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
Наименование организации ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
Предположительный срок поставки квартал 2, год 2026
Наличие на объекте регистраторов «НЕВА-РАС» количество 6 шт., год установки _____
Наличие проектной документации по системе РАС ☒ нет ☐ да при наличии – приложить к бланку заказа структурную и однолинейную схемы, задание заводу, перечень сигналов

2. Состав сигналов

2.1. Количество и характеристики аналоговых сигналов осциллографирования

Тип	~1 А	~5 А	~100 В	~400 В	=250 В	±5 мА	±75 мВ	Иное 4-20 мА
Количество	24	-	28	-	6	-	-	8

ПС-АВЧ – преобразователь сигналов с выхода высокочастотного поста, количество - _____

Дополнительная информация по сигналам и измерительным преобразователям

В шкафу установить преобразователи активной и реактивной мощности для каждой (К)ВЛ (4 шт) с выходным сигналом 4-20 мА

Примечания:

Частота опроса в типовом исполнении – 2,5 кГц.

При частоте опроса 1 кГц; 2,5 кГц — количество входов осциллографирования до 64.

При частоте опроса 2,5 кГц; 5 кГц — количество входов осциллографирования до 32.

При частоте опроса 5 кГц; 10 кГц — количество входов осциллографирования до 16.

При частоте опроса 10 кГц; 20 кГц — количество входов осциллографирования до 8.

2.2. Количество и характеристики дискретных входных сигналов

Тип	Упит	Количество
«Сухой» контакт (Упит от РАС)	= 220 В	44
«Сухой» контакт (Упит от РАС)	= 24 В	-
Иное _____		

☒ Предусмотреть расширение количества сигналов (суммарно с вышеуказанными) до 64

2.3. Количество и характеристики аналоговых сигналов нормального режима
(применимо при частоте опроса сигналов осциллографирования 1 кГц)

Тип	~1 А	~5 А	~100 В	~400 В	=250 В	±5 мА	0...4...20 мА	±75 мВ	Иное _____
Количество									

2.4. Количество дискретных выходных сигналов _____
(применимо при частоте опроса сигналов осциллографирования 1 кГц)

3. Технические требования

3.1. Конструктивное исполнение

☐ В 19-ти дюймовом терминале (для монтажа в шкаф, панель или стойку)

☐ Навесной шкаф (типовое исполнение ШхВхГ, мм (600x1000x250))

☒ В напольном исполнении, шкаф:

Высота, мм: ☒ 2000 Иное _____
 Ширина, мм: ☐ 600 ☒ 800 Иное _____
 Глубина, мм: ☒ 600 Иное _____
 Цоколь, мм: ☒ 100 ☐ 200

☐ одностороннее обслуживание
☒ двухстороннее обслуживание

Передняя дверь: ☒ одностворчатая
☐ двухстворчатая
☒ обзорная

Задняя дверь: ☐ одностворчатая
☒ двухстворчатая

☒ Установка испытательных блоков

☒ Иное исполнение Сейсмостойкость 9 баллов

Особые требования к климатическому исполнению (типовое исполнение УХЛ4) _____

3.2. Электропитание

Ввод №1 (осн.), В: ☐ ~230 ☒ =220 ☐ =110
 Ввод №2 (рез.), В: ☐ ~230 ☒ =220 ☐ =110
 Ввод №3 (с.н.), В: ☒ ~230

☐ Требуется установка ИБП, время автономной работы не менее: _____ мин.

3.3. Способ подключения к ЛВС

☐ Витая пара, портов: _____ шт.
☒ Оптоволокно, портов: 2 шт. Тип разъема: ☒ SC ☐ ST ☐ иное _____
 Тип кабеля: ☒ одномод ☐ многомод 50/125 ☐ многомод 62/5,125

☒ Иное Поддержка PRP. Синхронизация времени по PTPv2, NTP, SNTP

3.4. Дополнительные модули

- ☐ Жесткий диск (HDD) ☐ Твердотельный накопитель (SSD)

Модуль синхронизации времени (GPS/ГЛОНАСС) ☐ Да, длина антенного кабеля, м: ☐ 15 ☐ 30 ☐ 60, иная _____

Примечание: Регистратор «НЕВА-РАС» может обеспечить привязку к единому времени дополнительно до трех устройств в локальной сети.

3.5. Дополнительные устройства (сервер, АРМ, сетевое оборудование и др.)

- ☐ Внутри шкафа _____
☒ Вне шкафа Сервер РАС, см. требования в отдельном файле _____

3.6. Дополнительное программное обеспечение сервера

- ☐ ОМП (определение места повреждения), количество линий _____ шт.
☐ «Самописец», количество сигналов _____ шт.
☐ «НЕВА-Телемеханика»
☐ OPC-сервер «НЕВА»
☐ OPC-калькулятор «НЕВА»
☐ «НЕВА-СМТН» (система мониторинга технологических нарушений)

3.7. Комплект ЗИП

Укомплектовать ЗИП на гарантийный период _____

4. Перечень работ

4.1. Необходимость выполнения работ

- ☐ Проектные работы
☐ Монтажные работы
☒ Пусконаладочные работы
☒ Иное Разработка конструкторской документации в объеме: схемы принципиальные, схемы клемм

4.2. Информация о доставке оборудования

- ☐ Самовывоз
☐ Доставка (указать адрес) _____

Энергетиков пер. 1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Российская Федерация, 693012

4.3. Дополнительная информация

Название шкафа по KKS - 60CFQ02

5. Перечень сигналов

Приложить при наличии списка аналоговых и дискретных сигналов.