

регистратор аварийных событий

1. Информация для оформления договора

Реквизиты компании

Наименование организации ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 ПАО Сахалинэнерго
 Телефон/факс
 Координаты ответственного лица
 (ФИО, должность, моб. тел., e-mail)

Реквизиты и информация об объекте внедрения

Наименование объекта ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
 Наименование организации ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
 Предположительный срок поставки квартал 2, год 2026
 Наличие на объекте регистраторов «НЕВА-РАС» количество 6 шт., год установки _____
 Наличие проектной документации по системе РАС ☒ нет ☐ да при наличии – приложить к бланку заказа структурную и однолинейную схемы, задание заводу, перечень сигналов

2. Состав сигналов

2.1. Количество и характеристики аналоговых сигналов осциллографирования

Тип	~1 А	~5 А	~100 В	~400 В	=250 В	±5 мА	±75 мВ	Иное <u>4...20 мА / 60 мВ</u>
Количество	13	-	11	-	4	-	-	4 / 2

ПС-АВЧ – преобразователь сигналов с выхода высокочастотного поста, количество -

Дополнительная информация по сигналам и измерительным преобразователям

Предусмотреть в шкафу преобразователи активной и реактивной мощности для двух генераторов с выходом 4-20 мА.

Ток возбуждения возбудителя снимается с шунта 60 мВ. Ток ротора генератора не измеряется.

Примечания:

Частота опроса в типовом исполнении – 2,5 кГц.

При частоте опроса 1 кГц; 2,5 кГц — количество входов осциллографирования до 64.

При частоте опроса 2,5 кГц; 5 кГц — количество входов осциллографирования до 32.

При частоте опроса 5 кГц; 10 кГц — количество входов осциллографирования до 16.

При частоте опроса 10 кГц; 20 кГц — количество входов осциллографирования до 8.

2.2. Количество и характеристики дискретных входных сигналов

Тип	Упит	Количество
«Сухой» контакт (Упит от РАС)	= 220 В	22
«Сухой» контакт (Упит от РАС)	= 24 В	-
Иное _____		

☒ Предусмотреть расширение количества сигналов (суммарно с вышеуказанными) до 64

2.3. Количество и характеристики аналоговых сигналов нормального режима
(применимо при частоте опроса сигналов осциллографирования 1 кГц)

Тип	~1 А	~5 А	~100 В	~400 В	=250 В	±5 мА	0...4...20 мА	±75 мВ	Иное _____
Количество									

2.4. Количество дискретных выходных сигналов _____
(применимо при частоте опроса сигналов осциллографирования 1 кГц)

3. Технические требования

3.1. Конструктивное исполнение

- ☐ В 19-ти дюймовом терминале (для монтажа в шкаф, панель или стойку)
- ☐ Навесной шкаф (типовое исполнение ШхВхГ, мм (600x1000x250))
- ☒ В напольном исполнении, шкаф:
- Высота, мм: ☒ 2000 Иное _____
- Ширина, мм: ☐ 600 ☒ 800 Иное _____
- Глубина, мм: ☒ 600 Иное _____
- Цоколь, мм: ☒ 100 ☐ 200
- ☐ одностороннее обслуживание
- ☒ двухстороннее обслуживание
- Передняя дверь: ☒ одностворчатая
- ☐ двухстворчатая
- ☒ обзорная
- Задняя дверь: ☐ одностворчатая
- ☒ двухстворчатая
- ☒ Установка испытательных блоков
- ☒ Иное исполнение Сейсмостойкость 9 баллов

Особые требования к климатическому исполнению (типовое исполнение УХЛ4) _____

3.2. Электропитание

Ввод №1 (осн.), В: ☐ ~230 ☒ =220 ☐ =110

Ввод №2 (рез.), В: ☐ ~230 ☒ =220 ☐ =110

Ввод №3 (с.н.), В: ☒ ~230

☐ Требуется установка ИБП, время автономной работы не менее: _____ мин.

3.3. Способ подключения к ЛВС

- ☐ Витая пара, портов: _____ шт.
- ☒ Оптоволокно, портов: 2 шт. Тип разъема: ☒ SC ☐ ST ☐ иное _____
- Тип кабеля: ☒ одномод ☐ многомод 50/125 ☐ многомод 62/5,125
- ☒ Иное Поддержка PRP. Синхронизация времени по PTPv2, NTP, SNTP

3.4. Дополнительные модули

- ☐ Жесткий диск (HDD) ☐ Твердотельный накопитель (SSD)

Модуль синхронизации времени
(GPS/ГЛОНАСС)

- ☐ Да, длина антенного кабеля, м: ☐ 15 ☐ 30 ☐ 60, иная _____

Примечание: Регистратор «НЕВА-РАС» может обеспечить привязку к единому времени дополнительно до трех устройств в локальной сети.

3.5. Дополнительные устройства (сервер, АРМ, сетевое оборудование и др.)

- ☐ Внутри шкафа _____
☒ Вне шкафа Сервер РАС, см. требования в отдельном файле

3.6. Дополнительное программное обеспечение сервера

- ☐ ОМП (определение места повреждения), количество линий _____ шт.
☐ «Самописец», количество сигналов _____ шт.
☐ «НЕВА-Телемеханика»
☐ OPC-сервер «НЕВА»
☐ OPC-калькулятор «НЕВА»
☐ «НЕВА-СМТН» (система мониторинга технологических нарушений)

3.7. Комплект ЗИП

Укомплектовать ЗИП на гарантийный период _____

4. Перечень работ

4.1. Необходимость выполнения работ

- ☐ Проектные работы
☐ Монтажные работы
☒ Пусконаладочные работы
☒ Иное Разработка конструкторской документации в объеме: схемы принципиальные, схемы клемм

4.2. Информация о доставке оборудования

- ☐ Самовывоз
☐ Доставка (указать адрес) _____

Энергетиков пер. 1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Российская Федерация, 693012

4.3. Дополнительная информация

Название шкафа по KKS - 60CFQ01 _____

5. Перечень сигналов

Приложить при наличии списка аналоговых и дискретных сигналов.