

Карта заказа
на шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б

1. Объект (место) установки.. ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1».....

В п.п. 3, 4 отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: ____ 1 ____

3. Конструктивное исполнение шкафа:

		Габариты (Ширина x Глубина x Высота ¹), мм					
		Напольное исполнение (стандарт)		Напольное исполнение (утопленные стенки)			
		☒	808x660x2000	☐	800x660x2000		
		☐	608x660x2000	☐	600x660x2000		
		☐	Другое ²	____ x ____ x ____	☐	Другое ²	____ x ____ x ____
Способ обслуживания		☒	Двухсторонний	☐	Односторонний		
Цоколь		☒	100	☐	2 x 100		
Козырёк ³		☒	Нет	☐	100	☐	200
Передняя дверь		☒	Обзорная стеклянная	☐	Глухая стальная		
Подвод кабелей		☒	Снизу	☐	Сверху		
Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022							

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);
2. требует предварительного согласования
3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

Наименование	Кол-во, шт.
Модуль интерфейсный [БЭ2004-МИ]	2
Промышленный компьютер	1
Панельный сенсорный монитор 17"	1
Индустриальный коммутатор Ethernet [8] x 100Base Tx, [2] x 100Base Fx	1
Система диагностики оборудования шкафа	1
Дублированная система питания входных/выходных цепей с контролем изоляции	1
Дублированная система питания шкафа 2 x 220В	Ввод питания 1 ☐ AC ☒ DC
	Ввод питания 2 ☐ AC ☒ DC
Модуль дискретного ввода на 16 дискретных входов [БЭ2004-ТС16]	14
Модуль дискретного вывода на 8 дискретных выходов (5А, ~220В) [БЭ2004-ТУ8]	8
Переключатели обхода ОБР групповые	36

4.2 Опциональная комплектация

Наименование	Кол-во, шт./ Необходимость
Ключи управления коммутационными аппаратами	-
Реле промежуточные выходных цепей	4
Шкаф кроссовый оптический на [8 LC] портов ☒ 9/125 ☐ 50/125 ☐ 62,5/125	☒
ПО EKRASCADA (ЭКРА-ОБР)	☒
ПО EKRASCADA Сервер МЭК 61850	☒
ПО EKRASCADA «Сервер Modbus»	☐

[8] - количество портов по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

5. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS*
	Шкаф логической ОБР	60CBY02

* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

6. Дополнительные требования: _

1. Климатическое исполнение шкафа УХЛ4
2. Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 9 баллов
3. Предусмотреть медные шинки для заземления экранов кабелей (не менее 25 экранов кабелей). Экранирующие ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа
4. В конструкции задней двери шкафа предусмотреть карман (на одной из створок) для документации формата А4
5. Для освещения шкафа на верхней передней балке каркаса закрепить светильник (с магнитным креплением) и концевой выключатель двери. Светильник управляется концевым выключателем двери. Для питания испытательного оборудования в шкафу устанавливается двойная силовая розетка 220 В, 50 Гц, 16 А
6. Дублированная система питания шкафа 2x220 В DC
7. Шкаф является частью системы из двух шкафов. Предусмотреть связь между шкафами по оптическому каналу связи для объединения их в единую сеть, единый цифровой проект.
8. Шкафы должны соответствовать:
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-8 (30 А/м длительно, 300 А/м кратковременно);
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-9 (300 А/м);
 - 1-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.3;
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.6;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.16.

А также соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 1317.6.5

ЗИП на гарантийный период