

Карта заказа

шкафов резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя
ШЭ2607 015

Объект ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

Версия ПО	Исполнение
☒ 015_400	типовое

Реализуемые функции

Версия ПО	Ступеней ТЗНП	БНН	Ступеней МТЗ	АУВ	АПВ	УРОВ	ЗНФР
015_400	3	+	2	+	+	+	+

БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности, АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, МТЗ – максимальная токовая защита, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

☐ 110В
☒ 220В

3 Характеристики терминала шкафа

Номинальный ток	1 или 5 А переключение электронным (программным) способом
Номинальное напряжение	100 В

4 Тип интерфейсов связи

Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103	2 порта RS-485 (типовой)
Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850	☒ 2 электрических порта RJ45
	☐ 2 оптических порта LC

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

Тип лицевой панели терминала	Элементы оперативного управления	Группы уставок		
		Способ переключения	Максимальное количество	
48 светодиодов (типовое исполнение)	Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа *	Без переключения	1	☐
		Пульт электронных ключей	8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа (типовое исполнение)	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель (типовое исполнение)	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале		16
	32 светодиода и 16 электронных ключей	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1
Механический переключатель			2	☐
			4	☐
			8	☐
			Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16
Электронные ключи на лицевой панели терминала		Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале		16

* – установка пульта электронных ключей возможна только при наличии интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850

6 Конструктив шкафа



Козырек	☒	Не требуется (типичное исполнение)		
	☐	Спереди	☒	100 мм
	☐	Сзади	☐	200 мм

Основные элементы	Способ обслуживания шкафа			
	Двухстороннее обслуживание (типичное исполнение)		Одностороннее обслуживание	
Передняя дверь шкафа	☒	Металлическая с обзорным окном (типичное исполнение)	☐	Металлическая с обзорным окном
	☐	Стеклопанель обзорная	☐	Стеклопанель обзорная
Задняя металлическая дверь шкафа	☒	Одинарная (типичное исполнение)	Глухая задняя стенка	
	☐	Распашная *		
Габаритные размеры шкафа (Ш x Г x В), мм, без учета цоколя	☒	608 x 660 x 2000 (типичное исполнение)	☐	808 x 660 x 2000
	☐	600 x 660 x 2000	☐	800 x 660 x 2000
	☐	808 x 660 x 2000	☐	800 x 660 x 2000
	☐	800 x 660 x 2000	☐	800 x 660 x 2000

* - только в исполнении с габаритными размерами 800(808) x 660 x 2000

Цоколь	☒	100 мм (типичное исполнение)
	☐	200 мм
Подвод кабеля	☒	Снизу (типичное исполнение)
	☐	Иное: _____

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- пылевлагозащита корпуса IP41;
- масса не более 250 кг;
- конструктив ШМЭ
- климатическое исполнение УХЛ4;
- группа механической прочности М40;
- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;
- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

Дополнительные требования к конструктиву шкафа:	- Для управления функциями РЗА предусмотреть электронные ключи и механические ключи. - установка розетки ~220В;
По согласованию возможны:	
- установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации;	
- установка розетки ~220В;	
- изменение габаритных размеров;	
- и т.д.	

7 Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

Автоматы питания ЭМУ	I _{ном} , А	I _{отс} / I _{ном} , о.е.	В составе шкафа
☐ АП50Б (поставляется россыпью)			-
☒ * Автоматический выключатель, хар-ка С (для питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2) 2шт.	4		☒

* определяется заказчиком

8 Дополнительные требования:

Резервирование PRP, синхронизация RTPv2.

Шкафы должны соответствовать:

- 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-8 (30 А/м длительно, 300 А/м кратковременно);
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-9 (300 А/м);
- 1-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.3;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.6;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.16.

А также соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 1317.6.5.

ЗИП на гарантийный период

9 Количество шкафов 1

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа)
	Шкаф АУВ и КСЗ ШСВ 110	60CHC50 GH01