

1. ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШНЭ8003 (ШОТЭ)
2. ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШНЭ8004
(на двух листах)

Адрес _____

Ф.И.О. исполнителя, должность

Подпись

МП

Контактные телефоны, E-mail

Дата

Наименование объекта ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, 6-й энергоблок

Адрес объекта

Адрес объекта		☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
Номер типовой схемы ШОТЭ (см. ЭКРА.657171.004 ТИ - приложение Е)		☐ 9	☐ 10	☒ 11	☐ 12	☐ 13	☐ 14	☐ 15	
Наименование параметра		Требуется (Ответы заказчика)							
Входные параметры									
Количество вводов, шт		☐ 1		☒ 2					
Количество фаз, шт		☐ 1L+N+PE		☒ 3L+N+PE (стандарт)					
Напряжение (линейное), В		☐ ~220		☒ ~380 (стандарт)					
Частота, Гц		☒ 50 (стандарт)		☐ 60					
Тип и фирма производитель зарядных устройств		☒ ЗПУ (ЭКРА) ☐ Иное_							
Количество зарядных устройств		☐ 1		☒ 2		☐ Иное_			
Устройство автоматического ввода резерва сети (АВР), да/не		☐ Да		☒ Нет					
Выходные параметры									
Количество отходящих секций, шт		☐ 1		☒ 2					
Выходное напряжение, В		☐ 24		☐ 48		☐ 11		220 ☒ (стандарт)	
Выходной ток зарядного устройства, А	ЗПУ							30	
	Иное_								
Фирма производитель аккумуляторной батареи		☐ Fiamm ☐ DELTA ☒ Иное							
Тип аккумуляторной батареи		☒ AGM							
Емкость аккумуляторной батареи C ₁₀ , Ач		150							
Срок службы аккумуляторов, лет		☐ 5-10		☐ 10-12		☒ 15-17		☐ 17 и выше	
Количество аккумуляторов в батарее, шт		☒ 17		☐ Иное_					
Параметры отходящих линий									
Количество автоматических выключателей на 1 сек- ции, шт.		4				1		2	
Номинальный ток автоматического выключателя 1 секции, А		16(ВА57-31 с РК-41)				63, С		16,С	
Количество автоматических выключателей на 2 сек- ции, шт.		1		3				1	
Номинальный ток автоматического выключателя 2 секции, А		16(ВА57-31 с РК-41)		25(ВА57-35 с РК-41)				50(ВА57-35 с РК-41)	
								16,С	

Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий		☐ Etimat P10 DC “ETI” (стандарт) ☒ Иное_	
Параметры контроля сопротивления изоляции			
Наличие системы контроля изоляции		☒ Да ☐ Нет	
Контроль изоляции шин постоянного тока без поиска замыкания отходящей линии на "Землю"		☐ Реле РКИЭ (ЭКРА) ☐ Иное_	
Контроль изоляции шин постоянного тока с поиском замыкания отходящей линии на "Землю"		☒ ЭКРА-СКИ (ЭКРА) ☐ Иное_	
Параметры мониторинга			
Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП		☒ Да ☐ Нет	
Интерфейс связи с АСУТП		☐ RS-485 ☒ Ethernet ☐ Радиоканал GSM	
Протокол обмена с АСУТП		☐ Modbus RTU ☐ Modbus TCP ☐ МЭК60870-5-104 ☒ МЭК61850	
Конструктивные параметры			
Способ обслуживания		☐ Одностороннее (стандарт) ☒ Двустороннее	
Степень защиты (IP21...IP54)		☐ IP21 (стандарт) ☒ Иное_ IP54	
Подвод кабеля		☒ Снизу (стандарт) ☐ Сверху	
Габариты шкафов без цоколя, мм		ШОТЭ (ШНЭ 8003) Шкаф АБ (ШНЭ 8004)	
Стандартные габариты см. в ЭКРА.657171.004 ТИ - приложения Е и Ж	Высота – 2075	х	
	Ширина – 600-1600	1000 800	
	Глубина – 600-800	600 600	
Цоколь		Установить высотой: ☒ 100 мм ☐ 200 мм ☐ Не устанавливать	
Дополнительные параметры			
Наличие устройства мигающего света		☒ Да ☐ Нет	
Наличие блока аварийного освещения (БАО)		☐ Да ☒ Нет	
Мощность БАО, кВт		☐ 3 ☐ Иное_	
Количество отходящих линий БАО, шт		☐ 1 ☐ 2 ☐ Иное_	
Индикация на двери состояния коммутационной аппаратуры		☒ Да ☐ Нет	
Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда		☐ Нет ☒ Да, с отключением АБ (стандарт) ☐ Да, с отключением и автоматическим включением АБ	
Наличие обогрева		☐ Да ☒ Нет	

Дополнительные требования:

1. Резервирование PRP, синхронизация PTPv2.
2. Шкафы должны соответствовать:
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-8 (30 А/м длительно, 300 А/м кратковременно);
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-9 (300 А/м);
 - 1-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.3;
 - 4-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.6;
 - 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.16.
- А также соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 1317.6.5
3. На каждой секции отходящих линий установить устройство защиты от перенапряжения (УЗИП).
4. Предусмотреть медные шинки для заземления экранов кабелей (не менее 15 экранов кабелей). Экранирующие ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа
5. Для освещения шкафа на верхней передней балке каркаса закрепить светильник (с магнитным креплением) и концевой выключатель двери. Светильник управляется концевым выключателем двери. Для питания испытательного оборудования в шкафу устанавливается двойная силовая розетка 220 В, 50 Гц, 10 А
6. Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 9 баллов
7. Количество систем оперативного постоянного тока - 2
8. Включить в комплектацию тестер аккумуляторных батарей Kongter BT-3915
9. ЗИП на гарантийный период

Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа)
	Шкаф оперативного тока 1	60BTW01
	Шкаф аккумуляторный 1	60BTB01
	Шкаф оперативного тока 2	60BTW02
	Шкаф аккумуляторный 2	60BTB02