

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о регистрации лаборатории**

Регистрационный номер 31-28-2018 от 05 марта 2018 года.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория стационарная с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«Новосибирский государственный технический университет»**

(полное наименование организации)

Адрес юридический: 630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 20

Адрес фактический: 630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 20

Телефон/факс: 346-50-01/346-02-09 ИНН 5404105174

(юридический и фактический адрес предприятия, телефон, факс, ИНН)

Руководитель организации: ректор ФГБОУ ВО «НГТУ» А.А. Батаев

ДОПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до 220 кВ.

(до и (или) выше 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний, измерений и проверок:

1. Визуальный осмотр.
2. Испытания и измерения параметров заземляющего устройства.
3. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.
4. Испытания устройств защитного отключения (УЗО).
5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
6. Измерение наведенных напряжений на ВЛ 0,4-220 кВ.
7. Измерение параметров систем молниезащиты.
8. Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты.

Всего разрешенных видов испытаний, измерений и проверок: **8 (восемь).**

Свидетельство выдано на основании акта готовности электротехнической лаборатории  
**№ 31-28-2018 от 05 марта 2018 года.**

Срок действия Свидетельства установлен до **04 марта 2021 года.**

Начальник отдела



А.А. Малюгин

М.П.