



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS DE PALMAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

DANILO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO DE TRANSFORMADORES VIA ALGORÍTMOS
NATURAIS USANDO PYTHON**

Palmas/TO
2021

DANILO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO DE TRANSFORMADORES VIA ALGORÍTMOS
NATURAIS USANDO PYTHON**

Monografia foi avaliada e apresentada à
UFT – Universidade Federal do Tocantins
– Campus Universitário de Palmas, Curso
de Engenharia Elétrica para aprovação na
disciplina Projeto de Graduação I.

Orientadora: Prof. Dr. Adélcio Maximiano
Sobrinho

Palmas/TO
2021

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Justificativa.....	4
1.2	Objetivos	4
1.2.1	Objetivo Geral	4
1.2.2	Objetivos Específicos	4
1.3	Metodologia	5
1.4	Estrutura da dissertação	5
1.5	Cronograma de atividades a serem realizadas.....	5
2	PROJETOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICOS...7	
2.1	Parâmetros básicos dos transformadores.....	7
2.2	Princípio construtivo.....	8
2.3	Construção do núcleo.....	11
2.4	Seções do Núcleo	11
2.5	Seção circular circunscrita.....	15
2.6	Transformador de distribuição trifásico.....	18
	REFERÊNCIAS.....	23

1 INTRODUÇÃO

Transformador é um dos dispositivos mais simples e é constituído por dois ou mais circuitos elétricos acoplados por um circuito magnético em comum (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014). Para maximizar a ligação magnética entre os circuitos é necessário que estes estejam enrolados sobre um núcleo magnético de pequena relutância (MARTIGNONI, 1991).

Analisar as perdas é de suma importância em projetos de transformadores pois elas determinam o rendimento e influenciam consideravelmente o custo de operação (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014). Sendo assim essa dissertação replicará um estudo sobre o problema de otimização em projetos de transformadores trifásicos proposto na tese (SOBRINHO, 2019). Essa otimização será realizada com o auxílio de duas funções de otimização: mono e multi-objetivo.

Com o uso das funções mono-objetivo será possível otimizar a massa ou as perdas totais. Para a função multi-objetivo as metas são: minimizar a massa da parte ativa do transformador (custo) e as perdas totais (SOBRINHO, 2019). Para tanto será utilizado algoritmos naturais a saber Evolução Diferencial (ED) e Enxame de Partículas (EP). Além de otimizar essas duas variáveis, o programa desenvolvido será capaz de calcular a corrente transitória do transformador (corrente *inrush*).

A corrente *inrush* do transformador pode chegar até dez vezes a corrente de operação durante a energização do transformador, causando assim uma série de problemas ao sistema elétrico (YACAMINI e ABU-NSSAER, 1986). Essa corrente não é senoidal, as componentes de frequência mais elevadas, geralmente a terceira e quarta harmônica causam danos aos sistema elétrico, produz tensões mecânicas nos enrolamentos, provoca danos ao transformador, cria afundamentos de tensão e dificulta o funcionamento dos relés de proteção (SOBRINHO, 2019).

Nos projetos de transformadores, as principais grandezas são: correntes de magnetização a vazio, as dimensões do núcleo e das bobinas, as perdas nos enrolamentos, as perdas a vazio, o rendimento, e a corrente *inrush* do transformador. Em sua tese (SOBRINHO, 2019) usa o *software* OCTAVE para realizar os cálculos. Nessa dissertação foi usado a linguagem de programação *Python* em conjunto as bibliotecas *numpy* e *pandas* para realização dos cálculos. Para a criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI, do inglês Graphical User Interface) foi usado o PyQT que é

um conjunto de ferramentas escritas em C++ e Python para criação de interfaces multiplataforma (Windows e Linux) (QT, 2020).

Neste capítulo consta inicialmente, os objetivos, a revisão bibliográfica, as justificativas e a estrutura da dissertação.

1.1 Justificativa

Como citado anteriormente há uma necessidade de desenvolvimento de ferramentas para otimização de transformadores de distribuição. Foi procurado em várias bibliografias e não foram encontradas soluções comerciais para do problema, sendo assim faz-se necessário o estudo e desenvolvimento de soluções próprias. Além disso o uso da linguagem de programação escolhida possibilita uma gama de possibilidades para uso futuro da biblioteca, pois *Python* é amplamente usado nas universidades e pela comunidade em geral (PYTHON, 2021).

Nesse contexto o presente trabalho visa contribuir na área de projetos de transformadores de distribuição. Além de construir uma interface com usuário que possa ser reutilizada caso se queira implementar outras técnicas de otimização.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução em *Python* com Interface Gráfica do Usuário para inserção dos parâmetros e otimização mono e multi-objetivo para minimizar perdas totais e massa ativa (custo) dos transformadores de distribuição trifásicos.

1.2.2 Objetivos Específicos

Em específico os objetivos do trabalho foram:

- a) Projetar e explorar os parâmetros dos transformadores de distribuição trifásicos;
- b) Analisar as soluções dos algoritmos ED e EP quando aplicados ao projeto de transformadores de distribuição trifásicos;

- c) Desenvolver uma Interface Gráfica do Usuário para inserção dos parâmetros referentes ao projeto de transformadores e dos algoritmos EP e ED;
- d) Comparar os resultados dos algoritmos EP e ED na solução do problema de otimização.

1.3 Metodologia

Inicialmente esse trabalho visa realizar um levantamento bibliográfico dividido em duas partes: estudo de projetos de transformadores de distribuição e estudo de métodos de otimização usando algoritmos naturais. A próxima etapa é a modelagem e implementação dos algoritmos EP e ED bem como o desenvolvimento da Interface Gráfica do Usuário. A última etapa será a comparação das respostas encontradas pelos algoritmos EP e ED com projetos de transformadores reais.

1.4 Estrutura da dissertação

O trabalho está organizado em 5 capítulos, em que o primeiro capítulo foi a Introdução. O capítulo 2 trata da fundamentação teórica acerca do projeto de transformadores de distribuição trifásicos, onde são descritas as equações matemáticas utilizadas para dimensionar, desde o projeto, as grandezas: correntes de magnetização a vazio, as dimensões do núcleo e das bobinas, as perdas nos enrolamentos, as perdas a vazio, o rendimento, e a corrente *inrush* do transformador. No Capítulo 3 são discutidos os algoritmos naturais EP e ED bem como as variáveis de projeto escolhidas. No capítulo 4 é abordado os conceitos fundamentais da linguagem *Python* e do desenvolvimento de interfaces gráficas usando PyQT. No capítulo 5 é apresentado as respostas ao problema de otimização usando os algoritmos EP e ED assim como apresenta as conclusões obtidas e as sugestões de trabalhos futuros.

1.5 Cronograma de atividades a serem realizadas

Toda a modelagem e simulação do transformador já foi implementada. Também já foi implementado o algoritmo genético mas há necessidade de refatorar

uma parte do código pois o tempo de execução aumenta consideravelmente quando o número de resposta cresce. Já foi criada a interface gráfica e inseriria a opção de criar uma nova execução do algoritmo genético. No futuro será implementado a opção de salvamento dos dados do usuário em um banco de dados para carregamento posterior bem como a possibilidade de carregamento dos resultados sem a necessidade de execução dos algoritmos.

Logo a baixo temos uma tabela com o cronograma de execução das atividades:

Atividade	Prazo
Escrever O Capítulo 2	30/07
Escrever O Capítulo 3	30/08
Implementar O Algoritmo EP	30/08
Finalizar A Gui	15/09
Escrever O Capítulo 4	30/09
Finalizar A Dissertação	15/10

Equation Chapter 2 Section 1

2 PROJETOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICOS

Nesse capítulo são apresentadas as equações matemáticas para modelagem e projeto de transformadores de distribuição trifásicos. Nesse contexto são discutidas equações para: dimensionar o núcleo e as bobinas, calcular as perdas a vazio e as correntes de magnetização a vazio. E depois é descrito um método para estimar a corrente de energização do transformador (*Inrush*).

Nas ultimas decadas ocorreu um aumento na demanda por energia elétrica, mas não tivemos investimentos no setor, bem como as dificuldades econômicas e financeiras das empresas tem aumentado, cada vez mais têm requerido projetos com maior rendimento e menor custo (SOBRINHO, 2019).

Os projetos de transformadores não se resumem apenas à simples aplicação de formulas bem definidas e de conhecimento comum. Para cada especificação existem centenas de projetos capazes de resolve-la, porém todos eles com as mais diferentes características possíveis. Projetar um transformador é uma tarefa que exige um conhecimento pouco divulgados além da utilização de gráficos e dados tabelados gerados de forma prática pela manufatura e testes durante anos (SALUSTIANO, 2012).

Nesse contexto é importante conhecer as principais partes construtivas de um transformador de distribuição trifásico bem como as equações que o modelam. Neste capítulo são mostrados os principais passos e as equações básicas no dimensionamento dos mesmos.

2.1 Parâmetros básicos dos transformadores

Para dimensionar um transformador é necessário especificar as seguintes grandezas e características do equipamento (UPADHYAY, 2008, apud (SOBRINHO, 2019)):

- Capacidade nominal em kVA ;
- Tensão Nominal, em kV , no primário e secundário;
- Número de fases: monofásico ou trifásico;
- Frequência em Hz ;
- Tipo de conexão, Δ (delta) ou Y (estrela) para transformadores trifásicos;

- Classificação referente tipo de núcleo: núcleo envolvente ou núcleo envolvido;
- Relação entre a área da coluna e culatra;
- Características de materiais do núcleo;
- Correntes nominais no primário e secundário;
- Perdas a vazio e perdas nos enrolamentos;
- Rendimento;
- Corrente de magnetização a vazio e suas componentes;
- Corrente de magnetização transitória de magnetização (*Inrush*), etc.

Os transformadores podem ser classificados da seguinte forma (UPADHYAY, 2008):

- Quanto ao núcleo;
 - i) Núcleo envolvido.
 - ii) Núcleo envolvente.
- Quanto ao nível de tensão;
 - i) Elevador de tensão.
 - ii) Abaixador de tensão.
- Quanto a utilização
 - i) Transformador de distribuição.
 - ii) Transformador de potência.


Cada transformador pode ser usado para elevar ou abaixar a tensão. Os transformadores de distribuição geralmente possuem potência abaixo de 500 kVA, enquanto que os transformadores de potência possuem potência acima de 500 kVA (UPADHYAY, 2008).

2.2 Princípio construtivo

Transformadores são dispositivos eletromagnéticos estáticos (não possuem partes rotativas), e possuem uma grande eficiência (UPADHYAY, 2008). Essencialmente o funcionamento de um transformador requer apenas a existência de um fluxo mútuo, variável no tempo, enlaçando dois enrolamentos. Para melhorar a

eficiência é usado um núcleo de ferro ou de outro material ferromagnético (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014). Por motivos de construção este núcleo possui a forma indicada na Figura 1, sendo destinado a canalizar o fluxo alternado (MARTIGNONI, 1991).

Figura 1 - Construção básica de um transformador



Fonte: (MARTIGNONI, 1991)


Quando um dos enrolamentos, o primário, é conectado a uma fonte de tensão alternada, é produzido um fluxo alternado que depende da tensão, da frequência e do número de espiras. No outro enrolamento, o secundário, uma parte desse fluxo, denominado de fluxo mútuo, induz uma tensão cujo valor depende do número de espiras, da intensidade do fluxo comum e da frequência (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014). Construtivamente os dois enrolamentos são denominados de enrolamento de alta tensão (A.T.) o que tem maior número de espiras e enrolamento de baixa tensão (B.T.) o que tem menor número de espiras (MARTIGNONI, 1991).

As partes essenciais de um transformador é (SOBRINHO, 2019):

- Circuitos magnéticos: núcleo magnético composto com colunas, culatras e estruturas de fixação;
- Circuitos elétricos: diferentes enrolamentos, isolamento e travamento;
- Terminais: isoladores e buchas;
- Circuito de resfriamento: tanque, óleo, conservador, radiadores e aparelhos auxiliares;
- Partes móveis: variação de TAP sob carga


De acordo com o caminho magnético criado no núcleo, podemos classificar os transformadores de duas maneiras: núcleo envolvente e núcleo envolvido. Nos transformadores do tipo núcleo envolvido, o núcleo é envolvido pelas bobinas, como pode ser observado na Figura 2. Já os transformadores do tipo núcleo envolvente as bobinas são envolvidas pelo núcleo, como pode ser visto na Figura 3 (SALUSTIANO, 2012).

Figura 2 - Transformador trifásico tipo núcleo envolvido



Fonte: (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014)

Figura 3 - Transformador trifásico tipo núcleo envolvente




Fonte: (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014)

2.3 Construção do núcleo

O núcleo do transformador é formado pelas colunas, nas quais, as bobinas são montadas e pelas culatras que são responsáveis por complementar o retorno do circuito magnético do fluxo mútuo (SOBRINHO, 2019).

Segundo (SALUSTIANO, 2012) a secção do núcleo pode ser quadrada, retangular, cruciforme ou aproximadamente circular (em degraus) como podemos ver na .Figura 4.

Figura 4 - Formatos possíveis para a secção do núcleo



Fonte: (SALUSTIANO, 2012)

Núcleos de secção quadrada são usados em pequenos transformadores. Para minimizar o comprimento médio das espiras do transformador e também o espaço disponível, núcleos em degraus estão sendo usados. Se o núcleo em degraus for usado, o diâmetro do círculo circunscrito sobre o núcleo será menor e portanto há economia de cobre para os enrolamentos (UPADHYAY, 2008).


É normal que o número de degraus aumente com diâmetro do núcleo. Porém, a partir de um certo número de degraus o ganho em termos de área preenchida torna-se insignificante quando comparado com o custo de produção (SALUSTIANO, 2012).

2.4 Seções do Núcleo

Segundo (SOBRINHO, 2019) as dimensões básicas que definem o núcleo são: a seção, o número de degraus, a altura, a largura das janelas, a distância entre os centros das colunas, largura do núcleo e altura das culatras.

A Figura 5 apresenta a seção circunscrita do núcleo de um transformador com três degraus.

Figura 5 - Seção circular de um núcleo com três degraus



Fonte: adaptado de (UPADHYAY, 2008) e (SOBRINHO, 2019)

Onde D_{cn} é o diâmetro da seção circunscrita do núcleo [m].

O número de degraus do núcleo é determinado de acordo com a área da seção bruta (A_{bc} obtido pela equação (2.9)) (UPADHYAY, 2008) apud (SOBRINHO, 2019)). Podemos usar a Tabela 1 para encontrar o número de degraus no núcleo.

Tabela 1 - Número de degraus no núcleo

Área da Seção Bruta do núcleo (10^{-3} m^2)	<3	[3, 5)	[5, 7)	[7, 15)	[15, 45)	[45, 80)	[80, 200)
Número de Degraus	1	2	3	4	5	6	7

Fonte: (SOBRINHO, 2019)

Uma das principais dimensões a ser calculada de um transformador é a área da seção do núcleo, pois dela dependem vários outros parâmetros e dimensões a serem calculados. Nesse contexto deve-se calcular a relação de tensão eficaz por espiras, conforme a equação (2.1) (SOBRINHO, 2019):

$$E_t = K_t \sqrt{S} \quad (2.1)$$

Onde:

E_t é a tensão eficaz por espiras [V/e];

K_t é uma constante que representa a relação de volts por espiras do transformador;
 S é a potência aparente do transformador [kVA].

O custo de fabricação do transformador é afetado devido a estimativa do valor de K_t , pois o número de espiras influencia na quantidade de material utilizado durante a fabricação (SILVA, 2015).

O número de espiras no primário e secundário são calculados pelas expressões (2.2) e (2.3) respectivamente.

$$N_1 = \frac{1000V_1}{E_t} \quad (2.2)$$


$$N_2 = \frac{1000V_2}{E_t} \quad (2.3)$$

Onde:

V_1 é a tensão no primário [kV];

V_2 é a tensão no secundário [kV];

Na Figura 6 podemos ver um transformador alimentado no secundário por uma tensão alternada V_1 .



Fonte: (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014)

Quando o transformador está sem carga (a vazio), como na Figura 5, uma pequena corrente i_ϕ , que é denominada de corrente de excitação, circula no primário e estabelece um fluxo magnético alternado no circuito magnético (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014). A lei de Faraday relaciona esse fluxo com a força eletromotriz induzida (FEM), pela equação (2.4) (SOBRINHO, 2019).

$$e_1 = -N_1 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (2.4)$$

Onde:

e é a FEM induzida;

N_1 é o número de espiras no primário;

$\phi(t)$ é a função que descreve o fluxo magnético na coluna do núcleo em função do tempo.

Na maioria dos transformadores a queda de tensão a vazio (sem carga) na resistência do primário é bem pequena. Além disso, as formas de onda da tensão V_1 e e_1 da FEM induzida e são bem parecidas e quase senoidais. O que faz com que a análise possa ser simplificada por meio da equação (2.5). (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014).

$$\phi(t) = \phi_{\max} \cdot \text{sen}(\omega t) \quad (2.5)$$

Onde:

ϕ_{\max} é o fluxo magnético máximo na coluna do núcleo [Wb];

ω é a velocidade angular;

Substituindo (2.5) em (2.4) e derivando em relação ao tempo, temos:

$$E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot N_1 \cdot \phi_{\max} = \sqrt{2}\pi \cdot f \cdot N_1 \cdot \phi_{\max} \quad (2.6)$$

Na equação (2.6) f é a frequência de operação do transformador [Hz].

Segundo (UPADHYAY, 2008) a relação entre o valor de pico da densidade de fluxo B_m e o fluxo magnético máximo ϕ_{\max} é dado pela equação (2.7) onde A_c é a área da coluna em mm².

$$\phi_{\max} = B_m \cdot A_c \quad (2.7)$$

Substituindo a equação (2.7) em (2.6) e fazendo um simples rearranjo se obtém a equação (2.8).

$$A_c = \frac{E_1}{\sqrt{2\pi \cdot N_1 \cdot f \cdot B_m}} = \frac{E_t}{\sqrt{2\pi \cdot f \cdot B_m}} \quad (2.8)$$

No processo de fabricação o núcleo do transformador é revestido por uma camada isolante e este isolante não tem capacidade de condução de fluxo. No entanto, essa área preenchida pelo isolante deve ser inserida à área líquida. Nesse contexto podemos definir o fator de empilhamento ou empilhamento K_e (fornecido pelo fabricante) como sendo a relação entre a seção efetiva e a seção bruta (SOBRINHO, 2019).

Assim a área bruta da coluna, A_{bc} , passa a ser calcula pela equação (2.9), abaixo, e seu valor é dado em m².

$$A_{bc} = \frac{A_c}{K_e} \quad (2.9)$$

2.5 Seção circular circunscrita

A seção circular circunscrita nada mais é que a área correspondente a seção circular do núcleo (SOBRINHO, 2019). A seção circular bruta é acrescida dos espaços vazios devido aos rearranjos e degraus das chapas no núcleo. Assim podemos definir a o fator de utilização sendo a relação da área bruta (A_{bc} conforme a equação (2.9)) e a seção circunscrita (S_o), conforme a equação (2.10), abaixo.

$$K_u = \frac{A_{bc}}{S_o} \quad (2.10)$$

O fator de utilização, K_u , é uma grandeza adimensional que tem valor menor que a unidade. Seu valor pode ser consultado na Tabela 2.

A partir da área da circunferência (S_o) obtida a partir da equação (2.10), podemos calcular o diâmetro do núcleo por meio da equação (2.11). O diâmetro do núcleo é importante para o cálculo de vários outros parâmetros (SALUSTIANO, 2012).

$$D_{cn} = 2 \cdot \sqrt{\frac{S_o}{\pi}} \quad (2.11)$$

Uma vez determinado o diâmetro das colunas, o número de degraus é obtido pelo uso da Tabela 1. Podemos usar a Tabela 2 durante os cálculos da largura dos degraus (L_n), das espessuras dos pacotes (e_n) e da profundidade do núcleo ($prof$), usando as equações

Tabela 2 - Dimensões do núcleo em função do número de degraus

Degraus	L1/Dc	L2/Dc	L3/Dc	L4/Dc	L5/Dc	L6/Dc	L7/Dc	L8/Dc	L9/Dc	Kw
1	0,707									
2	0.850	0.526								0.786
3	0.906	0.707	0.424							0.850
4	0.934	0.796	0.605	0.358						0.886
5	0.950	0.846	0.707	0.534	0.313					0.907
6	0.959	0.875	0.768	0.640	0.483	0.281				0.923
7	0.967	0.898	0.812	0.707	0.584	0.436	0.255			0.934
8	0.974	0.914	0.841	0.755	0.654	0.554	0.404	0.234		0.942
9	0.977	0.929	0.867	0.798	0.707	0.608	0.498	0,370	0,214	0.948

Fonte: (SOBRINHO, 2019)

A partir do número de degraus do núcleo, escolhemos as relações $\frac{L_n}{D_c}$, usando a Tabela 2. Com isso também encontramos o valor de K_u . Em seguida usamos a equação (2.12) para calcularmos as larguras dos degraus.

$$L_n = D_{cn} \frac{L_n}{D_c} \quad (2.12)$$

Onde:

D_{cn} é o diâmetro da coluna no núcleo [m];

L_n é a largura do degrau de índice n do núcleo do transformador [m] $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$;

$\frac{L_n}{D_c}$ é o fator multiplicativo da coluna do núcleo, conforme a Tabela 2;

Para calcularmos a profundidade do núcleo usamos as equações (2.13) a (SOBRINHO, 2019).

$$\theta_n = \arccos\left(\frac{L_n}{D_c}\right) \quad (2.13)$$

$$e_n = \text{sen}(\theta_n) \cdot \left(\frac{D_{cn}}{2}\right) \quad (2.14)$$

Onde:

θ_n o ângulo conforme a Figura 5;

e_n a profundidade do degrau n do núcleo do transformador [m] $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$;

D_{cn} é o diâmetro da coluna do núcleo;

Usando o teorema fundamental da trigonometria podemos substituir (2.13) em (2.14) a fim de minimizar os cálculos, durante a implementação do algoritmo. Substituindo e rearranjando a equação, chegamos na equação (2.15), abaixo.

$$e_n = \sqrt{1 - \left(\frac{L_n}{D_c}\right)^2} \cdot \frac{D_{cn}}{2} \quad (2.15)$$

A profundidade total é a somatória das profundidades de todos os dentes (SOBRINHO, 2019), conforme a equação (2.16), onde *prof* é a profundidade total do núcleo do transformador [m].

$$prof = \sum_{i=1}^n e_i \quad (2.16)$$

O diâmetro interno (d) da bobina e a largura das colunas do núcleo (W_c) são definidos pelas equações X e Y (SOBRINHO, 2019).

$$d = \sqrt{\frac{A_c}{k}} \quad (2.17)$$

$$W_c = L_1 \quad (2.18)$$

Onde:

k é a constante referente ao número de degraus;

L_1 é a largura do dente de índice 1 do núcleo do transformador (maior dente) [m];

Para encontrarmos o valor de k , podemos usar a tabela XXX (SOBRINHO, 2019).

Tabela 3 - Valores de k em relação ao número de degraus

Número de degraus	Núcleo Quadrado	Dois degraus	Três degraus	Quatro degraus	Cinco degraus
Fator k para transformador a seco	0,37	0,46	0,49	0,525	0,505
Fator k para transformador a óleo	0,45	0,56	0,60	0,620	0,625

Fonte: (SOBRINHO, 2019)

Para número de degraus maiores, podemos aplicar interpolação.

A relação entre a altura (h_w) e largura das janelas (W_w) é um parâmetro importante nos projetos de transformadores. Podemos calculá-lo usando a equação (2.19). Aplicando geometria básica, temos que a área da janela (A_w) é o produto da sua altura (h_w) pela largura (W_w), de acordo com a equação (2.20).

$$R_{jan} = \frac{h_w}{W_w} \quad (2.19)$$

$$A_w = h_w \cdot W_w \quad (2.20)$$

A partir do diâmetro do núcleo e dos dados dimensionais dos enrolamentos podemos calcular outras grandezas importantes do decorrer do projeto, por exemplo: a largura da janela do núcleo, a distância entre os centros das colunas, a altura da e a área da janela do núcleo, o volume do núcleo e o comprimento médio do caminho do fluxo pelo núcleo (SALUSTIANO, 2012). Essas e outras grandezas serão calculadas nas próximas seções.


2.6 Transformador de distribuição trifásico

Para a transformação de sistemas trifásicos pode-se usar três transformadores monofásicos distintos e iguais entre si. No entanto o emprego de transformadores monofásicos em sistemas trifásicos é limitado a casos especiais. Usa-se transformadores trifásicos sistemas trifásicos, os quais são construídos colocando os enrolamentos sobre o mesmo núcleo trifásico (MARTIGNONI, 1991).

O núcleo de um transformador é constituído basicamente por colunas (onde são montadas as bobinas) e culatras que complementam o retorno do circuito magnético do fluxo mútuo ((FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014) apud (SOBRINHO, 2019)).

Para melhor entendimento do dimensionamento das grandezas referentes ao núcleo, a Figura 7 mostra os seus principais parâmetros ((UPADHYAY, 2008) apud (SOBRINHO, 2019)).

Figura 7 - Transformador trifásico do tipo núcleo envolvido



Fonte: (SOBRINHO, 2019)

Onde:

A_c é a área efetiva da coluna [m^2];

A_j é a área da culatra [m^2];

d é o diâmetro interno do enrolamento de baixa tensão [m];

D é a distância entre os centros de duas colunas [m];

H é a altura total do núcleo [m];

h_j é a altura da culatra [m];

h_w é a altura da janela [m];

W é a largura total do núcleo [m];

W_c é a maior largura da coluna do núcleo do transformador [m];

W_w é a largura da janela [m].

Generalizando a equação (2.6) para transformadores trifásicos, obtém-se a equação (2.21) ((UPADHYAY, 2008) apud (SOBRINHO, 2019)), abaixo.

$$S_{3\phi} = \frac{3\pi\sqrt{2}}{4} \cdot f \cdot A_c \cdot B_m \cdot J \cdot A_w \cdot K_w \cdot 10^3 \quad (2.21)$$

Onde:

$S_{3\phi}$ é a potência aparente do transformador trifásico [kV A];

J é a densidade de corrente nos condutores das bobinas [A/mm²];

A_w é a área da janela [m²];

K_w é o fator de espaço do núcleo, definido conforme a Tabela 2.

Observando a Figura 7 e aplicando conceitos básicos de geometria, podemos calcular a distância entre os centros das colunas (D) pela equação (2.22), e então podemos calcular a largura total do núcleo (W), usando a equação (2.23).

$$D = W_w + W_c \quad (2.22)$$

$$W = 2 \cdot D + W_c \quad (2.23)$$

Uma importante constante para o projeto é a relação entre a área da culatra pela área da coluna. Podemos calcula-la pela equação (2.24). A seção líquida da culatra pode ser considerada como tendo igual a seção do núcleo. Mas transformadores de distribuições sofrem desequilíbrio entre as fases. Esse desequilíbrio é devido a corrente de carga podendo ser referente ao módulo da corrente, seu ângulo ou ambos (SALUSTIANO, 2012). Para diminuir essas perdas, são construídos transformadores de forma que a seção culatra seja 15 a 30% maior que a da coluna ((MARTIGNONI, 1991) apud (SOBRINHO, 2019)).

$$rel = \frac{A_j}{A_c} \quad (2.24)$$

Onde:

rel é a relação entre a área da culatra e da coluna;

A_j é a área da culatra [m²]

Ao dar prosseguimento aos cálculos, podemos calcular a altura da culatra (h_j) que é definida pela equação (2.25), e a altura total (H) que é calculada pela equação (2.26).

$$h_j = \frac{A_{bj}}{prof} \quad (2.25)$$

$$H = h_w + 2 \cdot h_j \quad (2.26)$$

Onde:

A_{bj} é a área bruta da culatra [m²];

$prof$ é a profundidade total do núcleo do transformador [m];

2.7 Relação entre tensão, corrente e número de espiras

Para melhor compreensão das relações de tensão e corrente, considera-se um transformador ideal (resistência interna desprezível e todo o fluxo está confinado no núcleo) com uma quantidade de espiras de primário (N_1) e com uma quantidade de espiras no secundário (N_2) (SOBRINHO, 2019). A equação (2.4) relaciona o número de espiras do primário (N_1) com a FEM induzida no primário (e_1). Ao aplicar o mesmo princípio no secundário é possível obter a equação (2.27), que e_2 é FEM induzida no secundário.

$$e_2 = -N_2 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (2.27)$$

Dada a suposição de que o transformador é ideal, então quando uma tensão variável no tempo V_1 é aplicada aos terminais do primário, então V_1 será a FEM, e portanto é possível usar equação (2.4), assim obtendo a equação (2.28). Por outro lado, ao aplicar o mesmo procedimento aos terminais do secundário, obtém-se a equação (2.29).

$$V_1 = e_1 = -N_1 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (2.28)$$

$$V_2 = e_2 = -N_2 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (2.29)$$

Dividindo a equação (2.28) pela equação (2.29), obtém-se a equação (2.30), abaixo.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (2.30)$$

Segundo (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014) a tensão aplicada no primário determina o fluxo no núcleo conforme a equação (2.28). Sendo assim o fluxo no núcleo não se altera com a presença de uma carga no secundário. Além disso, a FEM líquida que atua no núcleo deve permanecer desprezível. Sendo assim, a equação (2.31) deve ser satisfeita.

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = 0 \quad (2.31)$$

Rearranjando a equação (2.31) e substituindo na equação (2.30), obtém-se a equação (2.32)

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (2.32)$$

Portanto, um transformador ideal transforma correntes na razão inversa das espiras de seus enrolamentos (FITZGERALD, KINGSLEY e UMANS., 2014).

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5356-1: Transformadores de potencia Parte 1 generalidades, 2007. Disponível em: <<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=60934>>. Acesso em: 28 Jul. 2021.
- FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS., S. D. **Máquinas Elétricas**. 7ª ed. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Higher Education, 2014.
- MARTIGNONI, A. **Transformadores**. [S.l.]: Editora Globo, 1991.
- MCKINNEY, W. **Python Para Análise de Dados**: tratamento de dados com pandas, numpy e ipython. São Paulo: Novatec, 2018.
- PYTHON. EDU-SIG: Python in Education. **Python**, 2021. Disponível em: <<https://www.python.org/community/sigs/current/edu-sig/>>. Acesso em: 21 Jul. 2021.
- QT. The future is written with Qt. **QT Documentation**, 2020. Disponível em: <<https://doc.qt.io/>>. Acesso em: 21 Jul. 2021.
- RAMALHO, L. **Python Fluente**: Programação clara, concisa e eficaz. 1 ed. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- SALUSTIANO, R. Análise Técnica de Transformadores para redes de Média. **Universidade Federal de Itajubá**, 2012. Disponível em: <<https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/handle/123456789/1235>>. Acesso em: 12 Dez. 2020.
- SILVA, P. R. D. Otimização de Projeto de Transformadores de Distribuição que Empregam Núcleo Amorfo e Óleo Vegetal Isolante, Santa Maria, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufsm.br/handle/1/8570>>. Acesso em: 28 Jul. 2021.
- SOBRINHO, A. M. Uma contribuição aos projetos de transformadores via algoritmos naturais e elementos finitos. **Universidade Federal de Uberlândia**, 2019. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26308>>. Acesso em: 12 Dez. 2020.
- UPADHYAY, K. **Design of Electrical Machines**. [S.l.]: New Age International Publishers, 2008.
- YACAMINI, R.; ABU-NSSAER, A. The calculation of inrush current in three-phase. **IEE Proceedings B - Electric Power Applications**, 133, 1986. 31-40. Disponível em: <<https://doi.org/10.1049/ip-b.1986.0006>>. Acesso em: 21 Jul 2021.