

	<b>REGISTRO TEMPERATURA</b>	Actualización: {actualizacion}
		Doc. Tipo: Interno Versión: 01
<i>RICHMEAT DE CUBA S.A.</i>	<b>LIBERACIÓN DE CÁMARAS</b>	Documento No.
<i>NIT: {nit}</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">R-03-07-{documento_no}</div>
Elaborado por: <b>pepe</b>		<b>Fecha: 21-11-2020</b>
Aprobado por: <b>juan</b>		<b>Fecha: 21-11-2020</b>

**Hora: 11:22:52      Dia: 21      Operario Mto: FALTA      Supervisor: FALTA**

**Observaciones: FALTA**

Cámara	Encendida		Temperatura en Rango		LIBERADO	
	Si	No	Si	No	Si	No
Andén 1-2 (Rango: 8 a 14 °C)		X	X			X
Conservación Materia Prima (Rango: -5 a -20 °C)		X	X			X
Conservación Producto Terminado (Rango: -10 a -23°C)		X	X			X
Andén 3-4 (Rango: 8 a 14 °C)		X	X			X
Pasillo (Rango: 8 a 14 °C)		X		X	X	

<b>Empaque (Rango: 8 a 13 °C)</b>		X	X			X
<b>Preenfriamiento Producto Terminado (Rango: 0 a -5 °C)</b>		X		X	X	
<b>Proceso (Rango: 8 a 12 °C)</b>		X		X	X	
<b>Atemperado Materia prima (Rango: 0 a 12 °C)</b>		X		X	X	