ÁREA-01

TANQUE DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO
500L
DN032

DOSADORAS DE CLORO
Q: 12 L/h
H: 10 BAR
D
D

DN25
DN25

DN050

RAP-02
Vn: 500 m3
NTer: 660,900 m
NFdo: 659,580 m
NA.MAX: 663,080 m
NA.MIN.01: 660,400 m
NA.MIN.02: 662,500 m
MAT.:CONCRETO

DN080

DN150

SCF-02
Qtrat: até 10 m3/h
Hipoclorito de Sódio
Fluossilicato de Sódio

TANQUE DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO
500L
DN032

DOSADORAS DE FLÚOR
Q: 7,0 L/h
H: 15 BAR
D
D

EET-01
Q: 7,0 m3/h
Hm: 55,0 m
Pot: até 3 cv
INVERSOR DE FREQUÊNCIA
(1+1) SUBMERSA

DN150
VB
DN050
DN050
DN150
VB
DN050
DN050
U
DN050

LOCALIZAÇÃO
X: 474323.00 m
Y: 7083052.00 m

EEB-01
Q: 7,0 m3/h
Hm: 63,0 m
Pot: até 3 cv
SOFT START
(1+1P) POÇO

CSB-01
SIA 5079
Diam: 150 mm
Qex: 10 m3/h
Rex: 20 h/d
NTer: 850,050 m
NEst: 42,5 m
NDin: 56,0 m
CRIVO: 60,0 m
PROF: 120,0 m

DN050
DN050
DN050
U
DN050
DN050
VB

AAT-01
PEAD
PN10
DE90

ÁREA-02

RAP-01
Vn: 15 m3
NTer: 894,000 m
MAT.:POLIETILENO

ENTRADA SUPERIOR
DN050
DN050
DN050

LOCALIZAÇÃO
X: 474200.00 m
Y: 7082760.00 m

ZP-01
ZONA ALTA

VRP-01
DN: 50 mm

ZP-02
ZONA BAIXA

SAA GAL. CARNEIRO – JANGADA DO SUL
FLUXOGRAMA HIDRÁULICO INSTRUMENTADO
SEM ESCALA

A1 NORMAL – SJMH

SIMBOLOGIA

XX	CONJUNTO MOTOBOMBA PRINCIPAL H – HORIZONTAL D – DIAGFRAGMA E – EIXO PROLONGADO V – VERTICAL B – SUBMERSÍVEL M – MONOBLOCO	XX	CONJUNTO MOTOBOMBA RESERVA H – HORIZONTAL D – DIAGFRAGMA E – EIXO PROLONGADO V – VERTICAL B – SUBMERSÍVEL M – MONOBLOCO
XX	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL INSTALADA EM POÇO FALSO OU POÇO PROFUNDO	DN000	VÁLVULA COM COMANDO MANUAL (ABERTA) – ESFERA – GAVETA – DIAFRAGMA – AGULHA
DN000	VÁLVULA DE DESCARGA	DN000	VÁLVULA COM COMANDO MANUAL (FECHADA) – ESFERA – GAVETA – DIAFRAGMA – AGULHA
DN000	VÁLVULA BORBOLETA C/ COMANDO MANUAL	DN000	VÁLVULA DE RETENÇÃO
DN000 U	MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO		VENTOSA
	TANQUE/RESERVATÓRIO		RESERVATÓRIO ELEVADO
	DOSADOR DE CLORO		SATURADOR DE FLÚOR
	VÁVULA REDUTORA DE PRESSÃO		MANÔMETRO
DN000 M	MEDIDOR DE VAZÃO MECÂNICO (WOLTMANN)	S DN000	VÁLVULA COM COMANDO SOLENÓIDE
OOOL	TANQUE DE PRODUTO QUÍMICO		CHAVE BÓIA

INSTRUMENTAÇÃO

XX OO INSTRUMENTO E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
FT – MEDIDOR DE VAZÃO
LS – CHAVE DE NÍVEL
LT – SENSOR DE NÍVEL
SC – CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
SS – SOFT START
YV – VÁLVULA SOLENÓIDE

LEGENDAS

- EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO A IMPLANTAR
- EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO EXISTENTE
- EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO A RETIRAR E/OU DESATIVAR
- EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO ETAPA FUTURA

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná

MUNICÍPIO/SISTEMA:
GENERAL CARNEIRO - JANGADA DO SUL
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

BLOCO Nº: FOLHA Nº:
01 - 09/09

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO
FLUXOGRAMA HIDRÁULICO INSTRUMENTADO
-

DATA: AGOSTO/2023

ESCALA: INDICADA

GERÊNCIA DA SANEPAR
GPOSD
Gerência Projetos e Obras Sudeste
R. Monte Alverne nº644 - Jardim Carvalho - CEP 84016-010 - Ponta Grossa - PR
GERENTE: JOEL PIRES CREA Nº: 100.276 - D/PR

COORDENADOR GERAL DO PROJETO: DENIS SCHECHTEL NEVES CREA: 094626/7/PR	FISCALIZAÇÃO DO PROJ. ELETRICO E AUTOM.: -
FISCALIZAÇÃO DO PROJETO CIVIL/HIDRAULICO: DIOGENES VERGES 78.132 - D/PR	FISCALIZAÇÃO DO PROJ. UNIDADES LINEARES: -
FISCALIZAÇÃO PROJ. ESTRUT., GEOTEC. SONDAGENS: DIOGENES VERGES 78.132 - D/PR	DESENVOLVIMENTO DO DESENHO: -
FISCALIZAÇÃO DO PROJETO MECANICO: ARTHUR VIEIRA NETO 107.842 - D/PR	ADEQUAÇÃO DO DESENHO: -

EMPRESA CONTRATADA
SJMH
S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
R. Marechal Deodoro nº530, Sala 194 - CEP 80010-010 - Curitiba-PR - e-mail: sjmh@sjmh.com.br

RESP. TÉCNICO DO PROJETO: SONG JON SCREMIN CREA Nº: 166.833 - D/PR	RESP. TÉCNICO DO PROJETO: -- CREA Nº: --

ARQUIVO ELETRÔNICO:
009-SAA-0674-9142-PBHI-DE-0000GER00FLUXHIDINSTR-R0