



Empresa de Desarrollo Urbano

ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

ÁREAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN NATURAL

07 Oct 2026



@EDUMedellín

www.edu.gov.co

MEDELLÍN
TE QUIERE



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECOMENDACIONES DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

- **Tribuna Oriental como captadora:** priorizar en ella las tomas de aire y los recintos ocupados de mayor permanencia; proteger de la lluvia impulsada por el viento los vanos de los espacios de permanencia que estén enfrentados directamente a las fachada principal del estadio, donde está la probabilidad de que ingrese lluvia.
- **Tribuna Occidental con tiro térmico:** combinar aberturas bajas y altas para activar el efecto chimenea, conectar recintos hacia el anillo de circulación abierto y ubicar allí las descargas de extracción.
- **Tribunas Norte y Sur:** favorecer la ventilación cruzada entre fachadas opuestas y usar aletas o quiebravientos para deflectar la brisa paralela hacia los vanos.
- **Vanos regulables:** con temperaturas cercanas al confort y noches frías, los vanos de los recintos ocupados deben poder modularse para evitar corrientes frías (ventanas corredizas).
- **Protección de lluvia:** en los espacios de permanencia enfrentados a la fachada principal del estadio, por donde podría ingresar la lluvia, se recomiendan rejillas con lamas a contraviento y aleros sobre las aberturas, dada la precipitación anual de 2.119 mm.
- **Rejillas:** En todos los baños, bodegas, cuartos técnicos, cuartos de aseo, se deben implementar rejillas para ventilación permanente, esto para garantizar la circulación del aire, incluso si tuviera apoyo mecánico.
- **En espacios que se definan con aire acondicionado:** Se deben garantizar a través de ventanas corredizas o rejillas operables, la posibilidad de ventilar de manera natural, cuando el sistema falle.

SISTEMAS MECÁNICOS COMPLEMENTARIOS

El área calculada describe lo que necesita cada espacio para ventilarse por medios naturales. Cuando esa condición no se pueda cumplir, los equipos técnicos tienen libertad para resolver la ventilación con los sistemas que consideren adecuados, a partir del caudal requerido de cada espacio (columna de caudal):

- **Recintos sin acceso a fachada o cubierta:** sótano, recintos interiores de los niveles 1 a 6, backstage y camerinos, data center y cuartos técnicos pueden ventilarse con inyección, extracción o ambas, según el requerimiento.
- **Aberturas insuficientes:** cuando el área final de los vanos sea menor que la requerida, puede complementarse con extracción o inyección mecánica, en particular en baños, duchas y zonas húmedas.
- **Cocinas y locales con cocción:** extracción mecánica siempre; la reposición puede ser natural, por las aberturas calculadas, o mecánica, por inyección.
- **Recintos con aire acondicionado:** cuando un recinto se climatice (locales tipo 1, data center, recintos interiores), el aire exterior de renovación debe asegurarse con el sistema mecánico, y conviene evaluar la recuperación de calor.

ABREVIATURAS E INDICACIONES GENERALES

Abreviaturas de la tabla:

Rph: renovaciones por hora

Ef. ub.: eficiencia por ubicación

A_t m²: área libre total de abertura m2 (entrada + salida).

Caudal m³/h: Caudal m3 por hora

R: Régimen (Los espacios se agruparon en seis regímenes según cómo se ventilan en la realidad del estadio)

Régimen	Espacios incluidos	Alcance del área calculada
R1 • Abiertos y semiabiertos	Circulaciones, hall principal, accesos y filas de atención	Referencial: por la condición abierta del estadio estos espacios ya se ventilan de forma natural; no requieren aberturas adicionales.
R2 • Recintos ocupados	Oficinas, tiendas, camerinos, palcos, salones, hospitality, primeros auxilios, lactancia, refugios PMR, fan zones y halls de galería	Vanos operables hacia fachadas exteriores o espacios abiertos; sin esa posibilidad, aire acondicionado o ventilación mecánica.
R3 • Baños y zonas húmedas	Baños públicos, PMR y familiares, duchas y jacuzzis	A verificar contra las aberturas finales del diseño; si no se alcanzan, extracción mecánica.
R4 • Cocinas y locales con cocción	Cocinas satélite, cocina central, locales comerciales tipo 3 y 4	Complementario: la extracción mecánica es indispensable en todos los casos.
R5 • Servicios y almacenamiento	Bodegas, aseo, residuos, lockers, lavandería	Requisito de diseño con rejilla; los cuartos de residuos deben quedar en depresión.
R6 • Recintos técnicos	Cuartos eléctricos, data center, UMAs, subestación, bombas, circulaciones técnicas	Indicativo: depende de la disipación térmica de los equipos; lo define la ingeniería.

Los resultados de **A_t m²** son los requerimientos mínimos para el diseño. Idealmente deben distribuirse en dos fachadas, con un vano para la entrada de aire y otro para la salida; de no ser posible, en una misma fachada se deben abrir dos vanos, uno inferior y otro superior, o en último caso un solo vano.

En el nivel 1, algunos espacios se encuentran en ajuste de diseño, podrían tener reajustes a estos resultados; algunos espacios fueron calculados agrupados, requieren revisión específica al estar dentro de otros espacios.

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL SÓTANO

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _e m²	Rég.
N-1	Anti-dopping OCC	Consultorio médico	32	3,5	8	896	0,4	Proyectante	2,12	R2
N-1	Calentamiento A.Nacional OCC	Gimnasios	106	3,5	6	2.226	0,4	Proyectante	5,26	R2
N-1	Calentamiento DIM OCC	Gimnasios	106	3,5	6	2.226	0,4	Proyectante	5,26	R2
N-1	Camerino recoge bolas A. Nacional OCC	Vestuarios / camerinos	40	3,5	8	1.120	0,4	Proyectante	2,64	R2
N-1	Especialista Técnico A.Nacional OCC	Oficinas	16	3,5	8	448	0,4	Proyectante	1,06	R2
N-1	Especialista Técnico DIM OCC	Oficinas	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Masajes A.Nacional OCC	Consultorio médico	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Masajes DIM OCC	Consultorio médico	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Oficina DT A.Nacional OCC	Oficinas	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Oficina DT DIM OCC	Oficinas	22	3,5	8	616	0,4	Proyectante	1,45	R2
N-1	Primeros auxilios OCC	Enfermería	36	3,5	8	1.008	0,4	Proyectante	2,38	R2
N-1	Vestuario A. Nacional OCC	Vestuarios / camerinos	58	3,5	8	1.624	0,4	Proyectante	3,83	R2
N-1	Vestuario DIM OCC	Vestuarios / camerinos	56	3,5	8	1.568	0,4	Proyectante	3,70	R2
N-1	Baño#1 anti-dopping OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N-1	Baño#2 anti-dopping OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N-1	Baños A. Nacional OCC	Baños (uso público)	23	3,5	20	1.610	0,4	Rejilla	5,43	R3
N-1	Baños DIM OCC	Baños (uso público)	24	3,5	20	1.680	0,4	Rejilla	5,67	R3
N-1	Baños PA OCC	Baños (uso público)	6	3,5	20	420	0,4	Rejilla	1,42	R3
N-1	Baños recoge bolas hombres OCC	Baños (uso público)	14	3,5	20	980	0,4	Rejilla	3,31	R3
N-1	Baños recoge bolas mujeres OCC	Baños (uso público)	11	3,5	20	770	0,4	Rejilla	2,60	R3
N-1	Duchas A. Nacional OCC	Duchas	11	3,5	25	962	0,4	Rejilla	3,25	R3
N-1	Duchas DIM OCC	Duchas	11	3,5	25	962	0,4	Rejilla	3,25	R3
N-1	Jacuzzi A.Nacional OCC	Duchas	34	3,5	25	2.975	0,4	Rejilla	10,03	R3
N-1	Jacuzzi DIM OCC	Duchas	33	3,5	25	2.888	0,4	Rejilla	9,74	R3
N-1	PMR DIM OCC	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,4	Rejilla	0,71	R3
N-1	PMR Nacional OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N-1	Aseo 1 OCC	Cuarto de aseo	7	3,5	10	245	0,4	Rejilla	0,83	R5
N-1	Aseo 2 OCC	Cuarto de aseo	10	3,5	10	350	0,4	Rejilla	1,18	R5
N-1	Cuarto de bombas AP OCC	Salas de máquinas	21	3,5	40	2.940	0,2	Rejilla	19,83	R6
N-1	Cuarto técnico A. Nacional OCC	Cuarto técnico	13	3,5	6	273	0,2	Rejilla	1,84	R6

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 1

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _e m²	Rég.
N1	Acceso Árbitros OCC	Circulaciones	65	3,0	6	1.170	0,4	Rejilla	3,95	R1
N1	Hall ppal OCC	Salas de espera	490	4,0	6	11.760	0,4	Rejilla	39,67	R1
N1	Camerinos Árbitros OCC	Vestuarios / camerinos	87	3,0	8	2.088	0,4	Proyectante	4,93	R2
N1	Comercio OCC	Tiendas	125	2,4	8	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R2
N1	Fan zone #1 OCC	Salas de reuniones	115	4,0	10	4.600	0,4	Rejilla	15,52	R2
N1	Fan zone #2 OCC	Salas de reuniones	115	4,0	10	4.600	0,4	Rejilla	15,52	R2
N1	Hall Galería #2 OCC	Salas de espera	633	3,0	6	11.394	0,4	Rejilla	38,43	R2
N1	Hall Galería OCC	Salas de espera	634	3,0	6	11.412	0,4	Rejilla	38,49	R2
N1	Rueda de prensa OCC	Auditorios	149	6,0	8	7.152	0,4	Proyectante	16,89	R2
N1	Baños Hombres #2 OCC	Baños (uso público)	42	3,5	20	2.940	0,4	Rejilla	9,92	R3
N1	Baños Hombres OCC	Baños (uso público)	43	3,5	20	3.010	0,4	Rejilla	10,15	R3
N1	Baños Mujeres #2 OCC	Baños (uso público)	38	3,5	20	2.660	0,4	Rejilla	8,97	R3
N1	Baños Mujeres OCC	Baños (uso público)	37	3,5	20	2.590	0,4	Rejilla	8,74	R3
N1	Baños ZF hombres OCC	Baños (uso público)	11	2,8	20	616	0,4	Rejilla	2,08	R3
N1	Baños ZF mujeres OCC	Baños (uso público)	12	2,8	20	672	0,4	Rejilla	2,27	R3
N1	PMR#1 OCC	Baños (uso público)	5	2,8	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N1	PMR#2 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	PMR#3 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	PMR#4 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	BAR #1 OCC	Cocinas profesionales	26	2,4	30	1.872	0,4	Proyectante	4,42	R4
N1	BAR #2 OCC	Cocinas profesionales	26	2,4	30	1.872	0,4	Proyectante	4,42	R4
N1	Comercio FZ OCC	Cocinas profesionales	28	2,4	30	2.016	0,4	Proyectante	4,76	R4
N1	Comercio ZF #2 OCC	Cocinas profesionales	33	2,4	30	2.376	0,4	Proyectante	5,61	R4
N1	Comercio ZF OCC	Cocinas profesionales	31	2,4	30	2.232	0,4	Proyectante	5,27	R4
N1	Local tienda OCC	Cocinas profesionales	154	3,8	30	17.556	0,4	Proyectante	41,45	R4
N1	Subestación Eléctrica OCC	Salas de máquinas	138	3,8	40	20.976	0,2	Rejilla	141,50	R6

Los espacios que se encuentran dentro de otros espacios requieren revisión específica.

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 2A

Nív.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2A	Circulación OCC	Circulaciones	15	2,5	6	225	0,4	Rejilla	0,76	R1
N2A	Primeros auxilios OCC	Enfermería	38	2,5	8	760	0,4	Proyectante	1,79	R2
N2A	Sala de Lactancia OCC	Sala de lactancia / cuidado	15	2,5	8	300	0,4	Proyectante	0,71	R2
N2A	Salon multiple #1 OCC	Aula múltiple / polivalente	236	2,5	10	5.900	0,4	Proyectante	13,93	R2
N2A	Salon multiple #2 OCC	Aula múltiple / polivalente	235	2,5	10	5.875	0,4	Proyectante	13,87	R2
N2A	Baño Familiar OCC	Baños (uso público)	8	2,5	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N2A	Baño Hombres OCC	Baños (uso público)	17	2,5	20	850	0,4	Rejilla	2,87	R3
N2A	Baño PMR #1 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #2 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #3 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #4 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baños Mujeres OCC	Baños (uso público)	19	2,5	20	950	0,4	Rejilla	3,20	R3
N2A	DATOS OCC	Cuarto técnico	7	2,5	6	105	0,2	Rejilla	0,71	R6
N2A	Datacenter OCC	Cuarto técnico	137	2,5	6	2.055	0,2	Rejilla	13,86	R6

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 2B

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m ²	h m	Rph	Caudal m ³ /h	Ef. ub.	Vano	A _t m ²	Rég.
N2B	Baño mujeres #2 OCC	Baños (uso público)	22	4,0	20	1.760	0,4	Rejilla	5,94	R3
N2B	Baños Hombres #2 OCC	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,4	Rejilla	6,21	R3
N2B	Baños hombres OCC	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,4	Rejilla	6,21	R3
N2B	Baños mujeres OCC	Baños (uso público)	22	4,0	20	1.760	0,4	Rejilla	5,94	R3
N2B	Tienda #1 OCC	Cocinas profesionales	58	4,0	30	6.960	0,4	Proyectante	16,43	R4
N2B	Tienda #2 OCC	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,4	Proyectante	6,52	R4
N2B	Tienda #3 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #4 OCC	Cocinas profesionales	22	4,0	30	2.640	0,4	Proyectante	6,23	R4
N2B	Tienda #5 OCC	Cocinas profesionales	30	4,0	30	3.600	0,4	Proyectante	8,50	R4
N2B	Tienda #6 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #7 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #8 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4
N2B	Tienda #9 OCC	Cocinas profesionales	55	4,0	30	6.600	0,4	Proyectante	15,58	R4

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N3	Circulación OCC	Circulaciones	1.026	4,0	6	24.624	0,4	Rejilla	83,06	R1
N3	Circulación/Hospitality OCC	Circulaciones	167	4,0	6	4.008	0,4	Rejilla	13,52	R1
N3	Primeros auxilios OCC	Enfermería	21	4,0	8	672	0,4	Proyectante	1,59	R2
N3	Refugio PMR OCC	Salas de espera	8	4,0	6	192	0,4	Proyectante	0,45	R2
N3	SOC01 OCC	Salas de reuniones	33	3,0	10	990	0,4	Proyectante	2,34	R2
N3	SOC02 OCC	Salas de reuniones	44	3,0	10	1.320	0,4	Proyectante	3,12	R2
N3	SOC03 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC04 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC05 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC06 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC07 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC08 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC09 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC10 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC11 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC12 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC13A OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC13B OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC14A OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC14B OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC15A OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC15B OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC16 OCC	Salas de reuniones	36	3,0	10	1.080	0,4	Proyectante	2,55	R2
N3	SOC17 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC18 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC19 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC20 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC21 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC22 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC23 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC24 OCC	Salas de reuniones	43	3,0	10	1.290	0,4	Proyectante	3,05	R2
N3	SOC25 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC26 OCC	Salas de reuniones	44	3,0	10	1.320	0,4	Proyectante	3,12	R2
N3	SOC27 OCC	Salas de reuniones	26	3,0	10	780	0,4	Proyectante	1,84	R2

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N3	Baño PMR OCC	Baños (uso público)	9	4,0	20	720	0,4	Rejilla	2,43	R3
N3	Baño familiar OCC	Baños (uso público)	15	4,0	20	1.200	0,4	Rejilla	4,05	R3
N3	Baño hombres OCC	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,4	Rejilla	7,29	R3
N3	Baño mujeres OCC	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,4	Rejilla	7,29	R3
N3	Barra Comercial # 1 OCC	Cocinas profesionales	19	4,0	30	2.280	0,4	Proyectante	5,38	R4
N3	Barra Comercial # 2 OCC	Cocinas profesionales	19	4,0	30	2.280	0,4	Proyectante	5,38	R4
N3	Barra Comercial # 3 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4
N3	Cocina satélite # 1 OCC	Cocinas profesionales	12	4,0	30	1.440	0,4	Proyectante	3,40	R4
N3	Cocina satélite # 2 OCC	Cocinas profesionales	12	4,0	30	1.440	0,4	Proyectante	3,40	R4
N3	Cocina satélite # 3 OCC	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,4	Proyectante	4,25	R4
N3	Comercio #1 OCC	Cocinas profesionales	28	4,0	30	3.360	0,4	Proyectante	7,93	R4
N3	Comercio #2 OCC	Cocinas profesionales	29	4,0	30	3.480	0,4	Proyectante	8,22	R4
N3	Comercio #3 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4
N3	Cuarto aseo OCC	Cuarto de aseo	5	4,0	10	200	0,4	Rejilla	0,67	R5
N3	Cuarto basuras OCC	Cuarto de residuos	6	4,0	20	480	0,4	Rejilla	1,62	R5
N3	Cuarto Data Center OCC	Cuarto técnico	22	4,0	6	528	0,2	Rejilla	3,56	R6
N3	Cuarto eléctrico OCC	Cuarto técnico	34	4,0	6	816	0,2	Rejilla	5,50	R6
N3	Gabinete RCI OCC	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Lactancia OCC	Sala de lactancia / cuidado	23	4,0	8	736	0,4	Proyectante	1,74	R2
N4	Primeros Auxilios OCC	Enfermería	36	4,0	8	1.152	0,4	Proyectante	2,72	R2
N4	Refugio PMR OCC	Salas de espera	27	4,0	6	648	0,4	Proyectante	1,53	R2
N4	Baño Familiar OCC-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-03	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-04	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-03	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-04	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño PMR OCC-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Cocina Satélite OCC-01	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-02	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-03	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-04	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,4	Proyectante	4,25	R4
N4	Comercio OCC-01	Cocinas profesionales	27	4,0	30	3.240	0,4	Proyectante	7,65	R4
N4	Comercio OCC-02	Cocinas profesionales	9	4,0	30	1.080	0,4	Proyectante	2,55	R4
N4	Comercio OCC-03	Cocinas profesionales	28	4,0	30	3.360	0,4	Proyectante	7,93	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Bodega OCC-01	Depósito / bodega	11	4,0	6	264	0,4	Rejilla	0,89	R5
N4	Bodega OCC-02	Depósito / bodega	47	4,0	6	1.128	0,4	Rejilla	3,80	R5
N4	Bodega OCC-03	Depósito / bodega	47	4,0	6	1.128	0,4	Rejilla	3,80	R5
N4	Bodega OCC-04	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-05	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-06	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-07	Depósito / bodega	14	4,0	6	336	0,4	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega OCC-08	Depósito / bodega	32	4,0	6	768	0,4	Rejilla	2,59	R5
N4	Bodega OCC-09	Depósito / bodega	4	4,0	6	96	0,4	Rejilla	0,32	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-01	Cuarto de aseo	11	4,0	10	440	0,4	Rejilla	1,48	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-02	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-03	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-04	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura OCC	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto Eléctrico OCC-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto Eléctrico OCC-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Data Center OCC-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Data Center OCC-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Gabinete RCI OCC-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Hall de Acceso OCC	Circulaciones	21	2,7	6	340	0,4	Rejilla	1,15	R1
N5	Hospitality OCC	Salas de espera	597	2,7	6	9.674	0,4	Proyectante	22,84	R2
N5	Hospitality Presidencial OCC	Salas de espera	125	2,7	6	2.025	0,4	Proyectante	4,78	R2
N5	Primeros Auxilios OCC	Enfermería	9	2,7	8	194	0,4	Proyectante	0,46	R2
N5	Refugio PMR OCC-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,4	Proyectante	0,11	R2
N5	Refugio PMR OCC-02	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,4	Proyectante	0,08	R2
N5	Baño Familiar OCC-01	Baños (uso público)	31	2,7	20	1.674	0,4	Rejilla	5,65	R3
N5	Baño Familiar OCC-02	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,4	Rejilla	3,10	R3
N5	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,4	Rejilla	2,73	R3
N5	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	10	2,7	20	540	0,4	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Hombres OCC-03	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Hombres OCC-04	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,4	Rejilla	3,10	R3
N5	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,4	Rejilla	2,55	R3
N5	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Mujeres OCC-03	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Mujeres OCC-04	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,4	Rejilla	2,73	R3
N5	Baño PMR OCC-01	Baños (uso público)	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R3
N5	Baño PMR OCC-02	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,4	Rejilla	0,91	R3
N5	Baño PMR OCC-03	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,4	Rejilla	0,91	R3
N5	Baño PMR OCC-04	Baños (uso público)	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R3
N5	Cocina Satélite OCC-01	Cocinas profesionales	23	2,7	30	1.863	0,4	Proyectante	4,40	R4
N5	Cocina Satélite OCC-02	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,4	Proyectante	4,02	R4
N5	Cocina Satélite OCC-03	Cocinas profesionales	35	2,7	30	2.835	0,4	Proyectante	6,69	R4
N5	Comercio OCC-01	Cocinas profesionales	40	2,7	30	3.240	0,4	Proyectante	7,65	R4
N5	Comercio OCC-02	Cocinas profesionales	32	2,7	30	2.592	0,4	Proyectante	6,12	R4
N5	Bodega OCC	Depósito / bodega	2	2,7	6	32	0,4	Rejilla	0,11	R5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Cuarto de Aseo OCC	Cuarto de aseo	2	2,7	10	54	0,4	Rejilla	0,18	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-01	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-02	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-03	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-04	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-05	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R5
N5	Cuarto RCI OCC	Cuarto técnico	5	2,7	6	81	0,2	Rejilla	0,55	R6
N5	Gabinete RCI OCC-01	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI OCC-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI OCC-03	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6

RESULTADOS TRIBUNA OCCIDENTAL – NIVEL 6

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N6	Cuarto de Prensa OCC	Salas de conferencias	240	2,4	8	4.608	0,4	Proyectante	10,88	R2
N6	PMU OCC-01	Oficinas	28	2,4	8	538	0,4	Proyectante	1,27	R2
N6	PMU OCC-02	Oficinas	63	2,4	8	1.210	0,4	Proyectante	2,86	R2
N6	Sala de Crisis OCC	Salas de reuniones	18	2,4	10	432	0,4	Proyectante	1,02	R2
N6	Sala de Espectáculos OCC	Oficinas	22	2,4	8	422	0,4	Proyectante	1,00	R2
N6	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	11	2,4	20	528	0,4	Rejilla	1,78	R3
N6	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	11	2,4	20	528	0,4	Rejilla	1,78	R3
N6	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	12	2,4	20	576	0,4	Rejilla	1,94	R3
N6	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	14	2,4	20	672	0,4	Rejilla	2,27	R3
N6	Cocineta OCC	Cocinas residenciales	12	2,4	15	432	0,4	Proyectante	1,02	R4
N6	Cuarto de Aseo OCC	Cuarto de aseo	1	2,4	10	24	0,4	Rejilla	0,08	R5
N6	Cuarto Eléctrico OCC-01	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Cuarto Eléctrico OCC-02	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center OCC-01	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center OCC-02	Cuarto técnico	6	2,4	6	86	0,2	Rejilla	0,58	R6
N6	Megafonía OCC	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,4	Rejilla	0,73	R6
N6	Racks PMU OCC	Cuarto técnico	23	2,4	6	331	0,2	Rejilla	2,23	R6
N6	UMAs OCC	Salas de máquinas	12	2,4	40	1.152	0,4	Rejilla	3,89	R6

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 1

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N1	Circulación NOR	Circulaciones	167	4,2	6	4.208	0,6	Rejilla	9,46	R1
N1	Backstage #2 NOR	Vestuarios / camerinos	199	3,2	8	5.094	0,6	Proyectante	8,02	R2
N1	Backstage NOR	Vestuarios / camerinos	193	3,2	8	4.941	0,6	Proyectante	7,78	R2
N1	Camerino existente NOR	Vestuarios / camerinos	411	4,2	8	13.810	0,6	Proyectante	21,74	R2
N1	Camerino general artist 1 NOR	Vestuarios / camerinos	27	5,2	8	1.123	0,6	Proyectante	1,77	R2
N1	Camerino general artist 2 NOR	Vestuarios / camerinos	32	5,2	8	1.331	0,6	Proyectante	2,10	R2
N1	Camerino headliner NOR	Vestuarios / camerinos	26	5,2	8	1.082	0,6	Proyectante	1,70	R2
N1	Comercio #2 NOR	Tiendas	297	4,0	8	9.504	0,6	Proyectante	14,96	R2
N1	Comercio NOR	Tiendas	48	4,0	8	1.536	0,6	Proyectante	2,42	R2
N1	General artist lounge NOR	Salas de reuniones	41	4,2	10	1.722	0,6	Proyectante	2,71	R2
N1	Lounge headliner NOR	Salas de reuniones	35	5,2	10	1.820	0,6	Proyectante	2,86	R2
N1	Prensa / meet & greet NOR	Salas de reuniones	48	5,2	10	2.496	0,6	Proyectante	3,93	R2
N1	Primeros auxilios NOR	Enfermería	77	2,8	8	1.725	0,6	Proyectante	2,71	R2
N1	Tour manager office NOR	Oficinas	34	3,0	8	816	0,6	Proyectante	1,28	R2
N1	Baño BarBeer NOR	Baños (uso público)	43	2,2	20	1.892	0,6	Rejilla	4,25	R3
N1	Baño NOR	Baños (uso público)	6	4,5	20	540	0,6	Rejilla	1,21	R3
N1	Baño PMR camerinos NOR	Baños (uso público)	3	2,2	20	132	0,6	Rejilla	0,30	R3
N1	Baño mixto camerinos NOR	Baños (uso público)	18	2,2	20	792	0,6	Rejilla	1,78	R3
N1	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N1	Baño primeros aux. NOR	Baños (uso público)	10	2,4	20	480	0,6	Rejilla	1,08	R3
N1	Baños hombres NOR	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N1	BarBeer DIM NOR	Cocinas profesionales	302	4,5	30	40.770	0,6	Proyectante	64,17	R4
N1	Catering artistas NOR	Restaurantes	14	2,2	12	370	0,6	Proyectante	0,58	R4
N1	Bodega #1 NOR	Depósito / bodega	68	2,5	6	1.020	0,6	Rejilla	2,29	R5
N1	Bodega #2 NOR	Depósito / bodega	84	2,5	6	1.260	0,6	Rejilla	2,83	R5
N1	Bodega Inder #2 NOR	Depósito / bodega	153	4,5	6	4.131	0,6	Rejilla	9,29	R5
N1	Bodega camerinos artistas NOR	Depósito / bodega	4	2,2	6	53	0,6	Rejilla	0,12	R5
N1	Wardrobe NOR	Armarios roperos	12	2,2	6	158	0,6	Rejilla	0,36	R5
N1	Circulación Técnica NOR-01	Circulaciones	122	1,8	6	1.318	0,2	Rejilla	8,89	R6
N1	Circulación Técnica NOR-02	Circulaciones	104	1,8	6	1.123	0,2	Rejilla	7,58	R6
N1	Cuarto técnico NOR	Cuarto técnico	102	2,2	6	1.346	0,2	Rejilla	9,08	R6

Los espacios que se encuentran dentro de otros espacios requieren revisión específica.

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 2A

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2A	Filas de atención NOR	Circulaciones	20	3,0	6	360	0,6	Rejilla	0,81	R1
N2A	Modulo 1-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Modulo 2-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 3-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 4-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Modulo 5-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 6-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Baño hombres #2 NOR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño hombres NOR	Baños (uso público)	38	3,0	20	2.280	0,6	Rejilla	5,13	R3
N2A	Baño mujeres #2 NOR	Baños (uso público)	33	3,0	20	1.980	0,6	Rejilla	4,45	R3
N2A	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	35	3,0	20	2.100	0,6	Rejilla	4,72	R3
N2A	PMR #1 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR #2 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#3 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#4 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	Tienda 1-N NOR	Cocinas profesionales	8	2,7	30	648	0,6	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda 2-N NOR	Cocinas profesionales	7	2,7	30	567	0,6	Proyectante	0,89	R4
N2A	Tienda 3-N NOR	Cocinas profesionales	8	2,7	30	648	0,6	Proyectante	1,02	R4
N2A	Aseo NOR	Cuarto de aseo	1	2,5	10	25	0,6	Rejilla	0,06	R5
N2A	Aseo#2 NOR	Cuarto de aseo	1	2,5	10	25	0,6	Rejilla	0,06	R5
N2A	Cuarto de Basuras #1 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #2 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #3 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #4 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 2B

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _r m²	Rég.
N2B	Cocina T1N NOR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	Cocina T2N NOR	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,6	Proyectante	1,53	R4
N2B	Cocina T3N NOR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	BG-M1 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M2 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M3 NOR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M4 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M5 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M6 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	Circulación Técnica NOR	Circulaciones	40	2,7	6	648	0,2	Rejilla	4,37	R6

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N3	Circulación NOR	Circulaciones	1.198	4,0	6	28.752	0,6	Rejilla	64,65	R1
N3	Lactancia NOR	Sala de lactancia / cuidado	11	4,0	8	352	0,6	Proyectante	0,55	R2
N3	Primeros auxilios NOR	Enfermería	19	4,0	8	608	0,6	Proyectante	0,96	R2
N3	Refugio PMR NOR	Salas de espera	23	4,0	6	552	0,6	Proyectante	0,87	R2
N3	Baño PMR NOR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N3	Baño familiar NOR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3
N3	Baño hombres NOR	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,6	Rejilla	4,86	R3
N3	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,6	Rejilla	3,60	R3
N3	Cocina Satélite #1 NOR	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,6	Proyectante	4,34	R4
N3	Cocina Satélite #2 NOR	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,6	Proyectante	4,34	R4
N3	Comercio #1 NOR	Cocinas profesionales	32	4,0	30	3.840	0,6	Proyectante	6,04	R4
N3	Comercio #2 NOR	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N3	Comercio #3 NOR	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,6	Proyectante	7,18	R4
N3	Comercio #4 NOR	Cocinas profesionales	35	4,0	30	4.200	0,6	Proyectante	6,61	R4
N3	Cuarto Data Center NOR	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N3	Cuarto RCI NOR	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6
N3	Cuarto UMAS NOR	Salas de máquinas	19	4,0	40	3.040	0,6	Rejilla	6,84	R6
N3	Cuarto eléctrico NOR	Cuarto técnico	30	4,0	6	720	0,2	Rejilla	4,86	R6
N3	Gabinete RCI NOR	Cuarto técnico	1	4,0	6	24	0,2	Rejilla	0,16	R6

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Comercio NOR-01	Tiendas	28	4,0	8	896	0,6	Proyectante	1,41	R2
N4	Lactancia NOR-01	Sala de lactancia / cuidado	21	4,0	8	672	0,6	Proyectante	1,06	R2
N4	Lactancia NOR-02	Sala de lactancia / cuidado	21	4,0	8	672	0,6	Proyectante	1,06	R2
N4	Primeros Auxilios NOR	Enfermería	25	4,0	8	800	0,6	Proyectante	1,26	R2
N4	Refugio PMR NOR-01	Salas de espera	18	4,0	6	432	0,6	Proyectante	0,68	R2
N4	Refugio PMR NOR-02	Salas de espera	14	4,0	6	336	0,6	Proyectante	0,53	R2
N4	Baño Familiar NOR-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-05	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-06	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Hombres NOR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Baño PMR NOR-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-05	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-06	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Cocina Satélite NOR-01	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,6	Proyectante	2,83	R4
N4	Cocina Satélite NOR-02	Cocinas profesionales	35	4,0	30	4.200	0,6	Proyectante	6,61	R4
N4	Cocina Satélite NOR-03	Cocinas profesionales	36	4,0	30	4.320	0,6	Proyectante	6,80	R4
N4	Comercio NOR-02	Cocinas profesionales	26	4,0	30	3.120	0,6	Proyectante	4,91	R4
N4	Comercio NOR-03	Cocinas profesionales	26	4,0	30	3.120	0,6	Proyectante	4,91	R4
N4	Bodega NOR-01	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega NOR-02	Depósito / bodega	23	4,0	6	552	0,6	Rejilla	1,24	R5
N4	Bodega NOR-03	Depósito / bodega	27	4,0	6	648	0,6	Rejilla	1,46	R5
N4	Bodega NOR-04	Depósito / bodega	27	4,0	6	648	0,6	Rejilla	1,46	R5
N4	Bodega NOR-05	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Bodega NOR-06	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Cuarto de Aseo NOR	Cuarto de aseo	12	4,0	10	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura NOR-01	Cuarto de residuos	26	4,0	20	2.080	0,6	Rejilla	4,68	R5
N4	Cuarto de Basura NOR-02	Cuarto de residuos	30	4,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R5
N4	Cuarto Eléctrico NOR-01	Cuarto técnico	12	4,0	6	288	0,2	Rejilla	1,94	R6
N4	Cuarto Eléctrico NOR-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto RCI NOR	Cuarto técnico	11	4,0	6	264	0,2	Rejilla	1,78	R6
N4	Data Center NOR-01	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6
N4	Data Center NOR-02	Cuarto técnico	15	4,0	6	360	0,2	Rejilla	2,43	R6
N4	Gabinete RCI NOR-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-05	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-06	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Hospitality NOR	Salas de espera	732	2,7	6	11.858	0,6	Proyectante	18,67	R2
N5	Primeros Auxilios NOR	Enfermería	11	2,7	8	238	0,6	Proyectante	0,37	R2
N5	Refugio PMR NOR-01	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,6	Proyectante	0,05	R2
N5	Refugio PMR NOR-02	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,6	Proyectante	0,08	R2
N5	Baño Familiar NOR-01	Baños (uso público)	6	2,7	20	324	0,6	Rejilla	0,73	R3
N5	Baño Familiar NOR-02	Baños (uso público)	10	2,7	20	540	0,6	Rejilla	1,21	R3
N5	Baño Hombres NOR-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Hombres NOR-02	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,6	Rejilla	1,70	R3
N5	Baño Mujeres NOR-01	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,6	Rejilla	2,06	R3
N5	Baño Mujeres NOR-02	Baños (uso público)	16	2,7	20	864	0,6	Rejilla	1,94	R3
N5	Baño PMR NOR-01	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño PMR NOR-02	Baños (uso público)	7	2,7	20	378	0,6	Rejilla	0,85	R3
N5	Cocina Satélite NOR-01	Cocinas profesionales	19	2,7	30	1.539	0,6	Proyectante	2,42	R4
N5	Cocina Satélite NOR-02	Cocinas profesionales	17	2,7	30	1.377	0,6	Proyectante	2,17	R4
N5	Cocina Satélite NOR-03	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,6	Proyectante	2,68	R4
N5	Cocina Satélite NOR-04	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,6	Proyectante	2,68	R4
N5	Cuarto de Basura NOR-01	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,6	Rejilla	0,24	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-02	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-03	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-04	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,6	Rejilla	0,24	R5
N5	Cuarto Eléctrico NOR-01	Cuarto técnico	2	2,7	6	32	0,2	Rejilla	0,22	R6
N5	Cuarto Eléctrico NOR-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI NOR	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6

RESULTADOS TRIBUNA NORTE – NIVEL 6

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N6	Cuarto Eléctrico NOR	Cuarto técnico	10	2,4	6	144	0,2	Rejilla	0,97	R6
N6	Cuarto de iluminación NOR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,6	Rejilla	0,49	R6
N6	Data Center NOR-01	Cuarto técnico	12	2,4	6	173	0,2	Rejilla	1,17	R6
N6	Data Center NOR-02	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6

RESULTADOS TRIBUNA ORIENTAL – NIVEL 1

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _c m²	Rég.
N1	Circulación ORI	Circulaciones	448	1,8	6	4.838	0,9	Rejilla	7,25	R1
N1	Salida oriental ORI	Circulaciones	339	4,0	6	8.136	0,9	Rejilla	12,20	R1
N1	Bomberos-Policías ORI	Oficinas	291	4,4	8	10.243	0,9	Proyectante	10,75	R2
N1	Crew (comedor-descanso) ORI	Restaurantes	78	3,0	12	2.808	0,9	Proyectante	2,95	R2
N1	Cuartos de reflexión ORI	Salas de espera	17	4,4	6	449	0,9	Proyectante	0,47	R2
N1	Local comercial 1 ORI	Restaurantes	33	4,0	12	1.584	0,9	Proyectante	1,66	R2
N1	Local comercial 2 ORI	Restaurantes	32	4,0	12	1.536	0,9	Proyectante	1,61	R2
N1	Local comercial 3 ORI	Restaurantes	32	4,0	12	1.536	0,9	Proyectante	1,61	R2
N1	Ludoteca ORI	Ludoteca / sala de juegos	194	4,4	10	8.536	0,9	Proyectante	8,96	R2
N1	Mantenimiento Grama ORI	Talleres de montaje	395	4,0	8	12.640	0,9	Proyectante	13,26	R2
N1	Oficinas UG ORI	Oficinas	482	4,0	8	15.424	0,9	Proyectante	16,19	R2
N1	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	74	3,2	8	1.894	0,9	Proyectante	1,99	R2
N1	Producción ORI	Oficinas	144	2,8	8	3.226	0,9	Proyectante	3,38	R2
N1	Socorristas ORI	Enfermería	203	4,4	8	7.146	0,9	Proyectante	7,50	R2
N1	Tienda Deportiva ORI	Tiendas	125	4,0	8	4.000	0,9	Proyectante	4,20	R2
N1	Tienda Museo-DIM ORI	Tiendas	535	4,4	8	18.832	0,9	Proyectante	19,76	R2
N1	Tienda Museo-NAL ORI	Tiendas	541	4,4	8	19.043	0,9	Proyectante	19,98	R2
N1	Baño Producción ORI	Baños (uso público)	4	2,2	20	176	0,9	Rejilla	0,26	R3
N1	Baños infantiles ORI	Baños (uso público)	13	3,5	20	910	0,9	Rejilla	1,36	R3
N1	PMR ORI	Baños (uso público)	5	3,5	20	350	0,9	Rejilla	0,52	R3
N1	WC Acopio ORI	Baños (uso público)	14	3,5	20	980	0,9	Rejilla	1,47	R3
N1	WC H Crew ORI	Baños (uso público)	16	3,0	20	960	0,9	Rejilla	1,44	R3
N1	WC Hombres Ludoteca ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Hombres Socorristas ORI	Baños (uso público)	8	3,5	20	560	0,9	Rejilla	0,84	R3
N1	WC Hombres UG ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC M Crew ORI	Baños (uso público)	16	3,0	20	960	0,9	Rejilla	1,44	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _c m²	Rég.
N1	WC Mantenimiento Grama ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Mujeres Ludoteca ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Mujeres Socorristas ORI	Baños (uso público)	11	3,5	20	770	0,9	Rejilla	1,15	R3
N1	WC Mujeres UG ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Primeros Auxilios Privado ORI	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,9	Rejilla	0,31	R3
N1	WC Primeros Auxilios Público ORI	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,9	Rejilla	0,31	R3
N1	Wc Hombres ORI	Baños (uso público)	24	3,5	20	1.680	0,9	Rejilla	2,52	R3
N1	Wc Mujeres ORI	Baños (uso público)	25	3,5	20	1.750	0,9	Rejilla	2,62	R3
N1	Acopio residuos sólidos ORI	Cuarto de residuos	289	4,3	20	24.854	0,9	Rejilla	37,26	R5
N1	Aseo Producción ORI	Cuarto de aseo	4	2,2	10	88	0,9	Rejilla	0,13	R5
N1	Aseo Socorristas ORI	Cuarto de aseo	2	3,0	10	60	0,9	Rejilla	0,09	R5
N1	Bodega #1 ORI	Depósito / bodega	6	3,0	6	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N1	Bodega #2 ORI	Depósito / bodega	14	3,0	6	252	0,9	Rejilla	0,38	R5
N1	Bodega ORI	Depósito / bodega	12	2,5	6	180	0,9	Rejilla	0,27	R5
N1	Crew lockers ORI	Armarios roperos	22	2,2	6	290	0,9	Rejilla	0,44	R5
N1	Cuarto de aseo ORI-01	Cuarto de aseo	8	3,5	10	280	0,9	Rejilla	0,42	R5
N1	Cuarto de aseo ORI-02	Cuarto de aseo	4	3,0	10	120	0,9	Rejilla	0,18	R5
N1	Lavandería ORI	Lavanderías	20	3,0	20	1.200	0,9	Rejilla	1,80	R5
N1	Limpieza ORI	Cuarto de aseo	2	3,0	10	60	0,9	Rejilla	0,09	R5
N1	Cuarto de bombas ORI	Salas de máquinas	42	3,0	40	5.040	0,2	Rejilla	34,00	R6
N1	Cuarto técnico - Red eléctrica ORI	Cuarto técnico	123	4,0	6	2.952	0,2	Rejilla	19,91	R6
N1	Cuarto técnico ORI	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N1	Maquinaria y equipos ORI	Salas de máquinas	61	3,0	40	7.320	0,2	Rejilla	49,38	R6

RESULTADOS TRIBUNA **ORIENTAL** – NIVEL 2A

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2A	Filas de atención ORI	Circulaciones	15	2,7	6	243	0,9	Rejilla	0,36	R1
N2A	Mod# 5 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod# 6 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod# 8 ORI	Restaurantes	5	2,7	12	162	0,9	Proyectante	0,17	R2
N2A	Mod#1 ORI	Restaurantes	5	2,7	12	162	0,9	Proyectante	0,17	R2
N2A	Mod#2 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#3 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#4 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#7 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Primeros auxilios ORI	Enfermería	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N2A	Baño Hombres ORI	Baños (uso público)	124	2,7	20	6.696	0,9	Rejilla	10,04	R3
N2A	Baño Mujeres ORI	Baños (uso público)	114	2,7	20	6.156	0,9	Rejilla	9,23	R3
N2A	PMR ORI	Baños (uso público)	25	2,7	20	1.350	0,9	Rejilla	2,02	R3
N2A	Tienda #3 ORI	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,9	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda #4 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2A	Tienda#1 ORI	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,9	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda#2 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2A	Acopio basura ORI	Cuarto de residuos	54	2,7	20	2.916	0,9	Rejilla	4,37	R5
N2A	Aseo ORI	Cuarto de aseo	4	2,7	10	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N2A	Basuras ORI	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N2A	Cuarto técnico ORI	Cuarto técnico	23	2,7	6	373	0,2	Rejilla	2,51	R6

RESULTADOS TRIBUNA ORIENTAL – NIVEL 2B

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2B	Baño M ORI	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,9	Rejilla	1,13	R3
N2B	Baños H ORI	Baños (uso público)	28	2,7	20	1.512	0,9	Rejilla	2,27	R3
N2B	Cocina T1 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	Cocina T2 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	Cocina T3 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	Cocina T4 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	BG-M1 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M2 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M3 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M4 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M5 ORI	Depósito / bodega	4	2,7	6	65	0,9	Rejilla	0,10	R5
N2B	BG-M6 ORI	Depósito / bodega	4	2,7	6	65	0,9	Rejilla	0,10	R5
N2B	BG-M7 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M8 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-libre ORI	Depósito / bodega	121	2,7	6	1.960	0,9	Rejilla	2,94	R5
N2B	Cuarto técnico #4 ORI	Cuarto técnico	11	2,7	6	178	0,2	Rejilla	1,20	R6
N2B	Cuarto técnico#1 ORI	Cuarto técnico	11	2,7	6	178	0,2	Rejilla	1,20	R6
N2B	Cuarto técnico#2 ORI	Cuarto técnico	10	2,7	6	162	0,2	Rejilla	1,09	R6
N2B	Cuarto técnico#3 ORI	Cuarto técnico	10	2,7	6	162	0,2	Rejilla	1,09	R6

RESULTADOS TRIBUNA ORIENTAL – NIVEL 3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N3	Circulación ORI	Circulaciones	1.802	4,0	6	43.248	0,9	Rejilla	64,83	R1
N3	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	7	4,0	8	224	0,9	Proyectante	0,24	R2
N3	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	7	4,0	8	224	0,9	Proyectante	0,24	R2
N3	Local comercial ORI	Tiendas	68	4,0	8	2.176	0,9	Proyectante	2,28	R2
N3	Primeros auxilios ORI	Enfermería	13	4,0	8	416	0,9	Proyectante	0,44	R2
N3	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	7	4,0	6	168	0,9	Proyectante	0,18	R2
N3	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	7	4,0	6	168	0,9	Proyectante	0,18	R2
N3	Baño PMR ORI-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,9	Rejilla	0,60	R3
N3	Baño PMR ORI-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,9	Rejilla	0,60	R3
N3	Baño familiar ORI-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,9	Rejilla	0,96	R3
N3	Baño familiar ORI-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,9	Rejilla	0,96	R3
N3	Baño hombres ORI-01	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño hombres ORI-02	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño mujeres ORI-01	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño mujeres ORI-02	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Café/Bar #1 ORI	Cocinas profesionales	17	4,0	30	2.040	0,9	Proyectante	2,14	R4
N3	Café/Bar #2 ORI	Cocinas profesionales	17	4,0	30	2.040	0,9	Proyectante	2,14	R4
N3	Local comercial Boutique ORI	Cocinas profesionales	83	4,0	30	9.960	0,9	Proyectante	10,45	R4
N3	Restaurante #1 ORI	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,9	Proyectante	4,79	R4
N3	Restaurante #2 ORI	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,9	Proyectante	4,79	R4
N3	Bodega ORI-01	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,9	Rejilla	0,36	R5
N3	Bodega ORI-02	Depósito / bodega	5	4,0	6	120	0,9	Rejilla	0,18	R5
N3	Cuarto aseo ORI	Cuarto de aseo	5	4,0	10	200	0,9	Rejilla	0,30	R5
N3	Cuarto basuras ORI	Cuarto de residuos	21	4,0	20	1.680	0,9	Rejilla	2,52	R5
N3	Cuarto Data Center ORI-01	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto Data Center ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	7	4,0	6	168	0,2	Rejilla	1,13	R6
N3	Cuarto eléctrico ORI-01	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto eléctrico ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Gabinete RCI ORI-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N3	Gabinete RCI ORI-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6

RESULTADOS TRIBUNA ORIENTAL – NIVEL 4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	6	4,0	8	192	0,9	Proyectante	0,20	R2
N4	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	5	4,0	8	160	0,9	Proyectante	0,17	R2
N4	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	10	4,0	8	320	0,9	Proyectante	0,34	R2
N4	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	5	4,0	6	120	0,9	Proyectante	0,13	R2
N4	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	5	4,0	6	120	0,9	Proyectante	0,13	R2
N4	Refugio PMR ORI-03	Salas de espera	10	4,0	6	240	0,9	Proyectante	0,25	R2
N4	Baño Familiar ORI-01	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-02	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-03	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-04	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-05	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-06	Baños (uso público)	13	4,0	20	1.040	0,9	Rejilla	1,56	R3
N4	Baño Hombres ORI-01	Baños (uso público)	25	4,0	20	2.000	0,9	Rejilla	3,00	R3
N4	Baño Hombres ORI-02	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-03	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-04	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-05	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-06	Baños (uso público)	24	4,0	20	1.920	0,9	Rejilla	2,88	R3
N4	Baño Mujeres ORI-01	Baños (uso público)	29	4,0	20	2.320	0,9	Rejilla	3,48	R3
N4	Baño Mujeres ORI-02	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-03	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-04	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-05	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-06	Baños (uso público)	30	4,0	20	2.400	0,9	Rejilla	3,60	R3
N4	Baño PMR ORI	Baños (uso público)	6	4,0	20	480	0,9	Rejilla	0,72	R3
N4	Cocina Satélite ORI-01	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-02	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-03	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-04	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Comercio ORI-01	Cocinas profesionales	33	4,0	30	3.960	0,9	Proyectante	4,16	R4
N4	Comercio ORI-02	Cocinas profesionales	32	4,0	30	3.840	0,9	Proyectante	4,03	R4
N4	Bodega ORI-01	Depósito / bodega	12	4,0	6	288	0,9	Rejilla	0,43	R5
N4	Bodega ORI-02	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-03	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,9	Rejilla	0,29	R5
N4	Bodega ORI-04	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-05	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-06	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,9	Rejilla	0,29	R5
N4	Bodega ORI-07	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-08	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-09	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,9	Rejilla	0,36	R5
N4	Bodega ORI-10	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-11	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-12	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-13	Depósito / bodega	13	4,0	6	312	0,9	Rejilla	0,47	R5
N4	Cuarto de Aseo ORI	Cuarto de aseo	9	4,0	10	360	0,9	Rejilla	0,54	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-01	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-02	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-03	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-04	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto Eléctrico ORI-01	Cuarto técnico	25	4,0	6	600	0,2	Rejilla	4,05	R6
N4	Cuarto Eléctrico ORI-02	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N4	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	9	4,0	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N4	Data Center ORI-01	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6
N4	Data Center ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N4	Gabinete RCI ORI-01	Cuarto técnico	5	4,0	6	120	0,2	Rejilla	0,81	R6
N4	Gabinete RCI ORI-02	Cuarto técnico	5	4,0	6	120	0,2	Rejilla	0,81	R6

RESULTADOS TRIBUNA ORIENTAL – NIVEL 5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Hospitality ORI	Salas de espera	625	2,7	6	10.125	0,9	Proyectante	10,63	R2
N5	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,9	Proyectante	0,05	R2
N5	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,9	Proyectante	0,05	R2
N5	Baño Familiar ORI-01	Baños (uso público)	7	2,7	20	378	0,9	Rejilla	0,57	R3
N5	Baño Familiar ORI-02	Baños (uso público)	6	2,7	20	324	0,9	Rejilla	0,49	R3
N5	Baño Hombres ORI-01	Baños (uso público)	12	2,7	20	648	0,9	Rejilla	0,97	R3
N5	Baño Hombres ORI-02	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,9	Rejilla	1,05	R3
N5	Baño Mujeres ORI-01	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,9	Rejilla	0,89	R3
N5	Baño Mujeres ORI-02	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,9	Rejilla	0,89	R3
N5	Baño PMR ORI-01	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,9	Rejilla	0,40	R3
N5	Baño PMR ORI-02	Baños (uso público)	4	2,7	20	216	0,9	Rejilla	0,32	R3
N5	Cocina Satélite ORI-01	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cocina Satélite ORI-02	Cocinas profesionales	16	2,7	30	1.296	0,9	Proyectante	1,36	R4
N5	Cocina Satélite ORI-03	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cocina Satélite ORI-04	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cuarto de Aseo ORI-01	Cuarto de aseo	2	2,7	10	54	0,9	Rejilla	0,08	R5
N5	Cuarto de Aseo ORI-02	Cuarto de aseo	4	2,7	10	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N5	Cuarto de Basura ORI-01	Cuarto de residuos	5	2,7	20	270	0,9	Rejilla	0,40	R5
N5	Cuarto de Basura ORI-02	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N5	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	12	2,7	6	194	0,2	Rejilla	1,31	R6

RESULTADOS TRIBUNA **ORIENTAL** – NIVEL 6

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N6	Cuarto de iluminación ORI	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R6
N6	Data Center ORI-01	Cuarto técnico	8	2,4	6	115	0,2	Rejilla	0,78	R6
N6	Data Center ORI-02	Cuarto técnico	9	2,4	6	130	0,2	Rejilla	0,87	R6
N6	UMAs ORI	Salas de máquinas	15	2,4	40	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R6

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 1

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N1	Acceso sur SUR	Circulaciones	164	4,0	6	3.936	0,6	Rejilla	8,85	R1
N1	Comercio #1 A.N SUR	Tiendas	278	4,0	8	8.896	0,6	Proyectante	14,00	R2
N1	Comercio SUR	Tiendas	48	4,0	8	1.536	0,6	Proyectante	2,42	R2
N1	Primeros auxilios SUR	Enfermería	108	3,0	8	2.592	0,6	Proyectante	4,08	R2
N1	Baño H Barber SUR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N1	Baño M Barber SUR	Baños (uso público)	12	4,0	20	960	0,6	Rejilla	2,16	R3
N1	Baño SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	Baño camerino SUR	Baños (uso público)	51	4,0	20	4.080	0,6	Rejilla	9,17	R3
N1	Baños cocina central SUR	Baños (uso público)	14	4,0	20	1.120	0,6	Rejilla	2,52	R3
N1	PMR Bar A.N SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	PMR SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	Wc Hombres comercio SUR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3
N1	Wc Mujeres comercio SUR	Baños (uso público)	19	4,0	20	1.520	0,6	Rejilla	3,42	R3
N1	Barbeer nacional SUR	Cocinas profesionales	343	4,0	30	41.160	0,6	Proyectante	64,79	R4
N1	Cocina Central SUR	Cocinas industriales	502	4,0	30	60.240	0,6	Proyectante	94,82	R4
N1	Bodega #1 SUR	Depósito / bodega	173	4,5	6	4.671	0,6	Rejilla	10,50	R5
N1	Bodega #2 SUR	Depósito / bodega	106	4,5	6	2.862	0,6	Rejilla	6,44	R5
N1	Bodega Inder SUR	Depósito / bodega	153	4,5	6	4.131	0,6	Rejilla	9,29	R5
N1	Bodega#3 SUR	Depósito / bodega	177	4,5	6	4.779	0,6	Rejilla	10,75	R5
N1	Circulación técnica SUR-01	Circulaciones	131	1,8	6	1.415	0,2	Rejilla	9,54	R6
N1	Circulación técnica SUR-02	Circulaciones	104	1,8	6	1.123	0,2	Rejilla	7,58	R6
N1	Cuarto técnico SUR	Cuarto técnico	27	4,0	6	648	0,2	Rejilla	4,37	R6

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 2A

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2A	Filas de atención SUR	Circulaciones	8	2,5	6	120	0,6	Rejilla	0,27	R1
N2A	Mod #2 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#1 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#3 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#4 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#5 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#6 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Baño hombres SUR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño hombres#2 SUR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño mujeres#2 SUR	Baños (uso público)	34	3,0	20	2.040	0,6	Rejilla	4,59	R3
N2A	Baños mujeres SUR	Baños (uso público)	34	3,0	20	2.040	0,6	Rejilla	4,59	R3
N2A	PMR#1 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#2 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#3 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#4 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	Tienda #1 SUR	Cocinas profesionales	10	2,5	30	750	0,6	Proyectante	1,18	R4
N2A	Tienda #2 SUR	Cocinas profesionales	9	2,5	30	675	0,6	Proyectante	1,06	R4
N2A	Tienda#3 SUR	Cocinas profesionales	9	2,5	30	675	0,6	Proyectante	1,06	R4
N2A	Aseo SUR	Cuarto de aseo	3	2,5	10	75	0,6	Rejilla	0,17	R5
N2A	Cuarto de Basuras SUR	Cuarto de residuos	6	3,0	20	360	0,6	Rejilla	0,81	R5

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 2B

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N2B	Cocina T1S SUR	Cocinas profesionales	16	2,7	30	1.296	0,6	Proyectante	2,04	R4
N2B	Cocina T2S SUR	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,6	Proyectante	1,53	R4
N2B	Cocina T3 SUR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	BG-M1 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M2 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M3 SUR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M4 SUR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M5 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M6 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m ²	h m	Rph	Caudal m ³ /h	Ef. ub.	Vano	A _t m ²	Rég.
N3	Circulación SUR	Circulaciones	1.190	4,0	6	28.560	0,6	Rejilla	64,22	R1
N3	Circulación/Hospitality SUR	Circulaciones	411	4,0	6	9.864	0,6	Rejilla	22,18	R1
N3	Filas de atención SUR	Circulaciones	2	4,0	6	48	0,6	Rejilla	0,11	R1
N3	Lactancia SUR	Sala de lactancia / cuidado	11	4,0	8	352	0,6	Proyectante	0,55	R2
N3	Refugio PMR SUR	Salas de espera	29	4,0	6	696	0,6	Proyectante	1,10	R2
N3	Baño PMR SUR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N3	Baño familiar SUR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3
N3	Baño hombres SUR	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,6	Rejilla	4,86	R3
N3	Baño mujeres SUR	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,6	Rejilla	3,60	R3
N3	Cocina satélite # 1 SUR	Cocinas profesionales	24	4,0	30	2.880	0,6	Proyectante	4,53	R4
N3	Cocina satélite # 2 SUR	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,6	Proyectante	4,72	R4
N3	Comercio #1 SUR	Cocinas profesionales	30	4,0	30	3.600	0,6	Proyectante	5,67	R4
N3	Comercio #2 SUR	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,6	Proyectante	7,18	R4
N3	Comercio #3 SUR	Cocinas profesionales	31	4,0	30	3.720	0,6	Proyectante	5,86	R4
N3	Comercio #4 SUR	Cocinas profesionales	36	4,0	30	4.320	0,6	Proyectante	6,80	R4
N3	Bodega SUR	Depósito / bodega	3	4,0	6	72	0,6	Rejilla	0,16	R5
N3	Cuarto Data Center SUR	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N3	Cuarto RCI SUR	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6
N3	Cuarto Umas SUR	Salas de máquinas	39	4,0	40	6.240	0,6	Rejilla	14,03	R6
N3	Cuarto eléctrico SUR	Cuarto técnico	30	4,0	6	720	0,2	Rejilla	4,86	R6
N3	Gabinete RCI SUR	Cuarto técnico	1	4,0	6	24	0,2	Rejilla	0,16	R6

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Lactancia SUR-01	Sala de lactancia / cuidado	24	4,0	8	768	0,6	Proyectante	1,21	R2
N4	Lactancia SUR-02	Sala de lactancia / cuidado	26	4,0	8	832	0,6	Proyectante	1,31	R2
N4	Primeros Auxilios SUR	Enfermería	25	4,0	8	800	0,6	Proyectante	1,26	R2
N4	Refugio PMR SUR-01	Salas de espera	16	4,0	6	384	0,6	Proyectante	0,60	R2
N4	Refugio PMR SUR-02	Salas de espera	19	4,0	6	456	0,6	Proyectante	0,72	R2
N4	Baño Familiar SUR-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-05	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-06	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Hombres SUR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño PMR SUR-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-05	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-06	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Cocina Satélite SUR-01	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N4	Cocina Satélite SUR-02	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N4	Comercio SUR-01	Cocinas profesionales	22	4,0	30	2.640	0,6	Proyectante	4,16	R4
N4	Comercio SUR-02	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,6	Proyectante	3,97	R4
N4	Bodega SUR-01	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Bodega SUR-02	Depósito / bodega	14	4,0	6	336	0,6	Rejilla	0,76	R5
N4	Bodega SUR-03	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Bodega SUR-04	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,6	Rejilla	0,54	R5
N4	Bodega SUR-05	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,6	Rejilla	0,54	R5
N4	Bodega SUR-06	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega SUR-07	Depósito / bodega	24	4,0	6	576	0,6	Rejilla	1,30	R5
N4	Cuarto de Aseo SUR	Cuarto de aseo	12	4,0	10	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura SUR-01	Cuarto de residuos	26	4,0	20	2.080	0,6	Rejilla	4,68	R5
N4	Cuarto de Basura SUR-02	Cuarto de residuos	28	4,0	20	2.240	0,6	Rejilla	5,04	R5
N4	Cuarto Eléctrico SUR-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto Eléctrico SUR-02	Cuarto técnico	15	4,0	6	360	0,2	Rejilla	2,43	R6
N4	Cuarto RCI SUR-01	Cuarto técnico	9	4,0	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N4	Cuarto RCI SUR-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N4	Data Center SUR-01	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N4	Data Center SUR-02	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6
N4	Data Center SUR-03	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N4	Gabinete RCI SUR-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-05	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-06	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Hospitality SUR	Salas de espera	133	2,7	6	2.158	0,6	Proyectante	3,40	R2
N5	Primeros Auxilios SUR	Enfermería	12	2,7	8	259	0,6	Proyectante	0,41	R2
N5	Refugio PMR SUR-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,6	Proyectante	0,08	R2
N5	Refugio PMR SUR-02	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,6	Proyectante	0,05	R2
N5	Baño Familiar SUR-01	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño Familiar SUR-02	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño Hombres SUR-01	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,6	Rejilla	1,58	R3
N5	Baño Hombres SUR-02	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,6	Rejilla	1,58	R3
N5	Baño Mujeres SUR-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Mujeres SUR-02	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Cocina Satélite SUR-01	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-02	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-03	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-04	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cuarto de Aseo SUR	Cuarto de aseo	1	2,7	10	27	0,6	Rejilla	0,06	R5
N5	Cuarto de Basura SUR-01	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura SUR-02	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Gabinete RCI SUR-01	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI SUR-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6

RESULTADOS TRIBUNA SUR – NIVEL 6

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N6	Bodega SUR	Depósito / bodega	7	2,4	6	101	0,6	Rejilla	0,23	R5
N6	Cuarto Eléctrico SUR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center SUR	Cuarto técnico	10	2,4	6	144	0,2	Rejilla	0,97	R6
N6	Megafonía SUR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,6	Rejilla	0,49	R6
N6	UMAs SUR	Salas de máquinas	16	2,4	40	1.536	0,6	Rejilla	3,45	R6

edu®

Empresa de Desarrollo Urbano



Carrera 49 N° 44-94 Medellín - Colombia



300 446 6058



info@edu.gov.co



Alcaldía de Medellín

— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación