Submódulo 6.8

Apuração dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão

Procedimental

Revisão	Motivo da revisão	Data de aprovação
2022.11	Despacho ANEEL nº 3.424/2022	29/11/2022

ÍNDICE

1. APURAÇÃO DOS MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 3

1.1. Obtenção de dados 3

1.2. Apuração mensal de ultrapassagem de Montante de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) e disponibilização dos resultados 3

1.3. Apuração mensal de energia e disponibilização dos resultados para Uso do Sistema de Transmissão em caráter temporário e de importação/exportação 4

1.4. Apuração anual da sobrecontratação de MUST dos agentes de distribuição e disponibilização dos resultados 4

2. REFERÊNCIAS 5

3. ANEXOS 5

Anexo A - Condição para caracterização de eventos passíveis de aplicação de Parcela de Ineficiência de Ultrapassagem 6

1. APURAÇÃO DOS MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

1.1. Obtenção de dados

1.1.1. O ONS obtém o Montante de Uso do Sistema de Transmissão verificado ($MUST_V$), com intervalo de integralização de 15 minutos, por ponto de conexão, dos agentes celebrantes de Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), conforme Submódulo 8.1 – Administração de Contratos, considerando os dados obtidos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, coletados no Sistema de Medição de Faturamento (SMF), conforme Submódulo 7.11 – Instalação do sistema de medição para faturamento.

1.1.1.1. Em caso de falta ou inconsistência de dados do SMF, o ONS considera os dados do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) do ONS.

1.1.1.2. Quando necessário, o ONS solicita dados e informações complementares necessários ao processo de apuração de MUST aos agentes envolvidos.

1.2. Apuração mensal de ultrapassagem de Montante de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) e disponibilização dos resultados

1.2.1. O ONS compara o $MUST_V$, por ponto de conexão, dos agentes de distribuição, agentes de geração e unidades consumidoras, com o MUST contratado em caráter permanente ($MUST_{PER}$), estabelecido no CUST.

1.2.1.1. Caso sejam identificados períodos em que o $MUST_V$ é superior ao $MUST_{PER}$, estes períodos são classificados como eventos de ultrapassagem de MUST.

1.2.2. O ONS identifica, nos eventos de ultrapassagem de MUST, aqueles que são passíveis de aplicação da Parcela de Ineficiência por Ultrapassagem (PIu), de acordo com o tipo de agente, conforme detalhado no Anexo A.

1.2.3. O ONS considera, no processo de apuração de ultrapassagem de MUST, a execução dos CUST em caráter flexível e de reserva de capacidade, conforme [1][2], de acordo com o tipo de agente:

(a) no caso de agentes de distribuição, a execução do CUST em caráter flexível é feita mediante solicitação do agente.

(b) no caso de unidades consumidoras, a execução do CUST em caráter flexível ocorre de forma automática, quando o $MUST_V$ for superior a 105% do valor contrato em caráter permanente. A execução do CUST em caráter de reserva de capacidade é feita mediante solicitação do agente.

(c) no caso de unidades consumidoras com $MUST_{PER}$ igual a zero, a execução do CUST em caráter de reserva de capacidade é feita quando houver demanda de potência elétrica no ponto de conexão contratado.

1.2.4. O ONS disponibiliza, aos agentes envolvidos, os $MUST_V$ classificados como ultrapassagem de MUST, os passíveis de aplicação da PIu, os pontos de medição, as equações utilizadas para obtenção dos $MUST_V$ e os valores financeiros correspondentes.

1.2.5. Os agentes envolvidos consistem os $MUST_V$ classificados como ultrapassagem de MUST e, quando julgam necessário, indicam ao ONS as situações em que há divergência sobre as medidas ou previsão de expurgo da PIu, conforme [1][2].

1.2.5.1. Os agentes que discordarem da apuração dos dados, informações ou classificações dos eventos, formalizam ao ONS a existência de divergência.

1.2.6. O ONS analisa, quando houver, as contestações dos agentes e as indicações de previsão de expurgo da PIu, sem prejuízo da continuidade do processo de apuração do MUST e da apuração de serviços e encargos da transmissão, estabelecido no Submódulo 8.3 – Apuração de serviços e encargos da transmissão e encargos setoriais.

1.2.6.1. Caso não haja manifestação do agente no prazo estabelecido, o ONS considera os eventos consistidos automaticamente por decurso de prazo.

1.3. Apuração mensal de energia e disponibilização dos resultados para Uso do Sistema de Transmissão em caráter temporário e de importação/exportação

1.3.1. No caso de existência de CUST em caráter temporário e CUST em caráter de importação/exportação de energia, o ONS verifica, por ponto de conexão, a ocorrência de $MUST_V$ maior que zero.

1.3.2. O ONS disponibiliza aos agentes envolvidos os períodos apurados de ocorrência de $MUST_V$ maior que zero, por ponto de conexão, bem como o valor financeiro referente à energia total medida no mês.

1.3.3. Os agentes envolvidos consistem os dados, informações, e classificações dos eventos apurados e, caso houver discordância, formalizam ao ONS a existência de divergência.

1.3.3.1. Caso não haja manifestação do agente no prazo estabelecido, o ONS considera os eventos consistidos automaticamente por decurso de prazo.

1.4. Apuração anual da sobrecontratação de MUST dos agentes de distribuição e disponibilização dos resultados

1.4.1. O ONS apura, após o encerramento do ano civil, a sobrecontratação de MUST dos agentes de distribuição, conforme [1][2].

1.4.2. O ONS considera, para a obtenção do MUST verificado para fins de apuração da sobrecontratação ($MUST_S$), duas parcelas acrescidas ao $MUST_V$:

(a) parcela do MUST contratado em mais de um ponto de conexão com a finalidade de garantir confiabilidade no atendimento dos usuários, sendo considerados os pontos de conexão relacionados no CUST com essa finalidade e os montantes formalizados pelo agente no ato da contratação.

(b) influência dos efeitos das condições operativas estabelecidas pelo ONS. Neste caso, o agente de distribuição envolvido indica ao ONS a existência desta situação durante o processo de apuração.

1.4.2.1. Caso seja identificado, por ponto de conexão, período em que o maior $MUST_S$ no ano tenha sido inferior a 90% do $MUST_{PER}$, o ONS caracteriza evento como sendo passível de aplicação da Parcela de Ineficiência por Sobrecontratação (PI_S).

1.4.3. O ONS disponibiliza, aos agentes envolvidos, os $MUST_S$ apurados, a classificação dos eventos como sobrecontratação, que estão sujeitos à PIS, bem como os valores financeiros correspondentes.

1.4.4. Os agentes de distribuição envolvidos consistem os eventos caracterizados como sobrecontratação e indicam eventuais situações em que há divergências sobre as medidas ou previsão de expurgo da PIS, conforme [1][2].

1.4.4.1. Os agentes que discordarem da apuração dos dados, informações ou classificações dos eventos, formalizam ao ONS a existência de divergência.

1.4.5. O ONS analisa as contestações dos agentes e as de previsão de expurgo da PIS, sem prejuízo da continuidade dos processos de apuração e contabilização mensal, e as de previsão de expurgo da PIS.

1.4.5.1. Caso não haja manifestação do agente, no prazo estabelecido, o ONS considera os eventos consistidos automaticamente por decurso de prazo.

1.4.5.2. Os agentes de distribuição que discordarem da apuração dos dados, informações ou classificações dos eventos formalizam a existência de divergência, que é tratada pelo ONS sem prejuízo da continuidade dos processos de apuração e contabilização mensal.

2. REFERÊNCIAS

[1] ANEEL. Resolução Normativa nº 905, de 8 de dezembro de 2020. Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Módulo 5 - Acesso ao Sistema.

[2] ANEEL. Resolução Normativa nº 905, de 8 de dezembro de 2020. Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Módulo 6 - Coordenação e Controle da Operação.

3. ANEXOS

Anexo A - Condição para caracterização de eventos passíveis de aplicação de Parcela de Ineficiência de Ultrapassagem

ANEXO A
Condição para caracterização de eventos passíveis de aplicação de Parcela de Ineficiência de Ultrapassagem

A.1. As Tabelas A1, A2 e A3 apresentam as regras consideradas no processo de apuração de ultrapassagem de MUST para a aplicação da PI_U.

Tabela A1 – Condições para aplicação de PI_U para unidades consumidoras

Situação	***MUST contratado***	***Condição para aplicação de PI_U***
(i)	$MUST_{PER}$	$MUST_V > 105\%\ de\ MUST_{PER}$
(ii)	$MUST_{PER}$ e $MUST_{FLEX}$	$MUST_V > [(105\%\ de\ MUST_{PER}) + MUST_{FLEX})]$
(iii)	$MUST_{PER}$ e $MUST_{RC}$	$MUST_V > [(105\%\ de\ MUST_{PER}) + MUST_{RC})]$
(iv)	$MUST_{PER}$ e $MUST_{RC}$, sendo $MUST_{PER} = 0$	$MUST_V > 105\%\ de\ MUST_{RC}$
(v)	$MUST_{PER}$, $MUST_{FLEX}$ e $MUST_{RC}$	$MUST_V > [(105\%\ de\ MUST_{PER}) + MUST_{FLEX} + MUST_{RC}]$

(1) Em função do uso da reserva de capacidade ser caracterizado em base diária, para a apuração das situações (iv) e (v) da Tabela A1, a caracterização das ultrapassagens é realizada comparando diariamente os $MUST_V$ com os contratados ($MUST_{PER}$, $MUST_{FLEX}$ e, se for assim caracterizado, o $MUST_{RC}$).

Tabela A2 - Condições para aplicação de PI_U para agentes de distribuição

Situação	***MUST contratado***	***Condição para aplicação de PI_U***
(i)	$MUST_{PER}$	$MUST_V > 110\%\ de\ MUST_{PER}$
(ii)	$MUST_{PER}$ e $MUST_{FLEX}$	$MUST_V > [(110\%\ de\ MUST_{PER}) + MUST_{FLEX})]$

(2) Em função do uso do $MUST_{FLEX}$ ser caracterizado em base diária para as distribuidoras, para a apuração da situação (ii) da Tabela A2, a caracterização das ultrapassagens é realizada comparando diariamente os $MUST_V$ com os contratados ($MUST_{PER}$ e, se for assim caracterizado, o $MUST_{FLEX}$).

Tabela A3 - Condição para aplicação de PI_U para agentes de geração

Situação	***MUST contratado***	***Condição para aplicação de PI_U***
(i)	$MUST_{PER}$	$MUST_V > 101\%\ de\ MUST_{PER}$