КОТЕЛЬНАЯ

--:--

Температура и уровень топлива

Время не задано

Мало топлива

Нижний уровень не достигнут

В котельной

--.-

°C

Нет данных

Истории пока нет

На улице

--.-

°C

Нет данных

Истории пока нет

Теплоноситель

--.-

°C

Нет данных

Истории пока нет

Топливо

Температура --.- °C

Подогрев: до 80 °C

Уровень топлива

Ниже нижнего

- Верхний Не достигнут
- Нижний Не достигнут

Свежие температуры: 0 / 4

Данные температуры пока не поступают

Свайп влево / вправо — смена страницы

МАКЕТ · пример состояний

Топливо

Домой

Уровень и подогрев топлива

Уровень топлива

Рабочий диапазон

Нижний достигнут · верхний ещё нет

- Верхний уровень — Не достигнут
  Герконовый датчик

- Нижний уровень — Достигнут
  Герконовый датчик

Подогрев топлива — до 80 °C

Температура	--.- °C
Режим подогрева	Нет данных
Нагреватель	Нет данных

Включить | Выключить

Управление не подключено

История температуры

Журнал | Диагностика

Назад

MAKET · пример состояний

Топливо

Домой

Уровень и подогрев топлива

Уровень топлива

Верхний уровень достигнут

Оба порога подтверждены

- Верхний уровень — Достигнут
  Герконовый датчик

- Нижний уровень — Достигнут
  Герконовый датчик

Подогрев топлива — до 80 °C

Температура	--.- °C
Режим подогрева	Нет данных
Нагреватель	Нет данных

Включить | Выключить

Управление не подключено

История температуры

Журнал | Диагностика

Назад

MAKET · пример состояний

Журнал

Домой

События уровня топлива

Время от запуска · мин:сек

+00:00 Запуск панели

Ожидание двух показаний

+00:01 Нижний уровень достигнут

Уровень между датчиками

+01:12 Верхний уровень достигнут

Оба порога подтверждены

+02:04 Верхний уровень не достигнут

Уровень между датчиками

+02:18 Нижний уровень не достигнут

Предупреждение: мало топлива

+02:50 Нет актуальных показаний

Оценка уровня приостановлена

События текущего запуска

Назад к топливу

MAKET · пример состояний

Диагностика

Домой

Входы уровня топлива

Условный пример контактов

В этом макете: замкнут = достигнут

Полярность подключения не задана

Верхний датчик

Контакт	Разомкнут
Логический порог	Не достигнут
Подтверждение	1 с назад

Нижний датчик

Контакт	Замкнут
Логический порог	Достигнут
Подтверждение	1 с назад

Контроль линии: не подключён

Давность относится к показанию.

Она не подтверждает целостность линии.

Назад к топливу

MAKET · пример состояний

Сервис

Домой

Состояние панели

Нет актуальных показаний уровня

Оценка топлива приостановлена

Датчики топлива

Данные устарели

Верхний уровень	Устарело
Нижний уровень	Устарело

Последнее подтверждение: 35 с назад

Мониторинг

Температуры	Нет данных
Журнал	Текущий запуск

Открыть топливо

Свайп влево / вправо — смена страницы

MAKET · пример состояний

Топливо

Домой

Уровень и подогрев топлива

Уровень топлива

Рабочий диапазон

Нижний достигнут · верхний ещё нет

Верхний уровень — Не достигнут

Герконовый датчик

Нижний уровень — Достигнут

Герконовый датчик

Подогрев топлива — до 80 °C

Температура — 36.0 °C

Режим подогрева — Отключён

Нагреватель — Нет данных

Включить | Выключить

Демонстрация доступного управления

История температуры

Журнал | Диагностика

Назад

MAKET · пример состояний

Топливо

Домой

Уровень и подогрев топлива

Уровень топлива

Рабочий диапазон

Нижний достигнут · верхний ещё нет

- Верхний уровень — Не достигнут
  Герконовый датчик

- Нижний уровень — Достигнут
  Герконовый датчик

Подогрев топлива — до 80 °C

Температура	62.5 °C
Режим подогрева	Разрешён
Нагреватель	Нет данных

Включить | Выключить

Демонстрация доступного управления

История температуры

Журнал | Диагностика

Назад

MAKET · пример состояний