FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV - HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Havvandspumpe	PU31	APU	30	1	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	VFD, SC31
Havvandspumpe	PU32	APU	30	2	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	VFD, SC32
Havvandspumpe	PU33	APU	30	3	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	VFD, SC33
Havvandspumpe	PU34	APU	30	4	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	VFD, SC34

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Filterslampumpe	PU35	APU	30	5	DI	Sikkerhedsafbryder	Fra D-01
					DI	Stop	
					DI	Start/drift	
					DI	Fejl	
					DI	Man	
					DI	Auto	
					DO	Start	
					DO	Stop	
Filterslampumpe	PU36	APU	30	6	DI	Sikkerhedsafbryder	Fra D-01
					DI	Stop	
					DI	Start/drift	
					DI	Fejl	
					DI	Man	
					DI	Auto	
					DO	Start	
					DO	Stop	
Katastrofepumper	PU37	APU	30	7	DO	Start	Fra Automatikskab
					DO	Stop	
					DO	Man	
					DO	Auto	
					DI	Pumpe i drift	
					DI	Pumpe stop	
					DI	Fælles alarm	
					DI	Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Katastrofepumper	PU38	APU	30	8	DO	Start	Fra Automatikskab
					DO	Stop	
					DO	Man	
					DO	Auto	
					DI	Pumpe i drift	
					DI	Pumpe stop	
					DI	Fælles alarm	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Drænpumpe	PU39	APU	30	9	DO	Start	Fra Automatikskab
					DO	Stop	
					DO	Man	
					DO	Auto	
					DI	Pumpe i drift	
					DI	Pumpe stop	
					DI	Fælles alarm	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Spildevandspumpe	PU40	APU	30	10	DO	Start	Fra Automatikskab
					DO	Stop	
					DO	Man	
					DO	Auto	
					DI	Pumpe i drift	
					DI	Pumpe stop	
					DI	Fælles alarm	
					DI	Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	2014.06.17	1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014-6010

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Aktuator, Indtags skydespjæld	MV96	APU	32	1	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator, Indtags skydespjæld	MV97	APU	33	1	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Grovfiltre	Grovfilter 01	ATF	32	1	DI	Filter is backwashing	Styreskab D-21
					DI	Fælles alarm	
Grovfiltre	Grovfilter 02	ATF	32	2	DI	Filter is backwashing	Styreskab D-21
					DI	Fælles alarm	
Grovfiltre	Grovfilter 03	ATF	33	1	DI	Filter is backwashing	Styreskab D-22
					DI	Fælles alarm	
Grovfiltre	Grovfilter 04	ATF	33	2	DI	Filter is backwashing	Styreskab D-22
					DI	Fælles alarm	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Kompressoranlæg		QUE	31	1	DO DO DO DO DI DI DI	Start Stop Man Auto Kompressor i drift Kompressor stop Fælles alarm	Fra Automatikskab
Finfilter		ATF	30	1	DP-net / Profibus	Drift filter 1 Filterrens filter 1 Slamventil åben filter 1 Slamventil lukket filter 1 Fejl på slamventil filter 1 For højt differenstryk filter 1 Fejl på filtermotor 1 Differenstryk filter 1 Kaskade skylning i gang filter 1 og 2 Antal skylninge filter 1 Blokker Skylning filter 1	Styreskab D-30
Finfilter		ATF	30	2		Drift filter 2 Filterrens filter 2 Slamventil åben filter 2 Slamventil lukket filter 2 Fejl på slamventil filter 2 For højt differenstryk filter 2 Fejl på filtermotor 2 Differenstryk filter 2 Kaskade skylning i gang filter 1 og 2 Antal skylninge filter 2 Blokker Skylning filter 2	Styreskab D-30

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Finfilter		ATF	30	3		Drift filter 3 Filterrens filter 3 Slamventil åben filter 3 Slamventil lukket filter 3 Fejl på slamventil filter 3 For højt differenstryk filter 3 Fejl på filtermotor 3 Differenstryk filter 3 Kaskade skylning i gang filter 3 og 4 Antal skylninge filter 3 Blokker Skylning filter 3	Styreskab D-30
Finfilter		ATF	30	4		Drift filter 4 Filterrens filter 4 Slamventil åben filter 4 Slamventil lukket filter 4 Fejl på slamventil filter 4 For højt differenstryk filter 4 Fejl på filtermotor 4 Differenstryk filter 4 Kaskade skylning i gang filter 3 og 4 Antal skylninge filter 4 Blokker Skylning filter 4	Styreskab D-30
Aktuator	MV71	AAM	30	1	DP-net / Profibus DI	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	2014.06.17	1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014-6010

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Aktuator	MV72	AAM	30	2	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV75	AAM	30	5	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV79	AAM	30	9	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Aktuator	MV82	AAM	30	12	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV84	AAM	30	14	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV89	AAM	30	19	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Aktuator	MV90	AAM	30	20	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV93	AAM	31	3	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV74	AAM	30	4			Del af finfilter
Aktuator	MV76	AAM	30	6			Del af finfilter
Aktuator	MV78	AAM	30	8	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV83	AAM	30	13			Del af finfilter
Aktuator	MV85	AAM	30	15			Del af finfilter

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	2014.06.17	1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014-6010
Komponent	**Item**	**Komponent nummer**					
		Komponent type	**Location**	**Løbe nummer**	**Signal type**	**Signal**	**Kommentarer**
Aktuator	MV87	AAM	30	17	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV73	AAM	34	1	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator	MV88	AAM	34	2	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Aktuator for spadeventil	MV91	AAM	31	1	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Aktuator for spadeventil	MV92	AAM	31	1	DP-net / Profibus	Man Auto Åben Lukket Åbne Lukke Fejl Momentfejl	
					DI	Sikkerhedsafbryder	
Instrumenter							
Temperaturtransmitter	TE71	CTT	32	1	AI		
Niveaumåler	PE21	CIT	32	1	AI		
Niveaumåler	PE23	CIT	32	2	AI		
Temperaturtransmitter	TE72	CTT	33	1	AI		
Niveaumåler	PE22	CIT	33	1	AI		
Niveaumåler	PE24	CIT	33	2	AI		
Trykføler	PU32	CPE	30	1	AI		
Trykføler	PU32	CPE	30	2	AI		
Differenstrykmåler	PU32	CPT	30	1			Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU32	CTT	30	3	AI		
Trykføler	PU32	CPE	30	3	AI		
Trykføler	PU31	CPE	30	4	AI		
Trykføler	PU31	CPE	30	5	AI		
Differenstrykmåler	PU31	CPT	30	4			Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU31	CTT	30	6	AI		

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Trykføler	PU31	CPE	30	6	AI		
Trykføler	PU34	CPE	30	7	AI		
Trykføler	PU34	CPE	30	8	AI		
Differenstrykmåler	PU34	CPT	30	7			Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU34	CTT	30	9	AI		
Trykføler	PU34	CPE	30	9	AI		
Trykføler	PU33	CPE	30	11	AI		
Trykføler	PU33	CPE	30	12	AI		
Differenstrykmåler	PU33	CPT	30	11			Sidder på finfilter, to kontakter
Temperaturtransmitter	PU33	CTT	30	13	AI		
Trykføler	PU33	CPE	30	13	AI		
Trykføler		CPE	30	15	AI		
Trykføler		CPE	30	16	AI		
Trykføler		CPE	30	17	AI		
Trykføler		CPE	30	18	AI		
Trykføler		CPE	31	1	AI		
Trykføler	QEA	CPE	31	5	AI		
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	6			
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	7			
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	8			
Pneumatisk ventil	QEA	AAV	31	9			
Niveaumåler		CIS	31	31	AI		
Niveaumåler		CIS	31	32	AI		
Ventilation							
Brandspjæld indblæsning		ANS	30	1	DI DI DI DO DO	Åbne Lukke Fejl Åben Lukket	
Brandspjæld udsugning		ANS	30	2	DI DI DI DO DO	Åbne Lukke Fejl Åben Lukket	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Ventilator indblæsning		ANV	30	1	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	SC301
Ventilator udsugning		ANV	30	2	DP-net / Profibus	Man Auto Op Ned Fejl Frekvens Belastning Sikkerhedsafbryder	SC302
Temperaturtransmitter	Ventilation	CTT	30	51	AI		
Temperaturtransmitter	Ventilation	CTT	30	52	AI		

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	2014.06.17	1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014-6010

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Hovedtavle D-01					DP-net / Profibus	V fase - 0	P02
						V fase 1-2	P02
						V fase 1-3	P02
						V fase 2-3	P02
						A fase 1	P02
						A fase 2	P02
						A fase 3	P02
						kW	P02
						kVAR	P02
						kWh	P02
						V fase - 0	P44
						V fase 1-2	P44
						V fase 1-3	P44
						V fase 2-3	P44
						A fase 1	P44
						A fase 2	P44
						A fase 3	P44
						kW	P44
						kVAR	P44
						kWh	P44
						kW	P05
						kVAR	P05
						kWh	P05

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	**2014.06.17**	**1.1**	**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/HVJ**	**JFK/DARE**	**2014-6010**

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Hovedtavle D-01					DP-net / Profibus	kW	P07
						kVAR	P07
						kWh	P07
						kW	P47
						kVAR	P47
						kWh	P47
						kW	P49
						kVAR	P49
						kWh	P49
UPS					DP-net / Profibus	Fejl	
						kW	
						kVAR	
Dæksel					DI	Åben	
TK-F-02					DI	Lukket	
					DI	Låst	
					DI	Lås frigivet	
					DI	Åbner	
					DI	Lukker	
					DI	Fejl	
Dæksel					DI	Åben	
TK-F-03					DI	Lukket	
					DI	Låst	
					DI	Lås frigivet	
					DI	Åbner	
					DI	Lukker	
					DI	Fejl	
Dæksel					DI	Åben	
TK-F-05					DI	Lukket	
					DI	Låst	
					DI	Lås frigivet	
					DI	Åbner	
					DI	Lukker	
					DI	Fejl	

Sag nr.COWI A013497 HOFOR nr: 523-11-05-12	Dato	Revision			Projekt	Kontrol	Dokument nummer
SRO Signalliste	2014.06.17	1.1	**COWI**	HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S	OING/HVJ	JFK/DARE	2014-6010

Komponent	Item	Komponent nummer					
		Komponent type	Location	Løbe nummer	Signal type	Signal	Kommentarer
Dæksel TK-F-06					DI DI DI DI DI DI DI	Åben Lukket Låst Lås frigivet Åbner Lukker Fejl	
Dæksel TK-F-07					DI DI DI DI DI DI DI	Åben Lukket Låst Lås frigivet Åbner Lukker Fejl	