

- 1. Требования к материалам, изготовлению, контролю, испытанию и приемке в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" утв. постановлением МЧС РБ
- от 21.03.2007 №20. 2. Сварку производить электродами типа 346A ГОСТ 9467–75, полуавтоматическую – проволокой типа Св-08ГА ГОСТ 2246–70. Сварные швы выполнить согласно ГОСТ 16037–80.
- 3. Произвести 100% контроль сварных швов неразрушающим методом (УЗК или РГГ).
- 4. Испытать, окрасить и изолировать в составе трубопровода (аппарата).
- 5. Деталь поз. 1 применять в отсутствии прибора.
- 6. * Размеры для справок.
- 7. ** Размер уточнить по присоединяемой арматуре.
- 8. *** Принять по материалу арматуры.

Техническая характеристика

1. Давление: рабочее 0,068 МПа

расчетное 0,068 МПа

2. Температура: рабочая 450°C

расчетная 450°C

3. Среда: о-ксилол, фтало-воздушная смесь

Поз.	Обозначение	Наименование Кол. 16 1		Масса 1шт., кг	Наименование и марка материала Примечан	iue
1		Заглушка 2-50-4,0				
		по типу АТК 24.200.02-90	1	2,2	Сталь 20***	
2		Фланец 1–25–16				
		ΓΟCT 12821-80	1	1,05	Сталь 20***	
3		Переход П К 2-57х5,0-32х3,0				
		ΓΟCT 17378–2001	1	0,3	Сталь 20***	
4		Прокладка А-25-16				
		ΓΟCT 15180-86	1	0,013	Паронин ПМБ	
5		Прокладка Б-50-40				
		ΓΟCT 15180-86	1	0,02	Паронит ПМБ	
6		Шпилька 2-1-M16x60				
		OCT 26-2043-91	4	0,042	20X13***	
7		Шпилька 1–1–M16x80				
		OCT 26-2043-91	4	0,11	12X18H10T	
8		Гайка M12 ОСТ 26–2043–91	8	0,015	20X13***	
9		Гайка M16 ОСТ 26–2043–91	8	0,033	12X18H10T	

	ГИП		Привязан	ОАО "ГИАП" г. Гродно	
	Н. контр.			,	
	Рук. гр.				/1истов
[Инж.				
	Инв. №				

				K/Γ 15-255.00.00 B0					
						lum.	Масса	Масштаб	
Изм, Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изол истановки датинка [
Разраб.	Корсак			Узел установки датчика давления		<i>T</i>	4,6	1:2.5	
Προβ.	Воронец								
•					Nuc	. <i>m</i>	Листо	B 1	
							ОАО "ГИА	Π"	
Н. контр. Парохонько									
Утв.	Задирей						г. Гродни	<u> </u>	
	-				4	0466	. 12		

Формат АЗ