



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0526/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Armatura przemysłowa i kształtki wodociągowe**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne GGG40 i GGG50, mosiądz CuZn39Pb2, stal nierdzewną, stal węglową, farbę proszkową epoksydową produkcji Inver Polska Sp. z o.o., uszczelnienie: EPDM, NBR, Viton, PTFE; inne materiały wg deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: budowy i napraw sieci instalacyjnej, służącej do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Dendor Valve Industrial Sp. z o.o.
80-221 Gdańsk
ul. Romulada Traugutta 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Dendor Valve Industrial Sp. z o.o.
80-221 Gdańsk
ul. Romulada Traugutta 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-23
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 23rd June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady