

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке хранения, выдачи и возврата ключей от электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

I. Общие положения

1.1. «Положение о порядке хранения, выдачи и возврата ключей от электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее Положение) разработано на основании действующих «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г. (далее – Правила) и учитывает требование пункта 3.13 вышеуказанных Правил.

1.2. Настоящее «Положение» устанавливает порядок хранения, выдачи и возврата, а также количество ключей от электроустановок (в том числе электронных), находящихся в управлении оперативного и оперативно-ремонтного персонала Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее - филиал).

II. Порядок учета ключей от электроустановок

2.1. Двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, ОПУ, помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов КТП, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

2.2. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала, обслуживающего данные электроустановки. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны находиться на учете у административно-технического персонала (Приложение №1, 2, 3).

2.3. Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по смене с оформлением в оперативном журнале.

III. Порядок хранения ключей от электроустановок

3.1. Ключи от электроустановок должны храниться в запираемом ящике. Ключ от ящика с ключами хранится у оперативного персонала, осуществляющего оперативное обслуживание данной электроустановки, или административно-технического персонала подразделения, исходя из местных особенностей.

Один комплект должен быть запасным. Запасной комплект ключей храниться в местах, определенных Перечнями мест хранения (Приложение №1, 2, 3), в запираемых, опломбированных ответственным за электрохозяйство ящиках, с пометкой «дубликат». Выдаются такие ключи на общих основаниях, в случае утраты, повреждения основного, либо в случаях крайней необходимости.

3.2. Нумерация ключей должна быть сквозной для электроустановок в пределах зоны оперативного (эксплуатационного) обслуживания оперативного (административно-технического) персонала. Номер ключа должен соответствовать наименованию электроустановки (помещения), указанного в Перечне ключей, находящихся в запираемом ящике. Перечень ключей должен размещаться возле запираемого ящика с ключами от электроустановок (помещений) и позволять четко идентифицировать принадлежность ключа к конкретной электроустановке (помещению).

IV. Места хранения ключей от электроустановок

4.1. Устанавливаются следующие места хранения рабочего и запасного комплекта ключей от электроустановок филиала:

- по Новоуренгойской службе энергоснабжения согласно Приложения №1;
- по Заполярному управлению энергоснабжения согласно Приложения №2;
- по Ямбургскому управлению энергоснабжения согласно Приложения № 3.

V. Порядок выдачи ключей от электроустановок

5.1 Ключи от электроустановок должны выдаваться оперативным (оперативно-ремонтным) или административно-техническим персоналом, у которого они находятся на учете, с записью в «Журнале выдачи и возврата ключей от электроустановок» (Приложение №4) (далее – Журнал выдачи ключей):

- работникам, имеющим право единоличного осмотра электроустановок (в том числе оперативному персоналу) - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнять осмотр;
- допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит выполнять допуск или работать;
- оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать.

5.2. Факт выдачи ключей обязательно должен фиксироваться в Журнале выдачи ключей. В журнале указывается дата и время выдачи ключей, номер или

наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключи (ответственный за выдачу и хранение ключей), а также подпись работника, получившего ключи.

5.3. В том случае, когда ключ является универсальным (подходит к замкам разных электроустановок), указывается наименование электроустановки, в которую предоставляется доступ.

5.4. Оперативный персонал, осуществляющий оперативное обслуживание энергообъекта, находящийся в смене, получает ключи от всех электроустановок на обслуживаемом участке при приемке смены. Дополнительного оформления записей выдачи ключей такому персоналу в «Журнале выдачи и возврата ключей от электроустановок» не требуется. Информация о приеме-передаче ключей от электроустановок должна быть отражена в оперативном журнале при оформлении приема-сдачи смены персоналом.

VI. Порядок оформления возврата ключей от электроустановок

6.1. Ключи от электроустановок подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы в электроустановках. В случае отсутствия возможности вернуть ключ в тот же день, ключи могут возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы. В этом случае получивший ключи должен уведомить оперативный персонал о том, что ключи от электроустановки остались у него.

6.2. Возврат ключей должен фиксироваться в «Журнале выдачи и возврата ключей от электроустановок». В журнале указывается дата и время возвращения ключей на место хранения и подпись лица, принявшего ключи.

VII. Ответственность

7.1. Ответственность за хранение, учет и выдачу ключей от электроустановок возлагается на оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, а в случае его отсутствия на административно-технический персонал, на учете которого находятся ключи от электроустановок.

7.2. Ответственность за возврат, а также сохранность ключей от электроустановок в период пользования ими, возлагается на персонал, получивший ключи.

Начальник ПДС



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Положению о порядке хранения, выдачи и
возврата ключей от электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест хранения ключей от электроустановок Новоуренгойской службы
энерговодоснабжения

№ п/п	Наименование	Место хранения ключей от электроустановок	Ответственный за выдачу ключей и ведение Журнала
Цех электроснабжения			
1.	Городские Электроустановки и электроустановки газовых промыслов (1 зона обслуживания)	1. Комната ДЭМ (база НСЭВС). 2. Кабинет ИТР ЦЭС (база НСЭВС).	1. ДЭМ 1 зоны обслуживания. 2. Мастер ЦЭС
2.	Электроустановки газовых промыслов (2 зона обслуживания)	1. Помещение ДЭМ (ЗРУ-6 кВ ПС УГП-8). 2. Кабинете ИТР ЦЭС (база НСЭВС).	1. ДЭМ 2 зоны обслуживания. 2. Мастер ЦЭС
3.	Электроустановки газовых промыслов (3 зона обслуживания)	1. Комната ДЭМ (посёлок Сеноман). 2. Кабинет ИТР ЦЭС (база НСЭВС).	1. ДЭМ 3 зоны обслуживания. 2. Мастер ЦЭС
4.	Электроустановки и электротехнические помещения котельной №6	1. Помещение оперативного персонала (РК-6). 2. Кабинет ИТР ЦЭС	1. Оператор 2. Мастер ЦЭС

Начальник ЦЭС НСЭВС



Д.В. Меркулов

Приложение №2
к Положению о порядке хранения, выдачи и
возврата ключей от электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест хранения ключей от электроустановок Заполярного управления
энерговодоснабжения


№ н/п	Наименование	Место хранения ключей от электроустановок	Ответственный за выдачу ключей и ведение Журнала
Цех электроснабжения			
1.	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 3С, 57РП-6	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-3С 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-3С	Дежурный электромонтер
2.	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 2С, 55РП-6	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ОВБ-2 ПС-110/6 кВ УКПГ-2С 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ОВБ-2 ПС-110/6 кВ УКПГ-2С	Дежурный электромонтер ОВБ-2
	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 1В (ОРУ-110, Помещение ДЭМ)		
	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 2В (ОРУ-110, Помещение ДЭМ)		
	54ТП-5, 54ТП-7, 54ТП-8, 54ТП-12, 54ТП-22, 54ТП-23, 54ТП-24, 54ТП-25, 55ТП-7, 55ТП-8, 55ТП-9, 55ТП-10, 55ТП-11, 55ТП-13, 55ТП-14, 55ТП-15, 55ТП-16, 50ТП-3		
3.	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 1В	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-1В 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-1В	Дежурный электромонтер ОВБ-2

4.	ЗНГКМ ПС-110/6 кВ 2В	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-2В 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/6 кВ УКПГ-2В	Дежурный электромонтер ОВБ-2
5.	ЗНГКМ ПС 110/10 кВ ГКС	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/10 кВ ГКС 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ПС-110/10 кВ ГКС	Дежурный электромонтер ОВБ-1
6.	ЗРУ-10 кВ ВЖК КС «Пуртазовская»	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ЗРУ-10 кВ ВЖК КС «Пуртазовская» 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ЗРУ-10 кВ ВЖК КС «Пуртазовская»	Дежурный электромонтер
7.	53РП-6, 56РП-6	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ОВБ-1 поз. 3.20 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ОВБ-1 поз. 3.20	Дежурный электромонтер ОВБ-1
	ЗНГКМ ПС 110/10 кВ ГКС (ОРУ-110, Помещение ДЭМ)		
	50ТП-1, 50ТП-5, 50ТП-14, 50ТП-18, 50ТП-19, 50ТП-20, 50ТП-21, 50ТП-22, 50ТП-50, 51ТП-10, 52ТП-7, 53ТП-1, 53ТП-3, 53ТП-4, 53ТП-5, 53ТП-6, 53ТП-11, 56ТП-1, 56ТП-2, 56ТП-3, 56ТП-4, 56ТП-5 56ТП-6, 58ТП-20, 58ТП-21		

8.	ПС 110/10 кВ ПСП «Сывдарма», ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма»	1 комплект ключей - помещение ДЭМ ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма» 2 комплект ключей - помещение ДЭМ ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма»	Дежурный электромонтер
Цех эксплуатации и обслуживания распределительных и кабельных сетей			
1.	ББО-1 РУ-0,7, ББО-7 РУ-0,7, ББО-8 РУ-0,7, ББО-9 РУ-0,7, ББО-10 РУ -1,2, ББО-11 РУ-1,2, ББО-13 РУ-1,5, ББО-14 РУ-1,5, ББО-15 РУ-1,5, ББО-16 РУ-1,5, Насосная станция №6 ВРУ-0,4, ЦТП-5, Котельная №6 ВРУ-0,4, ВОС-4 ВРУ-0,4, КОС №3, Водозабор №1 Насосная станция №1, Артскважина №7, Артскважина №8, Артскважина №9, Артскважина №10, ПГА, 54ТП-12 РУНН, КНС-25, КНС-27, КНС-28, КНС-29, КНС-31, ДЭС- 10, ДЭС-17, 2РИВ-1 ШУ-0,23, 2РЧВ-1 ШУ- 0,23, 6РЧВ-1 ШУ-0,23, 6РЧВ-2, ШУ-0,23 52ТП-7	1 комплект ключей - помещение ДЭМ на ВОС-4 ВЖК-2С 2 комплект ключей – кабинет ИТР ЦЭиОриКС	1. Дежурный электромонтер ОВБ-2. 2. Мастер (старший мастер) ЦЭиОриКС

2.	ББО-26, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-6, ЦТП-7, ББО-2 РУ-0,7, ББО-3 РУ-0,7, ББО-4 РУ-0,7, ББО-5 РУ-0,7, 50ТП-1, ЩСУ ДЭС, АБК ЗУЭВС-1 Щ-1, АБК ЗУЭВС-1 Щ-2, ВОС-2 ВРУ-0,4, Блок-бокс повышающий трансформатор, ББО-20 РУ-1,5, ББО-21 РУ-1,5, ББО-22 РУ-1,5, ББО-23 РУ-1,5, ББО-24 РУ-1,5, ББО-25 РУ-1,5, 53ТП-11 ББО-26, АБК-2 ЗУЭВС ВРУ-0,4, АБК ЗУЭВС-3 ОВБ-1 п.2.38 ЩО, Насосная станция №3А ВРУ-0,4, Насосная станция №9 ВРУ-0,4, Насосная станция №10 ВРУ-0,4, КОС-1 ВРУ-0,4, Котельная №2 ВРУ-0,4, Котельная №3 ВРУ-0,4, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-14, КНС-16, КНС-17, КНС-18, КНС-19, КНС-21, КНС-22, КНС-24, КНС-26, КНС-37, КНС-38, КНС-39, КНС-41, ДЭС-2, ДЭС-3, ДЭС-4, ДЭС-5, ДЭС-11, ДЭС-12, ДЭС-13, ДЭС-14, ДЭС-15, ДЭС-16, ДЭС-18, ДЭС-22, Котельная №2 Токарная мастерская ВРУ-0,4, ЦТП-К ПР-0,4, 2К РТВ-1 ШУ-0,23, ЗРИВ-1 ШУ-0,23, ЗРИВ-2 ШУ-0,23, ЗРЧВ-1 ШУ-0,23, ЗРЧВ-2 ШУ-0,23, 51ТП-10 ШУ-0,4, 50ТП-50 ШУ-0,4	1 комплект ключей - помещение ДЭМ АБК ЗУЭВС-3 поз.2.38 2 комплект ключей – кабинет ИТР ЦЭиОриКС	1. Дежурный электромонтер ОВБ-2. 2. Мастер (старший мастер) ЦЭиОриКС
----	---	--	---

Начальник СЭС ЗУЭВС



А.В. Чихирников

Приложение №3
к Положению о порядке хранения, выдачи и
возврата ключей от электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест хранения ключей от электроустановок Ямбургского управления
энерговодоснабжения

№ п/п	Наименование электроустановки	Место хранения ключей от электроустановок	Ответственный за выдачу ключей и ведение Журнала
1.	1РП-10, 2РП-10, 3РП-10, 4РП-10, КТП п. Ямбург, АБК	1 комплект ключей - комната ДЭМ АБК 2 комплект ключей - комната ДЭМ АБК	дежурный электромонтер
2.	7РП-10, 7ТП-0, 7ТП-1, 7ТП-2, 7ТП-3, 7ТП-4, 7ТП-5, 7ТП-6, 7ТП-7, 7ТП-8, 8ТП-1(ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 7РП-10 2 комплект ключей - комната ДЭМ 7РП-10	дежурный электромонтер
3.	11РП-6, 11ТП-6(ББО), 11ТП-8	1 комплект ключей - комната ДЭМ 11РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 11РП-6	дежурный электромонтер
4.	12РП-6, 12ТП-6, 12ТП-7, 12ТП-9, 12ТП-11, 12ТП-12, 12ТП-13, 12ТП-14, 12ТП-15, 12ТП-16 (ББО), 12ТП-4(ВЖК), 12ТП-19(ТСО), 12ТП- 30(БМПК)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 12РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 12РП-6	дежурный электромонтер
5.	13РП-6, 13ТП-5, 13ТП-6, 13ТП-7, 13ТП-8 (ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 13РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 13РП-6	дежурный электромонтер
6.	14РП-6, 14ТП-5, 14ТП-6, 14ТП-7 (ББО), 14ТП-8 (ВЖК), 14ТП-9 (УТТиСТ)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 14РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 14РП-6	дежурный электромонтер
7.	15РП-6, 15ТП-3, 15ТП-4, 15ТП-5, 15ТП-6, 15ТП-7, 15ТП-8, 15ТП-9, 10/1ТП-7 (ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 15РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 15РП-6	дежурный электромонтер

8.	16РП-6, 16ТП-6, 16ТП-7, 16ТП-8, 16/1ТП-9, 16ТП-12, 16ТП-13 (ББО); 16/1РП-6, 16/1ТП-4, 16/1ТП-5, 16/1ТП-14 (ВЖК)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 16РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 16РП-6	дежурный электромонтер
9.	17РП-6, 17ТП-5, 17ТП-6 (ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ 17РП-6 2 комплект ключей - комната ДЭМ 17РП-6	дежурный электромонтер
10.	ПС 110 кВ ЯГП-2В ОРУ-110, 20РП-6, 20ТП-2, 20ТП-3, 20ТП-4(ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-2В 2 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-2В	дежурный электромонтер
11.	ПС 110 кВ ЯГП-3В ОРУ-110, 30РП-6, 30ТП-2, 30ТП-3 (ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-3В 2 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-3В	дежурный электромонтер
12.	ПС 110 кВ ЯГП-9 ОРУ-110, 19/1РП-10, 19ТП-3 (ВОС400П), 19ТП-4 (ВЖК), 19ТП-5, 19ТП- 6, 19ТП-7, 19ТП-8, 19ТП-12, 19ТП-13, 19ТП-14, 19ТП-15, 19ТП-16 (ББО)	1 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-9 2 комплект ключей - комната ДЭМ ПС 110 кВ ЯГП-9	дежурный электромонтер
Цех эксплуатации и обслуживания распределительных и кабельных сетей			
13.	РУ-0,4кВ кот. ППК-100, ППК- 50 РУ-0,4кВ кот. Пионерная, ГКНС, КНС УТТиСТ, КНС ОРС.	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ Котельная ППК-100 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ Котельная ППК-100	дежурный электромонтер
14.	Котельная ФЖК-9000 ЩСУ, Котельная ФЖК-400 РУ-04кВ, КОС-4500, ББО 2ТП17, ББО 3ТП16, ББО №1-5, КНС ФЖК- 9000, КНС ФЖК-400, база ГПЭ, ГКНС.	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ повысительная насосная 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ повысительная насосная	дежурный электромонтер

15.	п. Аэропорт: Котельная РУ-0,4кВ, АБМК ШР, КОС, КНС 1, КНС 2, КНС 3, КНС 4, КНС 5, ВНС, ББО 8ТП-1	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ котельная аэропорт 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ котельная аэропорт	дежурный электромонтер
17.	ВОС-6000 РУ-0,4кВ №1,2, ББО №1-5, ББО п. 3ТП16, 1-й подъём, Озонаторная, ДЭС.	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВОС-6000 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВОС-6000	дежурный электромонтер
18.	ВЖК УКПГ-2: 12РУ-0,4, ББО 12ТП-14, 12ТП-15, 12ТП-16, КОС КУ-100, КОС Ёрш-100, Котельная, КНС 1, КНС 2, КНС 3, КНС 4, ДЭС, ВНС ВЖК	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-2 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-2	дежурный электромонтер
19.	ВОС-400П, ВОС-400, ББО 19ТП-5, 19ТП-6, 19ТП-7, 19ТП-8, 19ТП-12, 19ТП-13, 19ТП-14, 19ТП-15, 19ТП-16	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВОС-400 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВОС-400	дежурный электромонтер
19.	ВЖК УКПГ-6: КОС-200 2 оч. КОС-600, Котельная, ВНС, КНС 1, КНС 2, КНС 3, КНС 4, КНС 5, КНС 6, КНС 7, КНС 8, ТРП, ББО 11ТП-6, 12ТП-6, 12ТП-7, 12ТП-9, 12ТП-11, 12ТП-12, 12ТП-13, 12ТП-14, 12ТП-15, 12ТП-16, 13ТП-5, 13ТП-6, 13ТП-7, 13ТП-8, 14ТП-5, 14ТП-6, 14ТП-7, 15ТП-3, 15ТП-4, 15ТП-5, 15ТП-6, 15ТП-7, 15ТП-8, 15ТП-9, 10/1ТП-7, 16ТП-6, 16ТП-7, 16ТП-8, 16/1ТП-9, 16ТП-12, 16ТП-13, 17ТП-5, 17ТП-6, 20ТП-2, 20ТП-3, 20ТП-4, 30ТП-2, 30ТП-3, ДЭС-1, ДЭС-2, ДЭС КАС 500	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-6 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-6	дежурный электромонтер

20.	База ЯУЭВС	1 комплект ключей - Складское помещение №123/1 2 комплект ключей - Складское помещение №123/1	дежурный электромонтер
21	ВЖК УКПГ-4: Котельные Импак, Виссман, КНС 1, КНС 2 КНС 3, Бойлерная, КОС	1 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-4 2 комплект ключей - рабочее место ДЭМ ВЖК УКПГ-4	дежурный электромонтёр

Начальник СЭС ЯУЭВС



К.А. Таранов

Приложение №4
к Положению о порядке хранения, выдачи и возврата
ключей от электроустановок Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРИМ ЭНЕРГО»

наименование управления (службы)

наименование подразделения

ЖУРНАЛ

ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА КЛЮЧЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

наименование места хранения

Начат: «__» _____ 20__ г.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

Дата и время выдачи ключа	Наименование электроустановки (номер ключа)	Наименование помещения	ФИО, подпись работника, выдавшего ключ	ФИО, подпись работника, выдавшего ключ	Дата и время возврата ключа	ФИО, подпись работника, получившего ключ на хранение