



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(ООО «Газпром энерго»)

Уренгойский филиал

ПРИКАЗ

21 августа 2020 г.

№ 255

О вводе в действие инструкций по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго»

В целях повышения дисциплины труда и ответственности производственного персонала при проведении инструктажей, технического обучения, оперативных переключений, подготовки рабочего места и допуска к выполнению работ, приемке выполненных работ подрядными организациями на оборудовании Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго», а также в связи с необходимостью актуализации существующей документации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Инструкцию по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» (в электроустановках и при работе с персоналом)» (Приложение №1), «Инструкцию по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» (в энергоустановках объектов тепловодоснабжения и водоотведения (далее – ТВСиВО) и при работе с персоналом)» (Приложение №2), «Инструкцию по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» (на объектах газопотребления и при работе с персоналом)» (Приложение №3) (далее – Инструкции).

2. Начальникам Новоуренгойской службы энергоснабжения, Ямбургского управления энергоснабжения, Заполярного управления энергоснабжения, Чайнинской службы энергоснабжения:

2.1. Принять в работу Инструкции, указанные в п.1 настоящего приказа.

2.2. Обеспечить ознакомление и наличие на рабочих местах персонала, которому необходимо знание данных Инструкций.

2.3. Обеспечить исполнение требований Инструкций.

2.4. 1 и 3 понедельник каждого месяца предоставлять в производственно-диспетчерскую службу филиала анализ результатов контроля видеорегистрации.

3. Главному инженеру, заместителю директора по производству, начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности, начальнику производственно-диспетчерской службы и лицам, замещающим их:

3.1. Систематически осуществлять выборочную проверку предоставленных на сетевом ресурсе филиала видеоматериалов.

3.2. Доводить до сведения руководителей подразделений, в которых выявлены замечания, результаты анализа файлов видеорегистрации.

4. Считать утратившими силу Приказ №281 от 28.07.2017, Приказ №274 от 24.07.2017, Приказ №332 от 01.09.2017.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера И.Б. Глазачева.

Директор филиала



Д.Б. Цапко

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
№ 255 от « 21 » августа 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГИСТРАТОРОВ В УРЕНГОЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» (В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ)

г. Новый Уренгой
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.....	6
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ	8
5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ.....	9
6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.....	11
7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	12
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА.....	13
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	14
Приложение №1 Перечень типов электроустановок (электрооборудования), где необходимо осуществлять техническую регистрацию	16
Приложение №2 Форма Акта о нарушении технической регистрации.....	18
Приложение №3 Форма Журнал учета регистраторов и носителей информации.....	19
Приложение №4 Форма Журнал учета переноса файлов записи.....	21
Приложение №5 Форма Реестра соответствия видеоматериалов выполненным работам	23
Приложение №6 Форма Акта выборочного просмотра записей технической регистрации	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническая видеорегистрация производится в целях повышения дисциплины труда и ответственности производственного персонала Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – филиал). Она должна иметь 100% охват и осуществляться в следующих случаях:

1.1.1. При выполнении оперативных переключений, в том числе выполняемых при ликвидации технологических нарушений;

1.1.2. При выполнении технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям, включающих в себя проверку отсутствия напряжения и установку/снятие заземлений, проверку на загазованность, ограждение рабочего места, вывешивание плакатов и знаков безопасности, приемку рабочего места производителем работ (совместно с ответственным руководителем при его назначении).

1.1.3. При первичном и повторном допуске к работам, проведении целевых инструктажей бригады (проводимых допускающим, ответственным руководителем работ, производителем, наблюдающим).

1.1.4. При проведении технической учебы электротехнического персонала.

1.1.5. При приемке выполненных работ подрядными организациями, в том числе ДО ПАО «Газпром», (при необходимости в процессе работ) по текущему, капитальному ремонту, профналадке, техническому обслуживанию, диагностике оборудования электроустановок.

1.1.6. По решению главного инженера филиала, руководителя службы, цеха или работника, выдающего наряд-допуск, отдающего распоряжение в иных, не оговоренных выше случаях (определенные этапы выполнения работы, фиксация процесса и результатов замеров и т.д.).

1.2. В подразделениях должен быть разработан перечень электроустановок и электрооборудования (Приложение №1 к данной Инструкции) где необходимо проведение технической регистрации, при выполнении работ в соответствии с п.1.1.

1.3. Персонал, использующий техническую регистрацию, должен быть обучен и ознакомлен под роспись с инструкцией производителя по использованию технических регистраторов и с настоящей инструкцией.

1.4. Технические регистраторы должны надежно крепиться на защитную каску с использованием соответствующего крепления, исключающего падение регистратора во время записи.

1.5. В случаях невозможности крепления регистраторов к защитным каскам, конструктивное исполнение которых не позволяет этого сделать, а также при неудобствах использования регистраторов, закрепленных на защитных касках, допускается осуществлять их крепление любым удобным для персонала способом (рабочий планшет, куртка, штатив и т.п.), при этом должна обеспечиваться видеозапись, позволяющая в полном объеме оценить выполняемые действия.

1.6. Видеорегистрация ведется не в целях идентификации субъектов персональных данных.

1.7. Технические регистраторы и файлы записи с технического регистратора на электронном носителе информации должны храниться в сейфе, закрываемом на замок, у начальника Службы, цеха, участка (мастера участка, старшего мастера). Учет технических регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается в Журнале учета регистраторов и носителей информации (Приложение №3 к данной Инструкции). Выдача регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается ответственным лицом за хранение, под роспись в Журнале.

Для полноты реализации функций по видеорегистрации должен быть предусмотрен подменный фонд технических регистраторов. Количество технических регистраторов должно учитывать возможность охвата всего оперативного персонала смены, в случае необходимости производства переключений, подготовки рабочего места и допуска к работам на разных объектах одновременно (во избежание простоев персонала и срыва работ).

1.8. Файлы записи с электронного носителя технического регистратора по возвращении на участок должны быть перенесены на служебный съёмный носитель информации, учтённый в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации, с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения. При необходимости по решению главного инженера филиала допускается резервное копирование. Отметки о проведенном резервном копировании делаются в Журнале учета переноса файлов записи (Приложение №4 к данной Инструкции) с подписями лиц, выдавших и получивших копию. Ответственный за хранение обязан обеспечить отсутствие несанкционированного допуска к информации.

Допускается учёт переноса файлов записи с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения, вести электронным образом в ведомости с сохранением состава сведений, содержащихся в «Журнале учёта переноса файлов» (приложение №4). Данные ведомости переносятся на бумажный носитель, заверяются подписью лица, ответственного за перенос файлов регистрации, и в сканированном варианте размещаются совместно с файлами видеозаписей в архиве в локальной вычислительной сети филиала.

1.9. Наименование сохраняемого файла должно в обязательном порядке содержать:

- дату, время (в целях экономии времени, затрачиваемого на переименование файлов, необходимо максимально использовать имя, присваиваемое файлу видеорегистратором по умолчанию, и соответствовать формату гггг.мм.дд_чч.мм.);
- диспетчерское наименование электроустановки (объекта);
- номер наряда-допуска, распоряжения, бланка переключения (типового бланка переключения) или оперативные переключения (ОП) по команде ДПДС (в формате Н№ наряда, Р№ распоряжения, БП№ бланка

переключения, ТБП № типового бланка переключения, ОП по команде ДПДС).

В случае если при выполнении технической регистрации видеозапись состоит из нескольких файлов, в этом случае в имени файла дополнительно указывается порядковый номер. Допускается группировать файлы видеофиксации, охватывающие работы по одному наряду (распоряжению) в пределах одного рабочего дня, в отдельную папку.

Примеры:

2020.05.26_12.18_11РП-6_ОП по команде ДПДС

2020.05.24_10.23_11РП-6_H66.38_1

2020.05.24_10.45_11РП-6_H66.38_2

2020.05.24_18.37_11РП-6_H66.38_3

2020.05.24_10.37_11РП-6_БП35

1.10. При переносе файла с электронного носителя технического регистратора, а также присвоении ему соответствующего имени, ответственными лицами должен вестись реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам, с внесением состава информации в соответствии с требованиями формы, указанной в Приложении №5.

1.11. Технические регистраторы хранятся с заряженными аккумуляторами и свободной картой памяти. В начале рабочей смены (рабочего дня) и не позднее, чем за 2 часа до производства работ, работник, ответственный за выполнение технической регистрации, должен проверить исправность регистратора, заряд аккумулятора и объем карты памяти. При необходимости обеспечивается подзарядка аккумулятора и очистка карты памяти (перенос информации). Проводится контроль работоспособности регистратора, карты памяти и контроль записи техническим регистратором.

1.12. Все файлы записей должны храниться в течение **3-х месяцев** с даты их создания, после чего могут быть удалены. В случае технологического нарушения (аварии, инцидента) или несчастного случая, зафиксированного при технической регистрации, копии записей хранятся в архиве с материалами расследования. В случае фиксации на видеозаписи несчастного случая на производстве, запись приобщается к материалам расследования несчастного случая на производстве, и обрабатывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением об обработке персональных данных в ООО «Газпром энерго».

1.13. Файлы видеозаписи должны передаваться в архив, размещённый в локальной вычислительной сети филиала, с использованием защищенных каналов передачи данных, представляющий из себя закрытое файловое хранилище не позднее 3 рабочих дней с даты их создания. При отсутствии технической возможности данные могут передаваться путем ручного переноса на служебных информационных носителях, зарегистрированных в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации. В данном случае перенос файлов осуществляется не реже 1 раза в месяц.

Хранению подлежат файлы записей, реестры файлов записей, а также акты выборочного просмотра видеозаписей.

1.14. В целях оптимизации хранения, поиска и контроля видеозаписей архив видеозаписей на сетевом ресурсе должен быть структурирован.

На каждую отдельную службу, цех, участок, в пределах одного управления, формируется отдельная папка, которая, в свою очередь, содержит папки с видеозаписями, реестрами, актами выборочного просмотра записей.

1.15. Ответственность за работоспособность регистраторов и сохранность файлов видеозаписей несет лицо, ответственное за хранение и работник, получивший регистратор для работы.

1.16. Настоящая инструкция не отменяет установленные требования в части записи оперативных переговоров.

1.17. Знание настоящей инструкции обязательно для лиц, выполняющих видеофиксацию, а также работников, осуществляющих периодический контроль записей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция составлена в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, в действующей редакции;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в действующей редакции;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в действующей редакции;
- Типовой инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в ООО «Газпром энерго», утвержденной 19.06.2017.

3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

3.1. Ответственным за выполнение технической регистрации является работник, осуществляющий контроль за выполнением переключений. В случае выполнения переключений без назначения контролирующего лица за переключениями, ответственным за выполнение регистрации является работник, осуществляющий переключения.

3.2. Переключения, выполняемые персоналом РЗА в отдельных релейных залах или РУ, по командам, передаваемым контролирующим переключения с помощью средств связи, технической регистрации не подлежат.

3.3. Техническая регистрация при выполнении переключений по бланку (типовому бланку) переключений должна начинаться перед выполнением первой операции по бланку сообщением работника, осуществляющего контроль переключений (производящего переключения), следующих данных: *дата, время, номер применяемого бланка (типового бланка) переключений, наименование электроустановки, цель переключений, фамилии лиц,*

участствующих в переключениях (выполняющий переключения, контролирующий переключения, участник переключений из персонала РЗА - в случае его участия в переключениях, работника выдавшего разрешение на производство переключений).

3.4. Техническая регистрация при выполнении переключений по бланку (типовому бланку) переключений должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего контроль переключений (производящего переключения), следующих данных: дата, время, номера применяемого бланка (типового бланка) переключений, наименование электроустановки, результат переключений, выявленные по ходу переключений дефекты оборудования.

3.5. Техническая регистрация при выполнении переключений без бланка переключений должна начинаться перед выполнением первой операции сообщением работника, производящего переключения, следующих данных: дата, время, наименование электроустановки, цель переключений, фамилии лиц, участвующих в переключениях (выполняющий переключения, работника, выдавшего разрешение на производство переключений).

3.6. Техническая регистрация при выполнении переключений без бланка переключений должна заканчиваться сообщением работника, производящего переключения, следующих данных: дата, время, наименование электроустановки, результат переключений, выявленные по ходу переключений дефекты оборудования.

3.7. В случае вынужденного перерыва в переключениях, техническая регистрация должна прерываться сообщением работником, осуществляющим контроль переключений (производящим переключения), следующих данных: дата, время, номер применяемого бланка (типового бланка) переключений, наименование электроустановки, причины приостановки (прекращения) переключений, последний выполненный пункт бланка. В случае приостановки производства переключений в связи с обнаружением ошибки в бланке переключений, в видеозаписи указывается ошибочный пункт бланка переключений.

3.8. После возобновления производства переключений техническая регистрация должна начинаться сообщением работника, осуществляющего контроль переключений (производящего переключения) данных, указанных в п. 3.3 настоящей инструкции. В случае продолжения переключений по использовавшемуся до вынужденного перерыва бланку (типовому бланку) переключений, необходимо дополнительно указать: «Продолжение производства переключений по бланку № __ начиная с п. ...).

3.9. Перерывы в технической регистрации допустимы только в случаях:

- производства переключений на данном присоединении на смежных объектах электроэнергетики;
- указания диспетчерского (оперативного) персонала ожидать выдачи новой команды на производство переключений;
- зафиксированной неработоспособности регистратора (порядок возобновления технической регистрации в этом случае аналогичен порядку, приведенному в п. 3.7 настоящей Инструкции).

– выхода из строя регистратора с оформлением Акта о нарушении технической регистрации (Приложение №2 к данной инструкции).

Во всех остальных случаях перерывы в технической регистрации *не допускаются*.

3.10. О неисправности видеорегистратора, оперативный персонал должен сообщить лицу, выдавшему разрешение на производство переключений/подготовку рабочего места и допуск к работам. Если невозможно заменить неисправный видеорегистратор в ближайший срок, а также при выполнении оперативных переключений/подготовке рабочего места и допуска бригады на удаленных объектах, при совместных переключениях со сторонними организациями, выполнение данных операций без видеорегистрации разрешается только по согласованию главного инженера филиала (лица, исполняющего обязанности) с подтверждением через ПДС филиала (в соответствии с зоной оперативной ответственности). При этом должен оформляться Акт о нарушении технической регистрации.

В исключительных случаях оперативные переключения производимые с целью освобождения пострадавшего от действия электрического тока допускается производить без видеорегистрации и согласования главного инженера филиала, подтверждения диспетчера ПДС. По окончании данных переключений необходимо проинформировать диспетчера ПДС филиала о факте и причинах не проведения технической видеорегистрации.

Оперативные переключения производимые с целью предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистемы и электроустановок производятся по упрощенной форме с указанием следующих данных: *дата, время, наименование электроустановки, фамилии лиц, участвующих в переключениях*.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1. Ответственным за выполнение технической регистрации подготовки рабочего места является работник, осуществляющий подготовку рабочего места.

4.2. Техническая регистрация должна проводиться на протяжении всего времени, затраченного для подготовки рабочего места в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Техническая регистрация должна начинаться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование электроустановки, наименование планируемых работ на подготавливаемом рабочем месте, фамилия работника, осуществляющего подготовку рабочего места*.

В процессе подготовки рабочего места, в обязательном порядке, должны быть указаны технические мероприятия по подготовке рабочего места, отдельные указания наряда, а также проверено их выполнение в пределах рабочего места путем визуального осмотра, по записям в оперативном журнале,

по ранее полученной информации от оперативного персонала. Данное условие необходимо выполнять независимо от того, кем и в какой промежуток времени выполнялись переключения, предшествующие подготовке рабочего места.

4.4. Техническая регистрация подготовки рабочего места должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование электроустановки, фамилия работника осуществляющего подготовку рабочего места, результат подготовки рабочего места (выполненные переключения, установленные заземления, выполненные проверки на загазованность, выполненные мероприятия по недопущению несанкционированного или самопроизвольного срабатывания аппаратов, подготовленные средства защиты, необходимого инструмента, инвентаря, приспособлений, приборов и аптечки первой помощи, выполненные ограждения рабочего места, вывешенные плакаты и знаки безопасности, а также выявленные по ходу подготовки рабочего места дефекты оборудования).*

4.5. Ответственным за выполнение технической регистрации приемки рабочего места является допускающий.

4.6. Техническая регистрация приемки рабочего места должна начинаться сообщением допускающего следующих данных: *дата, время, наименование электроустановки фамилия допускающего, ответственного руководителя работ (производителя/наблюдающего) наименование планируемых работ на подготовленном рабочем месте, выполненные технических мероприятий, указанные в наряде-допуске (распоряжении).*

4.7. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, переключателями, выключателями, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

4.8. Заканчиваться техническая регистрация приемки рабочего места должна сообщением: *даты, времени, наименования электроустановки подготовка рабочего места по наряду №____ выполнена в полном или (неполном) объеме. Замечания есть или нет.*

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ

5.1. До оформления допуска бригады к работе по наряду или распоряжению со всеми ее членами должны быть проведены целевые инструктажи в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до всех членов бригады. Ответственным за выполнение технической регистрации целевого инструктажа на рабочем месте является допускающий.

5.2. Техническая регистрация целевого инструктажа должна начинаться опросом каждого члена бригады о самочувствии и сообщением допускающего следующих данных: *дата, время, номер наряда (распоряжения), наименование*

электроустановки, содержание работ, кем проводится целевой инструктаж, фамилия ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего), членов бригады.

Техническая регистрация инструктажа должна оканчиваться опросом работников на предмет усвоения инструктажа. Опрос проводят все лица, прошедшие целевой инструктаж (допускающий, ответственный руководитель, производитель работ (наблюдающий)).

При технической регистрации целевых инструктажей, а также при устном опросе о самочувствии и усвоенного инструктажа, лица, как проводящие, так и получающие целевой инструктаж должны назвать, свою фамилию и право ответственного за безопасное ведение работ, например: *«Иванов, производитель работ»*.

Помимо вопросов электробезопасности, пожарной безопасности, описания защитных средств и методов их использования, на регистратор должно быть зафиксировано сообщение о мерах по технологии безопасного проведения работ и предупреждению опасных ситуаций (воздействие падающих предметов и инструментов, отлетающих предметов, образования взрывоопасных газов, пониженной температуры воздуха в производственных помещениях и сооружениях, повышенной влажности воздуха, повышенного уровня ультрафиолетового и инфракрасного излучения и прочих возможных рисках и опасностях), использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.

5.3. Ответственным за выполнение технической регистрации первичного (повторного) допуска бригады к работе является допускающий. В случае, если право повторного допуска предоставлено ответственному руководителю работ (производителю работ (наблюдающему)), ответственным за выполнение технической регистрации является производитель работ (наблюдающий).

5.4. При технической регистрации первичного (повторного) допуска к работе допускающий должен зафиксировать:

- *проверку на рабочем месте соответствия состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям;*
- *ознакомление членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет;*
- *отсутствие напряжения, показом установленных заземлений (в пределах рабочего места) или проверку отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям;*
- *находящееся в непосредственной близости оборудование под напряжением и акцентировать внимание на находящемся в пределах*

видимости однотипном оборудовании, представляющем потенциальную опасность;

- сообщение о безопасных проходах к рабочему месту, акцентировать внимание членов бригады на недопустимости самовольного перемещения по территории электроустановки;

- разъяснение порядка сдачи рабочего места при перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы); при перерывах в работе в связи с окончанием рабочего дня; после полного окончания работы.

5.5. В процессе проведения первичного (повторного) допуска и целевого инструктажа регистратор должен быть постоянно включен.

5.6. При проведении первичного (повторного) допуска к работе и целевого инструктажа, в т.ч. с использованием регистратора всё энергооборудование, присоединения, устройства релейной защиты и автоматики, необходимо называть полностью в соответствии с установленными диспетчерскими наименованиями, четко и технически грамотно, при этом допускается употреблять сокращенные оперативные наименования.

5.7. Допуск бригады, подготовка и приемка рабочего места при проведении работ другими дочерними обществами ПАО «Газпром» производится в соответствии с Правилами по охране труда (ПОТ) и действующими технологическими картами на объекте, в случае письменного согласия в видеосъемке персонала сторонней организации. Как правило, в сопроводительном письме организация обозначает согласие своих работников на осуществление видеофиксации.

6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

6.1. Ответственным за выполнение технической регистрации технической учебы является работник, назначенный ответственным за проведение такого обучения.

6.2. Техническая регистрация технической учебы должна начинаться сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, название темы технической учебы, фамилии и должности лиц, проводящих обучение и участвующих в нем.*

6.3. При технической регистрации технической учебы работник, ответственный за ее проведение должен:

- оказать помощь работникам в детальном изучении приказов, инструкций, правил и требований нормативно-технической документации, относящихся к вопросам эксплуатационной работы, обеспечения безопасности, охраны труда и пр.;

- разобрать случаи нарушения работниками должностных и эксплуатационных инструкций, правил охраны труда, выявленных в процессе проведения проверок;

- отработать действия работников в условиях отказа технических

средств;

– *обеспечить изучение и освоение работниками безопасных методов работы и использования средств защиты.*

После завершения учебы должен быть проведен устный опрос усвоенного материала, при этом лица, как проводящие опрос, так и отвечающие на вопросы, перед совершением указанных действий должны назвать, свою фамилию и должность.

6.4. В процессе проведения технической учебы и до ее окончания регистратор должен быть постоянно включен.

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Ответственным за выполнение технической регистрации при приемке выполненных работ является работник, осуществляющий приемку выполненных (выполняемых) работ подрядными организациями. В процессе приемки выполненных работ регистратор должен быть постоянно включен.

7.2. Техническая регистрация приемки работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ), выполненных подрядными организациями, должна начинаться после получения уведомления от подрядной организации о готовности результата работ к приемке, сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, Ф.И.О. и должности представителей филиала ООО «Газпром энерго, участвовавших в приемке, наименование оборудования, на котором выполнялись работы.*

7.3. В процессе технической регистрации должны быть зафиксированы основные моменты:

- *осмотр места проведения работ и проверка его на чистоту;*
- *осмотр оборудования (в том числе токоведущих частей), на котором производились работы, результата работ и проверка его на соответствие требованиям к составу и качеству выполнения работ, установленных договором;*
- *описание выявленных по ходу приемки работ замечаний, дефектов оборудования и недоработок;*
- *описание состава представленной подрядной организацией исполнительной документации по сдаче выполненных работ (протоколы испытаний, протоколы наладки и т.п.) и проверка ее на соответствие требованиям, установленным договором и требований нормативно-технических документов к выполнению работ подобного рода.*

7.4. Техническая регистрация должна заканчиваться сообщением ответственного работника следующих данных: дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, наименование оборудования, на котором выполнялись работы, результата приемки выполненных работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ) и по решению какого работника филиала получено разрешение на ввод оборудования.

7.5. Техническая регистрация также может проводиться в процессе выполнения работ подрядной организацией в связи с выявлением фактов некачественного выполнения работ, обнаружения случаев повреждения оборудования при выполнении ремонтных работ, выполнения работ с отступлениями от условий договора, с нарушениями требований правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и пр. В этом случае техническая регистрация проводится в порядке, аналогичном приведенному в пп. 7.2. – 7.4. настоящей Инструкции.

7.6. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, переключателями, выключателями, запорной, регулирующей арматурой, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА

– руководителем службы, цеха для выработки системных мер и оценки качества работы;

- специалистом по охране труда;
- начальником ПДС филиала;
- комиссией 4-го уровня АПК.

8.2. Главный инженер филиала обязан:

– не реже 1 раза в месяц просматривать выборочно видеоматериалы производственных Служб;

– на ежеквартальном совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня оценивать эффективность мероприятий руководителей производственных Служб по устранению и недопущению несоответствий, недочетов, нарушений, выявленных при анализе технической регистрации;

– при посещении производственных Служб (объектов), но не реже 1 раза в квартал проверять записи в журналах АПК 2-го уровня с обязательной отметкой.

8.3. Руководители управлений, производственных служб (ЭВС, ЭТВС,

ПСЭ, ПСТ, ПСВиК, ПДС) не реже 1 раза в 10 дней должны выборочно, просматривать и анализировать записи технического регистратора соответствующих подчиненных подразделений.

8.3.1. При просмотре обращать внимание на:

- правильность действий оперативного персонала при производстве оперативных переключений, подготовке рабочего места, проверке подготовки рабочего места;

- полноту и качество проведения целевых инструктажей и допуска к работам.

8.3.2. Выявленные при анализе технической регистрации несоответствия, недочеты, нарушения должны фиксироваться руководителем (заместителем руководителя) соответствующей производственной Службы с оформлением Акта выборочного просмотра записей технической регистрации (Приложение № 6 к данной инструкции) соответствующего подразделения не реже 1 раза в 10 дней, с указанием ответственных за устранение лиц, сроков и необходимых мероприятий по недопущению в дальнейшем аналогичных несоответствий, недочетов, нарушений.

8.3.3. Контроль исполнения предписанных мероприятий осуществляет начальник соответствующей производственной Службы, начальник Управления (заместитель начальника Управления) в последний день установленного срока с обязательной отметкой в Журнале 2-го уровня АПК соответствующего структурного подразделения о проделанной работе.

8.3.4. Ежеквартально руководители производственных Служб на совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня докладывают главному инженеру филиала о выявленных несоответствиях при анализе записей технической регистрации и о выполнении мероприятий по их устранению и недопущению аналогичных несоответствий в дальнейшем. Решения фиксируются в протоколе совещания.

8.4. При выявлении аналогичных (повторяющихся) нарушений руководители производственных Служб должны инициировать пересмотр программ обучения, в части учета компенсирующих мероприятий по недопущению повторения выявленных нарушений.

8.4.1. В зависимости от значимости нарушений руководители назначают работникам внеплановый инструктаж и/или внеочередную проверку знаний и применяют, либо ходатайствуют директору филиала, о необходимости принятия соответствующих административных мер воздействия.

8.5. В случае произошедшего технологического нарушения или несчастного случая, файлы видеозаписи предоставляются главному инженеру филиала и начальнику Управления эксплуатации объектов энерговодоснабжения Общества в течение 2 часов.

8.6. При выявлении отсутствия файлов технической регистрации к работникам, виновным в данном нарушении, должны применяться меры дисциплинарного взыскания.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В рамках настоящей Инструкции предусматривается следующая схема распределения ответственности:

- лица, ответственные за выполнение видеозаписи, отвечают за осуществление видеозаписи, подзарядку аккумулятора видеорегистратора, передачу видеорегистратора по смене, бережное отношение и сохранность видеорегистратора;

- лица, осуществляющие просмотры видеозаписей, отвечают за просмотры видеозаписей, квалифицированное и объективное выявление замечаний, неправильных действий персонала, ситуаций, могущих привести к несчастным случаям, заполнение и представление результатов просмотров;

- руководитель ОВСЭиРИУСиС отвечает за определение места, обеспечение объема хранимых видеоматериалов, функционирование сетевого ресурса;

- руководители служб, цехов, участков, мастера отвечают за проведение разъяснительной, обучающей работы с персоналом в части применения видеорегистраторов.

9.2. При выявлении по результатам просмотра грубых нарушений, которые могут привести к несчастному случаю, следует работу персонала ставить на учащенный контроль путем дополнительного просмотра видеозаписей с его участием.

**Начальник производственно-
диспетчерской службы**



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (в электроустановках и при
работе с персоналом)

**Перечень
типов электроустановок (электрооборудования), где необходимо
осуществлять техническую регистрацию**

№ п/п	Тип электроустановок (электрооборудования)	Вид работ
1.	ЛЭП 0,4-110 кВ	1. Производство оперативных переключений
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям, проверка подготовки рабочих мест
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады
2.	ПС 110(35)/6(10) кВ	1. Производство оперативных переключений (вывод из работы/ввод в работу силовых трансформаторов 110(35)/6(10) кВ, ЛЭП-110(35) кВ, коммутационных аппаратов 110(35), 6(10) кВ, секций шин 110(35) кВ, ТСН-6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ВАЗП, ШУОТ, КАУ, АБ)
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям на оборудовании, проверка подготовки рабочих мест (силовых трансформаторов 110(35)/6(10) кВ, коммутационных аппаратов 110(35), 6(10) кВ, секций шин 110(35) кВ, ТСН-6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ВАЗП, ШУОТ, КАУ, АБ)
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады на оборудовании (силовых трансформаторов 110(35)/6(10) кВ, коммутационных аппаратов 110(35), 6(10) кВ, секций шин 110(35) кВ, ТСН-6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ВАЗП, ШУОТ, КАУ, АБ)
3.	ЗРУ-6(10) кВ	1. Производство оперативных переключений (вывод из работы/ввод в работу ЛЭП-6(10) кВ, коммутационных аппаратов 6(10) кВ, секций шин 6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ТСН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ЩПТ, ВАЗП, ШУОТ, АБ)
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям на оборудовании, проверка подготовки рабочих мест (коммутационных аппаратов 6(10) кВ, секций шин 6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ТСН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ЩПТ, ВАЗП, ШУОТ, АБ)
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады на оборудовании

		(коммутационных аппаратов 6(10) кВ, секций шин 6(10) кВ, ТН-6(10) кВ, ТСН-6(10) кВ, ЩСН-0,4 кВ, ЦПТ, ВАЗП, ШУОТ, АБ)
4.	КТП 6(10)/0,4 кВ (в том числе мачтовые и блок-боксы электрообогрева)	1. Производство оперативных переключений (вывод из работы/ввод в работу силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6(10) кВ, коммутационных аппаратов 0,4-6(10) кВ, сборных шин 0,4-6(10) кВ, РУВН, РУНН)
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям на оборудовании, проверка подготовки рабочих мест (силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ, коммутационных аппаратов 0,4-6(10) кВ, сборных шин 0,4-6(10) кВ, РУВН, РУНН)
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады на оборудовании (силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ, коммутационных аппаратов 0,4-6(10) кВ, сборных шин 0,4-6(10) кВ, РУВН, РУНН)
5.	ВРУ-0,4 кВ	1. Производство оперативных переключений (вывод из работы/ввод в работу ЛЭП-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 0,4 кВ, секций шин 0,4 кВ)
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям на оборудовании, проверка подготовки рабочих мест (коммутационных аппаратов 0,4 кВ, секций шин 0,4 кВ)
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады на оборудовании (коммутационных аппаратов 0,4 кВ, секций шин 0,4 кВ)
6.	Электродвигатели 0,4 кВ (мощностью более 1 кВт)	1. Производство оперативных переключений
		2. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам и распоряжениям, проверка подготовки рабочих мест для работ на оборудовании
		3. Первичный и повторный допуске к работам, проведение целевых инструктажей бригады на оборудовании
7.	Электрооборудование вне электроустановок (на складе)	1. Проведение высоковольтных испытаний электрооборудования

Приложение №2
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго» (в электроустановках и при
работе с персоналом)

ООО «Газпром энерго»
Уренгойский филиал
Заполярье управление энергоснабжения

АКТ
о нарушении технической регистрации

Дата и время нарушения		
Наименование электроустановки/объекта		
Вид проводимых работ	<u>Переключения в ЭУ</u> <u>Подготовка рабочего места и допуск к работам по наряду-допуску/распоряжению</u> <u>Техническая учёба</u> ненужное зачеркнуть	
Тип и серийный номер видеорегистратора		
Наименование файла записи и его продолжительность		
Техническая регистрация	<u>отсутствует / прекращена / прервана</u> ненужное зачеркнуть	
Причина нарушения технической регистрации	<u>низкая температура</u> <u>разряд АКБ видеорегистратора</u> <u>неисправность видеорегистратора</u> <u>отсутствие видеорегистратора</u> ненужное зачеркнуть	
Условия, способствовавшие нарушению технической регистрации (указать подробно причины: климатические, организационные, технические и др.)		
Лицо, ответственное за проведение технической регистрации	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Лицо, ответственное за перенос файлов записи	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Начальник структурного подразделения	Ф.И.О., должность	Дата, подпись

Приложение №3

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (в электроустановках и при работе с персоналом)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

ЖУРНАЛ
УЧЁТА РЕГИСТРАТОРОВ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

НАЧАТ _____ 20__ г.
ОКОНЧЕН _____ 20__ г.

[illegible]

Лист 1

Приложение №4

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (в электроустановках и при работе с персоналом)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА ПЕРЕНОСА ФАЙЛОВ ЗАПИСИ**

НАЧАТ _____ 20__ г.
ОКОНЧЕН _____ 20__ г.

[illegible]

Приложение №5

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» (в электроустановках и при работе с персоналом)

Реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам

(наименование структурного подразделения)

отчетный период

с «__» 202__ по «__» 202__ г.

Номер распоряжения	Номер наряда	Дата выполнения работ	Место и наименование работы	Производитель работ (Ф.И.О./группа по ЭБ)	Гиперссылка на файл видеорегистрации (или акт о нарушении...)

- реестр формируется, сохраняется и передается в формате Excel.

Приложение №6
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском
филиале ООО «Газпром энерго»
(в электроустановках и при работе с
персоналом)

АКТ
выборочного просмотра записей технической регистрации
(сканированная копия Акта передается в Филиал вместе с записями)

Я, начальник СЭС ____ ЭВС Ф.И.О. осуществил выборочный просмотр записей технической регистрации, выполненных с 05.02.20 г. по 14.02.20 г., в ходе просмотра которых были выявлены следующие нарушения:

По ЦЭС

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения
1		
2		
3		

По ЦЭиОриКС и т.д.

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения
1		

Мероприятия по устранению выявленных нарушений:

1. Начальнику ЦЭС Ф.И.О. и ведущему инженеру ПЭТЛ Ф.И.О. обеспечить правильное применение СИЗ.
2. Начальнику ЦЭиОриКС Ф.И.О. повторно ознакомить с инструкцией электромонтёра Ф.И.О. «Инструкцией по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго».

Начальник СЭС

Ф.И.О.

Копию акта выборочного просмотра записей технической регистрации от 15.02.20 г. получил:

Начальник ЦЭС: _____
(Подпись, дата, ФИО, должность)

Начальник ЦЭиОриКС: _____
(Подпись, дата, ФИО, должность)

Ведущий инженер ПЭТЛ: _____
(Подпись, дата, ФИО, должность)

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
№ 255 от « 21 » август 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГИСТРАТОРОВ В УРЕНГОЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ГАЗПРОМ
ЭНЕРГО» (В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ ОБЪЕКТОВ ТВСИВО И ПРИ
РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ)**

г. Новый Уренгой
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ ТВСИВО.....	6
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ	8
5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ.....	9
6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ПЕРСОНАЛА	11
7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	11
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА.....	12
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	14
Приложение №1 Перечень типов объектов ТВСиВО, где необходимо осуществлять техническую регистрацию при выполнении оперативных переключений, при подготовке рабочих мест и допуске бригад к работам по наряд-допуску	15
Приложение №2 Форма Акта о нарушении технической регистрации.....	16
Приложение №3 Форма Журнал учета регистраторов и носителей информации.....	17
Приложение №4 Форма Журнал учета переноса файлов записи.....	19
Приложение №5 Форма Реестра соответствия видеоматериалов выполненным работам	21
Приложение №6 Форма Акта выборочного просмотра записей технической регистрации.....	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническая видеорегистрация производится в целях повышения дисциплины труда и ответственности производственного персонала Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – филиал). Она должна иметь 100% охват и осуществляться в следующих случаях:

1.1.1. При выполнении переключений в энергоустановках объектов ТВСиВО по программам переключений, в том числе при ликвидации технологических нарушений;

1.1.2. При выполнении технических мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ по нарядам-допускам, включающих в себя проверку на загазованность, ограждение рабочего места, вывешивание плакатов и знаков безопасности приемку рабочего места производителем работ совместно с ответственным руководителем работ.

1.1.3. При первичном и повторном допуске к работам, проведении целевых инструктажей бригады (проводимых допускающим, ответственным руководителем работ).

1.1.4. При проведении технической учебы персонала.

1.1.5. При приемке выполненных работ подрядными организациями, в том числе ДО ПАО «Газпром», (при необходимости в процессе работ) по текущему, капитальному ремонту, техническому обслуживанию, диагностике оборудования энергоустановок.

1.1.6. По решению главного инженера филиала, руководителя службы, цеха или работника, выдающего наряд-допуск, в иных, не оговоренных выше случаях (определенные этапы выполнения работы, фиксация процесса и результатов замеров и т.д.).

1.2. В подразделениях должен быть разработан перечень энергоустановок и оборудования (Приложение №1 к данной Инструкции), где необходимо проведение технической регистрации при выполнении работ в соответствии с п.1.1.

1.3. Персонал, использующий техническую регистрацию, должен быть обучен и ознакомлен под роспись с инструкцией производителя по использованию технических регистраторов и с настоящей инструкцией.

1.4. Технические регистраторы должны надежно крепиться на защитную каску с использованием соответствующего крепления, исключающего падение регистратора во время записи.

1.5. В случаях невозможности крепления регистраторов к защитным каскам, конструктивное исполнение которых не позволяет этого сделать, а также при неудобствах использования регистраторов, закрепленных на защитных касках, допускается осуществлять их крепление любым удобным для персонала способом (рабочий планшет, куртка, штатив и т.п.), при этом должна обеспечиваться видеозапись, позволяющая в полном объеме оценить выполняемые действия.

1.6. Видеорегистрация ведется не в целях идентификации субъектов персональных данных.

1.7. Технические регистраторы и файлы записи с технического регистратора на электронном носителе информации должны храниться в сейфе, закрываемом на замок, у начальника Службы, цеха, участка (мастера участка, старшего мастера). Учет технических регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается в Журнале учета регистраторов и носителей информации (Приложение №3 к данной Инструкции). Выдача регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается ответственным лицом за хранение, под роспись в Журнале.

Для полноты реализации функций по видеорегистрации должен быть предусмотрен подменный фонд технических регистраторов. Количество технических регистраторов должно учитывать возможность охвата персонала смены, имеющего соответствующие права, в случае необходимости подготовки рабочего места и допуска к работам на разных объектах одновременно.

1.8. Файлы записи с электронного носителя технического регистратора по возвращении на участок должны быть перенесены на служебный съёмный носитель информации, учтённый в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации, с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения. При необходимости по решению главного инженера филиала допускается резервное копирование. Отметки о проведенном резервном копировании делаются в Журнале учета переноса файлов записи (Приложение №4 к данной Инструкции) с подписями лиц, выдавших и получивших копию. Ответственный за хранение обязан обеспечить отсутствие несанкционированного допуска к информации.

Допускается учёт переноса файлов записи с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения, вести электронным образом в ведомости с сохранением состава сведений, содержащихся в «Журнале учёта переноса файлов» (приложение №4). Данные ведомости переносятся на бумажный носитель, заверяются подписью лица, ответственного за перенос файлов регистрации, и в сканированном варианте размещаются совместно с файлами видеозаписей в архиве в локальной вычислительной сети филиала.

1.9. Наименование сохраняемого файла должно в обязательном порядке содержать:

- дату, время (в целях экономии времени, затрачиваемого на переименование файлов, необходимо максимально использовать имя, присваиваемое файлу видеорегистратором по умолчанию, и соответствовать формату гггг.мм.дд_чч.мм.);
- диспетчерское наименование энергоустановки (объекта);
- номер наряда-допуска, программы переключений (в формате Н№ наряда, ПП№ программы переключений).

В случае если при выполнении технической регистрации видеозапись состоит из нескольких файлов, в этом случае в имени файла дополнительно указывается порядковый номер. Допускается группировать файлы видеозаписи, охватывающие работы по одному наряду в пределах одного

рабочего дня, в отдельную папку.

Примеры:

2020.05.24_10.23_Котельная_ФЖК-900_Н66.38_1

2020.05.24_17.38_Котельная_ФЖК-900_Н66.38_2

2020.05.24_10.37_Котельная_ФЖК-900_ПП27

1.10. При переносе файла с электронного носителя технического регистратора, а также присвоении ему соответствующего имени, ответственными лицами должен вестись реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам, с внесением состава информации в соответствии с требованиями формы, указанной в Приложении №5.

1.11. Технические регистраторы хранятся с заряженными аккумуляторами и свободной картой памяти. В начале рабочей смены (рабочего дня) и не позднее, чем за 2 часа до производства работ, работник, ответственный за выполнение технической регистрации, должен проверить исправность регистратора, заряд аккумулятора и объем карты памяти. При необходимости обеспечивается подзарядка аккумулятора и очистка карты памяти (перенос информации). Проводится контроль работоспособности регистратора, карты памяти и контроль записи техническим регистратором.

1.12. Все файлы записей должны храниться в течение 3-х месяцев с даты их создания, после чего могут быть удалены. В случае технологического нарушения (аварии, инцидента) или несчастного случая, зафиксированного при технической регистрации, копии записей хранятся в архиве с материалами расследования. В случае фиксации на видеозаписи несчастного случая на производстве, запись приобщается к материалам расследования несчастного случая на производстве, и обрабатывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением об обработке персональных данных в ООО «Газпром энерго».

1.13. Файлы видеозаписи должны передаваться в архив, размещённый в локальной вычислительной сети Филиала, с использованием защищенных каналов передачи данных, представляющий из себя закрытое файловое хранилище не позднее 3 рабочих дней с даты их создания. При отсутствии технической возможности данные могут передаваться путем ручного переноса на служебных информационных носителях, зарегистрированных в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации. В данном случае перенос файлов осуществляется не реже 1 раза в месяц.

Храниению подлежат файлы записей, реестры файлов записей, а также акты выборочного просмотра видеозаписей.

1.14. В целях оптимизации хранения, поиска и контроля видеозаписей архив видеозаписей на сетевом ресурсе должен быть структурирован.

На каждую отдельную службу, цех, участок, в пределах одного управления, формируется отдельная папка, которая, в свою очередь, содержит папки с видеозаписями, реестрами, актами выборочного просмотра записей.

1.15. Ответственность за работоспособность регистраторов и сохранность файлов видеозаписей несет лицо, ответственное за хранение и

работник, получивший регистратор для работы.

1.16. Настоящая инструкция не отменяет установленные требования в части записи оперативных переговоров.

1.17. Знание настоящей инструкции обязательно для лиц, выполняющих видеофиксацию, а также работников, осуществляющих периодический контроль записей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция составлена в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в действующей редакции;
- Регламентом безопасного проведения работ в тепловых энергоустановках ООО «Газпром энерго»;
- Методических рекомендаций «Порядок оформления наряда-допуска при работах в тепловых энергоустановках в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром»;
- Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, в действующей редакции;
- Типовой инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в ООО «Газпром энерго», утвержденной 19.06.2017.

3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ ОБЪЕКТОВ ТВСИВО

3.1. Ответственным за выполнение технической регистрации является работник, осуществляющий контроль за выполнением переключений. В случае выполнения переключений без назначения контролирующего лица за переключениями, ответственным за выполнение регистрации является работник, осуществляющий переключения.

3.2. Техническая регистрация должна начинаться перед выполнением первой операции по программе переключений сообщением работника, осуществляющего контроль переключений (производящего переключения), следующих данных: *дата, время, наименование программы переключений, наименование энергоустановки, цель переключений, фамилии лиц, участвующих в переключениях (выполняющий переключения, контролирующий переключения, участник переключений, выдавший разрешение на переключения).*

3.3. Техническая регистрация должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего контроль переключений, следующих данных: *дата, время, наименование программы переключений, наименование энергоустановки, результат переключений, выявленные по ходу переключений дефекты оборудования.*

3.4. В случае вынужденного перерыва в переключениях, техническая

регистрация должна прерываться сообщением работником, осуществляющим контроль переключений (производящего переключения), следующих данных: *дата, время, наименование программы переключений, наименование энергоустановки, причины приостановки (прекращения) переключений*. В случае приостановки производства переключений в связи с обнаружением ошибки в программе переключений, в видеозаписи указывается ошибочный пункт программы переключений.

3.5. После возобновления производства переключений техническая регистрация должна начинаться сообщением работника, осуществляющего контроль переключений (производящего переключения) данных, указанных в п. 3.2 настоящей инструкции. В случае продолжения переключений по использовавшейся до вынужденного перерыва программы переключений, необходимо дополнительно указать: *«Продолжение производства переключений по программе № __ начиная с п. ...»*.

3.6. Перерывы в технической регистрации допустимы только в случаях:

- производства переключений на данном присоединении на смежных энергоустановках;
- указания оперативного руководителя ожидать выдачи новой команды на производство переключений;
- зафиксированной неработоспособности регистратора (порядок возобновления технической регистрации в этом случае аналогичен порядку, приведенному в п. 3.5 настоящей Инструкции).
- выхода из строя регистратора с оформлением Акта о нарушении технической регистрации (Приложение №2 к данной Инструкции).
- при длительных по времени операциях без реального действия персонала – время перемещения на значительные расстояния (в тепловых сетях), длительные по времени операции, связанные с дренированием теплоносителя из трубопроводов и оборудования, вентиляцией топки котлов, огневого подогрева резервуаров.

Во всех остальных случаях перерывы в технической регистрации *не допускаются*.

3.7. О неисправности видеорегистратора, персонал должен сообщить лицу, выдавшему разрешение на производство переключений/подготовку рабочего места и допуск к работам. Если невозможно заменить неисправный видеорегистратор в ближайший срок, а также при выполнении переключений/подготовке рабочего места и допуска бригады на удаленных объектах, при совместных переключениях со сторонними организациями, выполнение данных операций без видеорегистрации разрешается только по согласованию главного инженера филиала (лица, исполняющего обязанности) с подтверждением через ПДС филиала (либо инженерно-технического работника – лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (далее – ИТР), в соответствии с зоной оперативной ответственности). При этом должен оформляться Акт о нарушении технической регистрации.

В исключительных случаях, переключения, производимые с целью оказания первой помощи пострадавшему, допускается производить без

видеорегистрации и согласования главного инженера филиала, подтверждения диспетчера ПДС (ИТР). По окончании данных переключений необходимо проинформировать диспетчера ПДС филиала (ИТР) о факте и причинах не проведения технической видеорегистрации.

Оперативные переключения производимые с целью предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима энергоустановок производятся по упрощенной форме с указанием следующих данных: *дата, время, наименование энергоустановки, фамилии лиц, участвующих в переключениях.*

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1. Ответственным за выполнение технической регистрации подготовки рабочего места является работник, осуществляющий подготовку рабочего места. При отсутствии технической возможности выполнения полноценной видеорегистрации работником, осуществляющим подготовку рабочего места, (отсутствие возможности обзора рабочего места), техническую регистрацию действий персонала, подготавливающего рабочее место, осуществляет допускающий.

4.2. Техническая регистрация должна проводиться на протяжении всего времени, затраченного для подготовки рабочего места в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Техническая регистрация должна начинаться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование энергоустановки, наименование планируемых работ на подготавливаемом рабочем месте, фамилия работника, осуществляющего подготовку рабочего места.*

В процессе подготовки рабочего места, в обязательном порядке, должно быть проверено выполнение технических мероприятий по подготовке, указанных в наряде-допуске, в пределах рабочего места путем визуального осмотра, по записям в оперативном журнале, по ранее полученной информации от оперативного персонала. Данное условие необходимо выполнять независимо от того, кем и в какой промежуток времени выполнялись переключения, предшествующие подготовке рабочего места.

4.4. Техническая регистрация подготовки рабочего места должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование энергоустановки, фамилия работника осуществляющего подготовку рабочего места, результат подготовки рабочего места (выполненные переключения, выполненные проверки на загазованность, выполненные мероприятия по недопущению несанкционированного или самопроизвольного срабатывания аппаратов, приборов, выполненные ограждения рабочего места, вывешенные плакаты и знаки безопасности, а также выявленные по ходу подготовки рабочего места дефекты оборудования).*

4.5. Ответственным за выполнение технической регистрации приемки рабочего места является допускающий.

4.6. Техническая регистрация приемки рабочего места должна начинаться сообщением допускающего следующих данных: *дата, время, наименование энергоустановки фамилия допускающего, ответственного руководителя (производителя) работ, наименование планируемых работ на подготовленном рабочем месте, выполненные технических мероприятий, указанные в наряде-допуске.*

4.7. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, запорной, регулирующей арматурой, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

4.8. Заканчиваться техническая регистрация приемки рабочего места должна сообщением: *даты, времени, наименования энергоустановки подготовка рабочего места по наряду №____ выполнена в полном или (неполном) объеме. Замечания есть или нет.*

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ

5.1. До оформления допуска бригады к работе по наряду со всеми ее членами должны быть проведены целевые инструктажи в последовательной цепи от выдавшего наряд до всех членов бригады. Ответственным за выполнение технической регистрации целевого инструктажа является допускающий.

5.2. Техническая регистрация целевого инструктажа должна начинаться опросом каждого члена бригады о самочувствии и сообщением допускающего следующих данных: *дата, время, номер наряда, наименование энергоустановки, содержание работ, кем проводится целевой инструктаж, фамилия ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).*

Техническая регистрация инструктажа должна оканчиваться опросом работников на предмет усвоения инструктажа. Опрос проводят все лица, проводившие целевой инструктаж (допускающий, ответственный руководитель, производитель работ).

При технической регистрации целевых инструктажей, а также при устном опросе о самочувствии и усвоенного инструктажа, лица, как проводящие, так и получающие целевой инструктаж должны назвать, свою фамилию и право ответственного за безопасное ведение работ, например: *«Иванов, производитель работ».*

Помимо вопросов электробезопасности, пожарной безопасности, описания защитных средств и методов их использования, на регистратор должно быть зафиксировано сообщение и предупреждению опасных ситуаций (воздействие падающих предметов и инструментов, отлетающих предметов,

образования взрывоопасных газов, пониженной температуры воздуха в производственных помещениях и сооружениях, повышенной влажности воздуха, повышенного уровня ультрафиолетового и инфракрасного излучения, водяной струи высокого давления и прочих возможных рисках и опасностях), использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.

5.3. Ответственным за выполнение технической регистрации первичного (повторного) допуска бригады к работе является допускающий. В случае, если право повторного допуска предоставлено руководителю работ, ответственным за выполнение технической регистрации является руководитель работ.

5.4. При технической регистрации первичного (повторного) допуска к работе допускающий должен зафиксировать:

- *проверку на рабочем месте соответствия состава бригады составу, указанному в наряде по именным удостоверениям (позволяющим идентифицировать работника, а также наличие у него необходимых прав);*
- *ознакомление членов бригады с содержанием наряда, указать границы рабочего места;*
- *находящееся в непосредственной близости оборудование и акцентировать внимание на оборудовании, связанном с ремонтируемым, а также на оборудовании соседних участков установки, находящимся под давлением или напряжением, при высокой температуре, являющимся пожаро- и взрывоопасным, представляющим потенциальную опасность;*
- *сообщение о безопасных проходах к рабочему месту, акцентировать внимание членов бригады на недопустимости самовольного перемещения по территории энергоустановки;*
- *разъяснение порядка сдачи рабочего места при перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы); при перерывах в работе в связи с окончанием рабочего дня; после полного окончания работы.*

5.5. В процессе проведения первичного (повторного) допуска и целевого инструктажа регистратор должен быть постоянно включен.

5.6. При проведении первичного (повторного) допуска к работе и целевого инструктажа, в т.ч. с использованием регистратора всё энергооборудование необходимо называть полностью в соответствии с установленными диспетчерскими наименованиями, четко и технически грамотно, при этом допускается употреблять сокращенные оперативные наименования.

5.7. Допуск бригады, подготовка и приемка рабочего места при проведении работ другими дочерними обществами ПАО «Газпром» производится в случае письменного согласия в видеосъемке персонала сторонней организации.

6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ПЕРСОНАЛА

6.1. Ответственным за выполнение технической регистрации технической учебы является работник, назначенный ответственным за проведение такого обучения.

6.2. Техническая регистрация технической учебы должна начинаться сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, название темы технической учебы, фамилии и должности лиц, проводящих обучение и участвующих в нем.*

6.3. При технической регистрации технической учебы работник, ответственный за ее проведение должен:

- *оказать помощь работникам в детальном изучении приказов, инструкций, правил и требований нормативно-технической документации, относящихся к вопросам эксплуатационной работы, обеспечения безопасности, охраны труда и пр.;*
- *разобрать случаи нарушения работниками должностных и эксплуатационных инструкций, правил охраны труда, выявленных в процессе проведения проверок;*
- *отработать действия работников в условиях отказа технических средств;*
- *обеспечить изучение и освоение работниками безопасных методов работы и использования средств защиты.*

После завершения учебы должен быть проведен устный опрос усвоенного материала, при этом лица, как проводящие опрос, так и отвечающие на вопросы, перед совершением указанных действий должны назвать, свою фамилию и должность.

6.4. В процессе проведения технической учебы и до ее окончания регистратор должен быть постоянно включен.

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Ответственным за выполнение технической регистрации при приемке выполненных работ является работник, осуществляющий приемку выполненных (выполняемых) работ подрядными организациями. В процессе приемки выполненных работ регистратор должен быть постоянно включен.

7.2. Техническая регистрация приемки работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ), выполненных подрядными организациями, должна начинаться после получения уведомления от подрядной организации о готовности результата работ к приемке, сообщением ответственного

работника следующих данных: дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, Ф.И.О. и должности представителей филиала ООО «Газпром энерго, участвовавших в приемке, наименование оборудования, на котором выполнялись работы.

7.3. В процессе технической регистрации должны быть зафиксированы основные моменты:

- осмотр места проведения работ и проверка его на чистоту;
- осмотр оборудования, на котором производились работы, результата работ и проверка его на соответствие требованиям к составу и качеству выполнения работ, установленных договором;
- описание выявленных по ходу приемки работ замечаний, дефектов оборудования и недоработок;
- озвучен факт представленной подрядной организацией полного пакета исполнительной документации по сдаче выполненных работ, а также факт проверки ее на соответствие требованиям, установленным договором и требований нормативно-технических документов к выполнению работ подобного рода.

7.4. Техническая регистрация должна заканчиваться сообщением ответственного работника следующих данных: дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, наименование оборудования, на котором выполнялись работы, результата приемки выполненных работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ) и по решению какого работника филиала получено разрешение на ввод оборудования.

7.5. Техническая регистрация также может проводиться в процессе выполнения работ подрядной организацией в связи с выявлением фактов некачественного выполнения работ, обнаружения случаев повреждения оборудования при выполнении ремонтных работ, выполнения работ с отступлениями от условий договора, с нарушениями требований правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и пр. В этом случае техническая регистрация проводится в порядке, аналогичном приведенному в пп. 7.2. – 7.4. настоящей Инструкции.

7.6. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, переключателями, выключателями, запорной, регулирующей арматурой, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА

8.1. Просматривание записей технического регистратора должно проводиться:

- директором и техническими руководителями филиала для принятия оперативных мер;
- руководителем службы, цеха для выработки системных мер и оценки качества работы;
- специалистом по охране труда;
- ответственным ИТР соответствующего цеха, службы;
- комиссией 4-го уровня АПК.

8.2. Главный инженер филиала обязан:

- не реже 1 раза в месяц просматривать выборочно видеоматериалы производственных Служб;
- на ежеквартальном совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня оценивать эффективность мероприятий руководителей производственных Служб по устранению и недопущению несоответствий, недочетов, нарушений, выявленных при анализе технической регистрации;
- при посещении производственных Служб (объектов), но не реже 1 раза в квартал проверять записи в журналах АПК 2-го уровня с обязательной отметкой.

8.3. Руководители управлений, производственных служб не реже 1 раза в 10 дней должны выборочно просматривать и анализировать записи технического регистратора соответствующих подчиненных подразделений.

8.3.1. При просмотре обращать внимание на:

- правильность действий оперативного персонала при подготовке рабочего места;
- полноту и качество проведения целевых инструктажей и допуска к работам.

8.3.2. Выявленные при анализе технической регистрации несоответствия, недочеты, нарушения должны фиксироваться руководителем (заместителем руководителя) соответствующей производственной Службы с оформлением Акта выборочного просмотра записей технической регистрации (Приложение № 6 к данной Инструкции) соответствующего подразделения, с указанием ответственных за устранение лиц, сроков и необходимых мероприятий по недопущению в дальнейшем аналогичных несоответствий, недочетов, нарушений.

8.3.3. Контроль исполнения предписанных мероприятий осуществляет начальник соответствующей производственной Службы, начальник Управления (заместитель начальника Управления) в последний день установленного срока с обязательной отметкой в Журнале 2-го уровня АПК соответствующего структурного подразделения о проделанной работе.

8.3.4. Ежеквартально руководители производственных Служб на совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня докладывают главному инженеру филиала о выявленных несоответствиях при анализе записей технической регистрации и о выполнении мероприятий по их устранению и недопущению

аналогичных несоответствий в дальнейшем. Решения фиксируются в протоколе совещания.

8.4. При выявлении аналогичных (повторяющихся) нарушений руководители производственных Служб должны инициировать пересмотр программ обучения, в части учета компенсирующих мероприятий по недопущению повторения выявленных нарушений.

8.4.1. В зависимости от значимости нарушений руководители назначают работникам внеплановый инструктаж и/или внеочередную проверку знаний и применяют, либо ходатайствуют директору филиала, о необходимости принятия соответствующих административных мер воздействия.

8.5. В случае произошедшего технологического нарушения или несчастного случая, файлы видеозаписи предоставляются главному инженеру филиала и начальнику Управления эксплуатации объектов энерговодоснабжения Общества в течение 2 часов.

8.6. При выявлении отсутствия файлов технической регистрации к работникам, виновным в данном нарушении, должны применяться меры дисциплинарного взыскания.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В рамках настоящей Инструкции предусматривается следующая схема распределения ответственности:

- лица, ответственные за выполнение видеозаписи, отвечают за осуществление видеозаписи, подзарядку аккумулятора видеорегистратора, передачу видеорегистратора по смене, бережное отношение и сохранность видеорегистратора;

- лица, осуществляющие просмотры видеозаписей, отвечают за просмотры видеозаписей, квалифицированное и объективное выявление замечаний, неправильных действий персонала, ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, заполнение и представление результатов просмотров;

- руководитель ОВСЭиРИУСиС отвечает за определение места, обеспечение объема хранимых видеоматериалов, функционирование сетевого ресурса;

- руководители служб, цехов, участков, мастера отвечают за проведение разъяснительной, обучающей работы с персоналом в части применения видеорегистраторов.

9.2. При выявлении по результатам просмотра грубых нарушений, которые могут привести к несчастному случаю, следует работу персонала ставить на учащенный контроль путем дополнительного просмотра видеозаписей с его участием.

**Начальник производственно-
диспетчерской службы**



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (в энергоустановках
объектов ТВСиВО и при работе с персоналом)

**Перечень
типов объектов ТВСиВО, где необходимо осуществлять техническую
регистрацию при выполнении переключений, при подготовке рабочих
мест и допуске бригад к работам по наряд-допуску**

№ п/п	Тип энергоустановок (энергооборудования)	Вид работ
1	Котельные	Производство переключений, а также выполнение работ согласно перечня, выполняемых по наряду-допуску
2	Электростанции собственных нужд, в том числе котлы-утилизаторы, тепломеханические блоки	
3	Сети всех назначений, включая насосные станции	
4	Подземные камеры	
5	Водоочистные, канализационно-очистные сооружения (ВОС, КОС), водозаборные сооружения	
6	Центральные и индивидуальные тепловые пункты (ЦТП, ИТП), в том числе совмещенные с приточными венткамерами	
7	Резервуары хранения воды и стоков	
8	Дымовые трубы	
9	Теплообменное оборудование	
10	Системы теплоснабжения	

Приложение №2
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (в энергоустановках
объектов ТВСиВО и при работе с персоналом)

**ООО «Газпром энерго»
Уренгойский филиал
Заполярье управление энергоснабжения**

**АКТ
о нарушении технической регистрации**

Дата и время нарушения		
Наименование электроустановки/объекта		
Вид проводимых работ	<u>Переключения в ЭУ</u> <u>Подготовка рабочего места и допуск к работам по наряд-допуску</u> <u>Техническая учёба</u> ненужное зачеркнуть	
Тип и серийный номер видеорегистратора		
Наименование файла записи и его продолжительность		
Техническая регистрация	<u>отсутствует / прекращена / прервана</u> ненужное зачеркнуть	
Причина нарушения технической регистрации	<u>низкая температура</u> <u>разряд АКБ видеорегистратора</u> <u>неисправность видеорегистратора</u> <u>отсутствие видеорегистратора</u> ненужное зачеркнуть	
Условия, способствовавшие нарушению технической регистрации (указать подробно причины: климатические, организационные, технические и др.)		
Лицо, ответственное за проведение технической регистрации	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Лицо, ответственное за перенос файлов записи	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Начальник структурного подразделения	Ф.И.О., должность	Дата, подпись

Приложение №3

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в
Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (в энергоустановках объектов
ТВСиВО и при работе с персоналом)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА РЕГИСТРАТОРОВ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ**

НАЧАТ _____ 20 ____ г.
ОКОНЧЕН _____ 20 ____ г.

[illegible]

Приложение №4

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в
Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (в энергоустановках объектов
ТВСиВО и при работе с персоналом)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА ПЕРЕНОСА ФАЙЛОВ ЗАПИСИ**

НАЧАТ	20	г.
ОКОНЧЕН	20	г.

[illegible]

Лист 1

Приложение №5

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в
Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (в энергоустановках объектов
ТВСиВО и при работе с персоналом)

Реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам

(наименование структурного подразделения)

отчетный период

с «__» 202__ по «__» 202__ г.

Номер наряда	Дата выполнения работ	Место и наименование работы	Производитель работ (Ф.И.О./должность)	Гиперссылка на файл видеорегистрации (или акт о нарушении...)

- реестр формируется, сохраняется и передается в формате Excel.

Приложение №6
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (в энергоустановках
объектов ТВСиВО и при работе с персоналом)

АКТ
выборочного просмотра записей технической регистрации
(сканированная копия Акта передается в Филиал вместе с записями)

Я, начальник СВиК __ЭВС Ф.И.О. осуществил выборочный просмотр записей технической регистрации, выполненных с 05.02.20 г. по 14.02.20 г., в ходе просмотра которых были выявлены следующие нарушения:

По (наименование цеха)

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения

По (наименование цеха) и т.д.

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения

Мероприятия по устранению выявленных нарушений:

1. Начальнику (наименование цеха) Ф.И.О. и мастеру ЦВиК Ф.И.О. обеспечить правильное применение СИЗ.

2. Начальнику (наименование цеха) Ф.И.О. повторно ознакомить с инструкцией мастера ЦВиК Ф.И.О. «Инструкцией по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго».

Начальник СВиК

Ф.И.О.

Копию акта выборочного просмотра записей технической регистрации от 15.02.20 г. получил:

Начальник (наименование цеха): _____

(Подпись, дата, ФИО, должность)

Начальник (наименование цеха): _____

(Подпись, дата, ФИО, должность)

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
№ 255 от «21» августа 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГИСТРАТОРОВ В УРЕНГОЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» (НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ)

г. Новый Уренгой
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ.....	6
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ.....	7
5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ.....	8
6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ПЕРСОНАЛА.....	9
7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	9
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА.....	11
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	12
Приложение №1 Перечень типов объектов газораспределения и газопотребления, где необходимо осуществлять техническую регистрацию при выполнении работ, при подготовке рабочих мест и допуске бригад к работам по наряд-допуску.....	14
Приложение №2 Форма Акта о нарушении технической регистрации.....	15
Приложение №3 Форма Журнал учета регистраторов и носителей информации.....	16
Приложение №4 Форма Журнал учета переноса файлов записи.....	18
Приложение №5 Форма Реестра соответствия видеоматериалов выполненным работам.....	20
Приложение №6 Форма Акта выборочного просмотра записей технической регистрации.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническая видеорегистрация производится в целях повышения дисциплины труда и ответственности производственного персонала Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – филиал). Она должна иметь 100% охват и осуществляться в следующих случаях:

1.1.1. При выполнении операций в соответствии с планом организации и производства газоопасных работ;

1.1.2. При подготовке рабочих мест для выполнения работ по нарядам-допускам:

- при проверке на загазованность;
- при подготовке рабочего места.

1.1.3. При включении в работу газоиспользующего оборудования в ручном режиме без применения автоматизированного розжига.

1.1.4. При первичном и повторном допуске к работам, проведении целевых инструктажей бригады (проводимых допускающим, ответственным руководителем работ, производителем).

1.1.5. При проведении технической учебы персонала.

1.1.6. При приемке выполненных работ подрядными организациями, в том числе ДО ПАО «Газпром», (при необходимости в процессе работ) по текущему, капитальному ремонту, техническому обслуживанию, диагностике оборудования.

1.1.7. По решению главного инженера филиала, руководителя службы, цеха или работника, выдающего наряд-допуск в иных, не оговоренных выше случаях (определенные этапы выполнения работы, фиксация процесса и результатов замеров и т.д.).

1.2. В подразделении должен быть разработан перечень объектов газопотребления (Приложение №1 к данной инструкции), где необходимо проведение технической регистрации, при выполнении работ в соответствии с п.1.1.

1.3. Персонал, использующий техническую регистрацию, должен быть обучен и ознакомлен под роспись с инструкцией производителя по использованию технических регистраторов и с настоящей инструкцией.

Применяемые технические регистраторы должны соответствовать требованиям охраны труда, иметь сертификаты соответствия.

1.4. Технические регистраторы должны надежно крепиться на защитную каску с использованием соответствующего крепления, исключающего падение регистратора во время записи.

1.5. В случаях невозможности крепления регистраторов к защитным каскам, конструктивное исполнение которых не позволяет этого сделать, а также при неудобствах использования регистраторов, закрепленных на защитных касках, допускается осуществлять их крепление любым удобным для персонала способом (рабочий планшет, куртка, штатив и т.п.), при этом должна обеспечиваться видеозапись, позволяющая в полном объеме оценить выполняемые действия.

1.6. Видеорегистрация ведется не в целях идентификации субъектов персональных данных.

1.7. Технические регистраторы и файлы записи с технического регистратора на электронном носителе информации должны храниться в сейфе, закрываемом на замок, у начальника службы, цеха, участка (мастера участка, старшего мастера). Учет технических регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается в Журнале учета регистраторов и носителей информации (Приложение №3 к данной инструкции). Выдача регистраторов и электронных носителей информации обеспечивается ответственным лицом за хранение, под роспись в Журнале.

Для полноты реализации функций по видеорегистрации должен быть предусмотрен подменный фонд технических регистраторов. Количество технических регистраторов должно учитывать возможность охвата персонала смены, имеющего соответствующие права, в случае необходимости подготовки рабочего места и допуска к работам на разных объектах одновременно.

1.8. Файлы записи с электронного носителя технического регистратора по возвращении на участок должны быть перенесены на служебный съёмный носитель информации, учтённый в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации, с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения. При необходимости по решению главного инженера филиала допускается резервное копирование. Отметки о проведенном резервном копировании делаются в Журнале учета переноса файлов записи (Приложение №4 к данной инструкции) с подписями лиц, выдавших и получивших копию. Ответственный за хранение обязан обеспечить отсутствие несанкционированного допуска к информации.

Допускается учёт переноса файлов записи с обязательным выполнением процедуры контроля пригодности видеозаписи для последующего воспроизведения, вести электронным образом в ведомости с сохранением состава сведений, содержащихся в «Журнале учёта переноса файлов» (приложение №4). Данные ведомости переносятся на бумажный носитель, заверяются подписью лица, ответственного за перенос файлов регистрации, и в сканированном варианте размещаются совместно с файлами видеозаписей в архиве в локальной вычислительной сети филиала.

1.9. Наименование сохраняемого файла должно в обязательном порядке содержать:

- дату, время (в целях экономии времени, затрачиваемого на переименование файлов, необходимо максимально использовать имя, присваиваемое файлу видеорегистратором по умолчанию, и соответствовать формату гггг.мм.дд_чч.мм.);
- диспетчерское наименование энергоустановки (объекта);
- номер наряда-допуска.

В случае если при выполнении технической регистрации видеозапись состоит из нескольких файлов, в этом случае в имени файла дополнительно указывается порядковый номер. Допускается группировать файлы

видеофиксации, охватывающие работы по одному наряду в пределах одного рабочего дня, в отдельную папку.

Примеры:

2020.05.26_12.18_Котельная_№2_НЗ4_1

2020.05.26_12.48_Котельная_№2_НЗ4_2

1.10. При переносе файла с электронного носителя технического регистратора, а также присвоении ему соответствующего имени, ответственными лицами должен вестись реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам, с внесением состава информации в соответствии с требованиями формы, указанной в Приложении №5.

1.11. Технические регистраторы хранятся с заряженными аккумуляторами и свободной картой памяти. В начале рабочей смены (рабочего дня) и не позднее, чем за 2 часа до производства работ, работник, ответственный за выполнение технической регистрации, должен проверить исправность регистратора, заряд аккумулятора и объем карты памяти. При необходимости обеспечивается подзарядка аккумулятора и очистка карты памяти (перенос информации). Проводится контроль работоспособности регистратора, карты памяти и контроль записи техническим регистратором.

1.12. Все файлы записей должны храниться в течение **3-х месяцев** с даты их создания, после чего могут быть удалены. В случае технологического нарушения (аварии, инцидента) или несчастного случая, зафиксированного при технической регистрации, копии записей хранятся в архиве с материалами расследования. В случае фиксации на видеозаписи несчастного случая на производстве, запись приобщается к материалам расследования несчастного случая на производстве, и обрабатывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением об обработке персональных данных в ООО «Газпром энерго».

1.1.12. Файлы видеозаписи должны передаваться в архив, размещённый в локальной вычислительной сети филиала, с использованием защищенных каналов передачи данных, представляющий из себя закрытое файловое хранилище не позднее 3 рабочих дней с даты их создания. При отсутствии технической возможности данные могут передаваться путем ручного переноса на служебных информационных носителях, зарегистрированных в журнале электронных накопителей филиала, используемых для хранения и обработки служебной информации. В данном случае перенос файлов осуществляется не реже 1 раза в месяц.

Храниению подлежат файлы записей, реестры файлов записей, а также акты выборочного просмотра видеозаписей.

1.13. В целях оптимизации хранения, поиска и контроля видеозаписей архив видеозаписей на сетевом ресурсе должен быть структурирован.

На каждую отдельную службу, цех, участок, в пределах одного управления, формируется отдельная папка, которая, в свою очередь, содержит папки с видеозаписями, реестрами, актами выборочного просмотра записей.

1.14. Ответственность за работоспособность регистраторов и сохранность файлов видеозаписей несет лицо, ответственное за хранение и

работник, получивший регистратор для работы.

1.15. Настоящая инструкция не отменяет установленные требования в части записи оперативных переговоров.

1.16. Знание настоящей инструкции обязательно для лиц, выполняющих видеофиксацию, а также работников, осуществляющих периодический контроль записей.

1.17. Знание настоящей инструкции обязательно для лиц, выполняющих видеофиксацию, а также работников, осуществляющих периодический контроль записей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция составлена в соответствии с требованиями:

- Типовой инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в ООО «Газпром энерго», утвержденной 19.06.2017;
- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения» утв. 29 октября 2010 года №870;
- «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. от 15 ноября 2013 года №542;
- ФНиП – «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» - утв. 20.11.2017 №485.

3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

3.1. Ответственным за выполнение технической регистрации является работник, получивший наряд-допуск для руководства газоопасными работами или ответственный исполнитель газоопасной работы.

3.2. Техническая регистрация должна начинаться перед выполнением работ при получении инструктажа работниками опросом каждого члена бригады о самочувствии и сообщением следующих данных: *дата, время, номер наряда-допуска, наименование объекта, цель производства работ, технологическая последовательность операций при выполнении работ, перечисление основных мер безопасности при выполнении работ, фамилии лиц, участвующих в наряде (работе).*

3.3. Техническая регистрация должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего руководство или производство газоопасных работ: *дата, время, номера наряда-допуска, наименование объекта, результат проведенной работы.*

3.4. В случае вынужденного перерыва в работе, техническая регистрация должна прерываться сообщением работника следующих данных: *дата, время, номер наряда-допуска, наименование объекта, причины приостановки производства работ.*

3.5. После возобновления производства работ техническая регистрация должна начинаться сообщением работника данных, указанных в п. 3.2

настоящей инструкции.

- 3.6. Перерывы в технической регистрации допустимы только в случаях:
- зафиксированной неработоспособности регистратора (порядок возобновления технической регистрации в этом случае аналогичен порядку, приведенному в п. 3.5 настоящей Инструкции).
 - выхода из строя регистратора с оформлением Акта о нарушении технической регистрации (Приложение №2 к данной инструкции).

Во всех остальных случаях перерывы в технической регистрации *не допускаются*.

3.7. О неисправности видеорегистратора, оперативный персонал должен сообщить лицу, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работам. Если невозможно заменить неисправный видеорегистратор в ближайший срок, а также при подготовке рабочего места и допуска бригады на удаленных объектах, выполнение данных операций без видеорегистрации разрешается только по согласованию главного инженера филиала (лица, исполняющего обязанности) с подтверждением через ПДС филиала (либо инженерно-технического работника – лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (далее – ИТР), в соответствии с зоной оперативной ответственности). При этом должен оформляться Акт о нарушении технической регистрации.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИЕМКЕ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1. Ответственным за выполнение технической регистрации подготовки рабочего места является работник, осуществляющий подготовку рабочего места.

4.2. Техническая регистрация должна проводиться на протяжении всего времени, затраченного для подготовки рабочего места в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Техническая регистрация должна начинаться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование объекта, наименование планируемых работ на подготавливаемом рабочем месте, фамилия работника, осуществляющего подготовку рабочего места.*

4.4. Техническая регистрация подготовки рабочего места должна заканчиваться сообщением работника, осуществляющего подготовку рабочего места, следующих данных: *дата, время, наименование объекта, фамилия работника осуществляющего подготовку рабочего места, результат подготовки рабочего места (выполненные переключения, выполненные проверки на загазованность, выполненные мероприятия по отключению оборудования, снижению давления, подготовленные средства защиты, необходимого инструмента, инвентаря, приспособлений, приборов и аптечки первой помощи, выполненные ограждения рабочего места, вывешенные плакаты и знаки безопасности, а также выявленные по ходу подготовки*

рабочего места дефекты оборудования).

4.5. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, запорной, регулирующей арматурой, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ БРИГАДЫ К РАБОТАМ

5.1. До оформления допуска бригады к работе по наряду со всеми ее членами должны быть проведены целевые инструктажи. Ответственным за выполнение технической регистрации целевого инструктажа является должностное лицо, проводившее инструктаж.

5.2. Техническая регистрация целевого инструктажа должна начинаться опросом каждого члена бригады о самочувствии и сообщением следующих данных: *дата, время, номер наряда, наименование объекта, содержание работ, кем проводится целевой инструктаж, фамилия ответственного руководителя работ.*

При технической регистрации целевых инструктажей, а также при устном опросе о самочувствии и усвоенного инструктажа, лица, как проводящие, так и получающие целевой инструктаж должны назвать, свою фамилию и право ответственного за безопасное ведение работ, например: *«Иванов, член бригады.*

Техническая регистрация инструктажа должна оканчиваться опросом работников на предмет усвоения инструктажа. Опрос проводят все лица, проводившие целевой инструктаж (ответственный руководитель, производитель работ).

5.3. Ответственным за выполнение технической регистрации первичного (повторного) допуска бригады к работе является работник, получивший наряд-допуск для руководства газоопасными работами.

5.4. При технической регистрации первичного (повторного) допуска к работе должно быть зафиксировано:

- *проверка на рабочем месте соответствия состава бригады составу, указанному в наряде по именным удостоверениям;*
- *ознакомление членов бригады с содержанием наряда, указание границ рабочего места;*
- *находящееся в непосредственной близости оборудование и акцентировать внимание на находящемся в пределах видимости однотипном оборудовании, представляющем потенциальную опасность;*
- *сообщение о безопасных проходах к рабочему месту, акцентировать внимание членов бригады на недопустимости самовольного перемещения по территории объекта;*
- *разъяснение порядка сдачи рабочего места при перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы); при перерывах в*

работе в связи с окончанием рабочего дня; после полного окончания работы.

5.5. В процессе проведения первичного (повторного) допуска и целевого инструктажа регистратор должен быть постоянно включен.

5.6. При проведении первичного (повторного) допуска к работе и целевого инструктажа, в т.ч. с использованием регистратора всё оборудование, необходимо называть полностью в соответствии с установленными диспетчерскими наименованиями, четко и технически грамотно, при этом допускается употреблять сокращенные оперативные наименования.

6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ПЕРСОНАЛА

6.1. Ответственным за выполнение технической регистрации технической учебы является работник, назначенный ответственным за проведение такого обучения.

6.2. Техническая регистрация технической учебы должна начинаться сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, название темы технической учебы, фамилии и должности лиц, проводящих обучение и участвующих в нем.*

6.3. При технической регистрации технической учебы работник, ответственный за ее проведение должен:

- *оказать помощь работникам в детальном изучении приказов, инструкций, правил и требований нормативно-технической документации, относящихся к вопросам эксплуатационной работы, обеспечения безопасности, охраны труда и пр.;*
- *разобрать случаи нарушения работниками должностных и эксплуатационных инструкций, правил охраны труда, выявленных в процессе проведения проверок;*
- *отработать действия работников в условиях отказа технических средств;*
- *обеспечить изучение и освоение работниками безопасных методов работы и использования средств защиты.*

После завершения учебы должен быть проведен устный опрос усвоенного материала, при этом лица, как проводящие опрос, так и отвечающие на вопросы, перед совершением указанных действий должны назвать, свою фамилию и должность.

6.4. В процессе проведения технической учебы и до ее окончания регистратор должен быть постоянно включен.

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕКУЩЕМУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРОФНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Ответственным за выполнение технической регистрации при приемке выполненных работ является работник, осуществляющий приемку выполненных (выполняемых) работ подрядными организациями. В процессе приемки выполненных работ регистратор должен быть постоянно включен.

7.2. Техническая регистрация приемки работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ), выполненных подрядными организациями, должна начинаться после получения уведомления от подрядной организации о готовности результата работ к приемке, сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, Ф.И.О. и должности представителей филиала ООО «Газпром энерго, участвовавших в приемке, наименование оборудования, на котором выполнялись работы.*

7.3. В процессе технической регистрации должны быть зафиксированы основные моменты:

- *осмотр места проведения работ и проверка его на чистоту;*
- *осмотр оборудования (в том числе токоведущих частей), на котором производились работы, результата работ и проверка его на соответствие требованиям к составу и качеству выполнения работ, установленных договором;*
- *описание выявленных по ходу приемки работ замечаний, дефектов оборудования и недоработок;*
- *описание состава представленной подрядной организацией исполнительной документации по сдаче выполненных работ (протоколы испытаний, протоколы наладки и т.п.) и проверка ее на соответствие требованиям, установленным договором и требований нормативно-технических документов к выполнению работ подобного рода;*

7.4. Техническая регистрация должна заканчиваться сообщением ответственного работника следующих данных: *дата, время, наименование и содержание принимаемых работ, наименование подрядной организации, Ф.И.О. и должности представителя подрядной организации, осуществляющего сдачу выполненных работ, наименование оборудования, на котором выполнялись работы, результата приемки выполненных работ (промежуточной приемки, приемки скрытых работ) и по решению какого работника филиала получено разрешение на ввод оборудования.*

7.5. Техническая регистрация также может проводиться в процессе выполнения работ подрядной организацией в связи с выявлением фактов некачественного выполнения работ, обнаружения случаев повреждения оборудования при выполнении ремонтных работ, выполнения работ с отступлениями от условий договора, с нарушениями требований правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и пр. В этом случае техническая регистрация проводится в порядке, аналогичном приведенному в пп. 6.2. – 6.4. настоящей Инструкции.

7.6. После каждой проведенной и перед каждой намеченной операцией с узлами оборудования, переключателями, выключателями, запорной, регулирующей арматурой, средствами измерения - их положение следует проверить визуально, используя технический видеорегистратор.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА

8.1. Просматривание записей технического регистратора должно проводиться:

- директором и техническими руководителями филиала для принятия оперативных мер;
- руководителем службы, цеха для выработки системных мер и оценки качества работы;
- специалистом по охране труда;
- ответственным ИТР соответствующего цеха, службы;
- комиссией 4-го уровня АПК.

8.2. Главный инженер филиала обязан:

- не реже 1 раза в месяц просматривать выборочно видеоматериалы производственных Служб;
- на ежеквартальном совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня оценивать эффективность мероприятий руководителей служб по устранению и недопущению несоответствий, недочетов, нарушений, выявленных при анализе технической регистрации;
- при посещении производственных Служб (объектов), но не реже 1 раза в квартал проверять записи в журналах АПК 2-го уровня с обязательной отметкой.

8.3. Руководители управлений, служб не реже 1 раза в 10 дней должны выборочно просматривать и анализировать записи технического регистратора соответствующих подчиненных подразделений.

8.3.1. При просмотре обращать внимание на:

- правильность действий оперативного персонала при подготовке рабочего места;
- полноту и качество проведения целевых инструктажей и допуска к работам.

8.3.2. Выявленные при анализе технической регистрации несоответствия, недочеты, нарушения должны фиксироваться руководителем (заместителем руководителя) соответствующей службы с оформлением Акта выборочного просмотра записей технической регистрации (Приложение №6 данной инструкции) соответствующего подразделения не реже 1 раза в 10 дней, с указанием ответственных за устранение лиц, сроков и необходимых мероприятий по недопущению в дальнейшем аналогичных несоответствий, недочетов, нарушений.

8.3.3. Контроль исполнения предписанных мероприятий осуществляет начальник соответствующей службы, начальник управления (заместитель начальника управления) в последний день установленного срока с обязательной отметкой в Журнале 2-го уровня АПК соответствующего структурного подразделения о проделанной работе.

8.3.4. Ежеквартально руководители служб на совещании по организации и осуществлению административно-производственного контроля 3-го уровня докладывают главному инженеру филиала о выявленных несоответствиях при анализе записей технической регистрации и о выполнении мероприятий по их устранению и недопущению аналогичных несоответствий в дальнейшем. Решения фиксируются в протоколе совещания.

8.4. При выявлении аналогичных (повторяющихся) нарушений руководители служб должны инициировать пересмотр программ обучения, в части учета компенсирующих мероприятий по недопущению повторения выявленных нарушений.

8.4.1. В зависимости от значимости нарушений руководители назначают работникам внеплановый инструктаж и/или внеочередную проверку знаний и применяют, либо ходатайствуют директору филиала, о необходимости принятия соответствующих административных мер воздействия.

8.5. В случае произошедшего технологического нарушения или несчастного случая, файлы видеозаписи предоставляются главному инженеру филиала и начальнику Управления эксплуатации объектов энерговодоснабжения Общества в течение 2 часов.

8.6. При выявлении отсутствия файлов технической регистрации к работникам, виновным в данном нарушении, должны применяться меры дисциплинарного взыскания.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В рамках настоящей Инструкции предусматривается следующая схема распределения ответственности:

- лица, ответственные за выполнение видеозаписи, отвечают за осуществление видеозаписи, подзарядку аккумулятора видеорегистратора, передачу видеорегистратора по смене, бережное отношение и сохранность видеорегистратора;

- лица, осуществляющие просмотры видеозаписей, отвечают за просмотры видеозаписей, квалифицированное и объективное выявление замечаний, неправильных действий персонала, ситуаций, могущих привести к несчастным случаям, заполнение и представление результатов просмотров;

- руководитель ОВЭСиРИУСиС отвечает за определение места, обеспечение объема хранимых видеоматериалов, функционирование сетевого ресурса;

- руководители служб, цехов, участков, мастера отвечают за проведение разъяснительной, обучающей работы с персоналом в части применения видеорегистраторов.

9.2. При выявлении по результатам просмотра грубых нарушений, которые могут привести к несчастному случаю, следует работу персонала ставить на учащенный контроль путем дополнительного просмотра видеозаписей с его участием.

**Начальник производственно-
диспетчерской службы**



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (на объектах газораспределения
и газопотребления, при работе с персоналом)

**Перечень
типов объектов газопотребления, где необходимо осуществлять
техническую регистрацию при выполнении работ, при подготовке рабочих
мест и допуске бригад к работам по наряд-допуску**

№ п/п	Тип объектов	Вид работ
1	Котельные	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску и без оформления наряда-допуска (включение в работу газоиспользующего оборудования в ручном режиме без применения автоматизированного розжига)
2	Электростанции собственных нужд (ЭСН)	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску
3	Канализационные очистные сооружения (КОС)	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску
4	ГРП, ГРУ, блоки подготовки топливного газа (БПТГ), блоки фильтров топливного газа	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску
5	Газопроводы	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску
6	Водонасосные станции	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску и без оформления наряда-допуска (включение в работу газоиспользующего оборудования в ручном режиме без применения автоматизированного розжига)
7	Резервуары хранения жидкости	Работы по перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску и без оформления наряда-допуска (включение в работу газоиспользующего оборудования в ручном режиме без применения автоматизированного розжига)

Приложение №2
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (на объектах газораспределения
и газопотребления, при работе с персоналом)

**ООО «Газпром энерго»
Уренгойский филиал
Заполярье управление энергоснабжения**

**АКТ
о нарушении технической регистрации**

Дата и время нарушения		
Наименование энергоустановки/объекта		
Вид проводимых работ	<u>Включение в работу газоиспользующего оборудования</u> <u>Подготовка рабочего места и допуск к работам по наряд-допуску</u> <u>Техническая учёба</u> неужное зачеркнуть	
Тип и серийный номер видеорегистратора		
Наименование файла записи и его продолжительность		
Техническая регистрация	<u>отсутствует / прекращена / прервана</u> неужное зачеркнуть	
Причина нарушения технической регистрации	<u>низкая температура</u> <u>разряд АКБ видеорегистратора</u> <u>неисправность видеорегистратора</u> <u>отсутствие видеорегистратора</u> <u>запрет видеофиксации на территории объектов</u> неужное зачеркнуть	
Условия, способствовавшие нарушению технической регистрации (указать подробно причины: климатические, организационные, технические и др.)		
Лицо, ответственное за проведение технической регистрации	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Лицо, ответственное за перенос файлов записи	Ф.И.О., должность	Дата, подпись
Начальник структурного подразделения	Ф.И.О., должность	Дата, подпись

Приложение №3

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (на объектах газораспределения и газопотребления, при работе с персоналом)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА РЕГИСТРАТОРОВ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ**

НАЧАТ _____ 20 ____ г.
ОКОНЧЕН _____ 20 ____ г.

[illegible]

Лист 1

Приложение №4

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» (на объектах газораспределения и газопотребления, при работе с персоналом)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА ПЕРЕНОСА ФАЙЛОВ ЗАПИСИ**

НАЧАТ _____ 20__ г.
ОКОНЧЕН _____ 20__ г.

[illegible]

Лист 1

Приложение №5

к Инструкции по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго (на объектах газораспределения и газопотребления, при работе с персоналом)

Реестр соответствия видеоматериалов выполненным работам

(наименование структурного подразделения)

отчетный период

с «__» 202__ по «__» 202__ г.

Номер распоряжения	Номер наряда	Дата выполнения работ	Место и наименование работы	Производитель работ (Ф.И.О./должность)	Гиперссылка на файл видеорегистрации (или акт о нарушении...)

- реестр формируется, сохраняется и передается в формате Excel.

Приложение №6
к Инструкции по использованию мобильных
технических регистраторов в Уренгойском филиале
ООО «Газпром энерго (на объектах
газораспределения и газопотребления, при работе с
персоналом)

АКТ
выборочного просмотра записей технической регистрации
(сканированная копия Акта передается в Филиал вместе с записями)

Я, начальник УГХ ____ ЭВС Ф.И.О. осуществил выборочный просмотр записей технической регистрации, выполненных с 05.02.20 г. по 14.02.20 г., в ходе просмотра которых были выявлены следующие нарушения:

По (наименование цеха)

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения

По (наименование цеха) и т.д.

№	Наименование файла записи	Выявленные нарушения

Мероприятия по устранению выявленных нарушений:

1. Начальнику (наименование цеха) Ф.И.О. и мастеру УГХ Ф.И.О. обеспечить правильное применение СИЗ.

2. Начальнику (наименование цеха) Ф.И.О. повторно ознакомить с инструкцией оператора котельной Ф.И.О. «Инструкцией по использованию мобильных технических регистраторов в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго».

Начальник УГХ

Ф.И.О.

Копию акта выборочного просмотра записей технической регистрации от 15.02.20 г. получил:

Начальник (наименование цеха): _____

(Подпись, дата, ФИО, должность)

Начальник (наименование цеха): _____

(Подпись, дата, ФИО, должность)