



## LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name		INX Ref No.(INX Event No.)	
Kadet Gumawan			
Tanggal Date	: 01.10.25	Waktu Time	: 07.00
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept.		Pengawas Area/Supervisor Area	
Irwani Mustinta		Apif	
Lokasi Location		Workshop	
Rincian Bahaya/Hazard details			
Ada komponen yang menghalangi di depan jalur Apar			
Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions			
Langsung memindahkan komponen ke depan Warehouse			
Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions			
Jangan menempatkan komponen di jalur apar karena mengakibatkan ada kejadian emergency.			



### Penilaian Risiko/*Risk Assessment*

(Diisi oleh pengawas/*Completed by Supervisor*)


Kemungkinan/ <i>Probability</i> :		Tingkat Risiko/	
Konsekuensi/ <i>Consequence</i> :		<i>Risk Rank</i>	

Tindakan perbaikan yang dilakukan/*Corrective Actions Suggested*[illegible]

#### Komentar/Comments

[illegible]

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature	Tanggal/ Date
	01-10-23