

 somos más que harina	Manual de Gestión del Mantenimiento		<b>Codigo:</b>	OPE-ME-FO-002
	PPR Mantenimiento de Equipamientos		<b>Fecha:</b>	3/17/2025
	"Solicitud y Reparacion de Mantenimiento"		<b>Version:</b>	4
			<b>Pagina:</b>	1 de 1
<b>Informacion Del Solicitante</b>				
Fecha Inicial	2025-07-07	12:00	#Orden de trabajo (BE.AS)	15104
Nombre Del Solicitante	JOHN GIRALDO	Cargo	Lider de Mantenimiento	
<b>Informacion De Zona, Equipo o Maquina</b>				
Zona Maquina Y / O Equipo	DESATADOR C7	Codigo	MOLBOGDES03	
Marca	PLAZAS	Ubicación	QUINTO PISO	
<b>Describa Detalladamente El Estado En El que Se Encuentra Y Enuncie Las Fallas Que Presenta</b>				
EL EQUIPO PRESNTA RUIDO FUERTE EN LA CHUMASERA TRASERA				
JF GG		JF GG		
Firma Solicitante		Autorizacion Mantenimiento		
Tipo De Mantenimiento A Realizar				
Preventivo, Planeado				
<b>Descripcion General Del Trabajo Realizado</b>				
SE REALIZA INSPECCION VISUAL POR TODO EL EQUIPO, SE LUBRICAN RODAMIENTOS, SE HACE LIMPIEA Y SE HACE TOMA DE TERMOGRAFIA Y VIBRACIONES				
Fecha Y Hora De Cierre Del Mantenimiento		2025-07-07 13:00		
Responsable o Responsables del mantenimiento		VoBo De Mantenimiento		
Christian Navarro		John Giraldo		
Nombre Y Apellido		Nombre Y Apellido		
<b>Revision De Inocuidad</b>				
En esta revision se busca garantizar que los labores realizadas no impliquen ningun tipo de reiesgo a la inocuidad de las materias primas y productos de grado alimenticio, ya sea durante do depues de la ejecucion, Es deber de la persona responsale de las actividades de mantenimiento asegurar que su labor no va a poner en riesgo la inocuidad del producto				
En la labor ejecutada se utilizo algun tipo de insumo que prepresente riesgo quimico, fisico o biologico? Indique Cuales				
SI GRASA DE GRADO ALIMENTICIO				
Fueron retiradas de la zona?				Si
Las personas del mantenimiento reporta alguna novedad ocurrida que pueda implicar riesgos de la inocuidad?				
NO				
El Lugar del mantenimiento y zonas adyacentes es entregado en condiciones que no generan riesgo a la inocuidad? Indique Cuales				Si
Que implementos fueron utilizados para la limieza y desonfeccoon de la zona de mantenimiento?				
TRAPOS, CEPILLO, ESCOBA Y RECOGEDOR				
<b>Revision Limpieza</b>				
Fecha	2025-07-07	Hora	13:10	
Responsable de la limpieza	Responsable De Revisar Limpieza	Proovedor De Mantenimiento (segun aplique)		
Christian	Dayana	No proporcionado		



PPR Mantenimiento de Equipamientos

"Solicitud y Reparacion de Mantenimiento"

Codigo: OPE-ME-FO-002  
Fecha: 3/17/2025  
Version: 4  
Pagina: 1 de 1

Control De Partes Seltas								
Fecha De Solicitud	2025-07-07				Ubicacion			
Responsable		christian navarro		Cargo		TECNICO MECANICO		
Trabajo a realizar		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESATADOR C7						
Herramientas		Piezas (Incluir repuestos)						
Registro Ingreso		Salida	Registro Ingreso		Utilizado	No utilizado	Desinstalado	Verificacion de salida
Cantidad	Descripcion	Cantidad	Cantidad	Descripcion				
1	CAMARA TERMOGRAFICA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1	MEDIDOR DE VIBRACIONES	1						
1	MULTIMETRO	1						
1	LLAVE ALLEN 6	1						
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)								
Registro Ingreso					utilizado	Verificacion salida (Ingreso-utilizado)		
Cantidad	Variedad de medida		Descripcion					
12	g		GRASA FRIJO GADO ALIMENTICIO		12	0		
VoBo Verificacion Ingreso				VoBo Verificacion Salida				
Nombre	JOHN GIRALDO	Fecha	2025-07-07	Nombre	JOHN GIRALDO	Fecha	2025-07-07	
REGISTRO MEDICIONES MANTENIMIENTO PREDICTIVO								
Maquina / Equipo	Parte del Equipo	Termografia	Analizador de vibraciones	Vibraciones /Nuevas mediciones	Multimetro Rango	Multimetro Amperaje	Observaciones	OT Mantenimiento Preventivo
	POLEA	Si	Bueno		NA	NA		
	CHUMASERA TRASERA	Si	Bueno					
	MOTOR R1	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	MOTOR R2	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
Evidencia Fotografica (Antes)				Evidencia Fotografica (Despues)				



