



| PROTEÇÕES DO INVERSOR | |
|-----------------------|---|
| 25 | Verificação de sincronismo |
| 27 | Sub Tensão |
| 59 | Sobre Tensão |
| 78 | Falta de sincronismo (Anti Ilhamento) |
| 81 o/u | Sub/Sobre Frequência |
| 81 df/dt | Derivada de Frequência (Anti Ilhamento) |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|
| | | | |
| | | APROVO | |
| PROPRIETÁRIO | | | |
| PROJETO | | | |
| PROP.: | | | |
| PROJETO: | | DATA: | LOCAL: |
| PROJETO: MICRO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | | | |
| DESENHO DA PRANCHA | | | ESCALA |
| DIAGRAMA_UNIFILAR | | | S/E |
| ENDEREÇO: | | | PRANCHA: 02 |