

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельское поселение «Деревня Людково»
Мосальского района, Калужской области

от 26 июня 2014 года.

№ 31

Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения на территории сельского
поселения «Деревня Людково»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом сельского поселения «Деревня Людково»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Людково» (схема прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения
«Деревня Людково»

В.В.Андрянов



РАЗРАБОТЧИК ИП БОГДАНОВ А.А.

**УТВЕРЖДАЮ: Глава
администрации сельского
поселения «Деревня Люdkово»**
_____ Андриянов В.В.
М.П.

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЛЮДКОВО»
МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2024 ГГ.**

2014г.

Содержание.

ВВЕДЕНИЕ	7
ПАСПОРТ СХЕМЫ	9
1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ	12
1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	12
1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны.	12
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.	13
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.	14
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	16
1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.	16
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.	16
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	16
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.	18
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	18
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке	18
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	18
1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	19
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	20
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	21
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	21
1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.	21

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	22
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.	22
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.	23
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления.	23
1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.	23
1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.	24
1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	25
1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	25
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	25
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	25
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.	26
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	26
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.	27
1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	27
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.	27
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.	28
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.	28
1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	28
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	28
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.	28
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических	29

реагентов, используемых в водоподготовке.	
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	31
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	33
1.7.1 Показатели качества питьевой воды.	33
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	34
1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.	34
1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.	34
1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.	34
1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	36
1.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения.	36
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.	37
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	37
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.	37
2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.	37
2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.	37
2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	37
2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.	37
2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.	38
2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	38
2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.	38
2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.	38
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	39
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.	39

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	39
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.	39
2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.	39
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.	39
2.3 Прогноз объема сточных вод.	40
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	40
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.	40
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.	40
2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	41
2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	41
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	41
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	41
2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.	42
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	42
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	42
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	42
2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	43
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	44
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	44
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	44
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов	44

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	45
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	47
2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	47
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	47
2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.	48
2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.	48
2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	48
2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.	49
2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	50
2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы	50
Приложение №1	51

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2014 по 2024 гг. сельского поселения «Деревня Людково» Мосальского района Калужской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации сельского поселения «Деревня Людково»;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении «Деревня Людково».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов

систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, областного, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Людково» на 2014 – 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации сельского поселения «Деревня Людково» Мосальского района Калужской области.

Местонахождение проекта: Россия, Калужская область, Мосальский район, д. Людково, ул. Шоссейная, д. 11.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2014 г. до 2024 г.;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- реконструкция существующих сетей водопровода;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – с 2014 по 2018 годы:

- проект водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково»;
- реконструкция существующих сетей водоснабжения;
- строительство локальной канализации;

Второй этап строительства - с 2019 по 2024 годы:

- строительство новых водозаборов;
- строительство станции водоподготовки на водозаборах;
- строительство новых разводящих сетей водопровода;
- строительство очистных сооружений канализации;
- строительство ливневых и дренажных систем.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 19725,0 тыс. руб., в том числе:
14425,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;
5300,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения «Деревня Людково» Мосальского района Калужской области.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Сельское поселение «Деревня Людково» находится в Мосальском районе Калужской области. На его территории проживает 933 человека.

Административным центром сельского поселения является д. Людково с населением 433 человека.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных мест сельского поселения «Деревня Людково» являются артезианские скважины. Централизованное водоснабжение имеется в 2-х населенных пунктах из 21-ого: в д. Людково и п. Шаховский. Ранее была единая водопроводная сеть протяженностью 8091,2 м, соединяющая деревни Людково, Лиханово и Алферьево. Но на сегодняшний день работает 4,5 км сетей в д. Людково. В д. Лиханово и д. Алферьево не работает водопровод в связи с большим % износа. Так же по этой причине не работает водопровод, протяженность 1803,5 м в д. Батищево.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Людково» осуществляется по тупиковой схеме. Для горячего водоснабжения потребители используют водонагреватели.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от пяти артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает

предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

Эксплуатирующая организация на территории сельского поселения «Деревня Людково» отсутствует. Водопроводные сети находятся в собственности администрации сельского поселения. Эксплуатирует водопровод так же администрация.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В д. Алферьево, д. Адамовка, д. Бавыкино, д. Вязичня, д. Грачевка, д. Лиханово, д. Лесутино, д. Тереньково, д. Тимохино, д. Трушково, д. Круглик, д. Астапово, д. Батищево, д. Жупаново, д. Подсосонское-Лесничество, д. Захарино, д. Выгори, д. Котово и д. Дертовая отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется придомовыми колодцами и привозной водой.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Сельское поселение «Деревня Людково» не входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, т.к. эксплуатирующая организация отсутствует. На расчетные срок планируется перевести все объекты централизованного водоснабжения на баланс ГП КО «Калугаоблводоканал».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время только в 2-х населенных пунктах (д. Людково и п. Шаховский) из 21-го имеется централизованное водоснабжение. Основными водопотребителями являются жители и бюджетные организации.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются пять артезианских скважин. Скважины расположены:

- д. Людково – 2шт;
- д. Батищево – 1 шт;
- д. Лиханово – 1шт;
- п. Шаховский –1шт.

Все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Запасы подземных вод не установлены.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

На территории сельского поселения «Деревня Людково» очистные сооружения отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. В воде содержится большое количество железа.

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории сельского поселения «Деревня Людково» насосные станции отсутствуют. Имеются погружные насосы в скважинах марки ЭЦВ.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Система водоснабжения состоит из 5-ти скважин, 4-х водонапорных башен, уличной водоразводящей сети протяженностью 12,685 км.

За время эксплуатации 100% водопроводных сетей в д. Лиханово, д. Алферьево и д. Батищево сильно износились. В связи с этим в населенных пунктах водопровод не работает, население пользуется придомовыми колодцами.

В д. Людково и п. Шаховский планово ведутся работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети. Так в д. Людково в 2002 году был заменен 1 км водопроводной сети, а в 2013 году – 3 км. В п. Шаховский в 2012г. водопровод был полностью заменен.

Таблица 1.

Населенный пункт	Протяженность водопровода, м	Материал труб	Износ, %
д. Людково	4500,0	сталь, пнд	10
д. Алферьево	2641,2	пнд	100
д. Лиханово	950,0	чугун	100
п. Шаховский	2790,0	пнд	0
д. Батищево	1803,5	пнд	100
Итого:	12684,7		

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

В сельском поселении «Деревня Людково» можно выделить следующие технические и технологические проблемы:

- высокая степень износа водопроводной сети;
- отсутствие приборов учета у потребителей;
- отсутствие эксплуатирующей организации.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории сельского поселения «Деревня Людково» отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория сельского поселения «Деревня Людково» не относится к территории вечномёрзлых грунтов, в связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация сельского поселения «Деревня Людково».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Существующую систему водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково» нельзя характеризовать как источник перспективного водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации, предполагает:

- Ремонт всех водопроводных сетей в д. Алферьево, д. Лиханово и д. Батищево с обустройством водопроводных колодцев и заменой запорной арматуры. Данные мероприятия позволят обеспечить водоснабжением населения, данных населенных пунктов.

- Ремонт 0,5 км водопроводной сети в д. Людково.

- На конец расчётного периода необходимо установить приборы учёта у всех потребителей и в местах забора воды, что в свою очередь позволит точно оценивать эффективность систем водоснабжения (объём реализации, потери). Так же необходимо все водопроводные сети перевести на баланс ГП КО «Калугаоблводоканал».

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 93% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения по потреблению воды на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2.

№п/п	Населенные пункты	количество населения на 2014г потребляющие воду.	Планируемое количество населения на 2024г.
1.	д. Людково	465	485
2.	д. Алферьево	0	67
3.	д. Лиханово	0	25
4.	п. Шаховский	279	285
5.	д. Батищево	0	20
	Итого	744	882,0

В строительстве нового водопровода на расчетный срок во всех остальных населенных пунктах нерационально, в связи с малочисленностью населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит 266,7 м³/сут.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины размещенные в д. Людково, д. Алферьево, д. Лиханово, п. Шаховский и д. Батищево.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды природных водных объектов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать счетчики учета расхода воды.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При увеличении населения в сельском поселении, необходимо провести гидрогеологические исследования, для определения запасов подземных вод. После чего можно определить место строительства дополнительной скважины и водонапорной башни.

Если население будет убывать, то в строительстве скважины нет необходимости.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

В связи с тем, что в сельском поселении отсутствует эксплуатирующая организация, учет воды не ведется.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Деревня Людково» отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Сельское поселение не входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, в связи с тем, что эксплуатирующая организация отсутствует.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения отсутствует.

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с тем, что баланс реализации воды отсутствует, структурный баланс по группам абонентов рассчитан по нормативным данным.

Таблица 3.

№№ п/п	Группы абонентов	Норма потребле ния м ³ /сут	Современное состояние –2013год	
			Потребителей	м ³ /сут
1	Население:			
	Жилые застройки с уличными колонками	0,05	207	10,35
	Жилая застройка с водопроводом и без канализацией	0,095	82	7,79
	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой	0,103	98	10,094
	ИТОГО:			19,234
2	Бюджетные организации			
	Школа д. Людково	0,012	50	0,6
	Школа п. Шаховский	0,012	40	0,48
	Д/сад д. Людково	0,075	18	1,35
	ФАП п. Шаховский	0,013	1	0,013
	ФАП д. Людково	0,013	2	0,026
	Почта	0,012	2	0,024
	ГБУКО «Мосальский дом- интернат для престарелых и инвалидов»	0,15	15	2,25
	ИТОГО:			4,743
3	Полив	0,006	3720	22,32

	Суммарное потребление, м³/сут:			46,297
--	--	--	--	---------------

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка со всеми удобствами – 150 л/чел в сутки.
- жилая застройка с водопроводом и канализацией – 200 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -1. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Фактическое среднесуточное потребление воды отсутствует. Нормативное составляет 46,297 м³/сут.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в сельском поселении «Деревня Людково» зарегистрировано 268 абонентов потребления воды. Приборы учета есть у 12 абонентов. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Таблица 4.

Населенный пункт	Установленная мощность источников водоснабжения м3/сутки	Фактическое потребление (среднесуточное) м3/сутки	Резерв/Дефицит м3/сутки
д. Людково	120,0	46,297	Резерв 553,0
п. Шаховский	120,0		
д. Батищево	120,0	0	
д.Алферьево	120,0	0	
д. Лиханово	120,0	0	

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 5.

	2024			
	Установленная мощность источников водоснабжения м³/сут	Планируемое потребление (среднесуточное) м³/сут	Планируемое потребление (максимальное суточное) м³/сут	Резерв/дефицит м³/сут
Горячая	-	-	-	-
Питьевая	600,0	266,7	320,0	+280,0
Техническая	-	-	-	-

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то баланс представленный в таблице 5 останется без изменения.

При значительном увеличении населения необходимо провести гидрогеологические исследования недр земли и бурения новых скважин.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 6.

Таблица 6.

	Потребление воды.					
	Фактическое			Ожидаемое		
	Годовое тыс.м³	Суточное тыс.м³/сут	Макс. суточное тыс. м³/сут	Годовое тыс.м³	Суточное тыс.м³/сут	Макс. суточное тыс. м³/сут
Горячая	-	-	-	-	-	-

Питьевая	учета нет	учета нет	учета нет	97,346	0,266	0,32
Техническая	-	-	-	-	-	-

Фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На сегодняшний день централизованное водоснабжение имеется в д. Людково и п. Шаховский. Эксплуатирующая организация в сельском поселении отсутствует, в связи с чем отсутствуют балансы потребления воды.

1.3.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение в 2024 г.

Таблица 7.

№ п/п	Застройка	Ед.изм.	Кол-во	Максимальный суточный расход воды в м3/сут
1	Население	чел.	882	176,4
2	Бюджетные организации	чел.		8,508
3	Неучтенные расходы	%	15	27,75
4	Пожаротушение			54,0
	Итого			266,7

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

На сегодняшний день в связи с отсутствием учета потребления воды, отсутствует и учет потери воды.

Планируемые потери воды при транспортировке будут составлять в среднем 5 %, при условии полной замены трубопровода в д. Алферьево, д. Лиханово и д. Батищево. Так же снизить потери можно за счет выявления несанкционированных

подключений к сети (после выполнения мероприятий по полному оборудованию системы приборами учета).

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 8. Перспективный баланс водоснабжения сельского поселения (м³/сут)

№№ п/п	Группы абонентов	Измеритель	Норма потребле ния м³/сут	Прогноз на 2024год	
				Потребите ли	м³/сут
1	Население:				
	Жилая застройка с водопроводом и канализацией	чел.	0,2	882	176,4
	ИТОГО:				176,4
2	Бюджетные организации				
	Школа д. Людково	1 ребенок	0,012	40	0,48
	Школа п. Шаховский	1 ребенок	0,012	50	0,6
	Д/сад д. Людково	1 ребенок	0,075	18	1,35
	ФАП п. Шаховский	1 больной в смену	0,013	10	0,13
	ФАП д. Людково	1 больной в смену	0,013	20	0,26
	ГБУКО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 койка	0,2	15	3,0
	ДК	1 место	0,0086	300	2,58
	Администрация	1 работ.	0,012	7	0,084
	Почта	1 работ.	0,012	2	0,024
	ИТОГО:				8,508
3	Неучтенные расходы	%	15		27,75
	Пожаротушение				54,0
	Суммарное потребление, м³/сут:				266,7

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 9.

Показатели	2024 г.			Треб. мощность	
	Подача тыс. м³/год	Реализация тыс. м³/год	Потери тыс. м³/год	Водозабор, тыс. м³/год	Очистные, тыс. м³/год
горячая	-	-	-	-	-
питьевая	102,213	97,346	4,867	103,0	103,0
техническая	-	-	-	-	-

Согласно таблице 9 требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 103,0 тыс. м³ в год и соответственно не менее 320,0 м³ в сутки.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующая организация на территории сельского поселения «Деревня Людково» отсутствует. На расчетный срок необходимо перевести все сети на баланс ГП КО «Калугаоблводоканал».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2014-2015 гг. - проект водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Людково»;

- 2014-2017 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Лиханово, д. Алферьево, д. Батищево и 0,5 км сети в д. Людково;

-2015-2020гг – ремонт всех водонапорных башен;

-2016г. - установка частотных преобразователей, на насосах в скважинах.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А. Проект водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково», необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения;
- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- для улучшения работы систем водоснабжения;

Б. Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо:

- для бесперебойной работы системы водоснабжения.
- для сокращения потерь в водопроводной сети.

В. Реконструкция и строительство водонапорных башен необходимо:

- для регулирования напора и расхода воды в водонапорной сети;
- для создания запаса воды.

Г. Установка частотных преобразователей, необходима:

- для автоматического поддержания давления в водопроводной сети;
- для планового запуска и остановки двигателя насоса;
- для экономии электроэнергии.

Д. Установка обезжелезивающих фильтров, необходимо для уменьшения содержания железа в воде.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в сельском поселении «Деревня Людково» осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Замена изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые, для обеспечения бесперебойным водоснабжением всех потребителей;

2. Создание системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют. Ремонт водопроводных сетей производится самим населением по мере необходимости.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в сельском поселении «Деревня Людково» зарегистрировано 268 абонентов потребления воды. Приборы учета есть у 12 абонентов. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, из полиэтиленовых труб диаметром 100-125 мм с колодцами и запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково» представлена в приложении №1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

В сельском поселении «Деревня Людково» на расчетный срок не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

На расчетный срок строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения не планируются.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково» представлена в приложении №1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые

концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Na^+ и ClO^- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылках или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном

объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

14425,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

1000,0 тыс. руб. – проект водоснабжения сельского поселения «Деревня Людково»;

10100,0 тыс. руб. – реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

3000,0 тыс. руб. – реконструкция 5-ти водонапорных башен;

175,0 тыс. руб. – установка частотных преобразователей;

150 тыс. руб. – установка обезжелезивающих фильтров.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из 5-ти артезианских скважин. Водоподготовка и водоочистка отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода. Содержание железа превышает нормативного.

На расчетный срок необходимо строительство установок по обезжелезиванию воды.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- организовать эксплуатирующую компанию;
- организовать диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
- организовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- осуществлять по мере необходимости подключение новых абонентов;
- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации 100 % водопроводных сетей в д. Алферьево, д. Батищево и д. Лиханово сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены.

На данный момент в сельском поселении зарегистрирован 268 абонентов потребления воды. Приборы учета есть у 12 абонентов. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности эксплуатирующей организации для обеспечения населения сельского поселения «Деревня Людково» питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2024 года и выбора оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребителей услуг.

Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для решения приоритетных проблем на период действия инвестиционной программы.

1000,0 тыс. руб. - проект водоснабжения сельского поселения, необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения;
- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения.

10100,0 тыс. руб. – реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей необходима:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
- для снижения потерь в водопроводных сетях.

3000,0 тыс. руб. – реконструкция водонапорных башен

- для регулирования напора и расхода воды в водонапорной сети;
- для создания запаса воды.

175,0 тыс. руб. – установка частотных преобразователей на насосах:

- для автоматического поддержания давления в водопроводной сети;

- для планового запуска и остановки двигателя насоса;
- для экономии электроэнергии.

150,0 тыс. руб. – устройство обезжелезивания воды необходимо, для уменьшения содержания железа в воде.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В сельском поселении «Деревня Людково» бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения «Деревня Людково» и деление территории на эксплуатационные зоны.

В сельском поселении «Деревня Людково» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд и объекты социальной сферы имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Технологические зоны водоотведения в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют. В сельском поселении отсутствует система централизованного водоотведения.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют, в связи с этим утилизация осадков не производится.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория сельского поселения «Деревня Людково» не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в сельском поселении «Деревня Людково» на расчетный срок нерационально. Поэтому рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в д. Людково и п. Шаховский. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

В деревнях Алферьево, Батищево и Лиханово необходимо оборудовать и герметизировать выгребные ямы.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,26 тыс.м³/сутки.

2.3 Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,26 м³/сутки и соответственно 97,0 тыс. м³/год.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод на основании СНиП 2.0403-85 составят к концу расчетного срока 0,26 тыс.м³/сутки и соответственно 97,0 тыс. м³/год.

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

Сельском поселении «Деревня Людково» на расчетный срок, учитывая их дальнейшее развитие, рекомендуется строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС»:

- д. Людково - общей мощностью до 100,0 м³/сутки;
- п. Шаховский- общей мощностью до 50,0 м³/сутки.

2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения «Деревня Людково» системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

К 2024 году планируется население д. Людково и п. Шаховский обеспечить локальной системой канализации. Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

В деревнях Алферьево, Лиханово и Батищево строительство локальной канализации не рационально, в связи с малочисленностью населения.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2014-2022 г.г. строительство сетей водоотведения в д. Людково и п. Шаховский, для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2. 2014-2016г.г. – строительство локальных очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На данный момент централизованная канализация в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В сельском поселении «Деревня Людково» отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2024 году планируется 100% обеспечение населения д. Людково и п. Шаховский локальной системой водоотведения.

Сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 125-150 мм.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранный зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СНиП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Людково».

Охранный зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует. Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения сельского поселения «Деревня Людково».

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в сельском поселении на расчетный срок не рационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения «Деревня Людково» системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Очищенные до 98% стоки, как условно чистые воды возможно направить по естественному уклону рельефа.

Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в сельском поселении.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в сельском поселении «Деревня Людково» очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

В сельском поселении рекомендуются локальные системы водоотведения с очистными сооружениями типа «ТОПАС» общей мощностью до 150,0 м³ в сутки. Очищенные до 98% стоки, как условно чистые воды возможно направлять по естественному уклону рельефа.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;
- безопасность для окружающей среды;
- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
- компактность;
- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала – дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в сельском поселении «Деревня Людково»;
- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения требуется строительство систем канализации в сельском поселении «Деревня Людково» с очисткой стоков на блочно-модульных очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета сельского поселения, канализование планируется производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В

первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует, в связи с этим в расчетный срок необходимо обеспечить подключение населения д. Людково и п.Шаховский к системам водоотведения. Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в сельском поселении «Деревня Людково» отсутствует. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 98% стоки как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений или направлять в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

5300,0 тыс. руб. – строительство локальной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

500,0 тыс. руб. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

4800,0 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

Приложение: Графическая часть

д. Людково





