Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			202.7606.00.100 СБ			
				Детали		
Б4		1	202.7606.00.101	Патрубок	1	18,8 кг
				Труба 219*9-В-09Г2С		*)по
				ГОСТ 32528-2013		данному
				L=404±2		чертежу
				Стандартные изделия		
		2		Фланец	1	24,4 кг
				200-40-11-1-F-09Г2С-IV		
				ГОСТ 33259-2015		пок.
		5	366-1-4-10.014-В3	Ручка	1	ал.366-92
		7		Шпилька	12	0,575/6,9
				1- М27-6g*150.35Х.019		кг
				ОСТ 26-2040-96		пок.
		8		Гайка М27.6Н.35.019 ОСТ	24	0,194/4,656
				26-2041-96		кг
						пок.
		9		Прокладка СНП В-2-3-200-40	2	/ кг
				ГОСТ Р 52376-2005		в том
						числе 1

Заказ 60006

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	202.7606.00.100		
1	Зам			17.01.22			
Разраб.		Мусатова		17.01.22	Лючок DN200 PN40 (V2)	Лит. А	Лист 1 / Листов 2
Пров.		Подольская		17.01.22			
Принял		Подольская		17.01.22		Пензхиммаш	
Н.контр.		Мусатова		17.01.22			
Утв.		Сергеев		17.01.22			

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
						шт. для
						гидроиспытания;
						материал
						каркаса
						и ограничительного
						кольца –
						12Х18Н10Т
						пок.
				Прочие изделия		
		3		Заглушка 2-200-4,0-09Г2С-6	1	21,4 кг
				АТК 24.200.02-90		
				Материалы		
				Аргон газообразный высокой		
				чистоты ТУ 6-21-12-94		
				Проволока 2,0 ОК Tigrod		0,07кг
				12.64 EN ISO 636-A:W 46		
				3 W4Si1		
				Электрод вольфрамовый		
				ЭВЛ – 3,0 ГОСТ 23949-80		
				Электрод УОНИ-13/55-3,0-2		0,22кг
				ГОСТ 9466-75		
				Электрод УОНИ-13/55-4,0-2		0,25кг
				ГОСТ 9466-75		

Заказ 60006

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам			01.22

202.7606.00.100

Лист 2

Копировал Формат А4