

Informe de Análisis: ES25-85689

Laboratorio Ambiental SGS Chile Ltda.

Análisis solicitado por: Control de Emisiones SpA

Atención a:	HERNAN CORTEZ	Fecha Muestreo:	26-12-2025 09:40 Hasta 26-12-2025 16:40
Nro de Muestras:	1	Fecha Compuesta:	26-12-2025 17:25
Material / Producto	Agua Residual	Fecha Ingreso:	27-12-2025 08:00
Lugar de Muestreo:	Unimarc España - Avenida España 01375	Fecha Inicio:	27-12-2025 10:21
Plan de Muestreo:	CEMIS_235_F	Fecha término	06-01-2026 18:23

Muestreado por: Muestras proporcionadas por el solicitante, quien se responsabiliza del muestreo, la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envase. Los resultados contenidos en este informe son válidos solo para la muestra ensayada.

Notas:

Métodos de Ensayo

Análisis

Aceites y Grasas

Alcalinidad-pH-Conductividad pH, T°

Aniones SO₄

Arsénico As

Cianuro

Cromo Hexavalente Cr₆DBO₅

Elementos Al, B, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn

Fósforo

Hidrocarburos Totales

Mercurio Hg

Nitrógeno Amoniacal

Poder Espumogeno

Sólidos Sedimentables

Sólidos Suspendidos Totales

Sulfuro

Metodología

NCh 2313/6:2015

2320. B (Alcalinidad, HCO₃, CO₃, OH), 4500-H+B (pH), 2510. B (Conductividad) SM Ed.24, 2023

SM 4110 B, Ed.24, 2023

NCh 2313/9.Of96

NCh 2313/14.Of97

NCh 2313/11.Of96

NCh 2313/5.Of2005

NCh 2313/25.Of97

NCh 2313/15:2009

NCh 2313/7.Of2021 Parte A Gravim. GC(Cálculo).

NCh 2313/12.Of96

NCh 2313/16:2010

NCh 2313/21:2010

NCh 2313/4.Of95

NCh 2313/3.Of95

NCh 2313/17.Of97

"Resultados se relacionan solamente con los ítemes de ensayo"

Los resultados aplican a la muestra tal como se recibió

"Este informe es publicado por la compañía bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspección y de Ensayo enviado en cotización. (Copia disponible a petición)".
"No reproducir parcialmente el informe sin la autorización por escrito del Laboratorio Ambiental"

SGS Chile Ltda.

Santiago: Puerto Madero #130, Pudahuel.

T (56)979214162

(Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance))

Informe de Análisis: ES25-85689

RESULTADOS DE ANALISIS

MUESTRA

ANÁLISIS	UNIDAD	LD	Efluente (Tabla anual 4 DS 609)
Aceites y Grasas	mg/L	2	9
Aluminio	mg/L	0.05	0.49
Arsénico	mg/L	0.001	0.002
Boro	mg/L	0.05	<0.05
Cadmio	mg/L	0.001	<0.001
Cianuro Total	mg/L	0.01	<0.01
Cinc	mg/L	0.007	0.104
Cobre	mg/L	0.007	0.043
Cromo Hexavalente	mg/L	0.02	<0.02
Cromo Total	mg/L	0.01	<0.01
DBO5 a 20°C	mg/L	2	281
Fósforo	mg/L	0.1	12.8
Hidrocarburos Totales	mg/L	2	<2
Manganeso	mg/L	0.01	0.04
Mercurio	mg/L	0.0005	<0.0005
Níquel	mg/L	0.01	<0.01
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	0.03	54.60
pH 25°C Laboratorio	UPH	0.1	8.7
Plomo	mg/L	0.01	<0.01
Poder Espumógeno	mm	2	6
Sólidos Sedimentables	ML/L/H	0.5	2.0
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	1	128
Sulfato	mg/L	0.08	44.62
Sulfuro Total	mg/L	0.1	<0.1
T° de medición pH	°C	NA	23.07

"Resultados se relacionan solamente con los ítemes de ensayo"

Los resultados aplican a la muestra tal como se recibió

"Este informe es publicado por la compañía bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspección y de Ensayo enviado en cotización. (Copia disponible a petición)".
"No reproducir parcialmente el informe sin la autorización por escrito del Laboratorio Ambiental"

SGS Chile Ltda.

Santiago: Puerto Madero #130, Pudahuel.

T (56)979214162

(Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance))

Informe de Análisis: ES25-85689**FECHAS EJECUCIÓN ANÁLISIS CRÍTICOS**

Análisis	Fecha Inicio	Fecha Término (Validación)
Cromo Hexavalente	27-12-2025 10:21	30-12-2025 16:35
DBO5 a 20°C	27-12-2025 10:21	05-01-2026 10:54
pH 25°C Laboratorio	27-12-2025 10:21	30-12-2025 16:08
Poder Espumógeno	27-12-2025 10:21	05-01-2026 18:57
Sólidos Sedimentables	27-12-2025 10:30	30-12-2025 18:15
Sólidos Suspendidos Totales	27-12-2025 10:21	06-01-2026 18:23
T° de medición pH	27-12-2025 10:21	30-12-2025 16:08

FECHAS EJECUCIÓN ANÁLISIS

Análisis	Fechas
Aceites y Grasas	02-01-2026 12:51
Aluminio	29-12-2025 13:45
Arsénico	02-01-2026 12:51
Boro	29-12-2025 13:45
Cadmio	29-12-2025 13:45
Cianuro Total	29-12-2025 17:15
Cinc	29-12-2025 13:45
Cobre	29-12-2025 13:45
Cromo Total	29-12-2025 13:45
Fósforo	30-12-2025 16:55
Hidrocarburos Totales	31-12-2025 12:19
Manganeso	29-12-2025 13:45
Mercurio	30-12-2025 13:30
Níquel	29-12-2025 13:45
Nitrógeno Amoniacal	01-01-2026 11:21
Plomo	29-12-2025 13:45
Sulfato	05-01-2026 08:20
Sulfuro Total	30-12-2025 17:42

LD (límite de detección) .Para parámetros cromatográficos valor informado como LD corresponde a Límite de Cuantificación

(*) Parámetros no Acreditados.

(**) Análisis Subcontratado.

LNR: Por condiciones inadecuadas de la muestra no se puede ejecutar el ensayo (Volumen insuficiente, preservancia inadecuada, envase inadecuado, T° fuera de rango).

IS: Análisis no solicitado, o no se recibe el envase necesario para poder ejecutar el ensayo.

SA: Por características fisicoquímicas de la muestra no se puede ejecutar el ensayo o no corresponde el ensayo para este punto.

NA: No Aplica

Las determinaciones aritméticas (cálculos), no corresponden a actividades de fiscalización ambiental, conforme a lo establecido en la Res.Ex. N. 574/2022



Eduardo Esteban Calvo Obreque
Jefe Laboratorio

Santiago 07 de enero de 2026

"Resultados se relacionan solamente con los ítemes de ensayo"

Los resultados aplican a la muestra tal como se recibió

"Este informe es publicado por la compañía bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspección y de Ensayo enviado en cotización. (Copia disponible a petición)".
"No reproducir parcialmente el informe sin la autorización por escrito del Laboratorio Ambiental"

SGS Chile Ltda.

Santiago: Puerto Madero #130, Pudahuel.

T (56)979214162

(Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance))