

Solicitante: RENDIC HERMANOS S A  
Dirección: AV. EL CERRO EL PLOMO 5680 PISO 11  
Atención Sr(a): ALEJANDRO URBINA  
Orden de Trabajo: 2026-0000041371

Food Testing Solutions Chile SpA.

ANTECEDENTES

Food Testing Solution ha efectuado ensayo . según se detalla a continuación

Sucursal : CD COQUIMBO  
Direccion : PAN DE AZUCAR S/N  
Tipo Muestra : Aguas  
Fecha ingreso laboratorio : 14-05-2026 4:30:00  
Temperatura Recepción de muestras : 6,70°C  
Responsable Muestreo : Food Testing Solution SpA.  
Tipo Muestreo : Muestreo Puntual  
Condicion Muestras : Muestra Apta para análisis  
Matriz : Aguas Residuales  
Fecha inicio Muestreo : 13-05-2026 11:00:00  
Fecha Fin Muestreo : 13-05-2026 11:50:00

Metodologia Muestreo : ICE-131/300-006  
N° de Acta / Documento Cliente : FTS-R-01252 - N° Plan 978

IDENTIFICACIÓN MUESTRA: 7051719 FECHA MUESTREO: 13-05-2026 11:50:00

Descripcion de Muestra Cámara Final de Planta de Tratamiento

Observacion

| Cod. | Analisis                         | Metodologia                                 | Resultado           | Fecha inicio        | Fecha Termino       |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5    | Aceites y Grasas                 | NCh2313/6 :2015 Numeral 7 Metodo            | 12,7 mg/L           | 18-05-2026 9:00:06  | 20-05-2026 10:00:34 |
|      | Soxhlet                          | Extraccion Soxhlet                          |                     |                     |                     |
| 38   | Aluminio                         | NCh2313/25 Of.97                            | 0,12 mg/L           | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 10   | Arsénico                         | NCh2313/9 Of.96                             | <0,0030 mg/L        | 18-05-2026 8:25:36  | 22-05-2026 16:20:06 |
| 43   | Boro                             | NCh2313/25 Of.97                            | 0,230 mg/L          | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 44   | Cadmio                           | NCh2313/25 Of.97                            | <0,004 mg/L         | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 23   | Cianuro                          | NCh2313/14                                  | <0,002 mg/L         | 18-05-2026 9:15:00  | 19-05-2026 10:40:00 |
| 73   | Cloruros                         | NCh2313/32 Of.1999                          | 203,5 mg/L          | 22-05-2026 12:45:45 | 22-05-2026 13:41:42 |
| 47   | Cobre                            | NCh2313/25 Of.97                            | 0,007 mg/L          | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 28   | Conc. fenol                      | NCh2313/19 Of. 2001                         | <0,0006 mg/L        | 19-05-2026 10:00:00 | 19-05-2026 17:00:00 |
| 74   | Concentracion Flour en Muestra   | NCh2313/33 Of. 1999                         | 0,15 mg/L           | 15-05-2026 9:00:00  | 15-05-2026 12:00:00 |
| 19   | Cromo Hexavalente                | NCh2313/11 Of.96                            | <0,030 mg/L         | 14-05-2026 9:11:12  | 14-05-2026 15:27:36 |
| 4    | DBO5                             | NCh2313/5 Of. 2005                          | 44,8 mg/L           | 14-05-2026 9:11:12  | 19-05-2026 10:15:16 |
| 303  | Determinación Coliformes Fecales | NCh2313/22.Of95                             | 2,8 x 10^3 NMP/100m | 15-05-2026 10:14:01 | 16-05-2026 9:45:55  |
| 24   | Fosforo total                    | NCh2313/15 Of.2009                          | 8,7 mg/L            | 18-05-2026 10:00:00 | 20-05-2026 10:00:00 |
| 8    | Hidrocarburos Fijos              | NCh2313/7 :2021 Parte A                     | <2,0 mg/L           | 18-05-2026 9:00:06  | 20-05-2026 10:00:34 |
| 193  | Hierro Disuelto                  | Standards Methods 3030B, 3030E, 3120B Ed.24 | 0,17 mg/L           | 18-05-2026 8:33:41  | 18-05-2026 16:00:24 |
| 52   | Manganeso                        | NCh2313/25 Of.97                            | 0,026 mg/L          | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 20   | Mercurio                         | NCh2313/12 Of.96                            | <0,00100 mg/L       | 18-05-2026 8:25:36  | 22-05-2026 16:20:06 |

Metodología Muestreo : ICE-131/300-006

**IDENTIFICACIÓN MUESTRA: 7051719 FECHA MUESTREO: 13-05-2026 11:50:00**
**Descripción de Muestra** Cámara Final de Planta de Tratamiento

**Observacion**

| Cod. | Analisis                   | Metodologia         | Resultado    | Fecha inicio        | Fecha Termino       |
|------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 53   | Molibdeno                  | NCh2313/25 Of.97    | <0,008 mg/L  | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 54   | Níquel                     | NCh2313/25 Of.97    | <0,015 mg/L  | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 66   | Nitrogeno Kjeldahl         | NCh2313/28-2009     | 5,9 mg/L     | 20-05-2026 9:00:00  | 20-05-2026 16:00:00 |
| 68   | Pentaclorofenol            | NCh2313/29 Of.1999  | <0,0400 ug/L | 14-05-2026 11:40:00 | 18-05-2026 13:00:00 |
| 57   | Plomo                      | NCh2313/25 Of.97    | <0,040 mg/L  | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |
| 36   | Poder Espumógeno           | NCh2313/21-2010     | <2,0 mm      | 14-05-2026 9:11:12  | 14-05-2026 16:30:00 |
| 22   | Selenio                    | NCh2313/30 Of. 99   | <0,0050 mg/L | 18-05-2026 8:25:36  | 22-05-2026 16:20:06 |
| 2    | Solidos Supendidos Totales | NCh 2313/3 Of.95    | 22,4 mg/L    | 14-05-2026 9:11:12  | 14-05-2026 17:00:00 |
| 27   | Sulfato                    | NCh2313/18 Of.97    | 210,1 mg/L   | 15-05-2026 11:40:48 | 18-05-2026 16:12:10 |
| 26   | Sulfuro                    | NCh2313/17 Of.97    | <0,03 mg/L   | 15-05-2026 9:00:00  | 15-05-2026 17:00:00 |
| 33   | Tetracloroetano            | NCh2313/20 Of.98    | <0,0012 mg/L | 15-05-2026 8:30:00  | 18-05-2026 11:45:00 |
| 70   | Tolueno                    | NCh2313/31 Of. 1999 | <0,3 mg/L    | 14-05-2026 10:30:00 | 18-05-2026 12:00:00 |
| 29   | Triclorometano             | NCh2313/20 Of.98    | 0,005 mg/L   | 15-05-2026 8:30:00  | 18-05-2026 11:45:00 |
| 71   | Xileno                     | NCh2313/31 Of. 1999 | <0,4 mg/L    | 14-05-2026 10:30:00 | 18-05-2026 12:00:00 |
| 64   | Zinc                       | NCh2313/25 Of.97    | 0,149 mg/L   | 18-05-2026 10:36:11 | 18-01-2026 16:12:14 |

**TABLA COMPARATIVA**
**Aguas Residuales DS609\_TABLA4**

| Componente                 | Resultado | Lim. máx |
|----------------------------|-----------|----------|
| Aceites y Grasas Soxhlet   | 12,7      | 150      |
| Aluminio                   | 0,12      | 10       |
| Arsénico                   | <0,0030   | 0,5      |
| Boro                       | 0,230     | 4        |
| Cromo Hexavalente          | <0,030    | 60,5     |
| Manganeso                  | 0,026     | 4        |
| Mercurio                   | <0,00100  | 0,02     |
| Sulfato                    | 210,1     | 1000     |
| Sulfuro                    | <0,03     | 5        |
| DBO5                       | 44,8      | 300      |
| Solidos Supendidos Totales | 22,4      | 300      |
| Poder Espumógeno           | <2,0      | 7        |
| Cadmio                     | <0,004    | 0,5      |
| Cobre                      | 0,007     | 3        |
| Níquel                     | <0,015    | 4        |
| Plomo                      | <0,040    | 1        |
| Zinc                       | 0,149     | 5        |
| Cianuro                    | <0,002    | 1        |
| Fosforo total              | 8,7       | 15       |

Metodología Muestreo

: ICE-131/300-006

**Notas**

- 1) Los resultados consignados en el presente informe son válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizada(s), en el estado y condiciones en que fueron recibidas por el laboratorio.
- 2) Este informe no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 3) Cualquier alteración, adulteración o uso indebido, total o parcial, de este informe podrá dar lugar a acciones legales y/o comunicacionales por parte de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 4) Cuando la muestra haya sido suministrada por el cliente, **Food Testing Solutions Chile SpA** no se responsabiliza por la veracidad, integridad o exactitud de la información proporcionada, ni por las condiciones de muestreo, estado, preservación, transporte u otros factores que puedan afectar la validez de los resultados.
- 5) Toda la información proporcionada por el cliente y utilizada en la emisión del presente informe se encuentra debidamente identificada como tal.
- 6) El presente informe corresponde exclusivamente a resultados de laboratorio y, cuando aplique, a mediciones de terreno y/o información de muestreo asociada, según lo indicado explícitamente en el mismo.
- 7) Cuando se requiera la emisión de informes de muestreo, declaraciones y/o reportes de análisis subcontractados, estos se entregan como documentación complementaria y son trazables mediante el número de muestra y/o número de informe correspondiente.
- 8) Los métodos de muestreo utilizados por **Food Testing Solutions Chile SpA** se basan en principios estadísticos reconocidos y aceptados; no obstante, todo proceso de muestreo conlleva una incertidumbre inherente, la cual es considerada en la interpretación de los resultados y no es imputable al laboratorio.
- 9) Las actividades de muestreo y/o análisis fueron realizadas conforme a métodos y procedimientos validados o verificados, por personal competente e imparcial, de acuerdo con el sistema de gestión de **Food Testing Solutions Chile SpA**, aplicando su mejor criterio técnico para asegurar resultados confiables
- 10) Todos los análisis identificados con (\*) NO están acreditados.

Decreto Supremo N°609/1998 Modificado por D.S. MOP No 3592 de 2000 y por el D.S. MOP No 601 de 2004 "Límites Máximos Permitidos Para descargas de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que cuenten con Plantas de tratamiento de aguas servidas (Tabla N° 4)"



Gladys Garrido Marti  
Supervisor Area Quimica



Claudia Cornejo Denegri  
Jefa Area Quimica