

Solicitante: RENDIC HERMANOS S A
Dirección: AV. EL CERRO EL PLOMO 5680 PISO 11
Atención Sr(a): ALEJANDRO URBINA
Orden de Trabajo: 2026-0000049302

Food Testing Solutions Chile SpA.**ANTECEDENTES**

Food Testing Solution ha efectuado ensayo . según se detalla a continuación

Sucursal : M10 TEMUCO IV
Direccion : Avenida Francisco Salazar 01650
Tipo Muestra : Aguas
Fecha ingreso laboratorio : 17-06-2026 7:30:00
Temperatura Recepción de muestras : 6,60°C
Responsable Muestreo : Food Testing Solution SpA.
Tipo Muestreo : Muestreo Compuesto 8hrs
Condicion Muestras : Muestra Apta para análisis
Matriz : Aguas Residuales
Fecha inicio Muestreo : 16-06-2026 9:30:00
Fecha Fin Muestreo : 16-06-2026 16:30:00
Formacion Muestra Compuesta : 16-06-2026 17:00:00
Metodologia Muestreo : ICE-131/300-006
N° de Acta / Documento Cliente : FTS-R-00821 - N° Plan 1351

IDENTIFICACIÓN MUESTRA: 7093185

Descripción de Muestra Cámara Monitoreo

Observacion

Cod.	Analisis	Metodologia	Resultado	Fecha inicio	Fecha Termino
5	Aceites y Grasas	NCh2313/6 :2015 Numeral 7 Metodo	21,2 mg/L	18-06-2026 11:10:28	22-06-2026 12:20:54
	Soxhlet	Extraccion Soxhlet			
4	DBO5	NCh2313/5 Of. 2005	102,7 mg/L	17-06-2026 12:35:01	22-06-2026 13:00:03
24	Fosforo total	NCh2313/15 Of.2009	4,7 mg/L	17-06-2026 13:10:00	19-06-2026 18:00:00
25	Nitrógeno amoniacal	NCh2313/16-2010	13,8 mg/L	22-06-2026 9:00:00	22-06-2026 16:00:00
36	Poder Espumógeno	NCh2313/21-2010	<2,0 mm	17-06-2026 12:35:01	17-06-2026 18:30:00
3	Solidos Sedimentables	NCh2313/4 Of.95	0,2 ml/L H	17-06-2026 12:35:01	17-01-2026 13:40:22
2	Solidos Supendidos	NCh 2313/3 Of.95	62,7 mg/L	17-06-2026 12:35:01	17-06-2026 18:30:00
	Totales				

TABLA COMPARATIVA**Aguas Residuales DS609_TABLA4**

Componente	Resultado	Lim. máx
Aceites y Grasas Soxhlet	21,2	150
Nitrógeno amoniacal	13,8	80
DBO5	102,7	300
Solidos Sedimentables	0,2	20
Solidos Supendidos Totales	62,7	300
Poder Espumógeno	<2,0	7
Fosforo total	4,7	15

Metodología Muestreo

: ICE-131/300-006

Notas

- 1) Los resultados consignados en el presente informe son válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizada(s), en el estado y condiciones en que fueron recibidas por el laboratorio.
- 2) Este informe no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 3) Cualquier alteración, adulteración o uso indebido, total o parcial, de este informe podrá dar lugar a acciones legales y/o comunicacionales por parte de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 4) Cuando la muestra haya sido suministrada por el cliente, **Food Testing Solutions Chile SpA** no se responsabiliza por la veracidad, integridad o exactitud de la información proporcionada, ni por las condiciones de muestreo, estado, preservación, transporte u otros factores que puedan afectar la validez de los resultados.
- 5) Toda la información proporcionada por el cliente y utilizada en la emisión del presente informe se encuentra debidamente identificada como tal.
- 6) El presente informe corresponde exclusivamente a resultados de laboratorio y, cuando aplique, a mediciones de terreno y/o información de muestreo asociada, según lo indicado explícitamente en el mismo.
- 7) Cuando se requiera la emisión de informes de muestreo, declaraciones y/o reportes de análisis subcontratados, estos se entregan como documentación complementaria y son trazables mediante el número de muestra y/o número de informe correspondiente.
- 8) Los métodos de muestreo utilizados por **Food Testing Solutions Chile SpA** se basan en principios estadísticos reconocidos y aceptados; no obstante, todo proceso de muestreo conlleva una incertidumbre inherente, la cual es considerada en la interpretación de los resultados y no es imputable al laboratorio.
- 9) Las actividades de muestreo y/o análisis fueron realizadas conforme a métodos y procedimientos validados o verificados, por personal competente e imparcial, de acuerdo con el sistema de gestión de **Food Testing Solutions Chile SpA**, aplicando su mejor criterio técnico para asegurar resultados confiables.
- 10) Todas los analisis identificados con (*) NO estan acreditados.

Decreto Supremo N°609/1998 Modificado por D.S. MOP No 3592 de 2000 y por el D.S. MOP No 601 de 2004 "Límites Máximos Permitidos Para descargas de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que cuenten con Plantas de tratamiento de aguas servidas (Tabla N° 4)"



Claudia Cornejo Denegri
Jefa Area Quimica

Verificado y Firmado por

2026-0000049302-03075219INF_AGUA-C. MXNS_CHILE

ACEPTA

Creado el: 2026-06-24 14:38:31

Nº Doc: X18000034562433CO2

(2 páginas)



Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en <https://5.dec.cl>

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en el caso alguno la validez de la firma



Firma Avanzada

Firmante:	0010745541-8	CORNEJO CLAUDIA EUGENIA
Institución - Rol:	Persona Natural	
Fecha de Firma:	2026-06-24 14:38:35	
Auditoría:	NONE-F6P2-VMZA-5J2I	