

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 2
Descrição:	IT – 10.3 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 02		Atividade: Abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos	
Setor: Fazendas – Área Rural		Local: Ponto de Abastecimento	
Envolvidos: Encarregado ou pessoa por ele designado, estando esta devidamente capacitada.			
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)			
• Carrinho de mão • Bombonas	• Bomba manual elétrica • Mangueiras	• Funil • Galões/baldes	
EPCs (equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade			
• Aterramento para retirada de eletricidade estática de caminhões quando necessário. • Extintor de incêndio Classe ABC e/ou C.			
EPIs (equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade			
• Óculos de segurança produtos químicos.	• Botina e/ou sapato segurança.	• Luva neoprene/nitrílica. • Respirador PFF2.	
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos			
• Não aplicável			
Verificação de segurança para trabalhos elétricos			
• Não aplicável			
Descrição da Atividade			
Abastecimento de veículos e máquinas • Os veículos e/ou máquinas estacionam próximo à bomba de abastecimento. • Os veículos e/ou máquinas são desligados. • Solicitar que o condutor do veículo desça e se coloque a uma distância de 10 m (dez metros) do local do abastecimento. • Proceder o abastecimento. • A quantidade abastecida é lançada no registro R 13.3 – Abastecimento de Máquinas e Equipamentos ou outro registro existente na empresa. Abastecimento do gerador de energia • Utilizando um carrinho de mão e um pequeno reservatório. Abastecimento de moto bombas • Utilizando um carrinho de mão e um pequeno reservatório.			
Perigos relacionados à atividade			
• Batida entre veículos, máquinas e equipamentos.		• Respingos de óleo nos olhos. • Explosão.	

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 2
Descrição:	IT – 10.3 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Batida com veículo, máquinas e equipamentos na bomba de abastecimento. - Contato com produto inflamável.	- Incêndio. - Inalação.
Medidas de controle de perigos	
- Utilizar EPIs. - Os veículos e máquinas devem permanecer desligados e calçados durante todo abastecimento. - Realizar a limpeza do local de trabalho (pisos, canaletas, ...) recolhendo materiais que possam sofrer combustão espontânea (estopas, flanelas, papéis, folhas e outros). - Proibido fumar no local. - Obedecer a sinalização de segurança. - Manter os aparelhos de celular desligados no local. - Evitar derramamento de óleo diesel principalmente próximo à bomba ou no veículo. - Todo derramamento de óleo diesel deverá ser recolhido e dado o destino correto. Ao realizar o transporte e abastecimento de combustíveis em campo, utilizar Bacia/ Reservatório de contenção, para em caso de vazamentos, não contaminar o solo. Em caso de derramamento, utilizar Pá e Enxada de plástico, para não gerar fagulhas ou faíscas durante o recolhimento. - Solicitar os motoristas a descarregarem a eletricidade estática dos veículos quando forem transportar óleo diesel em tambores. - Proibido armazenar materiais, recipientes e similares no interior das bacias de contenção - Manter a mão a FSD (FISPO) do óleo diesel durante o abastecimento. - Verificar periodicamente a validade dos extintores de incêndio do local. - Quando aplicável deverá ser emitido o registro R 12.5 – Análise Preliminar de Risco.	

CÓPIA