

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 2
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 03		Atividade: Abastecimento do tanque de óleo diesel	
Setor: Abastecimento		Local: Ponto de Abastecimento	
Envolvidos: Encarregado ou pessoa por ele designado			
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)			
• Balde	• Mangote	• Régua	• Funil
EPCs (equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade			
• Aterramento para retirada de eletricidade estática de caminhões			
EPIs (equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade			
• Óculos de segurança proteção química	• Respirador de proteção PFF2. • Protetor auricular tipo plug.	• Botina de proteção e/ou sapato segurança. • Luvas de neoprene/nitrílica.	
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos			
• Não aplicável			
Verificação de segurança para trabalhos elétricos			
• Não aplicável			
Descrição da Atividade			
Abastecimento do tanque de óleo diesel			
• Estar com a FDS (FISPQ) do óleo diesel a mão quando for efetuar a descarga do produto; • Conferir a seta do tanque de transporte em local plano e nivelado e verificar se o mesmo se encontra aferido pelo INMETRO; • Conferir os lacres da descarga de produto – a numeração e a cor devem estar de acordo com o descrito na Nota Fiscal (NF); • Conferir o produto com todos os itens da NF (volume, produto, condição comercial/forma de pagamento); • Caso ocorra alguma divergência entrar em contato com o fornecedor para esclarecimentos e definição de procedimentos a ser adotado; • Para descarga de óleo diesel, EXIJA O TESTE DA PASTA D'ÁGUA; • Exija dos motoristas a utilização de todos os equipamentos necessários para uma descarga segura, quais sejam: ➤ Aterramento antes da descarga; ➤ Balde para esgotar o produto; ➤ Uso de luvas, botina de proteção, capacete e óculos; ➤ Isolamento da área no momento da descarga e,			

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 2
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

➤ Solicitar aos não envolvidos com a operação que mantenham uma distância mínima de 10 metros da bomba de abastecimento. Acompanhar a descarga, verificar nos compartimentos do caminhão, destinado ao seu produto, se o mesmo se encontra totalmente vazio, exija o escoamento de todo produto da linha que vai do veículo ao seu tanque.	
Perigos relacionados à atividade	
- Batida entre veículos, máquinas e equipamentos - Batida com veículo, máquinas e equipamentos na bomba de abastecimento - Contato com produto inflamável	- Respingos de óleo nos olhos - Explosão - Incêndio - Inalação
Medidas de controle de perigos	
- Utilizar EPIs - Realizar a limpeza do local de trabalho (piso, canaletas...) recolhendo materiais que possam sofrer combustão espontânea (estopas, flanelas, papéis, folhas, ...); - Proibido fumar no local - Obedecer à sinalização de segurança - Manter os aparelhos de celular desligados no local - Evitar derramamento de óleo diesel principalmente próximo à bomba ou no veículo - Todo derramamento de óleo diesel deverá ser recolhido e dado o destino correto - Solicitar os motoristas a descarregarem a eletricidade estática dos veículos (fornecedores) - Quando aplicável deverá ser emitido o registro R 12.5 – Análise Preliminar de Risco.	

CÓPIA CONTROLADA