

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

OBJETIVO: Estabelecer uma sistemática padronizada visando o atendimento aos quesitos das Normas Regulamentadoras **NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção** e **NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura**.

RESPONSÁVEIS:

- Responsável pela Execução: Todos colaboradores próprios e terceiros.
- Responsável pelo controle pela Qualidade da Operação: **Empreendedores, Encarregados, Técnicos Agrícolas, Gerentes, Engenheiros, Técnicos.**
- Responsável pela Operação: Empreendedores, **Engenheiros, Técnicos, Supervisor e Encarregados.**

SAÚDE E SEGURANÇA:

Seguir as recomendações constantes na Análise Crítica de Tarefas - ACT.

CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS

1 - EDIFICAÇÕES RURAIS

O empreendedor ou pessoa/empresa por ele contratado deverão atender aos seguintes quesitos:

- As estruturas das edificações rurais devem ser projetadas, executadas e mantidas para suportar as cargas permanentes e móveis a que se destinam.
- Os pisos dos locais de trabalho interno às edificações **NÃO** devem apresentar defeitos que prejudiquem a circulação de trabalhadores ou a movimentação de materiais.
- **As aberturas nos pisos e paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de trabalhadores ou de materiais.**
- Empregar materiais ou processos antiderrapantes nas escadas, rampas, corredores e outras áreas que ofereçam risco de escorregamento.
- As escadas, rampas, corredores e outras áreas destinadas à circulação de trabalhadores e movimentação de materiais **e que ofereçam risco de escorregamento, devem ser adotadas medidas para proteção contra risco de queda.**

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- As escadas ou rampas fixas, que sejam dotadas de paredes laterais, devem dispor de corrimão em toda sua extensão.
- As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra intempéries.
- As edificações devem proporcionar proteção contra umidade, evitar insolação excessiva, possuir ventilação e iluminação adequada às atividades laborais.
- As edificações devem ser submetidas a processo constante de limpeza e desinfecção e dotadas de sistema de saneamento básico, para que se evite a contaminação dos trabalhadores e meio ambiente.
- As edificações destinadas a armazenamento e depósitos devem ser dotadas de sistema de ventilação.
- As edificações rurais devem garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que nela residem ou trabalham.
- Todo trabalho a ser realizado nas edificações em alturas superiores a 2 metros deverá ser acompanhada dos seguintes registros: R 12.4 – Permissão de Trabalho e R 12.5 – Análise Preliminar de Risco.
- **As moradias deverão ser construídas em locais arejados, livres de vegetação e afastadas no mínimo 50m (cinquenta metros) dos depósitos de esterco, agrotóxicos, adubos, viveiros de criação de animais.**
- **O poço de água deverá ser protegido de contaminação.**
- **As fossas deverão estar no mínimo 15m (quinze metros), a jusante, do poço de captação de água, 10m (dez metros) da casa, em local livre de enchentes.**
- Os locais fixos para refeição devem ter:
 - ✓ Condições de higiene e conforto;
 - ✓ Capacidade para atender aos trabalhadores, com assentos em número suficiente, observadas as escalas de intervalos para refeição;
 - ✓ Água limpa para higienização;
 - ✓ Mesas com superfícies ou coberturas lisas, laváveis ou descartáveis;
 - ✓ Água potável em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo;
 - ✓ Recipientes para lixo, com tampas; e
 - ✓ Local ou recipiente para guarda e conservação de refeições em condições higiênicas.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 3 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

Caso o empreendedor venha a construir alojamento para os funcionários, o mesmo deve possuir:

- ✓ **A relação de, no mínimo 3m² (três metros quadrados) por cama ou 4,5m² (quatro metros e cinquenta centímetros quadrados) por beliche, em ambos os casos incluídas a área de circulação e o armário, ou, alternativamente, camas separadas por, no mínimo 1m (um metro).**
- ✓ **Camas em quantidades correspondentes ao número de trabalhadores alojados no quarto, sendo vedado o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical, devendo haver espaçamentos vertical e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança;**
- ✓ **Camas com colchão certificado pelo INMETRO;**
- ✓ **Camas superiores de beliches com proteção lateral e escada afixada na estrutura;**
- ✓ **Armários com compartimentos individuais para guarda de objetos pessoais;**
- ✓ **Portas e janelas capazes de oferecer vedação e segurança;**
- ✓ **Iluminação e ventilação adequadas;**
- ✓ **Recipientes para coleta de lixo;**
- ✓ **Fornecer as roupas de cama adequadas às condições climáticas locais; e**
- ✓ **Separação por sexo.**

O empregador ao contratar serviços externos de hospedagem deve:

- a) **Observar a capacidade estabelecida no alvará de funcionamento, não podendo hospedar mais trabalhadores do que o autorizado pelo poder público;**
- b) **Avaliar as condições de higiene e conforto do local;**
- c) **Separa os trabalhadores por sexo, ressalvados os vínculos familiares.**

1.2 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO

As instalações sanitárias fixas devem:

- **Ter portas de acesso que impeçam o devassamento, construídas de modo a manter o resguardo;**
- **Ser separadas por sexo;**
- **Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso;**
- **Dispor de água limpa, sabão ou sabonete e papel toalha;**

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 4 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- **Estar ligadas a sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente; e**
- **Dispor de papel higiênico e possuir recipiente para coleta de lixo.**

Nos setores administrativos com até 10 (dez) trabalhadores, pode ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual de uso comum entre os sexos, desde que garantidas condições de higiene e privacidade.

Os compartimentos destinados às bacias sanitárias e aos chuveiros devem:

- a) Ser individuais e mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene;**
- b) Ter divisórias com altura que mantenha seu interior indepassável e com vão inferior que facilite a limpeza e a ventilação;**
- c) Ser dotados de portas independentes, providas de fecho que impeçam o devassamento; e**
- d) Ter piso e paredes revestidos de material impermeável e lavável.**

Nos compartimentos destinados aos chuveiros, devem dispor de suportes para sabonete e para toalha.

1.3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O empreendedor ou pessoa/empresa por ele contratado deverão atender aos seguintes quesitos:

- **Todo trabalho a ser realizado em partes elétricas deverá ser acompanhado dos seguintes registros: Permissão de Trabalho e Análise Preliminar de Risco.**
- **Todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas, executadas e mantidas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidentes.**
- **Os componentes das instalações elétricas devem ser protegidos por material isolante.**
- **Toda instalação ou peça condutora que esteja em local acessível e contatos e que não faça parte dos circuitos elétricos deve ser aterrada.**
- **As instalações elétricas que estejam em contato com a água devem ser blindadas, estanques e aterradas.**
- **As ferramentas utilizadas em trabalhos em redes energizadas devem ser isoladas.**
- **As edificações devem ser protegidas contra descargas elétricas atmosféricas.**

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 5 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstos, adotar a desenergização em instalações elétrica, colocação de sinalização de segurança, bloqueio.
- Não permitir ao trabalhador utilizar adornos pessoais quando executar serviços em instalações elétricas ou em suas proximidades.
- Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:
 - ✓ Seccionamento;
 - ✓ Impedimento de reenergização;
 - ✓ Constatação da ausência de tensão;
 - ✓ Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
 - ✓ Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.
- O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo:
 - ✓ Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
 - ✓ Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
 - ✓ Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;
 - ✓ Remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
 - ✓ Destreamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.
 - ✓ As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão.

1.4 – FRENTES DE TRABALHO e ÁREAS DE VIVÊNCIA

O empreendedor ou pessoa/empresa por ele contratado deverão atender aos seguintes quesitos:

- Devem ser disponibilizadas instalações sanitárias, fixas ou móveis, compostas por vaso sanitário e lavatório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 40 (quarenta) trabalhadores ou fração.
- As instalações sanitárias devem ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene, ter fechamento lateral e cobertura que garantam condições estruturais seguras,

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 6 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

ser ancoradas e fixadas de forma que garantam estabilidade e resistência às condições climáticas e ser providas de iluminação e ventilação adequadas.

- No empreendimento deve haver local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições higiênicas, independentemente do número de trabalhadores.
- O empregador deve disponibilizar abrigos, fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra intempéries, durante as refeições.
- As lavanderias para higienização dos EPI's devem ser instaladas em local coberto, ventilado e adequado; possuir sinalização de segurança; possuir tanques individuais ou coletivos e água limpa.
- É proibido disponibilizar copos coletivos nos ambientes de trabalho.

1.5 – MORADIAS

Sempre que o empregador rural ou equiparado fornecer aos trabalhadores moradias familiares, estas devem possuir:

- a) capacidade dimensionada para uma família;
- b) paredes construídas em alvenaria, madeira ou outro material equivalente que garanta condições estruturais seguras;
- c) pisos de material resistente e lavável;
- d) iluminação e ventilação adequadas;
- e) cobertura capaz de proporcionar proteção contra intempéries;
- f) poço ou caixa de água protegido contra contaminação; e
- g) instalação sanitária ligada à sistema de esgoto, fossa séptica ou equivalente.

Em caso de utilização de fossas sépticas, quando não houver rede de esgoto, estas devem ser afastadas da casa e do poço de água, em lugar livre de enchentes e a jusante do poço.

As moradias familiares de trabalhadores devem ser construídas em local arejado e afastadas, no mínimo, 30 m (trinta metros) dos depósitos de fenos e esterco, currais, estábulos, pocilgas e quaisquer viveiros de criação, exceto aqueles para uso próprio da família.

Em cada moradia deve habitar, exclusivamente, uma única família.

Os ocupantes das moradias disponibilizadas pelo empregador devem zelar pela sua conservação, asseio e limpeza.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 7 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

2. INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

2.1 Área de Vivência

O empregador ou pessoa por ele designado, deverá projetar as áreas de vivência de forma a oferecer aos trabalhadores, condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

As áreas de vivência deverão ter as seguintes instalações:

- a) Instalações sanitárias: deve ser constituída de lavatórios, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. A distância de deslocamento do trabalhador do posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima não pode ser superior a 150 metros.

O empregador poderá adotar banheiro com tratamento químico desde que o mesmo seja dotado de descarga ou isolamento dos dejetos, com respiro e ventilação, de material para lavagem e enxugo das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas, e garantida a higienização diária dos módulos.

- b) Vestiário: Os chuveiros devem ser na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração.
- c) Local para refeição: Deverá estar disponível água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de serviço e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração, sendo proibido o uso de copos coletivos.

O posto de trabalho ao bebedouro ou dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical. Caso o empreendedor resolva adotar o fornecimento de garrafas térmicas, deverá ser entregue 1 (uma) unidade para cada trabalhador e proceder o registro de entrega na ficha de EPI.

- d) Alojamento, quando houver trabalhador alojado

2.2. Instalações Elétricas

A execução das instalações elétricas temporárias e definitivas deve atender ao disposto na Norma Regulamentadora – NR 10.

As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas, com emissão dos respectivos laudos

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 8 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e com as normas técnicas nacionais vigentes.

As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha da isolação, devem estar conectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção.

Máquinas e equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica, por intermédio de conjunto de plugue e tomada, em conformidade com as normas técnicas nacional vigentes.

Os canteiros de obras devem estar protegidos por Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, projetado, construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes. O cumprimento do disposto neste subitem é dispensado nas situações previstas em normas técnicas nacionais vigentes, mediante laudo emitido por profissional legalmente habilitado.

Nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado aterramento da estrutura desde o início da montagem.

2.3. Etapas da Obra

a) Demolição

O empregador ou pessoa por ele designado deve providenciar a elaboração e implementar o Plano de Demolição, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores.

O Plano de demolição deve considerar:

- As linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água e outros;
- As construções vizinhas à obra;
- A remoção de materiais e entulhos;
- As aberturas existentes no piso;
- As áreas para a circulação de emergência;
- A disposição dos materiais retirados;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 9 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- A propagação e o controle de poeira;
- O trânsito de veículos e pessoas.

b) Escavação, fundação e desmonte de rochas

O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas.

Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.

As escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.

Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros), deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção.

O projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção.

Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 m (um metro), livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação.

Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente.

c) Carpintaria e armação

As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço devem:

- ter piso resistente, nivelado e antiderrapante;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 10 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais;
- possuir lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas;
- ter coletados e removidos, diariamente, os resíduos das atividades.

A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade.

É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações, para a circulação de trabalhadores.

As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores devem ser protegidas.

d) Estrutura de Concreto

O projeto das fôrmas e dos escoramentos, indicando a sequência de retirada das escoras, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado.

Na montagem das fôrmas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças.

A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas:

- inspecionar os equipamentos e os sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços;
- inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução dos serviços;
- inspecionar o escoramento e a resistência das fôrmas antes e durante a execução dos serviços;
- isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido o acesso somente à equipe responsável;
- dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 11 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

e) Estruturas Metálicas

Toda montagem, manutenção e desmontagem de estrutura metálica deve estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Nas operações de montagem, desmontagem e manutenção das estruturas metálicas, o trabalhador deve ter recipiente e/ou suporte adequado para depositar materiais e/ou ferramentas.

f) Trabalho a Quente

Considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, gaivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama.

Deve ser elaborada análise de risco específica para trabalhos a quente quando:

- a) houver materiais combustíveis ou inflamáveis no entorno;
- b) for realizado em área sem prévio isolamento e não destinada para este fim.

O trabalhador observador deve ser capacitado em prevenção e combate a incêndio.

Nos locais onde se realizam trabalhos a quente, deve ser efetuada inspeção preliminar, de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes:

- a) estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes;
- b) sejam liberados após constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente.

Devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente:

- a) eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndios;
- b) instalar proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas;
- c) manter sistema de combate a incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho;
- d) inspecionar, ao término do trabalho, o local e as áreas adjacentes, a fim de evitar princípios de incêndio.

Para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as

seguintes medidas:

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 12 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

a) limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados, antes de realizar qualquer operação;

b) providenciar renovação de ar em ambientes fechados a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados e/ou gerados durante os trabalhos a quente.

g) Serviços de Impermeabilização

Os serviços de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante em edificações devem atender às normas técnicas nacionais vigentes.

O reservatório para aquecimento deve possuir:

- Nome e CNPJ da empresa fabricante ou importadora em caracteres indelévels;
- Manual técnico de operação disponível aos trabalhadores;
- Tampa com respiradouro de segurança;
- Medidor de temperatura.

O local de instalação do reservatório para aquecimento deve:

- Possuir ventilação natural ou forçada;
- Estar nivelado;
- Ter isolamento e sinalização de advertência;
- Ser mantido limpo e organizado.

A armazenagem dos produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, deve ser realizada em local isolado, sinalizado, ventilado, protegido contra risco de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento.

h) Telhados e cobertura

No serviço em telhados e coberturas que excedam 2 m (dois metros) de altura com risco de queda de pessoas, aplica-se o disposto na NR-35.

O acesso ao SPIQ instalado sobre telhados e coberturas deve ser projetado de forma que não ofereça risco de quedas.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 13 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas:

- a) sobre superfícies instáveis ou que não possuam resistência estrutural;
- b) sobre superfícies escorregadias;
- c) sob chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas;
- d) sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emanção de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de prevenção no caso da impossibilidade do desligamento;
- e) com a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura, exceto se autorizada por profissional legalmente habilitado.

2.4. Escadas

Escadas portáteis

As escadas de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas.

A escada portátil deve ser selecionada:

- a) de acordo com a carga projetada, de forma a resistir ao peso aplicado durante o acesso ou a execução da tarefa;
- b) considerando os esforços quando da utilização de sistemas de proteção contra quedas;
- c) considerando as situações de resgate.

As escadas portáteis devem:

- a) ter espaçamento uniforme entre os degraus de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) a 0,3 m (trinta centímetros);
- b) ser dotadas de degraus antiderrapantes;
- c) ser apoiadas em piso resistente;
- d) ser fixadas em seus apoios ou possuir dispositivo que impeça seu escorregamento.

É proibido utilizar escada portátil:

- a) nas proximidades de portas ou áreas de circulação, de aberturas e vãos e em locais onde haja risco de queda de objetos ou materiais, exceto quando adotadas medidas de prevenção;
- b) em estruturas sem resistência;
- c) junto a redes e equipamentos elétricos energizados desprotegidos

No caso do uso de escadas portáteis nas proximidades de portas ou áreas de circulação, a área no entorno dos serviços deve ser isolada e sinalizada.

As escadas portáteis devem possuir sapatas antiderrapantes ou dispositivo que impeça o seu escorregamento.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 14 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

Escada portátil de uso individual (de mão)

As escadas de mão devem:

- a) possuir, no máximo, 7 m (sete metros) de extensão;
- b) ultrapassar em pelo menos 1 m (um metro) o piso superior;
- c) possuir degraus fixados aos montantes por meios que garantam sua rigidez.

Escada portátil extensível

As escadas extensíveis devem:

- a) ser dotadas de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca, ou conforme determinado pelo fabricante;
- b) permitir sobreposição de, no mínimo, 1 m (um metro), quando estendida, caso não haja limitador de curso;
- c) ser fixada em estrutura resistente e estável em pelo menos um ponto, de preferência no nível superior;
- d) ter a base apoiada a uma distância entre $1/5$ (um quinto) e $1/3$ (um terço) em relação à altura;
- e) ser posicionada de forma a ultrapassar em pelo menos 1 m (um metro) o nível superior, quando usada para acesso.

A escada extensível com mais de 7 m (sete metros) de comprimento deve possuir sistema de travamento (tirante ou vareta de segurança) para impedir que os montantes fiquem soltos e prejudiquem a estabilidade.

2.5. Máquinas e Equipamentos

As máquinas e os equipamentos devem atender ao disposto na NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).

Nas obras com altura igual ou superior a 10 m (dez metros), é obrigatória a instalação de máquina ou equipamento de transporte vertical motorizado de materiais.

A serra circular deve:

- a) ser projetada por profissional legalmente habilitado;
- b) ser dotada de estrutura metálica estável;
- c) ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeito;
- d) possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira;
- e) dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco;
- f) ter coletor de serragem;
- g) ser dotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento, quando necessário;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 15 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

h) ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte.

Máquina autopropelida

Na operação com máquina autopropelida, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança:

- a) as zonas de perigo e as partes móveis devem possuir proteções de modo a impedir o acesso de partes do corpo do trabalhador, podendo ser retiradas somente para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e, após, devem ser, obrigatoriamente, recolocadas;
- b) os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento;
- c) nas paradas temporárias ou prolongadas, devem ser adotadas medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental;
- d) quando o operador do equipamento tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser exigida a presença de um trabalhador capacitado para orientar o operador;
- e) em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precauções especiais, prevenindo-se de possíveis explosões ou incêndios;
- f) possuir retrovisores e alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio quando operada em marcha a ré;
- g) não deve ser operada em posição que comprometa sua estabilidade;
- h) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém sobre, abaixo ou perto dos mesmos, de modo a garantir que a movimentação da máquina não exponha trabalhadores ou terceiros a acidentes;
- i) assegurar que, antes da operação, esteja brecada e com suas rodas travadas, implementando medidas adicionais no caso de pisos inclinados ou irregulares.

A inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina desligada, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste.

Ferramenta manual

Cabe ao empregador fornecer gratuitamente aos trabalhadores as ferramentas manuais necessárias para o desenvolvimento das atividades.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 16 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

É obrigação do trabalhador zelar pelo cuidado na utilização das ferramentas manuais e devolvê-las ao empregador sempre que solicitado.

As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andaimes e outras superfícies de trabalho ou de circulação, devendo ser guardadas em locais apropriados, quando não estiverem em uso.

As ferramentas manuais devem ser transportadas em recipientes próprios.

2.6. Movimentação de Pessoas

Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

- a) ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes;
- b) ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;
- c) ser acompanhados de manuais de instrução, em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante, importador ou locador;
- d) possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR, com exceção do lado da face de trabalho;
- e) possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.

A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

No caso de andaime simplesmente apoiado construído em torre única com altura inferior a 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução.

Quando da utilização de andaime simplesmente apoiado com a interligação de pisos de trabalho, independentemente da altura, deve ser elaborado projeto de montagem por profissional legalmente habilitado.

As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio.

Os andaimes devem possuir registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho ou da obra.

A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe.

atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada:

Elaborado
Rosilene Vasconcelos Machado

Revisado
Iury Alecssander Gomes Pinheiro

Aprovado
Rosilene Vasconcelos Machado

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 17 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- a) por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado;
- b) com uso de SPIQ;
- c) com ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental;
- d) com isolamento e sinalização da área.

O andaime tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe acidental.

Em relação ao andaime e à plataforma de trabalho, é proibido:

- a) utilizar andaime construído com estrutura de madeira, exceto quando da impossibilidade técnica de utilização de andaimes metálicos;
- b) retirar ou anular qualquer dispositivo de segurança do andaime;
- c) utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para atingir lugares mais altos.

A manutenção do andaime deve ser feita por trabalhador capacitado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, obedecendo às especificações técnicas do fabricante.

É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) e largura inferior a 0,9 m (noventa centímetros).

Nas edificações com altura igual ou superior a 12 m (doze metros), a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de SPIQ, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuírem projetos específicos para instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

Os dispositivos de ancoragem devem:

- a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação;
- b) suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 kgf (mil e quinhentos quilogramas-força);
- c) constar do projeto estrutural da edificação;
- d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 18 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indelévels e bem visíveis:

- a) razão social do fabricante e o seu CNPJ;
- b) modelo ou código do produto;
- c) número de fabricação/série;
- d) material do qual é constituído;
- e) indicação da carga;
- f) número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável;
- g) pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante.

Andaime simplesmente apoiado

O andaime simplesmente apoiado deve:

- a) ser apoiado em sapatas sobre base rígida e nivelada capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas, com ajustes que permitam o nivelamento;
- b) ser fixado, quando necessário, à estrutura da construção ou edificação, por meio de amarração, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeito.

O acesso ao andaime simplesmente apoiado, cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1 m (um metro) de altura, deve ser feito por meio de escadas, observando-se ao menos uma das seguintes alternativas:

- a) utilizar escada de mão, incorporada ou acoplada aos painéis, com largura mínima de 0,4 m (quarenta centímetros) e distância uniforme entre os degraus compreendida entre 0,25 m (vinte e cinco centímetros) e 0,3 m (trinta centímetros);
- b) utilizar escada para uso coletivo, incorporada interna ou externamente ao andaime, com largura mínima de 0,6 m (sessenta centímetros), corrimão e degraus antiderrapantes.

Andaime suspenso

Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

É proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 19 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

O andaime suspenso deve:

- a) possuir placa de identificação;
- b) ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim;
- c) possuir, no mínimo, quatro pontos de sustentação independentes;
- d) dispor de ponto de ancoragem do SPIQ independente do ponto de ancoragem do andaime;
- e) dispor de sistemas de fixação, sustentação e estruturas de apoio, precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado;
- f) ter largura útil da plataforma de trabalho de, no mínimo, 0,65 m (sessenta e cinco centímetros).

2.7. Sinalização de Segurança

O empregador ou pessoa por ele designado deve providenciar a sinalização no canteiro de obras com o objetivo de:

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

- a) identificar os locais de apoio;
 - b) indicar as saídas de emergência;
 - c) advertir quanto aos riscos existentes, tais como queda de materiais e pessoas e o choque elétrico;
 - d) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI;
 - e) identificar o isolamento das áreas de movimentação e transporte de materiais;
 - f) identificar acessos e circulação de veículos e equipamentos;
 - g) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.
- É obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade, coletes ou quaisquer outros meios, no tórax e costas, quando o trabalhador estiver em serviço em áreas de movimentação de veículos e cargas.

2.8. Gestão de Contratadas

O empregador sempre que realizar a contratação de mão de obra e/ou serviços de terceiros (obras de terraplanagem) deverá estabelecer diretrizes e procedimentos para a gestão eficaz do contratante, visando mitigar riscos associados à terceirização de serviços, garantindo o cumprimento dos requisitos contratuais, e assegurando a conformidade com as normas e políticas internas e externas.

Como forma orientativa segue abaixo escopo da gestão de contratadas.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 20 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

Responsabilidades:

- Contratante: Responsável pela supervisão e monitoramento do desempenho da contratada, garantindo o cumprimento dos termos contratuais.
- Equipe de Gestão de Riscos: Responsável por identificar, avaliar e mitigar os riscos associados à contratação de serviços terceirizados.
- Contratada: Responsável por cumprir com as obrigações contratuais, incluindo padrões de qualidade, prazos, e conformidade com as normas aplicáveis.

Procedimento:

- Realizar *due diligence* para avaliar a capacidade técnica, financeira e operacional da contratada.
 - Verificar a conformidade com requisitos legais e regulatórios.
 - Incluir cláusulas claras sobre escopo, prazos, qualidade, fornecimento de EPI e EPC, penalidades e rescisão.
 - Solicitar, quando aplicável, os seguintes documentos: PGR, LTCAT, relação dos funcionários que irão trabalhar na obra, ficha de EPI, registros e/ou certificados de treinamento;
 - Definir indicadores de desempenho (KPIs) e métricas de avaliação.
 - Realizar inspeções e auditorias regulares para verificar o cumprimento dos termos contratuais.
 - Avaliar o desempenho da contratada com base nos KPIs estabelecidos.
 - Identificar riscos potenciais associados à contratada, como falhas na entrega, não conformidade, ou impactos na reputação.
 - Implementar planos de ação para mitigar riscos identificados.
 - Manter canais de comunicação abertos e eficientes com a contratada.
 - Realizar reuniões periódicas para discutir desempenho, desafios, e oportunidades de melhoria.
- Realizar uma avaliação final do desempenho da contratada.
- Documentar lições aprendidas para futuras contratações.

Riscos Associados:

- Não conformidade com os requisitos contratuais.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 21 de 21
Descrição:	IT – 13.12 – Edificações, Instalações Elétricas e Áreas de Vivência	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- Atrasos na entrega de serviços.
- Impactos na qualidade do serviço prestado.
- Riscos financeiros decorrentes de penalidades ou rescisões contratuais.
- Riscos reputacionais devido ao desempenho inadequado da contratada.
- Estabelecer critérios rigorosos de seleção e qualificação.
- Incluir cláusulas de penalidade e rescisão no contrato.
- Monitorar continuamente o desempenho da contratada.

Manter um plano de contingência para substituição da contratada, se necessário.

CÓPIA CONTROLADA