

School Name: Arthur Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
2480-03-DW-003	Across from Room 306	11/30/2016	1.8	BA
2480-03-DW-008	Across from Room 302	11/30/2016	1.7	BA
2480-02-DW-015	Across from Room 202	11/30/2016	1.8	BA
2480-02-DW-021	Across from Room 204	11/30/2016	1.1	BA
2480-01-DW-025	Outside of the Main Office	11/30/2016	0.63	BA
2480-01-CF-028	Room 110 - Nurse's Office - main	11/30/2016	1.4	BA
2480-01-CF-029	Room 109 - Nurse's Office - rear office	11/30/2016	7.4	BA
2480-01-CF-031	Teacher's Lounge	11/30/2016	0.52	BA
2480-01-DW-032	Across from Room 104	11/30/2016	0.96	BA
2480-01-KC-033	Room 106 - Special Education FSK	11/30/2016	0.72	BA
2480-00-DW-050	Gymnasium	11/30/2016	0.78	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 10 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below District Action Level of 10 ppb

AA - Above District Action Level of 10 ppb

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb