

School Name: Meade Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4570-00-DW-007	Outside Boys Room - Left	8/4/2016	6.8	BA
4570-00-DW-008	Outside Boys Room	8/4/2016	2.6	BA
4570-00-DW-010	Outside Boys Room	8/4/2016	2.6	BA
4570-00-DW-011	Outside Boys Room	8/4/2016	1.1	BA
4570-00-DW-012	Outside Boys Room - Right	8/4/2016	1.2	BA
4570-00-DW-015	Outside Lunch Room - Left	8/4/2016	1.1	BA
4570-00-DW-016	Outside Lunch Room	8/4/2016	1.1	BA
4570-00-DW-017	Outside Lunch Room	8/4/2016	0.37	BA
4570-00-DW-018	Outside Lunch Room	8/4/2016	1.5	BA
4570-00-DW-019	Outside Lunch Room	8/4/2016	0.67	BA
4570-00-DW-020	Outside Lunch Room - Right	8/4/2016	0.53	BA
4570-00-WC-037	Outside Room 16	8/4/2016	3.3	BA
4570-01-WC-046	Room 117	8/4/2016	0.30	BA
4570-01-WC-048	Outside Room 118	8/4/2016	1.8	BA
4570-01-WC-053	Room 115	8/4/2016	0.93	BA
4570-01-DW-060	Across from Room 108	8/4/2016	1.4	BA
4570-01-DW-063	Outside Clinic Bathroom	8/4/2016	0.58	BA
4570-02-DW-076	Across from Room 209 - Left (right has been removed)	8/4/2016	1.7	BA
4570-02-DW-081	Across from Room 203	8/4/2016	0.77	BA
4570-02-DW-086	Outside Room 218 - Left	8/4/2016	3.1	BA
4570-02-DW-087	Outside Room 218 - Right	8/4/2016	1.9	BA
4570-03-DW-095	Outside Room 318 - Left	8/4/2016	3.1	BA
4570-03-DW-100	Across From Room 303 - Left	8/4/2016	2.6	BA
4570-03-WC-104	Outside of 309A	8/4/2016	0.46	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb