

School Name: Cramp Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
5470-01-DW-003	Room 110	8/19/2016	20.9	AA
5470-01-DW-006	Room 108	8/19/2016	141	AA
5470-01-DW-009	Room 106	8/19/2016	37.9	AA
5470-01-WC-018	Main Office	8/19/2016	1.7	BA
5470-01-WC-019	Cafeteria	8/19/2016	2.9	BA
5470-01-WC-024	Kitchen - Next to Hand Sink	8/19/2016	4.9	BA
5470-01-DW-037	Gym	8/19/2016	5.0	BA
5470-01-DW-046	Room 13B Classroom	8/19/2016	4.3	BA
5470-01-DW-050	Room 109	8/19/2016	189	AA
5470-01-DW-054	Room 111	8/19/2016	36.9	AA
5470-01-DW-058	Room 113	8/19/2016	11.5	BA
5470-02-DW-066	Room 211	8/19/2016	5.8	BA
5470-02-DW-068	Room 209	8/19/2016	1.3	BA
5470-02-DW-070	Room 207	8/19/2016	13.6	BA
5470-02-DW-074	Room 201	8/19/2016	16.2	AA
5470-02-DW-077	Room 200	8/19/2016	0.90	ND
5470-02-DW-080	Room 204	8/19/2016	1.7	BA
5470-02-DW-082	Room 206	8/19/2016	10.8	BA
5470-02-DW-084	Room 208	8/19/2016	20.6	AA
5470-02-DW-086	Room 210	8/19/2016	0.64	ND
5470-03-DW-096	Room 311	8/19/2016	2.3	BA
5470-03-DW-098	Room 309	8/19/2016	18.6	AA
5470-03-DW-100	Room 307	8/19/2016	2.1	BA
5470-03-DW-102	Room 305	8/19/2016	5.4	BA
5470-03-DW-104	Room 301	8/19/2016	116	AA
5470-03-DW-106	Room 300	8/19/2016	3.5	BA
5470-03-DW-108	Room 304	8/19/2016	12.1	BA
5470-03-DW-110	Room 306	8/19/2016	26.8	AA
5470-03-DW-112	Room 308	8/19/2016	12.5	BA
5470-03-DW-114	Room 310	8/19/2016	9.3	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level