

School Name: **Ziegler Elementary School**

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
7460-01-DW-004	Outside Room 104 Left	7/29/2016	0.19	ND
7460-01-DW-005	Outside Room 104 Right	7/29/2016	0.57	ND
7460-01-DW-016	In Room 103	7/29/2016	5.1	BA
7460-02-DW-034	Outside Room 206 Left	7/29/2016	0.41	ND
7460-02-DW-035	Outside Room 206 Right	7/29/2016	0.49	ND
7460-01-DW-038N	Outside of Cafeteria - Left	7/29/2016	0.13	ND
7460-01-DW-039N	Outside of Cafeteria - Right	7/29/2016	0.13	ND
7460-01-DW-040N	Gmnasium - Left	7/29/2016	3.8	BA
7460-01-DW-041N	Gymnasium - Right	7/29/2016	2.3	BA
7460-02-DW-042N	Outside Room 220 - Left	7/29/2016	0.054	ND
7460-02-DW-043N	Outside Room 220 - Right	7/29/2016	0.054	ND
7460-01-DW-044N	Room 104	7/29/2016	0.38	ND
7460-01-DW-045N	Room 105	7/29/2016	3.1	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb