

School Name: Bethune Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
7510-00-DW-006	Room 5	7/29/2016	2.4	BA
7510-00-DW-009	Room 1	7/29/2016	6.9	BA
7510-00-DW-012	Room 2	7/29/2016	5.9	BA
7510-00-DW-015	Room 3	7/29/2016	3.8	BA
7510-00-DW-018	Room 4	7/29/2016	64.3	AA
7510-01-WC-022	Outside Room 105	7/29/2016	1.6	BA
7510-01-DW-029	Room 102	7/29/2016	6.3	BA
7510-01-WC-039	By Stairway D	7/29/2016	1.2	BA
7510-01-WC-045	Inside of Cafeteria	7/29/2016	4.3	BA
7510-01-WC-048	Outside of Cafeteria - in main lobby	7/29/2016	1.1	BA
7510-01-WC-055	Outside of Gymnasium	7/29/2016	2.6	BA
7510-01-DW-059	Room 114	7/29/2016	10.2	BA
7510-01-DW-069	Room 111	7/29/2016	12.9	BA
7510-01-WC-076	Across from Room 110	7/29/2016	3.4	BA
7510-01-DW-077	Room 109	7/29/2016	5.0	BA
7510-01-DW-083	Room 106	7/29/2016	4.6	BA
7510-02-WC-086	Top of Stairway B - near Room 210	7/29/2016	0.59	BA
7510-02-DW-091	Room 207	7/29/2016	19.7	AA
7510-02-WC-095	Across from Room 205 - in hall	7/29/2016	0.49	BA
7510-02-DW-105	Room 201	7/29/2016	11.8	BA
7510-02-WC-120	In hallway; near stairs; outside Room 218B	7/29/2016	7.7	BA
7510-02-WC-127	Outside Rooms 216 and 215	7/29/2016	8.0	BA
7510-02-DW-136	Room 212	7/29/2016	11.1	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb\*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

\*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb