

School Name: W. D. Kelley Elementary School

Outlet ID #	Outlet Location	Sample Collection Date	Test Result (ppb)	Test Results
4560-01-DW-004	Outside auditorium	8/12/2016	2.8	BA
4560-01-DW-007	Inside gymnasium	8/12/2016	7.6	BA
4560-01-WC-012	Principal's office - conference room	8/12/2016	3.2	BA
4560-01-DW-016	Across from 109	8/12/2016	0.42	BA
4560-01-DW-035	Across from library	8/12/2016	0.60	BA
4560-02-DW-043	Across from 204	8/12/2016	0.57	BA
4560-02-DW-060	Across from 209	8/12/2016	0.82	BA
4560-03-DW-067	Across from 309	8/12/2016	0.47	BA
4560-03-DW-083	Across from 302	8/12/2016	0.59	BA
4560-01-WC-090	Teacher's Dining Room	8/12/2016	4.2	BA

DISTRICT ACTION LEVEL FOR LEAD IS 15 ppb*

SPREADSHEET LEGEND

BA - Below EPA Action Level of 15 ppb

AA - Above EPA Action Level

*EPA ACTION LEVEL FOR LEAD IS 20 ppb